

1093

1445

Z-19D/959-Z-19F/959, YAKY 4x35,42m
2040-700

1094

1446

SL8/2/959-Z-19D/959, YAKY 4x35,84m
2040-700

niebudować części, pom. istn. Z-19K/959
ograniczyć moc 50A - 3 faz, tabl. zabezpiecz. nec
wszysty rozłącznik.

1447

1097

8/2/959/K-121

SL8/959-SL8/2/959, 4xAL70+35,66m
2040-700

1500

1501

1448

1449

1108

Z-19B/959

Z-19K/959-Z-19L/959, YAKY 4x120,75m
2040-700

1106

19b

1107

1450

Z-19H/959

19h

1451

Z-19H/959-Z-19A/959, YAKY 4x35,50m
2040-700

1452

1111

1110

1112

1506

Orientacyjna trasa przyłącza nN-0,4kV. Należy uzgodnić z Podmiotem
Przyłączanym szczegółową lokalizację złącza kablowego/przyłącza.

1507

1508/1