

165/3

165/23

165/24

165/4

SP-Makowa 16A/

1/408/P-11

164/7

Irysowa

165/1

ZK-Irysowa1-ZK-Irysowa3, YAKY 4x35, 13m  
2477-600SŁ 1/408-ZK-Irysowa1, YAKY 4x35, 62m  
2477-600

ZK-Irysowa 3

ZK-Irysowa 1

przebudować część pow. istn. ZK-Irysowa 1  
z zab. przedl. oprawienia mocy SŁA-3 fazy,  
tab. licznikowej oraz linii rozład, rdy

SŁ 1/408-SŁ 2/408, 5xAL50, 44m  
2477-600

164/43

190

2/408/P-116

ZK-dz.164/43

Makowa

165/14

SŁ 2/408-SŁ 3/408, 5xAL50, 44m  
2477-600

165/10

165/9

165/8

Orientacyjna trasa przyłącza nN-0,4kV. Należy uzgodnić z Podmiotem  
Przyłączanym szczegółową lokalizację złącza kablowego/przyłącza.