



Energa
operator

ENERGA OPERATOR SA Oddział w Olsztynie
ENERGA -

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr OBI/64/2400539

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): **Budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV w celu zasilenia dz. nr 205/3 w miejscowości Liksajny**

I. Dotyczy tylko robót na nN:

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:
 - a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:
WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐
 - b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐
 - ilość moc.....
 - ilość moc.....
 - ilość moc.....

II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:
WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:
TAK ☐ NIE ☐
3. Agregat zapewnia:
WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐
 - ilość moc.....
 - ilość moc.....
 - ilość moc.....
 - ilość moc.....
4. Przewidywany czas pracy na sieci:
 - ilość wyłączeń:
 - czas wyłączeń:
5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.
TAK ☐ NIE ☒

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	IŁOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

B/V

Sporządził
Pracownik MZE:

06.05.2024
Technik
ds. Lini Elektroenergetycznych

Jack Odoliński
Pole wyboru wypełnić znakiem X

Zatwierdził:
Kierownik MZE

06.05.2024

Kierownik Działu
Zarządzania Eksploatacją

Dariusz Szust