

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach
Nr OBI: OBI/64/2302327

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV
w m. Łutynowo, gm. Olsztynek.

I. Dotyczy tylko robót na nN:

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.

2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐

SPNS ☒

b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- ilość moc

- ilość moc

- ilość moc

II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐

SPNS ☐

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☐

NIE ☐

3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- ilość moc

- ilość moc

- ilość moc

- ilość moc

- ilość moc

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń: 1

- czas wyłączeń: 6 godz. 2 osoby dopuszczane do prac

5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐

NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	IŁOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

Sporządził
Pracownik MZE:

05.SIE. 2024

Technik
is. Planowania Usług Sieciowych

Leszek Nejman

Zatwierdził:
Kierownik MZE

Kierownik Oddziału
Zarządzania Elektroenergetyką

Dariusz Syguta