

Numer B/24/045375

Miejscowość Gdynia

Data 01-07-2024

WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej. Warunki przyłączenia poszczególnych obiektów określone są odrębnie na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych.

1. Obiekt:

Nazwa: zespół budynków jednorodzinnych dwulokalowych (20 budynków)

Adres (Nr działki): Pogórze, ul. Feliksa Dorsza

gm. Kosakowo, działka numer 0007-58/2

2. Zakres niezbędnej budowy/rozbudowy sieci:

2.1. Urządzenia WN i SN:

-

2.2. Stacja transformatorowa:

Stację nr T-4184 "Pogórze Kościuszki IV" sprawdzić i przystosować do nowych warunków obciążenia i wyprowadzenia nowego obwodu nN;

2.3. Urządzenia nn:

Wybudować linię kablową o odpowiednim przekroju z wolnego pola ze stacji transformatorowej nr T-4184 "Pogórze Kościuszki IV" do łącz kablowo-pomiarowych ustawionych w jednej lokalizacji przy granicy zgłaszanej działki. Powiązać się z istniejącą siecią T324363-800. Przy stacji T-4184 "Pogórze Kościuszki IV" ustawić złącze kablowe do którego wprowadzić dwa obwody z rozdzielni nN z ww. stacji.

2.4. Demontaże:

-

3. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

3.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) Układ sieci

-

b) Napięcie znamionowe sieci

0,4 kV

c) System ochrony od porażeń

-

3.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci

-

b) Napięcie znamionowe sieci

- kV

c) Prąd zwarcia doziemnego

-

A

i czas wyłączenia zwarcia

- s

d) Moc zwarcia na szynach 15 kV

-

MVA

i czas wyłączenia zwarcia

- s

e) System ochrony od porażeń

w stacji GPZ PZ PLATYNOWA HYDROFORNIA
uziemiaenie ochronne

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracować dokumentację techniczną - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Gdyni - Dział Dokumentacji Energetycznej;

4.2. Inne wymagania:

-

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków budowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku



Szeszko Adrian

OPRACOWAŁ

tel.

Inżynier Wiodący
do Przekazania

Adrian Szeszko



Rejon Dystrybucji w Gdyni

ZATWIERDZIŁ
Bogdan Jedrusiak

Otrzymują:

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia