Orientacyjna trasa przyłącza nN-0,4kV. Należy uzgodnić z Podmiotem Przyłączanym szczegółową lokalizację złącza kablowego/przyłącza.
Wybudować przyłącze kablowe o odpowiednim przekroju ze słupa linii napowietrznej nr 5/118 ul. Łąkowa do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego, zlokalizowanego przy granicy zgłaszanej działki (nr 64/5)
YAKXS 4x35
l-25m
Projektowane złącze kablowo-pomiarowe
Zgłaszana działka
64/5
65/14
65/18
65/2
65/5
75/3
64/3
64/6
64/7
64/4
64/8
64/2
82/1
184/3
83/1
Kamienna
Łąkowa
5/118 [P] Przelotowy 10m
5/118 [P] Przelotowy 10m
5/118 [P] Przelotowy 10m
5/118 [R] Rozgałęźny 10m
5/118 [N] Narożny 12m
SP-ŁĄKOWA 58 NIE
254-100
4xAL 1x70 105m
254-100
4xAL 1x70 150m
254-100
4xAL 1x70 199m
254-100
AsXSn 4x70 150m
254-100
AsXSn 4x25 2,0m
454-11
3xAFL-6 70 62m
454-12
3xAFL-6 70 63m