



Wykonać wplecenie w linię kablową w istniejący kabel typu YAKY 4x120 relacji (T-2992-Z-9/381) za pomocą dwóch odcinków kabla typu YAKXS 4x120 do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego przy granicy zgłaszanej działki (2422) YAKXS 4x120 l-40m

Orientacyjna trasa przyłącza nN-0,4kV. Należy uzgodnić z Podmiotem Przyłączanym szczegółową lokalizację złącza kablowego/przyłącza.