



Wykonać wplecenie w linię kablową w istniejący kabel
 typu YAKY 4x120 relacji (Z-101 - Z3201331) za pomocą
 dwóch odcinków kabla typu YAKXS 4x120 do
 projektowanego złącza kablowo-pomiarowego przy granicy
 zgłaszanej działki (1004/4)
 YAXKS 4x120
 1-6m

367

Orientacyjna trasa przyłącza nN-0,4kV. Należy uzgodnić z Podmiotem
 Przyłączanym szczegółową lokalizację złącza kablowego/przyłącza.