



października 8, 2024

P/24/070624
ZASILANIE DOCELOWE
MOC 16.5 kW ETIMAT T 3p. 32A

Os-0413 PELNIK I obw. nr 1 Jezioro
TR-160kVA, SZ-51 3x160A
przewód AsXSn 4x70mm² dł. 420m

Technik ds. Przyłączeń

Krzysztof Cichorek

2024 -10- 09

1:500

