



Przebudowa stacji transformatorowej 15/0,4kV OLSZTYNEK PORANNA [Os-1055] wg standardów technicznych ENERGA-OPERATOR SA oraz wymiana transformatora na jednostkę o mocy 400kVA. Przebudowa istniejących pól odejściowych 0,4kV na stacji transformatorowej 15/0,4kV OLSZTYNEK PORANNA [Os-1055] poprzez zastosowanie szafy kablowej 0,4kV posadowionej przy stacji 15/0,4kV, uwzględniającej istniejące obwody oraz pola rezerwowe. Budowa linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowym wg potrzeb, jako nowy obwód z projektowanej w/w szafy kablowej 0,4kV przy stacji transformatorowej 15/0,4kV (YAKXS 4x240mm<sup>2</sup> dł. 260m).

February 28, 2024

P/24/009772 - zasilanie docelowe  
Moc 207,5kW

28.02.2024  
Technik ds. Przyłączeń  
Arkadiusz Karbowski

TR-160kVA,  
proj. szafa kablowa, nowy obwód

1:999

