0007 - 139/17
0007 - 111
0007 - 139/18
0007 - 139/19
0007 - 107/4
0007 - 107/2
0007 - 109/1
0007 - 109/2
0373-02/01 AsXSn 4x120 L= 41m
0373-02/50 AsXSn 4x16 L= 25m
01 E 10,5/12
0007 - 16
02 E 10,5/12
0373-02/02 AsXSn 4x120 L= 141m
0007 - 93
0007 - 15
03 E 10,5/4,3
03730202 TL
0373-02/51 AsXSn 4x16 L= 15m
0007 - 106
0007 - 14
04 E 10,5/12
0373-0201/01 AsXSn 4x50 L= 53m
ist. słup
04/01 ZN 10
0373-0201/50 AsXSn 4x16 L= 35m
03730212 TL
0373-02/03 AsXSn 4x120 L= 90m
0373-0201/51 AsXSn 4x16 L=45m
03730213 TL
0007 - 105/2
0007 - 13/2
0007 - 105/1
05 E 10,5/4,3
03730203 ZK-1+TL2/R/F
0007 - 104
0007 - 103
0373-02/52 YAKY 4x25 L= 58m
0373-0202/50 YAKY 4x25 L= 64m
03730214 ZK-1b
0007 - 13/1
0007 - 101/1
0007 - 101/2
proj. ZKP-2
0373-02/53 AsXSn 2x16 L= 22m
0373-0202/01 AsXSn 4x50 L= 48m
0373-0202/52 AsXSn 4x16 L= 15m
0007 - 10
0007 - 102
06 E 10,5/12
06/01 ZN 9
03730204 TL
03730216 TL
0373-02/04 AsXSn 4x120 L= 49m
0007 - 6/3
0007 - 6/2
03730205 TL
0007 - 100
0007 - 99/2
07 E 10,5/12
0007 - 5
03730207 ZK-1b
0007 - 99/4
0373-02/56 YAKY 4x25 L= 94m
0007 - 99/6
03730206 ZK-1+TL/R/F
0007 - 3120/5
0002 - 355/4
0007 - 99/11
0373-02/05 AsXSn 4x120 L= 51m
0007 - 99/10
Budowa linii kablowej wraz ze słupem ze słupa ist. linii napowietrznej 0,4kV o.e. 150m
08 E 10,5/4,3
Z6400899 P2-Rs/LZV/2LZR/F
Z6400964 P2/F
0007 - 4
0007 - 99/13
0373-02/06 AsXSn 4x120 L= 50m
0007 - 99/16
0007 - 99/17
0007 - 99/20
0007 - 99/15

1:1 000

P124/072226 - zasilenie doelowe
moc 15kW zabez. 3x25A

Os-0373 TR-400kVA
Obw 02 S2-51 3x63A
AsXSn 4x120mm² / 185m
AsXSn 4x50mm² / 55m

17.10.2024
Technik ds. Przyłączeń
Sebastian Pose