



1:1 000

P124/045090 - zastrzeżenie drogowo gr. IV budynek wchodzący

moc 112kW zab. wg zał. 1

Budowa linii kablowej z 87. ZKP do 35m
(proj. YAKXS 4x240)

Os-0089 TR-2x630kV
Ostr. 11 SLIP400
3x250A
YAKXS 4x240/363

25.10.2024

Technik ds. Przyłączeń
Sebastian Pose