




UWAGA: Należy dostosować istniejący napęd zbrojenia wyłącznika do zasilania 220 V DC .


Opracował:					Data:	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	<i>Stefan Partyka</i>	03.2021	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	<i>Michał Winnicki</i>	Nr tomu:	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D1	
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Schemat koordynacyjny. Część 2/3					Rewizja: A	
					Nr rysunku: EI29420-D1-3	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz 4	z 46



Q461 - projektowany uziemnik pkt. neutr. TR

Opracował:					Data:	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	<i>Partyka</i>	03.2021	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	<i>Winnicki</i>	Nr tomu:	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D1	
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Schemat koordynacyjny. Część 3/3					Rewizja: A	
					Nr rysunku: EI29420-D1-3	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz 5	z 46

+FR3
K31
MiCOM P632



Tx+

5

36.15

Łącze inżynierskie

U21

IRIG-B

X11

1

T5

1U

1

2U

4

X031

15.11

T11

1A

1

15.11

T12

1B

3

15.12

T13

1C

5

15.13

T14

1N

7

15.14

Obw. prądowe str. 110 kV

T21

1A

1

15.15

T22

1B

3

15.16

T23

1C

5

15.17

T24

1N

7

15.18

Obw. prądowe str. 15 kV

K701

1

15.15

K702

2

15.15

K703

3

15.16

K703

4

15.17

K705

5

15.18

K706

6

15.18

X071

1

15.15

X072

1

15.15

X073

1

18.3 Wyl. Q30 - wyłączony

U701

X/Y

2

18.4 Wyl. Q30 - załączony

U702

X/Y

3

18.3 ☉

U703

X/Y

4

18.5 Wyłącznik SF6<< -blokada

U704

X/Y

5

18.7 Rezerwa

U705

X/Y

6

18.5 ☉

U706

X/Y

7

30.19 Rezerwa

U707

X/Y

8

30.20 Rezerwa

U708

X/Y

9

30.19 (-)

X081

1

30.11 Olej TR min. kryt.

U801

X/Y

2

30.12 Olej TR min.

U802

X/Y

3

30.13 Olej TR maks.

U803

X/Y

4

30.14 Olej PZ min. kryt.

U804

X/Y

5

30.15 Olej PZ min.

U805

X/Y

6

30.16 Olej PZ maks.

U806

X/Y

7

30.17 Awaria odwilżacza TR

U807

X/Y

8

30.18 Awaria odwilżacza PZ

U808

X/Y

9

30.11 (-)

X082

1

30.11 Olej TR min. kryt.

U809

X/Y

2

30.12 Olej TR min.

U810

X/Y

3

30.13 Olej TR maks.

U811

X/Y

4

30.14 Olej PZ min. kryt.

U812

X/Y

5

30.15 Olej PZ min.

U813

X/Y

6

30.16 Olej PZ maks.

U814

X/Y

7

30.17 Awaria odwilżacza TR

U815

X/Y

8

30.18 Awaria odwilżacza PZ

U816

X/Y

9

30.11 (-)

X083

1

30.11 Olej TR min. kryt.

U817

X/Y

2

30.12 Olej TR min.

U818

X/Y

3

30.13 Olej TR maks.

U819

X/Y

4

30.14 Olej PZ min. kryt.

U820

X/Y

5

30.15 Olej PZ min.

U821

X/Y

6

30.16 Olej PZ maks.

U822

X/Y

7

30.17 Awaria odwilżacza TR

U823

X/Y

8

30.18 Awaria odwilżacza PZ

U824

X/Y

9

30.11 (-)

LEDy niekonfigurowalne		LEDy konfigurowalne	
<input type="radio"/> H4	Wyłączenie	<input type="radio"/> H5	Zadziałanie zabezp. różnicowego
<input type="radio"/> H3	Alarm	<input type="radio"/> H6	Poziom oleju TR min.
<input type="radio"/> H2	Blokada / Uszkodzenie	<input type="radio"/> H7	Poziom oleju TR max.
<input type="radio"/> H1	Sprawne	<input type="radio"/> H8	Poziom oleju PZ min.
<input type="radio"/> H17	Tryb edycji	<input type="radio"/> H9	Poziom oleju PZ max.
		<input type="radio"/> H10	Uszkodzenie obwodów prądowych
		<input type="radio"/> H11	-
		<input type="radio"/> H12	-
		<input type="radio"/> H13	-
		<input type="radio"/> H14	Brak ciągłości OW1
		<input type="radio"/> H15	Zanik nap.
		<input type="radio"/> H16	Up


Opracował:				Data:	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		03.2021
Sprawił:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Nr rysunku: D1
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja: A
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Diagram zabezp. różnicowego transformatora MiCOM P632. Część 1/2					Nr rysunku: EI29420-D1-3
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz z 646

65

+FR3


K31

MiCOM P632





Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	D1
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Nr rysunku:	EI29420-D1-3
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Arkusz	z
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Diagram zabezp. różnicowego transformatora MiCOM P632. Część 2/2					7	46
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż			


+FR3
K35
MiCOM P139




LEDy niekonfigurowalne	LEDy konfigurowalne
<input type="radio"/> H4 Wylaczenie	<input type="radio"/> H5 Zadzialanie I>t/I>>t
<input type="radio"/> H3 Alarm	<input type="radio"/> H6 Zadzialanie BT2,BPZ,ZUB
<input type="radio"/> H2 Blokada / Uszkodzenie	<input type="radio"/> H7 Zadzialanie T1°/T2°
<input type="radio"/> H1 Sprawne	<input type="radio"/> H8 Zanik nap. zas. laczniokow WN
<input type="radio"/> H17 Tryb edycji	<input type="radio"/> H9 Wylacznik - SF6</SF6<<
	<input type="radio"/> H10 RN wylacznika
	<input type="radio"/> H11 -
	<input type="radio"/> H12 Brak ciaglosci OW2
	<input type="radio"/> H13 Zanik nap. ⊕⊖
	<input type="radio"/> H14 Zanik nap. (+) (-)
	<input type="radio"/> H15 ZW z SZR 15 kV
	<input type="radio"/> H16 Up

Opracował:	:	:	:	Data:	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	03.2021	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	Nr tomu:	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	D1	
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Diagram ster. polowego i zabezp. nadprądowego MiCOM P139. Część 1/2				Rewizja: A Nr rysunku: EI29420-D1-3	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż	Arkusz 8	z 46

+FR3
K35
MiCOM P139

Opracował:	:	:	:	Data:
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	03.2021
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	D1
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Diagram ster. polowego i zabezp. nadprądowego MiCOM P139. Część 2/2				Rewizja: A Nr rysunku: EI29420-D1-3
	ENERGIA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz 9
				z 46

+R3
K41
MiCOM P116



LEDy niekonfigurowalne		LEDy konfigurowalne	
<input type="radio"/> H1	Healthy	<input type="radio"/> H4	Pobudzenie
<input type="radio"/> H2	Trip	<input type="radio"/> H5	Zadziałanie I>t
<input type="radio"/> H3	Alarm	<input type="radio"/> H6	-
		<input type="radio"/> H7	-
		<input type="radio"/> H8	-

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	D1
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Rewizja:	A
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku:	EI29420-D1-3
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Diagram zabezp. autonom. MiCOM P116 i zasobnika kondens. MiCOM E124					Arkusz	z
ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk					10	46
Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż						

Przyciski i przełączniki w szafie sterowniczo-przełącznikowej FR3

Diagram połączeń łącznika typu
SOD-5-SMT SZYLDZIK 5

S11

	0	1	Zestyki	Położenie
	X	X	2-3	27.5
		X	4-3	27.4
		X	5-8	17.6
X			6-7	17.11
		X	9-11	--
X			10-12	--
		X	13-16	20.12
X			14-15	20.11
		X	17-19	--
X			18-20	--
		X	31-32	27.4

Sterownik wyłącznika Q30
1 - załączony
2 - wyłączony

Diagram połączeń łącznika typu
SOD-2-SMT SZYLDZIK 7

S131

	0	1	Zestyki	Położenie
	X	X	2-3	27.8
		X	4-3	27.7
		X	5-8	26.8
X			6-7	26.9
		X	31-32	27.7

Sterownik odłącznika szynowego Q20
1 - zamknięty
0 - otwarty

Diagram połączeń łącznika typu
SOD-5-SMT SZYLDZIK 5

S10

	0	1	Zestyki	Położenie
	X	X	2-3	27.17
		X	4-3	27.16
		X	5-8	23.18
X			6-7	23.9
		X	9-11	--
X			10-12	--
		X	13-16	--
X			14-15	23.12
		X	17-19	--
X			18-20	--
		X	31-32	27.16

Sterownik wyłącznika Q1 str. 15kV
1 - załączony
0 - wyłączony

Diagram połączeń łącznika typu
4G10-69-U-R014

S41

1	2	Zestyki	Położenie
	X	2-1	17.17
X		3-4	--
	X	6-5	19.14
X		7-8	--
	X	10-9	--
X		11-12	30.5
	X	14-13	--
X		15-16	--

Wyłączenie z ZS i LRW
1 - odstawione
2 - dostawione

Diagram połączeń łącznika typu
4G10-69-U-R014

S43

1	2	Zestyki	Położenie
	X	2-1	25.10
X		3-4	--
	X	6-5	25.14
X		7-8	--
	X	10-9	--
X		11-12	30.6
	X	14-13	--
X		15-16	--

Pobudzenie LRW
1 - odstawione
2 - dostawione

Diagram połączeń łącznika typu
4G10-55-U-R014

S46

1	2	Zestyki	Położenie
	X	2-1	--
X		3-4	30.3
	X	6-5	--
X		7-8	--

Odstawienie telesterowania
1 - odstawione
2 - dostawione

Diagram połączeń łącznika typu
4G10-55-U-R014

S82

1	2	Zestyki	Położenie
	X	2-1	20.14
X		3-4	--
	X	6-5	--
X		7-8	--

Działanie zab. firm. T2 st.
1 - na sygnalizację
2 - na wyłączenie str. 15kV

Diagram połączeń przycisku typu
NEF30-KN - 3X

S93

0	1	Zestyki	Położenie
	X	13-14	30.8
	X	23-24	30.9
	X	33-34	

Kasowanie sygnalizacji zabezp.
MICOM

Przyciski i przełączniki w szafie kablowej R3

Diagram połączeń łącznika typu
4G10-70-U-R014

S72

1	2	Zestyki	Położenie
	X	2-1	24.8
X		3-4	--
	X	6-5	24.8
X		7-8	--
	X	10-9	24.3
X		11-12	--
	X	14-13	24.3
X		15-16	--
	X	18-17	--
X		19-20	22.3

Zab. autonomiczne
1 - odstawione
2 - dostawione

Diagram połączeń przycisku typu
- 2X

S20W

0	1	Zestyki	Położenie
	X	13-14	26.7
	X	23-24	

Otwarcie odłącznika szynowego Q20

Diagram połączeń przycisku typu
- 2X

S20Z

0	1	Zestyki	Położenie
	X	13-14	26.6
	X	23-24	

Zamknięcie odłącznika szynowego Q20

Diagram połączeń przycisku typu
- 2X

S20FW

0	1	Zestyki	Położenie
	X	13-14	26.18
	X	23-24	

Otwarcie uziemnika pola od strony szyn Q20F

Diagram połączeń przycisku typu
- 2X

S20FZ


0	1	Zestyki	Położenie
	X	13-14	26.17
	X	23-24	


Zamknięcie uziemnika pola od strony szyn Q20F

Uwaga: przyciski istniejące



Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		D1	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:	
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Diagram przycisków i przełączników					A	
					Nr rysunku:	
					EI29420-D1-3	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz	z
					11	46




70







- ① Rozdzielnica potrzeb własnych 400/230V AC. Sekcja 1. Tom D5
- ② Rozdzielnica potrzeb własnych 220V DC. Tom D5
- ③ Pole linii 110 kV kier. Głinojeck Tom D1





Opracował:					Data:	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		03.2021	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Nr tomu:	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D1	
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Obwody zasilania napędów					Rewizja:	
					A	
					Nr rysunku: EI29420-D1-3	
 Energa GRUPA ORLEN Invest		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz	z
					13	46



- ① Rozdzielnica potrzeb własnych 400/230V AC. Sekcja 1. Tom D5
② Pole linii 110 kV kier. Głinojeck Tom D1

Opracował:	:	:	:	Data:	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	03.2021	
Sprawił:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	Nr tomu:	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	D1	
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Obwody ogrzewania napędów				Rewizja: A Nr rysunku: EI29420-D1-3	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż	Arkusz 14	z 46

	Rdzeń I - 25 VA kl. 0,2 FS5			Rdzeń II - 60 VA kl. 10P10	Rdzeń II - str. 15 kV
	Zabezpieczenie autonomiczne MiCOM P116			Zabezpieczenie różnicowe MiCOM P632	




① Pole 15 kV transformatora 110/15 kV TR1. R15 - celka istniejąca

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	D1
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Rewizja:	A
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku:	EI29420-D1-3
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Obwody prądowe. Część 1/2					Arkusz	z
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		15	46

Rdzeń III - 60 VA kl. 10P10

Zabezpieczenie nadprądowe z funkcją sterownika pola MiCOM P139
ZS/LRW R110




① ZS/LRW R110 kV. Tom D1

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	D1
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Rewizja:	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	A	
Tytuł rysunku:					Nr rysunku:	
Transformator 110/15 kV nr 1					EI29420-D1-3	
Pole nr 3					z	
Obwody prądowe. Część 2/2					16	
Energa Invest GRUPA ORLEN					46	
ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk					Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż	


76

Wyłącznik		Obniżenie ciśnienia SF6<< blokada wyl.	Rezerwa	Kontrola sprawności zabezp. MiCOM P632	Kontrola obecności napięcia ⊕⊖	
Wyłączony	Załączony					

Opracował:	-	-	-	Data:
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	03.2021
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Obwody sterownicze podstawowe. Część 2/2				Rewizja:
				A
				Nr rysunku:
				EI29420-D1-3
Energa Invest GRUPA ORLEN		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż	
18		z		46

78


Zasilanie ⊕⊖ str. 15 kV	Wyłączenie wyłącznika OW1 - str. 15 kV										Załączenie wyłącznika ZW	
	I>, I>>, Zab. firm. TR: BT2 ^o , BPZ, Op	Zab. firm. TR: T2 ^o		Od MiCOM P632		Operacyjne Ster. szafa FR		Operacyjne - sygn. do ster. pola str. 15kV			Operacyjne - str. 15kV	
								Ster. szafa FR	Od MiCOM P139		Od MiCOM P139	Ster. szafa FR



① Pole 15 kV transformatora 110/15 kV TR1. R15 - celka istniejąca

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		D1	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:	
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Obwody sterownicze strony 15 kV					A	
					Nr rysunku: EI29420-D1-3	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz	z
					23	46

Zasilanie △△		Sygnalizacja stanu położenia				Pobudzenie LRW				Pobudzenie LRW
		Wyłącznik				MiCOM P632		MiCOM P139		bez prądu
		Wyłączony	Załączony							MiCOM P139





① ZS/LRW R110 kV. Tom D1

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		D1	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:	
Tytuł rysunku:					A	
Transformator 110/15 kV nr 1					Nr rysunku:	
Pole nr 3					EI29420-D1-3	
Obwody ZS i LRW					Arkusz	z
ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk					25	46
Nazwa i adres obiektu:					Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż	


85

Wyłącznik		Odłącznik szynowy		Uziemnik odłącznika szynowego		Uziemnik punktu neutralnego transf.		Wyłącznik TR str. 15kV		Sygn. położenia wyl. str. 15kV - powielenie	
Wyłączony	Załączony	Otwarty	Zamknięty	Otwarty	Zamknięty	Otwarty	Zamknięty	Wyłączony	Załączony	Wyłączony	Załączony





① Pole 15 kV transformatora 110/15 kV TR1. R15 - celka istniejąca


Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	Podpis	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	Podpis	
Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:	A
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Obwody sygnalizacyjne. Część 2/6					Nr rysunku: EI29420-D1-3
Energa Invest GRUPA ORLEN		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz 27
					z 46




Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		D1
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Obwody sygnalizacyjne. Część 3/6					A
					Nr rysunku:
					EI29420-D1-3
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz
					z
					46













Zasilanie <+>	Zanik napięcia		Uszkodz. zabezp. MiCOM P632	Uszkodz. zabezp. MiCOM P139	Awaria reg. napięcia TR	Obwody telemechaniki									
	Ster. podstaw. ⊕⊖	Ster. rezerw. ⊕ ⊖				MiCOM P632					MiCOM P139				



① Telemechanika. Tom D7

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		D1	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:	
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Obwody telemechaniki					A	
					Nr rysunku: EI29420-D1-3	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz	z
					35	46



N11

ETT-02




Diagram połączeń łącznika typu 4G10-69-U-R014

S21

1	2	Zestyki	Położenie
	X	2-1	41.5
X		3-4	41.4
	X	6-5	--
X		7-8	40.5
	X	10-9	--
X		11-12	42.21
	X	14-13	--
X		15-16	--

Automatyczna regulacja napięcia
1 - odstawiona
2 - dostawiona

Diagram połączeń przycisku typu NEF30-KS - XY

S31

0	1	Zestyki	Położenie
	X	13-14	41.4
X		21-22	41.7

Regulacja zaczeu w dół

Diagram połączeń przycisku typu NEF30-KS - XY


S32

0	1	Zestyki	Położenie
	X	13-14	41.7
X		21-22	41.4

Regulacja zaczeu w górę



Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	D1
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Nr rysunku:	EI29420-D1-3
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Arkusz	z
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Regulacja napięcia. Schemat koordynacyjny					37	46
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż			

Obwody prądowe				Obwody napięciowe			
Pole 15 kV TR1				Pole 15 kV pomiaru napięcia nr 1		Pole 15 kV TR1	
Kompensacja prądowa regulatora napięcia TR Analizator parametrów sieci				Analizator parametrów sieci		Obwód pomiarowy regulatora napięcia	
						Pomiar napięcia lokalny	



- ① Pole 15 kV transformatora 110/15 kV TR1. R15 - celka istniejąca
- ② Pole pomiaru napięcia 15 kV. Sekcja 1. R15 - celka istniejąca


Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		D1	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:	
Tytuł rysunku:					A	
Transformator 110/15 kV nr 1					Nr rysunku:	
Pole nr 3					EI29420-D1-3	
Regulacja napięcia. Obwody prądowe i napięciowe					Arkusz	z
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		38	46




① Rozdzielnica potrzeb własnych 400/230V AC. Sekcja 1. Istniejąca

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	D1
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Rewizja: A	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis		
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Regulacja napięcia. Obwody zasilania					Nr rysunku: EI29420-D1-3	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz	z
					39	46

Zasilanie obwodu sterowania z napędu PZ	Sterowanie PZ w dół			Sterowanie PZ w górę			Sygnal. jazdy przelącznika zaczepów		Sygnal. zbyt długiej jazdy PZ		Sygnal. pracy PZ	
	ręcznie z nastawni	ARN		ręcznie z nastawni	ARN						na elewacji szafy FR	




Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	D1
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Nr rysunku:	EI29420-D1-3
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Arkusz	z
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Regulacja napięcia. Obwody sterownicze PZ i sygnalizacyjne					41	46
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż			



Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		D1	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:	
Tytuł rysunku:					A	
Transformator 110/15 kV nr 1					Nr rysunku:	
Pole nr 3					EI29420-D1-3	
Regulacja napięcia. Obwody sygnalizacyjne 24V DC					Arkusz	z
					42	46
ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk					Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż	


Up					Obw. sygn. centralnej		
Zanik 400V AC PZ	Awaria reg. napięcia TR	Blokada reg. napięcia górna, dolna	Rezerwa		Rezerwa	Zanik 400V AC PZ	Sygnal. zbyt długiej jazdy PZ



① Sygnalizacja centralna. Tom D1



Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	D1
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Rewizja: A	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis		
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Regulacja napięcia. Obwody sygnalizacji ogólnej					Nr rysunku: EI29420-D1-3	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz 43	z 46

	Obwody telemechaniki		
	ETT-02		Telesterowanie
			Kasowanie regulatora napięcia




① Telemechanika. Tom D7


Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	D1
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Rewizja:	A
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku:	EI29420-D1-3
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Regulacja napięcia. Obwody telemechaniki i kanału inżynierskiego					Arkusz	z
 ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk					44	46
Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż						




- ① Pole linii 110 kV kier. Głinojeck. Tom D1
- ② Pole łącznika szyn 110 kV. Tom D1

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	D1
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Nr rysunku:	EI29420-D1-3
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Arkusz	z
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Podstawowa instalacja elektryczna szafy ster.-przekątnikowej FR					45	46
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż			






Q20
NSO 80-2



Q20F
NSO 80-2



Q20, Q20F - istniejące aparaty WN




Uwagi:


- Połączenia nieoznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
- Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.

Uwaga:

Kolorem czerwonym oznaczono połączenia nowe lub zmieniane.


Kolorem zielonym, z przekreśleniem w kolorze czerwonym oznaczono likwidowane połączenia

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr rysunku:	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		EI29420-D2-3	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:	
Tytuł rysunku:					A	
Transformator 110/15 kV nr 1					Nr rysunku:	
Pole nr 3					EI29420-D2-3	
Schemat podłączeń aparatów WN. Część 1/5					Arkusz	z
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż			31









Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono połączenia nowe lub zmieniane.
Kolorem zielonym, z przekreśleniem w kolorze czerwonym oznaczono likwidowane połączenia

Q30 - istniejący wyłącznik WN



- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
 2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	Podpis	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	Podpis	
Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis		
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Schemat podłączeń aparatów WN. Część 2/5					Rewizja: A
ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk					Nr rysunku: EI29420-D2-3
Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż					Arkusz 3
					z 31




Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono połączenia nowe lub zmieniane.

T1, T2, T3 - istniejące przekładniki prądowe




- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
 2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	Podpis	03.2021
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	Podpis	Nr rysunku: EI29420-D2-3
Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:	A
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Schemat podłączeń aparatów WN. Część 3/5					Nr rysunku: EI29420-D2-3
Energa Invest		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz 4
				z 31	




Uwaga:
Q461 - nowo projektowany uziemnik WN wraz z napędem NR5

- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
 2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.

Opracował:		:			Data:
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		03.2021
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D2
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Schemat podłączeń aparatów WN. Część 4/5					Revizja: A
					Nr rysunku: EI29420-D2-3
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz 5
					z 31


Uwaga:


Y10, F01 - przełącznik zaczepów, zabezpieczenia firmowe nowo projektowanego TR 110/15 kV



Uwagi:

1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	<i>Partyka</i>	Nr rysunku:
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	<i>Winnicki</i>	D2
Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:	A
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Schemat podłączeń aparatów WN. Część 5/5					Nr rysunku: EI29420-D2-3
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		
Arkusz					z
6					31




Uwaga:
w F1Q należy przestawić gałkę
na ściance z boku by zmienić char. pracy styku styku
pomocniczego z NO na NC (13-14 na 11-12)

Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono połączenia nowe lub zmieniane.
Kolorem zielonym, z przekreśleniem w kolorze czerwonym oznaczono likwidowane połączenia


- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm²
 2. przewód koloru jasnoniebieski
 3. przewód koloru zielono-żółtego
 4. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr rysunku:
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		D2
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Szafa kablowa R3. Aparaty cz. 1/3					A
					Nr rysunku:
					EI29420-D2-3
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz
					z
					31


Tył szafki kablowej



Tył szafki kablowej



Prawy wewnętrzny bok szafki




Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono połączenia nowe lub zmieniane.

- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm²
 2. przewód koloru jasnoniebieski
 3. przewód koloru zielono-żółtego
 4. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca


Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr rysunku:	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		D2	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:	
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Szafa kablowa R3. Aparaty cz. 2/3					Nr rysunku: EI29420-D2-3	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz	z
					8	31


Tył szafki kablowej
Rama wychylna - widok po otwarciu




Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono połączenia nowe lub zmieniane.

- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm²
 2. ——— przewód koloru jasnoniebieski
 3. ——— przewód koloru zielono-żółtego
 4. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca

Opracował:					Data:	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	<i>Partyka</i>	03.2021	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	<i>Winnicki</i>	Nr tomu:	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D2	
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Szafa kablowa R3. Aparaty cz. 3/3					Rewizja: A	
					Nr rysunku: EI29420-D2-3	
 Energa GRUPA ORLEN		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz 9	z 31



Opracował:	-	-	-	Data:
Projektkował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacja w zakresie sił. instal. i urządzeń elek. i wzrost. elektroenergetycznych	POM.01.83.POOE/14	03.2021
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacja w zakresie sił. instal. i urządzeń elek. i wzrost. elektroenergetycznych	POM.02.18.POOE/12	Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Tytuł rysunku:				
Transformator 110/15 kV nr 1				
Pole nr 3				
Szafa kablowa R3. Listwa zaciskowa R3 - istniejąca. Część 1/2				
Nr rysunku:				
A				
Revizja:				
Arkusz				
z				
10				
31				




Uwagi:

1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgV-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.


Uwaga:
Koloriem czerwonym oznaczono połączenia nowe lub zmieniane.
Koloriem zielonym, z przekreśleniem w kolorze czerwonym oznaczono likwidowane połączenia

Opracował:		Data:	
Projektował:	mjr inż. Sławomir Partyka	03.2021	
Sprawił:	mjr inż. Michał Winiński	Nr rysunku:	A
Imię i nazwisko		Nr tomu:	D2
Specjalność		Podpis	
Tytuł rysunku:		Rozwija:	
Transformator 110/15 kV nr 1			
Pole nr 3			
Szafa kablowa R3. Lista zaciskowa R3 - istniejąca. Część 2/2			
ENERGA Invest Sp. z o.o.		Nazwa i adres obiektu:	
ul. Główna 472		Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż	
80-309 Gdańsk			
Energa GRUPA ORLEN		Arkusz	
Invest		z	
		11	
		31	



Listwa zaciskowa R3, część nowoprojektowana

Energa | **GRUPA ORLEN**
Invest




- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgV-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
 2. Wszystkie połączenia należy opisać kodką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.

Uwaga:
Lista zaciskowa R3, część nowoprojektowana

Opracował:		-		-		Data:	
Projektował: mgr inż. Sławomir Partyka		Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		POM/0183/POOE/14		03.2021	
Sprawdził: mgr inż. Michał Winiński		Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		POM/0218/POOE/12		Nr tomu:	
Imię i nazwisko		Specjalność		Nr uprawnień		D2	
Tytuł rysunku:		-		Podpis		Rewizja:	
Transformator 110/15 kV nr 1		-		-		A	
Pole nr 3		-		-		Nr rysunku:	
Szafa kablowa R3. Lista zaciskowa R3 - nowo projektowana. Część 2/2		-		-		EI29420-D2-3	
ENERGA Invest Sp. z o.o.		Nazwa i adres obiektu:		-		Arkusz	
ul. Główna 472		Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciaz		-		z	
80-309 Gdańsk		-		-		13	
Invest		-		-		31	

K31
MiCOM P632




- | | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|--|---------|
| Opracował: | : | : | : | Data: | |
| Projektował: | mgr inż. Stefan Partyka | instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | POM/0183/POOE/14 | 03.2021 | |
| Sprawdził: | mgr inż. Michał Winnicki | instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | POM/0218/POOE/12 | Nr tomu: | |
| | Imię i nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Podpis | |
| Tytuł rysunku:
Transformator 110/15 kV nr 1
Pole nr 3
Szafa ster.-przekątnikowa FR3. Rama uchylna. Aparaty. Część 1/5 | | | | Rewizja:
A
Nr rysunku:
EI29420-D2-3 | |
|  | | ENERGA Invest Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk | Nazwa i adres obiektu:
Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż | Arkusz
14 | z
31 |


Elewacja szafy - widok od tyłu

K35

MiCOM P139




- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm2
 2. + — przewód koloru jasnoniebieski
 3. —||— przewód koloru zielono-żółtego
 4. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	<i>Partyka</i>	Nr rysunku:	D2
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	<i>Winnicki</i>	Rewizja:	A
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku:	EI29420-D2-3
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Szafa ster.-przełącznikowa FR3. Rama uchylna. Aparaty. Część 2/5					Arkusz	z
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		15	31

Elewacja szafy - widok od tyłu


P11

N14



A13

N24T




S82




S46




S43




S41




S131




H44




S11



H4






S10



- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm²
 2. —+— przewód koloru jasnoniebieski
 3. —||— przewód koloru zielono-żółtego
 4. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca


Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr rysunku:
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		D2
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Szafa ster.-przełącznikowa FR3. Rama uchylna. Aparaty. Część 3/5					A
					Nr rysunku:
					EI29420-D2-3
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz
					z
					16
					31

Elewacja szafy - widok od tyłu





- Uwagi:

1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm²
- 2: ——— przewód koloru jasnoniebieski
- 3: —||— przewód koloru zielono-żółtego
4. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca

Opracował:	:	:	Data:		
Przebrał:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	03.2021	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	Nr tomu:	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	D2	
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Szafa ster.-przełącznikowa FR3. Rama uchylna. Aparaty. Część 4/5				Rewizja: A Nr rysunku: EI29420-D2-3	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż	Arkusz 17	z 31

Elewacja szafy - widok od tyłu


N11
ETT-02




- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm2
 2. ● — przewód koloru żółtego
 3. X — przewód koloru zielonego
 4. + — przewód koloru jasnoniebieski
 5. || — przewód koloru zielono-żółtego
 6. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr rysunku:	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		D2	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:	
Tytuł rysunku:					A	
Transformator 110/15 kV nr 1					Nr rysunku:	
Pole nr 3					EI29420-D2-3	
Szafa ster.-przełącznikowa FR3. Rama uchylna. Aparaty. Część 5/5					Arkusz	z
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciaż		18	31


Wnętrze szafy - tył




Wypożyczenie szafy








Wnętrze szafy - przód



Uwagi:


1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm²
2.  przewód koloru jasnoniebieski
3. przewód koloru zielono-żółtego
4. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca

Opracował:		.	.		Data:	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		03.2021	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Nr tomu:	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D2	
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Szafa ster.-przełącznikowa FR3. Wnętrze szafy. Aparaty					Rewizja: A Nr rysunku: EI29420-D2-3	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz 19	z 31



- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
 2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.

Opracował:		Data:	
Projektował:	mgr inż. Sławomir Partyka	03.2021	
Sprawił:	mgr inż. Michał Winiński	Nr tomu:	
Imię i nazwisko		Nr uprawnień	
Specjalność		Podpis	
Tytuł rysunku:			
Transformator 110/15 kV nr 1			
Pole nr 3			
Szafa ster.-przekątnikowa FR3. Lista zaciskowa FR3. Część 1/9			
ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Główna 472 80-309 Gdańsk		Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciaz	
Energa GRUPA ORLEN Invest		Arkusz 2	
		20 31	



281-101

132

281-101

133

281-101

134

281-101

135

281-101

136

281-101

137


281-101

138

Uwagi:

1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju z/y 1,5 mm².

2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.



Opracował:				Data:	
Projektował:	mgr inż. Sławek Parzyka	Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POE/14	03.2021	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winiński	Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POE/12	Nr tomu:	
Inne i nazwisko		Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	
Tytuł rysunku:		Nazwa i adres obiektu:		Rewizja:	
Transformator 110/15 kV nr 1		Pole nr 3		A	
Szafa ster.-przekaznikowa FR3. Lista zaciskowa FR3. Część 2/9		ENERGA Invest Sp. z o.o.		Nr rysunku:	
		ul. Główna 472		EI29420-D2-3	
		80-309 Gdańsk		Arkusz	
				21	
				31	

+FR3
FR3

R3.R3:64	281-101	181 (+)	F43:2
K7:1	281-101	182	
F01.X01:1	281-101	183	
S46:3	281-101	184	S41:11
S43:11	281-101	185	S93:14
F01.03:9	281-101	186	
A13:13	281-101	187	
K35.X033:8	281-101	188	FR3.FR3:437
	281-101	189	
	281-101	190	
	281-101	191	
	281-101	192	
F43:4	281-101	193 (-)	FR3.FR3:224
R1.R1:108	281-101	194	
R3.R3:405	281-101	195	
S131:32	281-101	196	S11:32
H4:..2	281-101	197	H44:..2
K35.X103:5	281-101	198	K35.X073:3
	281-101	199	K35.X032:9
	281-101	200	K35.X033:9
	281-101	201	K61:10
K35.X083:3	281-101	202	K35.X083:1
K31.X093:3	281-101	203	K35.X083:6
	281-101	204	K31.X081:9
	281-101	205	K31.X073:9
FR3.FR3:442	281-101	206	A13:12
	281-101	207	
	281-101	208	
	281-101	209	
	281-101	210	
R3.R3:40	281-101	211	S131:8
K35.X071:1	281-101	212	
R3.R3:42	281-101	213	S131:5
	281-101	214	K35.X071:3
R3.R3:44	281-101	215	S131:6
	281-101	216	K35.X071:5
R3.R3:48	281-101	217	K35.X071:7
	281-101	218	
R3.R3:49	281-101	219	K35.X071:9
	281-101	220	
R3.R3:51	281-101	221	K35.X072:2
	281-101	222	
R3.R3:67	281-101	223	
	281-101	224	FR3.FR3:193
R3.R3:68	281-101	225	R1.R1:107
R3.R3:73	281-101	226	S11:4
R3.R3:72	281-101	227	S11:2
R3.R3:75	281-101	228	S131:4
R3.R3:74	281-101	229	S131:2
R3.R3:77	281-101	230	H44:x1
R3.R3:76	281-101	231	H44:..1
R3.R3:407	281-101	232	H4:x1
R3.R3:408	281-101	233	H4:..1
R1.R1:95	281-101	234	S10:4
K7:2	281-101	235	
R1.R1:93	281-101	236	S10:2
K8:2	281-101	237	
R1.R1:90	281-101	238	S10:32
K8:10	281-101	239	K7:10
R3.R3:88	281-101	240	K35.X073:1
R3.R3:87	281-101	241	K35.X073:2
R3.R3:90	281-101	242	K35.X073:4
R3.R3:89	281-101	243	K35.X073:5
R3.R3:409	281-101	244	K35.X073:7
R3.R3:410	281-101	245	K35.X073:8
K35.X032:1	281-101	246	K7:3
R3.R3:79	281-101	247	K35.X103:4
K35.X032:2	281-101	248	K8:3
K35.X032:3	281-101	249	
K35.X032:4	281-101	250	
K35.X032:5	281-101	251	
K35.X032:6	281-101	252	
K35.X032:7	281-101	253	

YKSYFty 30x1.5 (10) W0354

YKSYFty 24x1.5 (7) W0336

YKSYFty 19x1.5 (6) W0365


YKSYFty 24x1.5 (4) W0355

YKSYFty 30x1.5 (4) W0353

W0365 YKSYFty 19x1.5 (6)

- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgV -750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
 2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.



Opracował:		Data:
Projektował: mgr inż. Sławek Parzyka	Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	03.2021
Sprawdził: mgr inż. Michał Winiński	Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
Inię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień
Podpis		
Rewizja:		
A		
Nr rysunku:		
Pole nr 3		
Transformator 110/15 kV nr 1		
Szafa ster.-przekaznikowa FR3. Lista zaciskowa FR3. Część 4/9		
ENERGA Invest Sp. z o.o.		
ul. Główna 472		
80-309 Gdańsk		
Nazwa i adres obiektu:		
Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciaz		
Arkusz		
23		
31		




- Uwagi:
- Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
 - Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.

Opracował:				Data:
Projekował:	mjr inż. Sławek Partyka	Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PO/M0183/POE/14	03.2021
Sprawił:	mjr inż. Michał Winiński	Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PO/M0218/POE/12	Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Szafa ster.-przekątnikowa FR3. Lista zaciskowa FR3. Część 5/9				
ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Główna 472 80-309 Gdańsk			Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciaz	
Energa GRUPA ORLEN Invest			Nr rysunku: EI29420-D2-3	
			Arkusz 24 z 31	

- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY -750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
 2. Wszystkie połączenia należy opisać kodką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.




Opracował:		Data:	
Projektował: mgr inż. Sławomir Parzyński		03.2021	
Sprawdził: mgr inż. Michał Winiński		Nr tomu:	
Inny i nazwisko		D2	
Tytuł rysunku:		Podpis	
Transformator 110/15 kV nr 1		Revizja:	
Pole nr 3		A	
Szafa ster.-przekładnikowa FR3. Lista zaciskowa FR3. Część 6/9		Nr rysunku:	
ENERGA Invest Sp. z o.o.		EI29420-D2-3	
ul. Glinowa 472		Arkusz	
80-309 Gdańsk		25	
Nazwa i adres obiektu:		z	
Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		31	





- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LGY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
 2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zaciśku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.

Opracowali:	-	-	-	Data:
Projektowali:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacja w zakresie sieci, instalacje i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych	POM01/03/P00E/14	03.2021
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacja w zakresie sieci, instalacje i urządzenia elektrycznych, elektroenergetycznych	POM02/18/P00E/12	Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Tytuł rysunku:				
Transformator 110/15 kV nr 1				
Pole nr 3				
Szafa ster. -przełącznikowa FR3. Lista zaciskowa FR3. Część 7/9				
ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Główna 47/2 80-309 Gdańsk		Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Radoż		Arkusze z
				26
				31
Nr rysunku: EI29420-D2-3				
Rewizja: A				






- Uwagi:
- Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
 - Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zaciśku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.



Opracował:				Data:
Projekował:	mjr inż. Sławek Partyka	Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	03.2021
Sprawił:	mjr inż. Michał Winiński	Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Szafa ster.-przekątnikowa FR3. Lista zaciskowa FR3. Część 8/9				
ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Glinna 472 80-309 Gdańsk			Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciaz	
Energa GRUPA ORLEN Invest			Arkusze z	Nr rysunku: EI29420-D2-3
			27	D2
			31	Rewizja: A



Uwagi:




1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.

Opracował:					Data:	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		03.2021	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Nr tomu:	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D2	
Tytuł rysunku:					Rewizja:	
Transformator 110/15 kV nr 1					A	
Pole nr 3					Nr rysunku:	
Szafa ster.-przełącznikowa FR3. Listwa zaciskowa FR3. Część 9/9					EI29420-D2-3	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz	z
					28	31




Uwagi:


1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.
3. Żyły rezerwowe i pancerze kabli należy uziemić tylko na jednym końcu

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr rysunku: D2	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Rewizja: A	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku: EI29420-D2-3	
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Szafa ster.-przełącznikowa FR3. Listwa zaciskowa XA31, XA35					Arkusz	z
 ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk					29	31
Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż						

Wnętrze szafy
Widok z przodu po otwarciu drzwi




Wnętrze szafy
Widok z tyłu po otwarciu drzwi




Montaż specjalny - rama wychylna

Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono elementy nowo projektowane
Kolorem zielonym z czerwonym przekreśleniem oznaczono elementy do demontażu


Opracował:	-	-	-	Data:
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	03.2021
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	D2
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Szafka kablowa R3. Elewacja				Rewizja: A
				Nr rysunku: EI29420-D2-3
 ENERGA GRUPA ORLEN Invest		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż	Arkusz 30
				z 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


Wnętrze szafy
Widok z przodu po otwarciu drzwi






Wnętrze szafy
Widok z przodu za ramą uchylną




Wnętrze szafy
Widok z tyłu po otwarciu drzwi





Głębokość szafy: 600 mm


Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu: D2
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 1 Pole nr 3 Szafa ster.-przełącznikowa FR3. Elewacja					Rewizja: A
					Nr rysunku: EI29420-D2-3
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz 31
					z 31






Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu: D1	
Sprawił:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12			
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis		
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Schemat koordynacyjny. Część 2/3					Rewizja: A	
					Nr rysunku: EI29420-D1-5	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz 4	z 46



Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	Podpis	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	Podpis	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D1
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Schemat koordynacyjny. Część 3/3					Rewizja: A
					Nr rysunku: EI29420-D1-5
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz 5
					z 46

+FR5
K31
MiCOM P632



Łącze inżynierskie

U21

IRIG-B

X11

1

T5

1U: 1

2U: 4

X031

T11

1A: 1

2

X032

15.11

T12

1B: 3

4

15.12

T13

1C: 5

6

15.13

T14

1N: 7

8

15.14

Obw. prądowe str. 110 kV

T21

1A: 1

2

15.15

T22

1B: 3

4

15.16

T23

1C: 5

6

15.17

T24

1N: 7

8

15.18

Obw. prądowe str. 15 kV

X071

1

2

3

4

5

6

7

8

9

K701

K702

K703

K703

K704

K705

K706

X072

1

2

3

4

5

6

7

8

9

U701

X/Y

+

18.3 Wyl. Q30 - wyłączony

U702

X/Y

+

18.4 Wyl. Q30 - załączony

U703

X/Y

+

18.3 ☉

U704

X/Y

+

18.5 Wyłącznik SF6<< -blokada

U705

X/Y

+

18.7 Rezerwa

U706

X/Y

+

18.5 ☉

U707

X/Y

+

30.19 Rezerwa

U708

X/Y

+

30.20 Rezerwa

U709

X/Y

+

30.19 (-)

X081

1

2

3

4

5

6

7

8

9

U801

X/Y

+

30.11 Olej TR min. kryt.

U802

X/Y

+

30.12 Olej TR min.

U803

X/Y

+

30.13 Olej TR maks.

U804

X/Y

+

30.14 Olej PZ min. kryt.

U805

X/Y

+

30.15 Olej PZ min.

U806

X/Y

+

30.16 Olej PZ maks.

U807

X/Y

+

30.17 Awaria odwilżacza TR

U808

X/Y

+

30.18 Awaria odwilżacza PZ

U809

X/Y

+

30.11 (-)

X082

1

2

3

4

5

6

7

8

9

U809

X/Y

+

U810

X/Y

+

U811

X/Y

+

U812

X/Y

+

U813

X/Y

+

U814

X/Y

+

U815

X/Y

+

U816

X/Y

+

X083

1

2

3

4

5

6

7

8

9

U817

X/Y

+

U818

X/Y

+

U819

X/Y

+

U820

X/Y

+

U821

X/Y

+

U822

X/Y

+

U823

X/Y

+

U824

X/Y

+

LEDy niekonfigurowalne		LEDy konfigurowalne	
<input type="radio"/> H4	Wyłączenie	<input type="radio"/> H5	Zadziałanie zabezp. różnicowego
<input type="radio"/> H3	Alarm	<input type="radio"/> H6	Poziom oleju TR min.
<input type="radio"/> H2	Blokada / Uszkodzenie	<input type="radio"/> H7	Poziom oleju TR max.
<input type="radio"/> H1	Sprawne	<input type="radio"/> H8	Poziom oleju PZ min.
<input type="radio"/> H17	Tryb edycji	<input type="radio"/> H9	Poziom oleju PZ max.
		<input type="radio"/> H10	Uszkodzenie obwodów prądowych
		<input type="radio"/> H11	-
		<input type="radio"/> H12	-
		<input type="radio"/> H13	-
		<input type="radio"/> H14	Brak ciągłości OW1
		<input type="radio"/> H15	Zanik nap.
		<input type="radio"/> H16	Up


Opracował:				Data:	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		03.2021
Sprawił:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Nr rysunku: D1
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja: A
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Diagram zabezp. różnicowego transformatora MiCOM P632. Część 1/2					Nr rysunku: EI29420-D1-5
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz z 646

158

+FR5






K31

MiCOM P632




Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		D1	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:	
Tytuł rysunku:					A	
Transformator 110/15 kV nr 2					Nr rysunku:	
Pole nr 5					EI29420-D1-5	
Diagram zabezp. różnicowego transformatora MiCOM P632. Część 2/2					Arkusze	z
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		7	46


+FR5
K35
MiCOM P139



LEDy niekonfigurowalne	LEDy konfigurowalne
<input type="radio"/> H4 Wyłączenie	<input type="radio"/> H5 Zadziałanie I>t/I>>t
<input type="radio"/> H3 Alarm	<input type="radio"/> H6 Zadziałanie BT2,BPZ,ZUB
<input type="radio"/> H2 Blokada / Uszkodzenie	<input type="radio"/> H7 Zadziałanie T1°/T2°
<input type="radio"/> H1 Sprawne	<input type="radio"/> H8 Zanik nap. zas. łączników WN
<input type="radio"/> H17 Tryb edycji	<input type="radio"/> H9 Wyłącznik - SF6</SF6<<
	<input type="radio"/> H10 RN wyłącznika
	<input type="radio"/> H11 -
	<input type="radio"/> H12 Brak ciągłości OW2
	<input type="radio"/> H13 Zanik nap. ⊕⊖
	<input type="radio"/> H14 Zanik nap. (+) (-)
	<input type="radio"/> H15 ZW z SZR 15 kV
	<input type="radio"/> H16 Up

Opracował:	:	:	:	Data:
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	03.2021
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	D1
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Diagram ster. polowego i zabezp. nadprądowego MiCOM P139. Część 1/2				Rewizja: A Nr rysunku: EI29420-D1-5
	ENERGIA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz 8
				z 46

+FR5
K35
MiCOM P139



X101

1

2

3

4

5

6

7

8

9

K1001

K1002

X102

1

2

3

4

5

6

7

8

9

K1003

U1001

X103

1

2

3

4

5

6

7

8

9

U1002

U1003

U1004

U1005

U1006

34.5

34.5

20.14

20.14

21.15

21.15

28.10

28.10

28.10

+AwUp

Sygn. centr. - zanik (+)(-)

Zab. firm T2° na wyl. str. 15kV dostawione

⬢

Rezerwa

⬢

Kontrola ciśn. SF6 przekładników prądowych


(-)

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		D1	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:	
Tytuł rysunku:					A	
Transformator 110/15 kV nr 2					Nr rysunku:	
Pole nr 5					EI29420-D1-5	
Diagram ster. polowego i zabezp. nadprądowego MiCOM P139. Część 2/2					Arkusz	z
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		9	46

+R5

K41


MiCOM P116



+R5

K41.1

MiCOM E124



LEDy niekonfigurowalne		LEDy konfigurowalne	
<input type="radio"/> H1	Healthy	<input type="radio"/> H4	Pobudzenie
<input type="radio"/> H2	Trip	<input type="radio"/> H5	Zadziałanie I>t
<input type="radio"/> H3	Alarm	<input type="radio"/> H6	-
		<input type="radio"/> H7	-
		<input type="radio"/> H8	-

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	D1
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Rewizja:	A
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku:	EI29420-D1-5
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Diagram zabezp. autonom. MiCOM P116 i zasobnika kondens. MiCOM E124					Arkusz	z
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		10	46

Przyciski i przełączniki w szafie sterowniczo-przełącznikowej FR5

Diagram połączeń łącznika typu
SOD-5-SMT SZYLDZIK 5

S11

	0	1	Zestyki	Położenie
	X	X	2-3	27.5
		X	4-3	27.4
		X	5-8	17.6
X			6-7	17.11
		X	9-11	--
X			10-12	--
		X	13-16	20.12
X			14-15	20.11
		X	17-19	--
X			18-20	--
		X	31-32	27.4

Sterownik wyłącznika Q30
1 - załączony
2 - wyłączony

Diagram połączeń łącznika typu
SOD-2-SMT SZYLDZIK 7

S131

	0	1	Zestyki	Położenie
	X	X	2-3	27.8
		X	4-3	27.7
		X	5-8	26.8
X			6-7	26.9
		X	31-32	27.7

Sterownik odłącznika szynowego Q20
1 - zamknięty
0 - otwarty

Diagram połączeń łącznika typu
SOD-5-SMT SZYLDZIK 5

S10

	0	1	Zestyki	Położenie
	X	X	2-3	27.17
		X	4-3	27.16
		X	5-8	23.18
X			6-7	23.9
		X	9-11	--
X			10-12	--
		X	13-16	--
X			14-15	23.12
		X	17-19	--
X			18-20	--
		X	31-32	27.16

Sterownik wyłącznika Q1 str. 15kV
1 - załączony
0 - wyłączony

Diagram połączeń łącznika typu
4G10-69-U-R014

S41

1	2	Zestyki	Położenie
	X	2-1	17.17
X		3-4	--
	X	6-5	19.14
X		7-8	--
	X	10-9	--
X		11-12	30.5
	X	14-13	--
X		15-16	--

Wyłączenie z ZS i LRW
1 - odstawione
2 - dostawione

Diagram połączeń łącznika typu
4G10-69-U-R014

S43

1	2	Zestyki	Położenie
	X	2-1	25.10
X		3-4	--
	X	6-5	25.14
X		7-8	--
	X	10-9	--
X		11-12	30.6
	X	14-13	--
X		15-16	--

Pobudzenie LRW
1 - odstawione
2 - dostawione

Diagram połączeń łącznika typu
4G10-55-U-R014

S46

1	2	Zestyki	Położenie
	X	2-1	--
X		3-4	30.3
	X	6-5	--
X		7-8	--

Odstawienie telesterowania
1 - odstawione
2 - dostawione

Diagram połączeń łącznika typu
4G10-55-U-R014

S82

1	2	Zestyki	Położenie
	X	2-1	20.14
X		3-4	--
	X	6-5	--
X		7-8	--

Działanie zab. firm. T2 st.
1 - na sygnalizację
2 - na wyłączenie str. 15kV

Diagram połączeń przycisku typu
NEF30-KN - 3X

S93

0	1	Zestyki	Położenie
	X	13-14	30.8
	X	23-24	30.9
	X	33-34	

Kasowanie sygnalizacji zabezp.
MICOM

Przyciski i przełączniki w szafie kablowej R5

Diagram połączeń łącznika typu
4G10-70-U-R014

S72

1	2	Zestyki	Położenie
	X	2-1	24.8
X		3-4	--
	X	6-5	24.8
X		7-8	--
	X	10-9	24.3
X		11-12	--
	X	14-13	24.3
X		15-16	--
	X	18-17	--
X		19-20	22.3

Zab. autonomiczne
1 - odstawione
2 - dostawione

Diagram połączeń przycisku typu
- 2X

S20W

0	1	Zestyki	Położenie
	X	13-14	26.7
	X	23-24	

Otwarcie odłącznika szynowego Q20

Diagram połączeń przycisku typu
- 2X

S20Z

0	1	Zestyki	Położenie
	X	13-14	26.6
	X	23-24	

Zamknięcie odłącznika szynowego Q20

Diagram połączeń przycisku typu
- 2X

S20FW

0	1	Zestyki	Położenie
	X	13-14	26.18
	X	23-24	

Otwarcie uziemnika pola od strony szyn Q20F

Diagram połączeń przycisku typu
- 2X

S20FZ


0	1	Zestyki	Położenie
	X	13-14	26.17
	X	23-24	


Zamknięcie uziemnika pola od strony szyn Q20F

Uwaga: przyciski istniejące

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		D1	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:	
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Diagram przycisków i przełączników					A	
					Nr rysunku: EI29420-D1-5	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz	z
					11	46


163







- ① Rozdzielnica potrzeb własnych 400/230V AC. Sekcja 2. Tom D5
② Rozdzielnica potrzeb własnych 220V DC. Tom D5
③ Pole linii 110 kV kier. Drobin Tom D1

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	Podpis	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	Podpis	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D1
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Obwody zasilania napędów					Rewizja: A
					Nr rysunku: EI29420-D1-5
Energa Invest GRUPA ORLEN		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciaż		Arkusz 13
					z 46



	Rdzeń I - 25 VA kl. 0,2 FS5			Rdzeń II - 60 VA kl. 10P10	Rdzeń II - str. 15 kV
	Zabezpieczenie autonomiczne MiCOM P116			Zabezpieczenie różnicowe MiCOM P632	




① Pole 15 kV transformatora 110/15 kV TR2. R15 - celka istniejąca

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	D1
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Rewizja:	A
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku:	EI29420-D1-5
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Obwody prądowe. Część 1/2					Arkusz	z
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		15	46

Rdzeń III - 60 VA kl. 10P10

Zabezpieczenie nadprądowe z funkcją sterownika pola MiCOM P139
ZS/LRW R110




① ZS/LRW R110 kV. Tom D1


Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	D1
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Nr rysunku:	EI29420-D1-5
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis		
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Obwody prądowe. Część 2/2					Rewizja:	A
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz	z
					16	46


169

Wyłącznik		Obniżenie ciśnienia SF6<< blokada wyl.		Rezerwa		Kontrola sprawności zabezp. MICOM P632		Kontrola obecności napięcia ⊕⊖	
Wyłączony	Załączony								




Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	D1
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Nr rysunku:	EI29420-D1-5
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Arkusz	z
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Obwody sterownicze podstawowe. Część 2/2					18	46
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż			







Zasilanie ⊕⊖ str. 15 kV	Wyłączenie wyłącznika OW1 - str. 15 kV										Załączenie wyłącznika ZW	
	I>, I>>, Zab. firm. TR: BT2 ^o , BPZ, Op	Zab. firm. TR: T2 ^o		Od MiCOM P632		Operacyjne Ster. szafa FR		Operacyjne - sygn. do ster. pola str. 15kV			Operacyjne - str. 15kV	
								Ster. szafa FR	Od MiCOM P139		Od MiCOM P139	Ster. szafa FR



① Pole 15 kV transformatora 110/15 kV TR2. R15 - celka istniejąca

Opracował:					Data:	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	<i>Stefan Partyka</i>	03.2021	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	<i>Michał Winnicki</i>	Nr tomu:	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D1	
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Obwody sterownicze strony 15 kV					Rewizja: A	
					Nr rysunku: EI29420-D1-5	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz 23	z 46


Zasilanie z zasobnika energii VC2+ VC2-	Wyłączenie wyłącznika OW2			Zasilanie z zasobnika energii VC1+ VC1-	Zadziałanie zabezpieczenia MiCOM P116	Przełącznik pomocniczy zasilania blokady SF6 wyłącznika	Zasilanie blokady SF6 wyłącznika		Zasilanie 230V AC zasobnika energii E124
		MiCOM P116							



① Rozdzielnica potrzeb własnych 400/230V AC. Sekcja 1. Tom D5


Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	Podpis	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	Podpis	
Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis		
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Obwody sterownicze zab. autonomiczne					Rewizja: A
ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk					Nr rysunku: EI29420-D1-5
Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż					Arkusz 24
					z 46

Zasilanie △△	Sygnalizacja stanu położenia				Pobudzenie LRW			Pobudzenie LRW bez prądu
	Wyłącznik				MiCOM P632		MiCOM P139	
	Wyłączony	Załączony						
								MiCOM P139






① ZS/LRW R110 kV. Tom D1



Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	D1
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Rewizja:	A
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku:	EI29420-D1-5
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Obwody ZS i LRW					Arkusz	z
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		25	46



① Pole 15 kV transformatora 110/15 kV TR2. R15 - celka istniejąca


Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		D1
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Obwody sygnalizacyjne. Część 1/6					A
					Nr rysunku: EI29420-D1-5
 ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk		Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż			Arkusz 26
					z 46


Wyłącznik		Odłącznik szynowy		Uziemnik odłącznika szynowego		Uziemnik punktu neutralnego transf.		Wyłącznik TR str. 15kV		Sygn. położenia wyl. str. 15kV - powielenie	
Wyłączony	Załączony	Otwarty	Zamknięty	Otwarty	Zamknięty	Otwarty	Zamknięty	Wyłączony	Załączony	Wyłączony	Załączony





① Pole 15 kV transformatora 110/15 kV TR2. R15 - celka istniejąca

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	<i>Stefan Partyka</i>	Nr tomu:
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	<i>Michał Winnicki</i>	D1
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Obwody sygnalizacyjne. Część 2/6					A
					Nr rysunku: EI29420-D1-5
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz 27
					z 46







Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	<i>Stefan Partyka</i>	Nr tomu:	D1
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	<i>Michał Winnicki</i>	Rewizja:	A
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku:	EI29420-D1-5
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Obwody sygnalizacyjne. Część 3/6					Arkusze	z
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk		Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		2846







- ① Pole 15 kV transformatora 110/15 kV TR2. R15 - celka istniejąca
- ② Rozdzielnica potrzeb własnych 400/230V AC. Sekcja 1. Istniejąca

Opracował:					Data:	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		03.2021	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Nr tomu:	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D1	
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Obwody pól związanych					Rewizja: A	
					Nr rysunku: EI29420-D1-5	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz 32	z 46





Zasilanie <+>	Zanik napięcia		Uszkodz. zabezp. MiCOM P632	Uszkodz. zabezp. MiCOM P139	Awaria reg. napięcia TR	Obwody telemechaniki									
	Ster. podstaw. ⊕⊖	Ster. rezerw. ⊕ ⊖				MiCOM P632			MiCOM P139			MiCOM P116			






① Telemechanika. Tom D7

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		D1	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:	
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Obwody telemechaniki					A	
					Nr rysunku: EI29420-D1-5	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusze	z
					35	46



1 Pole łącznika szyn 110 kV. Tom D1

Opracował:	-	-		Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	D1
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Rewizja: A	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis		
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Obwody łącza inżynierskiego					Nr rysunku: EI29420-D1-5	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz 36	z 46

N11

ETT-02




Diagram połączeń łącznika typu 4G10-69-U-R014

1	2	Zestyki	Położenie
×	×	2-1	41.5
×	×	3-4	41.4
×	×	6-5	--
×	×	7-8	40.5
×	×	10-9	--
×	×	11-12	42.21
×	×	14-13	--
×	×	15-16	--

Automatyczna regulacja napięcia
1 - odstawiona
2 - dostawiona

Diagram połączeń przycisku typu NEF30-KS - XY




0	1	Zestyki	Położenie
×	×	13-14	41.4
×	×	21-22	41.7


Regulacja zaczeu w dół

Diagram połączeń przycisku typu NEF30-KS - XY



0	1	Zestyki	Położenie
×	×	13-14	41.7
×	×	21-22	41.4

Regulacja zaczeu w górę




Opracował:					Data:	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		03.2021	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Nr tomu:	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D1	
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Regulacja napięcia. Schemat koordynacyjny					Rewizja: A	
					Nr rysunku: EI29420-D1-5	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz 37	z 46



Zasilanie napędu przełącznika zacze­pów		Zasilanie regulatora napięcia	Zasilanie przetwornika nr zacze­pu transf.			
---	--	-------------------------------	--	--	--	--




① Rozdzielnica potrzeb własnych 400/230V AC. Sekcja 1. Istniejąca

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	D1
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Rewizja:	A
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku:	EI29420-D1-5
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Regulacja napięcia. Obwody zasilania					Arkusz	z
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		39	46


[illegible]


Zasilanie obwodu sterowania z napędu PZ	Sterowanie PZ w dół			Sterowanie PZ w górę			Sygnal. jazdy przełącznika zaczepów		Sygnal. zbyt długiej jazdy PZ		Sygnal. pracy PZ	
	ręcznie z nastawni	ARN		ręcznie z nastawni	ARN						na elewacji szafy FR	




Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	D1
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Rewizja:	A
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku:	EI29420-D1-5
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Regulacja napięcia. Obwody sterownicze PZ i sygnalizacyjne					Arkusz	z
ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk					41	46
Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż						

Sygnalizacja numeru zacze pu transformatora																	Zasilanie 24V z regulat. nap. TR	Automatyka regulacji napię cia - odstawiona (blokada)
do wskaźnika numeru zacze pu na elewacji szafy									do wskaźnika numeru zacze pu na elewacji szafy									
2 ⁰	2 ¹	2 ²	2 ³	10x2 ⁰	10x2 ¹	Zasilanie 24V			2 ⁰	2 ¹	2 ²	2 ³	10x2 ²	10x2 ¹				



Opracował:					Data:	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	<i>Stefan Partyka</i>		03.2021
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	<i>Michał Winnicki</i>	Nr tomu:	D1
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis		
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Regulacja napięcia. Obwody sygnalizacyjne 24V DC					Rewizja:	A
					Nr rysunku:	EI29420-D1-5
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz	z
					42	46


Up					Obw. sygn. centralnej		
Zanik 400V AC PZ	Awaria reg. napięcia TR	Blokada reg. napięcia górna, dolna	Rezerwa		Rezerwa	Zanik 400V AC PZ	Sygnal. zbyt długiej jazdy PZ



① Sygnalizacja centralna. Tom D1



Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	D1
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Rewizja: A	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis		
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Regulacja napięcia. Obwody sygnalizacji ogólnej					Nr rysunku: EI29420-D1-5	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz 43	z 46

	Obwody telemechaniki		
	ETT-02		Telesterowanie
			Kasowanie regulatora napięcia




1 Telemechanika. Tom D7

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	D1
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Rewizja:	A
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku:	EI29420-D1-5
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Regulacja napięcia. Obwody telemechaniki i kanału inżynierskiego					Arkusz	z
ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk					44	46
Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż						




- ① Pole łącznika szyn 110 kV. Tom D1
- ② Pole linii 110 kV kier. Drobin. Tom D1


Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	D1
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		D1	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:	
Tytuł rysunku:					A	
Transformator 110/15 kV nr 2					Nr rysunku:	
Pole nr 5					EI29420-D1-5	
Podstawowa instalacja elektryczna szafy ster.-przełącznikowej FR					Arkusz	z
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		45	46



Q20
NSO 80-2



Q20F
NSO 80-2



Q20, Q20F - istniejące aparaty WN




Uwagi:

- Połączenia nieoznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
- Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.

Uwaga:

Kolorem czerwonym oznaczono połączenia nowe lub zmieniane.

Kolorem zielonym, z przekreśleniem w kolorze czerwonym oznaczono likwidowane połączenia







Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr rysunku:	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		EI29420-D2-5	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:	
Tytuł rysunku:					A	
Transformator 110/15 kV nr 2					Nr rysunku:	
Pole nr 5					EI29420-D2-5	
Schemat podłączeń aparatów WN. Część 1/5					Arkusz	z
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż			31



Kolorem zielonym, z przekreśleniem w kolorze czerwonym oznaczono likwidowane połączenia

Uwagi:

1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.




Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono połączenia nowe lub zmieniane.

T1, T2, T3 - istniejące przekładniki prądowe

- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
 2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	Podpis	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	Podpis	
Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D2	
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Schemat podłączeń aparatów WN. Część 3/5					Rewizja: A
Energa Invest GRUPA ORLEN					Nr rysunku: EI29420-D2-5
ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk					Arkusz 4
Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż					z 31




Uwaga:
Q461 - nowo projektowany uziemnik WN wraz z napędem NR5

- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
 2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr tomu:	D2
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Nr rysunku:	EI29420-D2-5
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Arkusz	z
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Schemat podłączeń aparatów WN. Część 4/5					5	31
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż			

Uwaga:


Y10, F01 - przełącznik zaczepów, zabezpieczenia firmowe nowo projektowanego TR 110/15 kV



Uwagi:

1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	Podpis	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	Podpis	
Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D2	
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Schemat podłączeń aparatów WN. Część 5/5					Rewizja: A
Energa Invest GRUPA ORLEN					Nr rysunku: EI29420-D2-5
ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk					Arkusz 6
Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż					z 31




Uwaga:
w F1Q należy przestawić gałkę
na ścianie z boku by zmienić char. pracy styku styku
pomocniczego z NO na NC (13-14 na 11-12)

Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono połączenia nowe lub zmieniane.
Kolorem zielonym, z przekreśleniem w kolorze czerwonym oznaczono likwidowane połączenia


- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm²
 2. przewód koloru jasnoniebieski
 3. przewód koloru zielono-żółtego
 4. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr rysunku:
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		D2
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Szafa kablowa R5. Aparaty cz. 1/3					A
					Nr rysunku:
					EI29420-D2-5
Energa GRUPA ORLEN Invest		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz
					z
					7
					31


Tył szafki kablowej



Tył szafki kablowej



Prawy wewnętrzny bok szafki




Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono połączenia nowe lub zmieniane.

- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm²
 2. przewód koloru jasnoniebieski
 3. przewód koloru zielono-żółtego
 4. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca


Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr rysunku:	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		D2	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:	
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Szafa kablowa R5. Aparaty cz. 2/3					Nr rysunku: EI29420-D2-5	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz	z
					8	31


Tył szafki kablowej
Rama wychylna - widok po otwarciu



Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono połączenia nowe lub zmieniane.


- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm²
 2. ——— przewód koloru jasnoniebieski
 3. ——— przewód koloru zielono-żółtego
 4. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	<i>Partyka</i>	Nr rysunku:	D2
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	<i>Winnicki</i>	D2	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:	A
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Szafa kablowa R5. Aparaty cz. 3/3					Nr rysunku:	EI29420-D2-5
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż			Arkusz 9 z 31



Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono połączenia nowe lub zmieniane

Opracował:	-	-	-	Data:
Projektkował:	mgr inż. Stefan Partyka	Instalacja w zakresie sił. i instal. i urządzeń elektryczn. elektroenergetyczn.		03.2021
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winiński	Instalacja w zakresie sił. i instal. i urządzeń elektryczn. elektroenergetyczn.		Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	D2
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Szafa kablowa R5. Listwa zaciskowa R5 - istniejąca. Część 1/2				Rewizja: A
Nr rysunku: EI29420-D2-5				
Arkuż: z				10
Energa GRUPA ORLEN Invest				31
ENERGA Inwest Sp. z o.o. ul. Gornikowska 472 80-309 Gdańsk				
Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż				




Uwagi:


1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgV-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.

Uwaga:
Koloriem czerwonym oznaczono połączenia nowe lub zmieniane.
Koloriem zielonym, z przekreśleniem w kolorze czerwonym oznaczono likwidowane połączenia

Opracował:		Data:	
Projektował:	mjr inż. Sławomir Partyka	POW0183POOE/14	03.2021
Sprawił:	mjr inż. Michał Winiński	POW0218POOE/12	Nr tomu:
Inne i nazwisko		Podpis	D2
Tytuł rysunku:		Rewizja:	
Transformator 110/15 kV nr 2		A	
Pole nr 5		Nr rysunku:	
Szafa kablowa R5. Lista zaciskowa R5 - istniejąca. Część 2/2		EI29420-D2-5	
ENERGA Invest Sp. z o.o.		Arkusz	
ul. Glinna 472		11	
80-309 Gdańsk		31	




Arkusz	Z
12	31



- Uwagi:
- Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgV-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
 - Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.


Uwaga:
Listwa zaciskowa R5, część nowoprojektowana

Opracował:		-		Data:	
Projektował: mgr inż. Sławośław Parzyś		Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		03.2021	
Sprawdził: mgr inż. Michał Winiński		Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		Nr tomu: D2	
Imię i nazwisko		Specjalność		Podpis	
Tytuł rysunku:		Nr uprawnień		Fawizja:	
Transformator 110/15 kV nr 2		-		A	
Pole nr 5		-		Nr rysunku: E129420-D2-5	
Szafa kablowa R5. Listwa zaciskowa R5 - nowo projektowana. Część 2/2		-		Arkusz: 13	
ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Główna 472 80-309 Gdańsk		Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciaz		z 31	
 ENERGA GRUPA ORLEN		-		-	

Elewacja szafy - widok od tyłu

K31

MiCOM P632



Uwagi:


1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm²
2. + ——— przewód koloru jasnoniebieski
3. ———— przewód koloru zielono-żółtego
4. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr rysunku:	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		D2	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:	
Tytuł rysunku:					A	
Transformator 110/15 kV nr 2					Nr rysunku:	
Pole nr 5					EI29420-D2-5	
Szafa ster.-przełącznikowa FR5. Rama uchylna. Aparaty. Część 1/5					Arkusz	z
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		14	31


Elewacja szafy - widok od tyłu

K35

MiCOM P139




- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm2
 2. + — przewód koloru jasnoniebieski
 3. —||— przewód koloru zielono-żółtego
 4. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca

Opracował:					Data:
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	<i>Partyka</i>	03.2021
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	<i>Winnicki</i>	Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D2
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Szafa ster.-przełącznikowa FR5. Rama uchylna. Aparaty. Część 2/5					Rewizja: A
					Nr rysunku: EI29420-D2-5
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz 15
					z 31

Elewacja szafy - widok od tyłu


P11

N14




A13

N24T




S82




S46




S43



S41




S131



H44




S11



H4



S10









Uwagi:

1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm2
2. + — przewód koloru jasnoniebieski
3. — — — przewód koloru zielono-żółtego
4. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr rysunku:
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		D2
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Szafa ster.-przełącznikowa FR5. Rama uchylna. Aparaty. Część 3/5					A
					Nr rysunku:
					EI29420-D2-5
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz
					z
					16
					31

Elewacja szafy - widok od tyłu





- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm²
 2. ——— przewód koloru jasnoniebieski
 3. ——— przewód koloru zielono-żółtego
 4. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr rysunku:
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		D2
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Szafa ster.-przełącznikowa FR5. Rama uchylna. Aparaty. Część 4/5					A
					Nr rysunku:
					EI29420-D2-5
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciaż		Arkusz
					z
					17
					31

Elewacja szafy - widok od tyłu




N11
ETT-02




- Uwagi:
- 1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm²
 - 2. —●— przewód koloru żółtego
 - 3. —X— przewód koloru zielonego
 - 4. —+— przewód koloru jasnoniebieski
 - 5. —||— przewód koloru zielono-żółtego
 - 6. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr rysunku:	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		D2	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:	
Tytuł rysunku:					A	
Transformator 110/15 kV nr 2					Nr rysunku:	
Pole nr 5					EI29420-D2-5	
Szafa ster.-przełącznikowa FR5. Rama uchylna. Aparaty. Część 5/5					Arkusz	z
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciaż		18	31


Wnętrze szafy - tył




Wyposażenie szafy





Wnętrze szafy - przód




- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm²
 2. ——— przewód koloru jasnoniebieski
 3. ——— przewód koloru zielono-żółtego
 4. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	<i>Partyka</i>	Nr tomu:
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	<i>Winnicki</i>	D2
Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:	A
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Szafa ster.-przełącznikowa FR5. Wnętrze szafy. Aparaty					Nr rysunku: EI29420-D2-5
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk		Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż	
19		z		31	



- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
 2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.


Opracował:		Data:	
Projektował:	mjr inż. Sławomir Partyka	Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i urządzeń	03.2021
Sprawił:	mjr inż. Michał Winiński	Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i urządzeń	Nr tomu:
Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis
Tytuł rysunku:		Revizja:	
Transformator 110/15 kV nr 2		A	
Pole nr 5		Nr rysunku:	
Szafa ster.-przekątnikowa FR5. Lista zaciskowa FR5. Część 1/9		EI29420-D2-5	
ENERGA Invest Sp. z o.o.		Nazwa i adres obiektu:	
ul. Gliniarska 472		Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciaz	
80-309 Gdańsk		Arkusz	
Energa GRUPA ORLEN		20	
Invest		31	



Uwagi:

1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju z/y 1,5 mm².

2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.





Opracował:				Data:
Projektował:	mgr inż. Sławek Parzyka	Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POE/14	03.2021
Sprawił:	mgr inż. Michał Winiński	Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POE/12	Nr tomu:
Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D2
Tytuł rysunku:				
Transformator 110/15 kV nr 2				
Pole nr 5				
Szafa ster.-przekaznikowa FR5. Lista zaciskowa FR5. Część 2/9				
Nazwa i adres obiektu:			Revizja:	
ENERGA Invest Sp. z o.o.			A	
ul. Gliniarska 472			Nr rysunku:	
80-309 Gdańsk			EI29420-D2-5	
Invest			Arkusz	
			21	
			31	

		+FR5 FR5			
R5.R5:64	281-101	●	181 (+)	F43:2	
K7:1	281-101	●	182		
F01.X03:1	281-101	●	183		
S46:3	281-101	●	184	S41:11	
S43:11	281-101	●	185	S93:14	
F01.X03:9	281-101	●	186		
A13:13	281-101	●	187		
K35.X033:8	281-101	●	188	FR5.FR5:437	
	281-101	●	189		
	281-101	●	190		
	281-101	●	191		
	281-101	●	192		
F43:4	281-101	●	193 (-)	FR5.FR5:224	
R6.R6:108	281-101	●	194		
R5.R5:405	281-101	●	195		
S131:32	281-101	●	196	S11:32	
H4.:2	281-101	●	197	H44.:2	
K35.X103:5	281-101	●	198	K35.X073:3	
	281-101	●	199	K35.X032:9	
	281-101	●	200	K35.X033:9	
	281-101	●	201	K61:10	
K35.X083:3	281-101	●	202	K35.X083:1	
K31.X093:3	281-101	●	203	K35.X083:6	
	281-101	●	204	K31.X081:9	
	281-101	●	205	K31.X073:9	
FR5.FR5:442	281-101	●	206	A13:12	
	281-101	●	207		
	281-101	●	208		
	281-101	●	209		
	281-101	●	210		
R5.R5:40	281-101	●	211	S131:8	
K35.X071:1	281-101	●	212		
R5.R5:42	281-101	●	213	S131:5	
	281-101	●	214	K35.X071:3	
R5.R5:44	281-101	●	215	S131:6	
	281-101	●	216	K35.X071:5	
R5.R5:48	281-101	●	217	K35.X071:7	
	281-101	●	218		
R5.R5:49	281-101	●	219	K35.X071:9	
	281-101	●	220		
R5.R5:51	281-101	●	221	K35.X072:2	
	281-101	●	222		
R5.R5:67	281-101	●	223		
	281-101	●	224	FR5.FR5:193	
R5.R5:68	281-101		225	R6.R6:107	
R5.R5:73	281-101		226	S11:4	
R5.R5:72	281-101		227	S11:2	
R5.R5:75	281-101		228	S131:4	
R5.R5:74	281-101		229	S131:2	
R5.R5:77	281-101		230	H44:x1	
R5.R5:76	281-101		231	H44.:1	
R5.R5:407	281-101		232	H4:x1	
R5.R5:408	281-101		233	H4.:1	
R6.R6:95	281-101	●	234	S10:4	
K7:2	281-101	●	235		
R6.R6:93	281-101	●	236	S10:2	
K8:2	281-101	●	237		
R6.R6:90	281-101	●	238	S10:32	
K8:10	281-101	●	239	K7:10	
					
R5.R5:88	281-101		240	K35.X073:1	
R5.R5:87	281-101		241	K35.X073:2	
R5.R5:90	281-101		242	K35.X073:4	
R5.R5:89	281-101		243	K35.X073:5	
R5.R5:409	281-101		244	K35.X073:7	
R5.R5:410	281-101		245	K35.X073:8	
K35.X032:1	281-101		246	K7:3	
R5.R5:79	281-101		247	K35.X103:4	
K35.X032:2	281-101		248	K8:3	
K35.X032:3	281-101		249		
K35.X032:4	281-101		250		
K35.X032:5	281-101		251		
K35.X032:6	281-101		252		
K35.X032:7	281-101		253		

Uwagi:

1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LGY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca



Opracował:	-	-	-	-	-	Data:
Projektkował:	mgr inż. Stefan Partyka	Instalacja w zakresie siłki, instalacje i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych	POM/01/83/POEE/14			03.2021
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	Instalacja w zakresie siłki, instalacje i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych	POM/02/18/POEE/12			Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis		D2
Tytuł rysunku:						Rewizja:
Transformator 110/15 kV nr 2						A
Pole nr 5						Nr rysunku:
Szafa ster.-przekąźnikowa FR5. Listwa zaciskowa FR5. Część 4/9						EI29420-D2-5
 Energa GRUPA ORLEN Invest						Arkusz
						z
ENERGA Inwest Sp. z o.o. ul. Głomadzka 472 80-309 Gdańsk						23
Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż						31




- Uwagi:
- Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
 - Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.

Opracował:				Data:
Projekował:	mjr inż. Sławek Parfka	Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM0183POOE/14	03.2021
Sprawił:	mjr inż. Michał Winiński	Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM0218POOE/12	Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Szafa ster.-przekątnikowa FR3. Lista zaciskowa FR5. Część 5/9				
ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Główna 472 80-309 Gdańsk			Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciaz	
Energa GRUPA ORLEN Invest			Nr rysunku: A	
			E129420-D2-5	
			Arkusz 2	
			24 31	


- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY -750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
 2. Wszystkie połączenia należy opisać kodką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.




Opracował:		Data:	
Projektował:	mgr inż. Sławomir Parzyński	Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	03.2021
Sprawił:	mjr inż. Michał Winiński	Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Nr tomu:
Inni i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Tytuł rysunku:		Revizja:	
Transformator 110/15 kV nr 2		A	
Pole nr 5		Nr rysunku:	
Szafa ster.-przekątnikowa FR5. Lista zaciskowa FR5. Część 6/9		EI29420-D2-5	
ENERGA Invest Sp. z o.o.		Nazwa i adres obiektu:	
ul. Glinowa 472		Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż	
80-309 Gdańsk		Arkusz	
Invest		25	
		31	





- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LGY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
 2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.

Opracowali:	-	-	-	Data:
Projektowali:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych	POM01/03/P00E/14	03.2021
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych	POM02/18/P00E/12	Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Tytuł rysunku:				
Transformator 110/15 kV nr 2				
Pole nr 5				
Szafa ster. -przełącznikowa FR5. Lista zaciskowa FR5. Część 7/9				
ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Główna 47/2 80-309 Gdańsk		Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Radoż		Arkusze z 26 31
 Energa GRUPA ORLEN Invest		Nr rysunku: EI29420-D2-5		
		Rewizja: A		






- Uwagi:
- Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
 - Wszystkie połączenia należy opisać kosiką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zaciśku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.



Opracował:				Data:
Projekował:	mjr inż. Sławomir Partyka	Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POE/14	03.2021
Sprawił:	mjr inż. Michał Winiński	Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POE/12	Nr tomu:
Tytuł rysunku:	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Transformator 110/15 kV nr 2				
Pole nr 5				
Szafa ster.-przekątnikowa FR5. Lista zaciśkowa FR5. Część 8/9				
ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Główna 472 80-309 Gdańsk			Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciaz	
Energa GRUPA ORLEN Invest			Nr rysunku: A	
			Nr rysunku: EI29420-D2-5	
			Arkusz 27	
			31	



Uwagi:




1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm2.
2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.

Opracował:					Data:	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		03.2021	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Nr tomu:	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D2	
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Szafa ster.-przełącznikowa FR5. Listwa zaciskowa FR5. Część 9/9					Revizja:	
					A	
					Nr rysunku:	
					EI29420-D2-5	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz	z
					28	31




Uwagi:


1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm2.
2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.
3. Żyły rezerwowe i pancerze kabli należy uziemić tylko na jednym końcu

Opracował:	-	-	-	Data:	03.2021	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		Nr rysunku:	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		D2	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:	
Tytuł rysunku:					A	
Transformator 110/15 kV nr 2					Nr rysunku:	
Pole nr 5					EI29420-D2-5	
Szafa ster.-przełącznikowa FR5. Listwa zaciskowa XA31, XA35					Arkusz	z
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk		Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		2931

Wnętrze szafy
Widok z przodu po otwarciu drzwi






Wnętrze szafy
Widok z tyłu po otwarciu drzwi




Montaż specjalny - rama wychylina

Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono elementy nowo projektowane
Kolorem zielonym z czerwonym przekreśleniem oznaczono elementy do demontażu


Opracował:	-	-	-		Data:
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14		03.2021
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12		Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D2
Tytuł rysunku: Transformator 110/15 kV nr 2 Pole nr 5 Szafka kablowa R5. Elewacja					Rewizja: A
					Nr rysunku: EI29420-D2-5
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz 30
					z 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


Wnętrze szafy
Widok z przodu po otwarciu drzwi




Wnętrze szafy
Widok z przodu za ramą uchylną



Wnętrze szafy
Widok z tyłu po otwarciu drzwi



Głębokość szafy: 600 mm

Opracował:	-	-	-	Data:	
Projektował:	mgr inż. Stefan Partyka	instalacyjna w zakresie sił, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0183/POOE/14	03.2021	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Winnicki	instalacyjna w zakresie sił, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0218/POOE/12	Nr tomu:	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D2
Tytuł rysunku:				Rewizja:	
Transformator 110/15 kV nr 2				A	
Pole nr 5				Nr rysunku:	
Szafa ster.-przekątnikowa FR5. Elewacja				EI29420-D2-5	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Raciąż		Arkusz
					z
					31
					31

7.1 Zestawienie szaf						
Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
Pole nr 3 - Transformator 110/15 kV nr 1 - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FR3						
1	FR3	Konstrukcja szafy o wymiarach 2000x800x600 mm (wys. x szer. x gł.) z następującym wyposażeniem: a) rama obrotowa 19" symetryczna, zawiasy z lewej strony, b) drzwi przednie z blachy z szybą przezroczystą, zawiasy z lewej strony, c) drzwi tylne z blachy z perforacją, zawiasy z lewej strony, d) belki nośne pionowe z elementami mocującymi do szaf, e) belki poprzeczne z elementami mocującymi do szaf, f) zamek z uchwytem wychylnym i wkładką bębnekową, szt. 2, g) bez płyty montażowej, h) zaślepka płyty górnej pełna, i) zaślepka płyty dolnej przesuwana z przepustami kablowymi z pianką, j) zespół oświetleniowy, szt. 2, k) zespół wyłącznika krańcowego ze wspornikiem, szt. 2, l) ogranicznik otwarcia drzwi, szt. 2, m) cokół 100 mm, n) wibroizolatory cokołu, o) osłony boczne wpuszczane, szt. 2, p) listwa uziemiająca, r) listwa z uchwytyami do mocowania kabli, s) podstawowa instalacja elektryczna szafy wg schematów.	szt.	1	ZPAS lub ZPRAE	
2	FR3	Panel dystrybucji napięć do szaf 19", 3U	szt.	1	ZPAS lub ZPRAE	
3		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 1U	szt.	3		
4		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 3U	szt.	1		
5		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 5U	szt.	2		
6		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 6U	szt.	1		
7		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 12U	szt.	1		
Pole nr 4 - Łącznik szyn 110 kV - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FR4						
1	FR4	Konstrukcja szafy o wymiarach 2000x800x600 mm (wys. x szer. x gł.) z następującym wyposażeniem: a) rama obrotowa 19" symetryczna, zawiasy z lewej strony, b) drzwi przednie z blachy z szybą przezroczystą, zawiasy z lewej strony, c) drzwi tylne z blachy z perforacją, zawiasy z lewej strony, d) belki nośne pionowe z elementami mocującymi do szaf, e) belki poprzeczne z elementami mocującymi do szaf, f) zamek z uchwytem wychylnym i wkładką bębnekową, szt. 2, g) bez płyty montażowej, h) zaślepka płyty górnej pełna, i) zaślepka płyty dolnej przesuwana z przepustami kablowymi z pianką, j) zespół oświetleniowy, szt. 2, k) zespół wyłącznika krańcowego ze wspornikiem, szt. 2, l) ogranicznik otwarcia drzwi, szt. 2, m) cokół 100 mm, n) wibroizolatory cokołu, o) osłony boczne wpuszczane, szt. 2, p) listwa uziemiająca, r) listwa z uchwytyami do mocowania kabli, s) podstawowa instalacja elektryczna szafy wg schematów.	szt.	1	ZPAS lub ZPRAE	
2		Panel dystrybucji napięć do szaf 19", 3U	szt.	1		
3		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 1U	szt.	2		
4		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 3U	szt.	1		
5		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 5U	szt.	4		
6		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 12U	szt.	1		

7.1 Zestawienie szaf						
Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
Pole nr 5 - Transformator 110/15 kV nr 2 - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FR5						
1	FR5	Konstrukcja szafy o wymiarach 2000x800x600 mm (wys. x szer. x gł.) z następującym wyposażeniem: a) rama obrotowa 19" symetryczna, zawiasy z lewej strony, b) drzwi przednie z blachy z szybą przezroczystą, zawiasy z lewej strony, c) drzwi tylne z blachy z perforacją, zawiasy z lewej strony, d) belki nośne pionowe z elementami mocującymi do szaf, e) belki poprzeczne z elementami mocującymi do szaf, f) zamek z uchwytem wychylnym i wkładką bębnekową, szt. 2, g) bez płyty montażowej, h) zaślepka płyty górnej pełna, i) zaślepka płyty dolnej przesuwana z przepustami kablowymi z pianką, j) zespół oświetleniowy, szt. 2, k) zespół wyłącznika krańcowego ze wspornikiem, szt. 2, l) ogranicznik otwarcia drzwi, szt. 2, m) cokół 100 mm, n) wibroizolatory cokołu, o) osłony boczne wpuszczane, szt. 2, p) listwa uziemiająca, r) listwa z uchwyłami do mocowania kabli, s) podstawowa instalacja elektryczna szafy wg schematów.	szt.	1	ZPAS lub ZPRAE	
2		Panel dystrybucji napięć do szaf 19", 3U	szt.	1		
3		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 1U	szt.	3		
4		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 3U	szt.	1		
5		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 5U	szt.	2		
6		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 6U	szt.	1		
7		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 12U	szt.	1		
Pole nr 2 - Linia 110 kV Głinojeck - Szafka kablowa R2						
1	R2	Szyna montażowa TS 35	m	wg potrzeb		
Pole nr 3 - Transformator 110/15 kV nr 1 - Szafka kablowa R3 Pole nr 5 - Transformator 110/15 kV nr 2 - Szafka kablowa R5						
1	R3, R5	Płyta montażowa uchylna o wysokości 250 mm	szt.	2	Radiolex	Do obudowy typu ZDA
2		Szyna montażowa TS 35	m	wg potrzeb		
Pole nr 4 - Łącznik szyn 110 kV - Szafka kablowa R4						
1	R4	Szyna montażowa TS 35	m	wg potrzeb		
Pole nr 6 - Linia 110 kV Drobin - Szafka kablowa SX6						
1	R6	Szyna montażowa TS 35	m	wg potrzeb		
Sygnalizacja centralna - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FSC						

7.1 Zestawienie szaf						
Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
1	FSC	Konstrukcja szafy o wymiarach 2000x800x600 mm (wys. x szer. x gł.) z następującym wyposażeniem: a) rama obrotowa 19" symetryczna, zawiasy z lewej strony, b) drzwi przednie z blachy z szybą przezroczystą, zawiasy z lewej strony, c) drzwi tylne z blachy z perforacją, zawiasy z prawej strony, d) belki nośne pionowe z elementami mocującymi do szaf, e) belki poprzeczne z elementami mocującymi do szaf, f) zamek z uchwytem wychylnym i wkładką bębnekową, szt. 2, g) bez płyty montażowej, h) zaślepka płyty górnej pełna, i) zaślepka płyty dolnej przesuwna z przepustami kablowymi z pianką, j) zespół oświetleniowy, szt. 2, k) zespół wyłącznika krańcowego ze wspornikiem, szt. 2, l) ogranicznik otwarcia drzwi, szt. 2, m) cokół 100 mm, n) wibroizolatory cokołu, o) osłony boczne wpuszczane, szt. 2, p) listwa uziemiająca, r) listwa z uchwytyami do mocowania kabli, s) podstawowa instalacja elektryczna szafy wg schematów.	szt.	1	ZPAS lub ZPrAE	
2		Panel dystrybucji napięć do szaf 19", 3U	szt.	1		
3		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 1U	szt.	2		
4		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 3U	szt.	3		
5		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 5U	szt.	4		
Zabezpieczenie szyn i lokalna rezerwa wyłącznikowa R110kV - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FZS						
1	FZS	Konstrukcja szafy o wymiarach 2000x800x600 mm (wys. x szer. gł.) z następującym wyposażeniem: a) rama obrotowa 19"symetryczna, zawiasy z lewej strony, b) drzwi przednie z blachy z szybą przezroczystą, zawiasy z lewej strony, c) drzwi tylne z blachy z perforacją, zawiasy z lewej strony, d) belki nośne pionowe z elementami mocującymi do szaf e) belki poprzeczne z elementami mocującymi do szaf f) zamek z uchwytem wychylnym i wkładką bębnekową, szt.2 g) bez płyty montażowej, h) zaślepka płyty górnej pełna, i) zaślepka płyty dolnej przesuwna z przepustami kablowymi z pianką, j) zespół oświetleniowy, szt. 2 k) zespół wyłącznika krańcowego ze wspornikiem, szt. 2, l) ogranicznik otwarcia drzwi, szt. 2, m) cokół 100mm, n) wibroizolatory cokołu, o) osłony boczne wpuszczane, szt. 2, p) listwa uziemiająca, r) listwa z uchwytyami do mocowania kabli, s) podstawowa instalacja elektryczna szafy wg schematów	szt.	1	ZPAS lub ZPrAE	
2		Panel dystrybucji napięć do szaf 19", 3U	szt.	2		
3		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 1U	szt.	1		
4		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 2U	szt.	1		
5		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 5U	szt.	5		

7.2 Zestawienie terminali cyfrowych

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
Pole nr 3, 5 - Transformator 110/15 kV nr 1 i 2 - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FR3, FR5						
1	K31	<p>Zabezpieczenie typu MiCOM P632: P632-3B9015M4-315-419-672-701-462-924</p> <ul style="list-style-type: none"> - standard 40TE, zaciski wtykowe, - montaż zatablicowy, lokalny panel z wyświetlaczem mono tekstowym, - Unom zasilania = 60-250 V DC / 100-230 V AC - napięcie robocze wejść binarnych od 163 V DC, - wejścia analogowe: In=1A/5A, Un=50...130 V AC (1 obwód), - moduły: 1x typ V moduł zasilania z 4I 8O (slot 09), 1x typ T - moduł przekładników 4I (slot 05/06), 1x typ T - moduł przekładników 4I, 1U (slot 03/04), 1x typ X - we/wy cyfrowych 6I 6O (slot 07), 1x typ X - moduł wejść cyfrowych 24I (slot 08), 1x typ X - moduł wyjść przełącznikowych mocnych 4H (slot 10), 1 x typ A - połączenie światłowod szklany złącze ST (IEC 60870-5-101/-103, Modbus, DNP3), drugi protokół RS485 (IEC 60870-5-103) oraz wejście dla synchronizacji czasu IRIG-B, - oprogramowanie do konfiguracji przełącznika w języku polskim. 	szt.	2	Schneider Electric	
2	K35	<p>Zabezpieczenie typu MiCOM P139 P139-3D9045KD-319-435-671-701-471-462-924-804</p> <ul style="list-style-type: none"> - standard 40TE, zaciski wtykowe, - montaż zatablicowy wraz z akcesoriami, lokalny panel z kolorowym wyświetlaczem graficznym, - Unom zasilania = 60-250 V DC / 100-230 V AC - napięcie robocze wejść binarnych od 163V DC, - wejścia analogowe: In=5 A, Un=50...130 V AC (4 obwody), - moduły: 1x typ V moduł zasilania z 4I 8O (slot 09), 1x typ T - moduł przekładników 4I, 4U (slot 04/05), 1x typ X - moduł wejść cyfrowych 24I (slot 03), 1x typ X - we/wy cyfrowych 6I 6H wyj. mocne (slot 06), 1x typ X - we/wy cyfrowych 6I 6O (slot 07), 1x typ X - we/wy cyfrowych 6I 8O (slot 08), 1x typ X - wy cyfrowych 6I 3O (slot 10), 1 x typ A - połączenie światłowod szklany złącze ST (IEC 60870-5-101/-103, Modbus, DNP3, Courier), drugi protokół RS485 (IEC 60870-5-103) oraz wejście dla synchronizacji czasu IRIG-B, - oprogramowanie do konfiguracji przełącznika, - język polski. 	szt.	2	Schneider Electric	
3	N11	<p>Regulator napięcia transformatora dwuuzwojeniowego typu ETT-02:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasilanie regulatora 230 V AC, - napięcie pomiarowe 100 V AC, 50 Hz, - prąd pomiarowy 5 A, - złącze RS485 (telemechanika), - obudowa w kasie 3U/19". 	szt.	2	ENERGOTEST	

7.2 Zestawienie terminali cyfrowych

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
Pole nr 3, 5 - Transformator 110/15 kV nr 1 i 2 - Szafa kablowa R3, R5						
1	K41	Zabezpieczenie typu MiCOM P116 P116A1N6N25111111W - montaż zatablicowy, lokalny panel z wyświetlaczem graficznym, - brak wejść napięciowych, - prąd znamionowy ziemnozwarciowy: $I_{on} = 5 \text{ A}$, zakres nastawy 0,1 do 40 I_{on} , - prąd znamionowy fazowy $I_n = 5 \text{ A}$, zakres nastawy 0,1 do 40 I_n , - podwójnie zasilany (prąd oraz $U=60\text{-}240\text{V AC}/60\text{-}250\text{V DC}$), - napięcie wejść dwustanowych - 24-240VAC lub 24-250VDC - standardowy 1 wskaźnik elektromagnetyczny na panelu, - montaż zatablicowy z opcją zwierania obwodów prądowych, - komunikacja: port RS485, protokoły IEC60870-5-103 lub Modbus RTU.	szt.	2	Schneider Electric	
2	K41.1	Zasobnik kondensatorowy MiCOM E124	szt.	2	Schneider Electric	
3	U1	Konwerter RS-232 / RS422 / RS485 na FO ICF-1150-M-ST-T: FO wielomodowy, złącze ST, zakres temperatury: -40 do 85° C (rozszerzony)	szt.	2	MOXA	
4	U2	Zasilacz impulsowy 230 V AC / 48 V DC, 40 W, 0,83 A MDR-40-48	szt.	2	Mean Well	
Pole nr 4 - Łącznik szyn 110 kV - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FR4						
1	K32	Zabezpieczenie typu MiCOM P435 P435-3B9056M4-316-431-671-701-462-924-804 - standard 40TE, zaciski wtykowe, - montaż zatablicowy wraz z akcesoriami, lokalny panel z wyświetlaczem graficznym, - U_{nom} zasilania = 60-250 V DC / 100-230 V AC - napięcie robocze wejść binarnych od 163 V DC, - wejścia analogowe: $I_n=5 \text{ A}$, $U_n=50\text{...}130 \text{ V AC}$ (5 obwodów), - moduły: 1x typ V - moduł zasilania z 4I 80 (slot 09), 1x typ T - moduł przekładników 4I, 5U (slot 04/05), 1x typ X - we/wy cyfrowych 6I 6O (slot 06), 1x typ X - we/wy cyfrowych 6I 6O (slot 07), 1x typ X - moduł wejść cyfrowych 24I (slot 08), 1x typ X - moduł wyjść przełącznikowych mocnych 4H (slot 10), 1 x typ A - połączenie światłowodów szklany złącze ST (IEC 60870-5-101/-103, Modbus, DNP3, Courier), drugi protokół RS485 (IEC 60870-5-103) oraz wejście dla synchronizacji czasu IRIG-B, - oprogramowanie do konfiguracji przełącznika, - język polski	szt.	1	Schneider Electric	

7.2 Zestawienie terminali cyfrowych

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
2	K35	<p>Zabezpieczenie typu MiCOM P139 P139-3D9045KD-319-435-671-701-471-462-924-804</p> <ul style="list-style-type: none"> - standard 40TE, zaciski wtykowe, - montaż zatablicowy wraz z akcesoriami, lokalny panel z kolorowym wyświetlaczem graficznym, - Unom zasilania = 60-250 V DC / 100-230 V AC - napięcie robocze wejść binarnych od 163V DC, - wejścia analogowe: In=5 A, Un=50...130 V AC (4 obwody), - moduły: 1x typ V moduł zasilania z 4I 80 (slot 09), 1x typ T - moduł przekładników 4I, 4U (slot 04/05), 1x typ X - moduł wejść cyfrowych 24I (slot 03), 1x typ X - we/wy cyfrowych 6I 6H wyj. mocne (slot 06), 1x typ X - we/wy cyfrowych 6I 6O (slot 07), 1x typ X - we/wy cyfrowych 6I 8O (slot 08), 1x typ X - wy cyfrowych 6I 3O (slot 10), 1 x typ A - połączenie światłowód szklany złącze ST (IEC 60870-5-101/-103, Modbus, DNP3, Courier), drugi protokół RS485 (IEC 60870-5-103) oraz wejście dla synchronizacji czasu IRIG-B, - oprogramowanie do konfiguracji przekaźnika, - język polski. 	szt.	1	Schneider Electric	
Automatyka SZR 110 kV - Szafa sterowniczo-przekaźnikowa FR4						
1	A23	<p>Zabezpieczenie typu MiCOM C434 C434-9D6021F0-309-417-671-701-462-924</p> <ul style="list-style-type: none"> - standard 84T, zaciski wtykowe, - montaż zatablicowy, lokalny panel z kolorowym wyświetlaczem graficznym, - Unom zasilania = 60-250 V DC / 100-230 V AC, - napięcie robocze wejść binarnych od 163 V DC, - wejścia analogowe: Un=50...130 V AC (2x4 obwody), - moduły: 1 x typ V moduł zasilania z 4I 80 (slot 20/21), 2 x typ T - moduł przekładników 4U (slot 03/04 i 05/06), 1 x typ X - moduł wejść cyfrowych 24I (slot 14), 2 x typ X - we/wy cyfrowych 6I 6O (slot 10 i 12), 1 x typ A - połączenie światłowód szklany złącze ST (IEC 60870-5-101/-103, Modbus, DNP3, Courier), drugi protokół RS485 (IEC 60870-5-103) - oprogramowanie do konfiguracji przekaźnika, - język polski. 	szt.	1	Schneider Electric	

7.2 Zestawienie terminali cyfrowych

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
ZS i LRW Rozdzielni 110 kV - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FZS						
1	A30	Terminal zabezpieczenia szyn i rezerwy lokalnej R110 (ZS/LRW) TSL-11 - In=5A, Un=220V DC, - z funkcją ZS i LRW, z wyposażeniem: - 1x moduł zasilacza MZA-11, - 1x moduł komunikacji MGB-9E, - 7x moduł wejść pomiarowych prądowych MAP-11 (AJ1-AJ7), - 2x moduł wyjść przełącznikowych MPZ-11 (YZ1, YZ2), - 2x moduł wyjść przełącznikowych MPS-11 (YS1, YS2), - 4x moduł wyjść przełącznikowych wyłączających MWT-11 (YW1-YW4), - 7x moduł wejść dwustanowych MWD-11 (AD1-AD4, AG1, AC1-AC2), - obudowa 6U/19" - program do konfiguracji w języku polskim	szt.	1	ZPrAE	
Sygnalizacja centralna stacji - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FSC						
1	A51, A52	Kaseta Sygnalizacyjno - Rejestrująca KSR-64 <u>a) kasetę E01</u> - zasilacz ZAS1 (zasilanie podstawowe 220 V DC) - zasilacz ZAS2 (zasilanie rezerwowe 230 V AC) - 8 modułów wejść dwustanowych IN (64 wejścia na napięcie 220 V DC) - 1 moduł wyjść przełącznikowych OUT (8 wyjść NO) - 1 moduł komunikacji KOM (port ETH) [tylko dla kasety A51] - obsługa standardu IEC61850	szt.	2	KARED	

7.3.1. Zestawienie nr zamówieniowych terminali cyfrowych MiCOM P435 - ŁS110

[illegible]

FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY

Nr zamówieniowy na tabliczce znamionowej : P435-3B9056M4-316-431-671-701-462-924-804

	P435-	3	B	0	5	6	M	4	HE	0	2	G	0	4
Wersja oprogramowania:														
662 - wersja podstawowa														
671 - nowy moduł komunikacyjny														
Wykonanie podstawowe:														
Standard 40TE, zaciski wtykowe		3												
Standard 40TE, zaciski śrubowe modułu transformatorów		5												
Standard 84TE, zaciski wtykowe		7												
Standard 84TE, zaciski śrubowe		8												
Zestaw standardowy zawiera:														
V4I8O - 4WE/8WY (slot 9 dla 40TE / slot 20 dla 84TE)														
Wariant obudowy														
Montaż natablicowy, lokalny panel z wyświetlaczem tekstowym		A												
Montaż zatablicowy, lokalny panel z wyświetlaczem tekstowym		B												
Montaż natablicowy, ze ściągającym wyświetlaczem tekstowym		E												
Montaż zatablicowy, ze ściągającym wyświetlaczem tekstowym		F												
Przekładnik napięciowy														
Unom = od 50 do 130 V -4 obwody napięciowe						4								
Unom = od 50 do 130 V -5 obwodów napięciowych - kontrola synchronizmu						5								
Dodatkowe opcje WE/WY binarnych														
Brak						0								
Dodatkowy 1 moduł X6I8O - 6WE/8WY (slot 6 dla 40TE / slot 14 dla 84TE)						1								
Dodatkowe 2 moduły X6I8O - 12WE/16WY (slot 6 i 7 dla 40TE)						2								
						3								
						4								
Dodatkowy 1 moduł 6I6O - 6WE/6WY (slot 6 dla 40TE)						5								
Dodatkowe 2 moduły 6I6O - 12WE/12WY (slot 6 i 7 dla 40TE)						6								
Dodatkowy 1 moduł 6I6O - 6WE/6WY oraz 1 moduł 6I8O - 6WE/8WY (slot 6 i 7 dla 40TE)						8								
						9								
						A								
						B								
						C								
Napięcia pomocnicze i opcje dodatkowe:														
Unom = od 24 do 60 VDC										E				
Unom = od 60 do 250 VDC / od 100 do 230 VAC										F				
Unom = od 24 do 60 VDC i 6 wyjść (X6O slot 10 dla 40TE / slot 18 dla 84TE)										G				
Unom = od 60 do 250 VDC / od 100 do 230 VAC i 6 wyjść (X6O slot 10 dla 40TE / slot 18 dla 84TE)										H				
Unom = od 24 do 60 VDC i 6 wyjść i 3 wyjścia (X6I3O slot 10 dla 40TE / slot 18 dla 84TE)										J				
Unom = od 60 do 250 VDC / od 100 do 230 VAC i 6 wyjść i 3 wyjścia (X6I3O slot 10 dla 40TE / slot 18 dla 84TE)										K				
Unom = od 24 do 60 VDC i 4 zestyki mocne (X4H slot 10 dla 40TE / slot 18 dla 84TE)										L				
Unom = od 60 do 250 VDC / od 100 do 230 VAC i 4 zestyki mocne (X4H slot 10 dla 40TE / slot 18 dla 84TE)										M				
Opcje dodatkowe:														
Brak										0				
Moduł wejść/wyjść analogowych (Y4I slot 8 dla 40TE / slot 8 dla 84TE)										2				
Moduł 24 wejść (X24I slot 8 dla 40TE / slot 8 dla 84TE)										4				
Moduł analogowy oraz moduł 24 wejść (Y4I i X24I slot 8 i 3 dla 40TE / slot 8 i 3 dla 84TE)										A				
2 moduły 24 wejść (X24I i X24I slot 3 i 8 dla 40TE / slot 3 i 8 dla 84TE)										B				
Napięcia robocze wejść binarnych:														
od 16 Vdc do 250 Vdc +/- 7% (wykonanie standardowe)											0			
od 83 Vdc do 250 Vdc +/- 7% (wykonanie specjalne)											1			
od 163 Vdc do 250 Vdc +/- 7% (wykonanie specjalne)														

Język:

Angielski (Niemiecki)

Polski (Angielski)

0

4

UWAGA: Na życzenie klienta dostępna jest wersja językowa "**Polski (Angielski)**" gdy nie można jest wybrać w formularzu

Począwszy od wersji 670 akcesoria do montażu zatablicowego (kątowniki i maskownice) należy zamawiać osobno:

Zestaw dla standardu 40TE

nr.zam

9652221

Zestaw dla standardu 84TE (2 Micomy standardu 40TE obok siebie)

nr.zam

9652236

Zestaw dla standardu 84TE

nr.zam

9652222

7.3.2. Zestawienie nr zamówieniowych terminali cyfrowych

MiCOM P139 – TR, ŁS110

FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY

40TE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P	ACH	X24I	T44U		X6I6H	X6I6O	X6I8O	V4I8O	X6I3O

Nr zamówieniowy na tabliczce znamionowej : P139-3D9045KD-319-435-671-701-471-462-924-804

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	P139-	3	D	0	4	5	K	D	HK	1	2	G	0	4
Wersja oprogramowania:														
662 - IEC61850 Ed1&2; zwiększona pamięć dla rejestracji														
671 - kolorowy wyświetlacz; nowy moduł komunikacyjny														
Wykonanie podstawowe:														
Standard 40TE, zaciski wtykowe														
Standard 40TE, zaciski śrubowe modułu transformatorów														
Standard 84TE, zaciski śrubowe														
Zestaw standardowy zawiera:														
V4I8O - 4WE/8WY (slot 9 dla 40TE / slot 20 dla 84TE)														
X6I6O - 6WE/6WY (slot 6 dla 40TE / slot 12 dla 84TE)														
Wariant obudowy														
Montaż natablicowy, lokalny panel z wyświetlaczem graficznym														
Montaż zatablicowy, lokalny panel z wyświetlaczem graficznym														
Montaż natablicowy, ze ściąganiem wyświetlaczem (HMI)														
Montaż zatablicowy, ze ściąganiem wyświetlaczem (HMI)														
Przekładnik napięciowy														
Brak														
Unom = od 50 do 130 V - 4 obwody napięciowe														
Unom = od 50 do 130 V - 5 obwodów napięciowych - kontrola synchronizmu														
Dodatkowe opcje WE/WY binarnych														
Brak														
Dodatkowy 1 moduł 6I6O - 6WE/6WY - slot 7 dla 40TE / slot 14 dla 84TE - sterowanie 6 łącznikami														
Dodatkowy 2 moduły 6I6O - 6WE/6WY - slot 7 i 8 dla 40TE / slot 14 i 16 dla 84TE														
Napięcia pomocnicze i opcje dodatkowe:														
Unom = od 24 do 60 VDC														
Unom = od 60 do 250 VDC / od 100 do 230 VAC														
Unom = od 24 do 60 VDC i 6 wyjść (X6O slot 10 dla 40TE / slot 18 dla 84TE)														
Unom = od 60 do 250 VDC / od 100 do 230 VAC i 6 wyjść (X6O slot 10 dla 40TE / slot 18 dla 84TE)														
Unom = od 24 do 60 VDC i 6 wyjść i 3 wyjścia (X6I3O slot 10 dla 40TE / slot 18 dla 84TE)														
Unom = od 60 do 250 VDC / od 100 do 230 VAC i 6 wyjść i 3 wyjścia (X6I3O slot 10 dla 40TE / slot 18 dla 84TE)														
Unom = od 24 do 60 VDC i 4 zestyki mocne (X4H slot 10 dla 40TE / slot 18 dla 84TE)														
Unom = od 60 do 250 VDC / od 100 do 230 VAC i 4 zestyki mocne (X4H slot 10 dla 40TE / slot 18 dla 84TE)														
Opcje dodatkowe:														
Brak														
Moduł wejść/wyjść analogowych -Y4I slot 3 lub 8 dla 40TE / slot 3 lub 16 dla 84TE														
Moduł 24 wejść -X24I slot 3 lub 8 dla 40TE / slot 3 lub 16 dla 84TE														
Moduł RTD -Y9T slot 3 dla 40TE / slot 3 dla 84TE														
Moduł RTD oraz moduł analogowy -Y9T i Y4I slot 3 i 8 dla 40TE / slot 3 i 16 dla 84TE														
Moduł RTD oraz moduł 24 wejść -Y9T i X24I slot 3 i 8 dla 40TE / slot 3 i 16 dla 84TE														
Moduł analogowy oraz moduł 24 wejść -Y4I i X24I slot 8 i 3 dla 40TE / slot 16 i 3 dla 84TE														
2 moduły 24 wejść -X24I i X24I slot 3 i 8 dla 40TE / slot 3 i 16 dla 84TE														
Moduł 6 wejść i 8 wyjść -X6I8O slot 8 dla 40TE / slot 16 dla 84TE														
Moduł 6 wejść i 8 wyjść -X6I8O slot 8 dla 40TE / slot 16 dla 84TE oraz moduł 24 wejść -X24I slot 3 dla 40TE / 84TE														
Moduł 6 wejść i 8 wyjść -X6I8O slot 8 dla 40TE / slot 16 dla 84TE oraz moduł analogowy -Y4I slot 3 dla 40TE / 84TE														
Moduł 6 wejść i 8 wyjść -X6I8O slot 8 dla 40TE / slot 16 dla 84TE oraz moduł RTD -Y9T slot 3 dla 40TE / slot 3 dla 84TE														
Moduły przekątnikowe ze stykami silnymi:														
bez modułów														
z jednym modułem -X6I6H zamiast 6I6O slot 6 dla 40TE / slot 12 dla 84TE														
z dwoma modułami -X6I6H zamiast 6I6O slot 6 i 7 dla 40TE / slot 12 i 14 dla 84TE														
Napięcia robocze wejść binarnych:														
od 16 Vdc do 250 Vdc +/- 7% (wykonanie standardowe)														
od 83 Vdc do 250 Vdc +/- 7% (wykonanie specjalne)														
od 163 Vdc do 250 Vdc +/- 7% (wykonanie specjalne)														
od 72 Vdc do 250 Vdc +/- 7% (wykonanie specjalne)														
od 143 Vdc do 250 Vdc +/- 7% (wykonanie specjalne)														
Cyberbezpieczeństwo														
Brak														
Jest														
Moduły komunikacyjne/protokoły komunikacyjne:														
Brak														
Połączenie drutowe, RS485 (IEC 60870-5-101/-103, Modbus, DNP3, Courier); wejście IRIG-B; drugi protokół RS485, IEC 60870-5-103														
Połączenie światłowodów szklany, złącze FSMA (IEC 60870-5-101/-103, Modbus, DNP3, Courier); wejście IRIG-B; drugi protokół RS485, IEC 60870-5-103														
Port Ethernet IEC61850 - SEB RJ45														
Port Ethernet IEC61850 - SEB LC; drugi Port Ethernet IEC61850 - RJ45														
Port Ethernet IEC61850 - REB RJ45, protokół PRP/HSR; 3 złącza RJ45														
Port Ethernet IEC61850 - REB LC; protokół PRP/HSR; 2 złącza LC plus 1 złącze RJ45														
Komunikacja z drugim urządzeniem:														
Protokół InterMiCOM (A CH3 slot 3)														
Brak														
Język:														

Angielski (Niemiecki)

Polski (Angielski)

0

4

UWAGA: Na życzenie klienta dostępna jest wersja językowa **"Polski (Angielski)"** gdy nie można jest wybrać w formularzu

Począwszy od wersji 670 akcesoria do montażu zatablicowego (kątowniki i maskownice) należy zamawiać osobno:

Zestaw dla standardu 40TE

nr.zam

9652221

Zestaw dla standardu 84TE (2 Micomy standardu 40TE obok siebie)

nr.zam

9652236

Zestaw dla standardu 84TE

nr.zam

9652222

7.3.3. Zestawienie nr zamówieniowych terminali cyfrowych MICOM P632 – TR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
40TE	P	ACH1	T41U		T4I		X6I6O	X24I	V4I8O	X4H	
	1	2	3	5	8	10	12	14	16	18	20
84TE											

FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY

Nr zamówieniowy na tabliczce znamionowej : P632-3B9015M4-315-419-672-701-462-924

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
P632-	3	B	9	1	5	M	4	HE	0	2	G	0	0
Wykonanie podstawowe:													
Standard 40TE, zaciski wtykowe	3												
Standard 84TE, zaciski śrubowe	8												
Zestaw standardowy zawiera:													
V4IO - 4WE/8WY (slot 9 dla 40TE / slot 20 dla 84TE)													
Wariant obudowy													
Montaż natablicowy, lokalny panel z monochromatycznym wyświetlaczem tekstowym	A												
Montaż zatablicowy, lokalny panel z monochromatycznym wyświetlaczem tekstowym	B												
Montaż natablicowy, lokalny panel z kolorowym wyświetlaczem graficznym	C												
Montaż zatablicowy, lokalny panel z kolorowym wyświetlaczem graficznym	D												
Montaż natablicowy, ze ściągającym wyświetlaczem tekstowym	E												
Montaż zatablicowy, ze ściągającym wyświetlaczem tekstowym	F												
Dodatkowe opcje WE/WY binarnych													
Brak	0												
Dodatkowy 1 moduł X6IO - 6WE/8WY	1												
Dodatkowe 2 moduły X6IO - 12WE/16WY	2												
	3												
Dodatkowy 1 moduł X6IO - 6WE/6WY	5												
Dodatkowe 2 moduły X6IO - 12WE/12WY	6												
	7												
Dodatkowe 1 moduł X6IO i 1 moduł X6IO - 12WE/14WY	8												
	9												
	B												
Napięcia pomocnicze i opcje dodatkowe:													
Unom = od 24 do 60 VDC													
Unom = od 60 do 250 VDC / od 100 do 230 VAC													
Unom = od 24 do 60 VDC i 6 wyjść X6O													
Unom = od 60 do 250 VDC / od 100 do 230 VAC i 6 wyjść X6O													
Unom = od 24 do 60 VDC i 6 wejść i 3 wyjścia X6IO													
Unom = od 60 do 250 VDC / od 100 do 230 VAC i 6 wejść i 3 wyjścia X6IO													
Unom = od 24 do 60 VDC i 4 zestyki mocne X4H													
Unom = od 60 do 250 VDC / od 100 do 230 VAC i 4 zestyki mocne X4H													
Opcje dodatkowe:													
Brak	0												
Moduł wejść/wyjść analogowych Y4I	2												
Moduł 24 wejść X24I	4												
	6												
Moduły przekaźnikowe ze stykami silnymi:													
bez modułów	0												
z jednym modułem -X6IOH zamiast 6IO	1												
	2												
Napięcia robocze wejść binarnych:													
od 16 Vdc do 250 Vdc +/- 7% (wykonanie standardowe)													
od 83 Vdc do 250 Vdc +/- 7% (wykonanie specjalne)													
od 163 Vdc do 250 Vdc +/- 7% (wykonanie specjalne)													
od 72 Vdc do 250 Vdc +/- 7% (wykonanie specjalne)													
od 143 Vdc do 250 Vdc +/- 7% (wykonanie specjalne)													
Cyberbezpieczeństwo													
Brak													
Jest													
Moduły komunikacyjne/protokoły komunikacyjne:													
Brak													
Połączenie drutowe, RS485 (IEC 60870-5-101/-103, Modbus, DNP3, Courier); wejście IRIG-B; drugi protokół RS485, IEC 60870-5-103													
Połączenie światłowodów plastikowych, złącze FSMA (IEC 60870-5-101/-103, Modbus, DNP3, Courier); wejście IRIG-B; drugi protokół RS485, IEC 60870-5-103													
Połączenie światłowodów szklanych, złącze ST (IEC 60870-5-101/-103, Modbus, DNP3, Courier); wejście IRIG-B; drugi protokół RS485, IEC 60870-5-103													
Port Ethernet IEC61850 - SEB RJ45													
Port Ethernet IEC61850 - SEB LC; drugi Port Ethernet IEC61850 - RJ45													
Port Ethernet IEC61850 - REB RJ45, protokół PRP/HSR; 3 złącza RJ45													
Port Ethernet IEC61850 - REB LC; protokół PRP/HSR; 2 złącza LC plus 1 złącze RJ45													
Język:													
Angielski (Niemiecki)													

UWAGA: Na życzenie klienta dostępna jest wersja językowa "Polski (Angielski)" gdy nie można jest wybrać w formularzu

Począwszy od wersji 670 akcesoria do montażu zatablicowego (kątowniki i maskownice) należy zamawiać osobno:

Zestaw dla standardu 40TE	nr.zam	9652221
Zestaw dla standardu 84TE (2 Micomy standardu 40TE obok siebie)	nr.zam	9652236
Zestaw dla standardu 84TE	nr.zam	9652222

7.3.4. Zestawienie nr zamówieniowych terminali cyfrowych
MICOM P116 – TR

Protection and Control, MiCOM Overcurrent Relays, CT powered, non-directional overcurrent, 2x16 LCD display, USB port, 8 LEDs, 4xCT inputs, CLOSE and TRIP keys. Universal Advanced Trip Energy Output for CB coil/striker : 12VDC-24VDC/0.1J or for MITOP	P116	A	1	N	6	N	2	5	1	1	1	1	1	1	W
Model															
Model A (Dual powered: CT & Auxiliary voltage, 6 BI/7 BO, RS485 with switchable protocols)	A														
Model L (CT powered only, 0 BI/2 BO)															
Mounting option (type of case)															
Basic Flush mounting case	1														
Earth fault current input															
I _{en} =1A; 0.002 - 1 I _{en}															
I _{en} =1A; 0.01 - 8 I _{en}															
I _{en} =1A; 0.10 - 40 I _{en}															
I _{en} =5A; 0.002 - 1 I _{en}															
I _{en} =5A; 0.01 - 8 I _{en}															
I _{en} =5A; 0.10 - 40 I _{en}															
Phase current inputs															
I _n =1A; 0.1-40I _n															
I _n =5A; 0.1-40I _n															
The way of powering; Auxiliary voltage V_x supply															
CT and V _x Auxiliary Voltage Powered; V _x =24-60Vac/dc;															
CT and V _x Auxiliary Voltage Powered; V _x =60-240Vac/60-250Vdc;															
Type of binary inputs; Voltage range															
binary Inputs: 24-240Vac or 24-250Vdc (standard)															
dc binary inputs with settable switching thresholds: 110Vdc/129Vdc/220Vdc															
Communication/Protocol options															
RS485 with settable protocol: Modbus/IEC103															
Electro-magnetic flags on the front panel															
one TRIP flag indicator (total: 1 flag)															
optional 4 electro-magnetic flags (total: 5 flags)															
Energy Tripping Output (ETO)															
Advanced tripping output for sensitive CB coil/striker: 12-24Vdc/0.1J or MITOP															
Language															
English/German/French/Spanish/Portuguese/Russian/Turkish/Regional															
Application															
Standard															
Accessory															
Without															
Flush mounting case cassette (adaptor) for withdrawable solution															
Wall mounting case cassette (adaptor)															

7.3.5. Zestawienie nr zamówieniowych terminali cyfrowych

MiCOM C434 – ŁS /SZR110

FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY

84TE

1	2	3	5	8	10	12	14	16	18	20
P	ACH1	T4U	T4U	X6IO	X6IO	X24I				V418O

Nr zamówieniowy na tabliczce znamionowej : C434-9D6021F0-309-417-671-701-462-924

C434-	9	D	6	0	2	1	F	0	HE	2	G	0	0
Wersja oprogramowania:													
661 - IEC61850 Ed1&2													
671 - nowy moduł komunikacyjny													
Wykonanie podstawowe:													
Standard 40TE, zaciski wtykowe													
Standard 84TE, zaciski śrubowe													
Standard 84TE, zaciski wtykowe													
Zestaw standardowy zawiera:													
V418O - 4WE/8WY (slot 9 dla 40TE / slot 20 dla 84TE)													
Wariant obudowy													
Montaż natablicowy, lokalny panel z wyświetlaczem tekstowym													
Montaż zatablicowy, lokalny panel z wyświetlaczem tekstowym													
Montaż natablicowy, lokalny panel z wyświetlaczem graficznym													
Montaż zatablicowy, lokalny panel z wyświetlaczem graficznym													
Montaż natablicowy, ze ściąganiem wyświetlaczem (HMI)													
Montaż zatablicowy, ze ściąganiem wyświetlaczem (HMI)													
Przekładnik prądowy i napięciowy													
Brak													
Inom = 1 A / 5 A (4xI)													
Unom = od 50 do 130 V (4xU)													
Inom = 1 A / 5 A oraz Unom = od 50 do 130 V (4xI, 4xU)													
Inom = 1 A / 5 A oraz Unom = od 50 do 130 V (4xI, 5xU)													
2xInom = 1 A / 5 A (8xI)													
2xUnom = od 50 do 130 V (8xU)													
2xInom = 1 A / 5 A oraz 2xUnom = od 50 do 130 V (8xI, 8xU)													
2xInom = 1 A / 5 A oraz Unom = od 50 do 130 V (8xI, 4xU)													
Inom = 1 A / 5 A oraz 2xUnom = od 50 do 130 V (4xI, 8xU)													
Dodatkowe opcje WE/WY binarnych (6I/8O)													
Brak													
Dodatkowy 1 moduł - 6WE/8WY													
Dodatkowe 2 moduły - 12WE/16WY													
Dodatkowe 3 moduły - 18WE/24WY													
Dodatkowe opcje WE/WY binarnych (X6I/6O)													
Brak													
Dodatkowy 1 moduł - 6WE/6WY													
Dodatkowe 2 moduły - 12WE/12WY													
Dodatkowe 3 moduły - 18WE/18WY													
Dodatkowe 4 moduły - 24WE/24WY													
Dodatkowych 5 modułów - 30WE/30WY													
Dodatkowe opcje WE binarnych (X24I)													
Brak													
Dodatkowy 1 moduł - 24WE													
Dodatkowe 2 moduły - 48WE													
Dodatkowe 3 moduły - 72WE													
Dodatkowe 4 moduły - 96WE													
Napięcia pomocnicze i opcje dodatkowe:													
Unom = od 24 do 60 VDC													
Unom = od 60 do 250 VDC / od 100 do 230 VAC													
Unom = od 24 do 60 VDC i 6 wyjść (X6O slot 10 dla 40TE / slot 18 dla 84TE)													
Unom = od 60 do 250 VDC / od 100 do 230 VAC i 6 wyjść (X6O slot 10 dla 40TE / slot 18 dla 84TE)													
Unom = od 24 do 60 VDC i 6 wyjść i 3 wyjścia (X6I3O slot 10 dla 40TE / slot 18 dla 84TE)													
Unom = od 60 do 250 VDC / od 100 do 230 VAC i 6 wyjść i 3 wyjścia (X6I3O slot 10 dla 40TE / slot 18 dla 84TE)													
Unom = od 24 do 60 VDC i 4 zestyki mocne (X4H slot 10 dla 40TE / slot 18 dla 84TE)													
Unom = od 60 do 250 VDC / od 100 do 230 VAC i 4 zestyki mocne (X4H slot 10 dla 40TE / slot 18 dla 84TE)													
Opcje dodatkowe:													
Brak													
Moduł wejść/wyjść analogowych													
Dodatkowy 1 moduł - 6WE/3WY													
Dodatkowe 2 moduły - 12WE/6WY													
Napięcia robocze wejść binarnych:													
od 16 Vdc do 250 Vdc +/- 7% (wykonanie standardowe)													
od 83 Vdc do 250 Vdc +/- 7% (wykonanie specjalne)													
od 163 Vdc do 250 Vdc +/- 7% (wykonanie specjalne)													
Cyberbezpieczeństwo													
Brak													
Jest													
Moduły komunikacyjne/protokoły komunikacyjne:													
Brak													
Połączenie drutowe, RS485 (IEC 60870-5-101/-103, Modbus, DNP3, Courier); wejście IRIG-B; drugi protokół RS485, IEC 60870-5-103													
Połączenie światłowodów plastikowy, złącze FSMA (IEC 60870-5-101/-103, Modbus, DNP3, Courier); wejście IRIG-B; drugi protokół RS485, IEC 60870-5-103													
Połączenie światłowodów szklany, złącze ST (IEC 60870-5-101/-103, Modbus, DNP3, Courier); wejście IRIG-B; drugi protokół RS485, IEC 60870-5-103													
Port Ethernet IEC61850 - SEB RJ45													
Port Ethernet IEC61850 - SEB LC; drugi Port Ethernet IEC61850 - RJ45													

7 Port Ethernet IEC61850 - REB RJ45; protokół PRP/HSR; 3 złącza RJ45
 N Port Ethernet IEC61850 - REB LC; protokół PRP/HSR; 2 złącza LC plus 1 złącze RJ45
 Port komunikacji szeregowej ST i port Ethernet IEC61850 - SEB RJ45
 Port komunikacji szeregowej ST i port Ethernet IEC61850 - SEB LC
 Port komunikacji szeregowej ST i port Ethernet IEC61850 - REB RJ45
 Port komunikacji szeregowej ST i port Ethernet IEC61850 - REB LC

T
 Y
 1
 2
 3
 4

0

Język:

Angielski (Niemiecki)

UWAGA: Na życzenie klienta dostępna jest wersja językowa **"Polski (Angielski)"** gdy nie można jest wybrać w formularzu

Począwszy od wersji 670 akcesoria do montażu zatablicowego (kątowniki i maskownice) należy zamawiać osobno:

Zestaw dla standardu 40TE	nr.zam	9652221
Zestaw dla standardu 84TE (2 Micomy standardu 40TE obok siebie)	nr.zam	9652236
Zestaw dla standardu 84TE	nr.zam	9652222

7.4 Zestawienie materiałów						
Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
Pole nr 2 - Linia 110 kV Głinojeck - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FR2						
1	FR2	Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 10 mm ² szara 284-101	szt.	4	WAGO	
2		Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 4 mm ² szara 281-101	szt.	10		
3		Oznacznik i pozostały osprzęt dla listwy zaciskowej	kpl.	1		
4		Przewód LgY-750 4 mm ² , żółty	m			
5		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , czarny	m			
6		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , czarny	m			
Pole nr 2 - Linia 110 kV Głinojeck - Szafka kablowa R2						
1	F850	Podstawa rozłącznika bezpiecznikowego typu TYTAN 2 bieg. Z-SLS/NEOZ/2	szt.	1	EATON	
2	F850	Wtyk bezpiecznikowy D01 gG 10 A Z-SLS/E	szt.	2	EATON	
3	K71	Przełącznik elektromagnetyczny trzy zestyki przelączne, cewka 220 V DC R15-2013-23-1220-WT	szt.	1	Relpol	
4		Gniazdo wtykowe do przełączników R15 3P PZ11	szt.	1	Relpol	
5	K71	Obejma sprężynowa do gniazd PZ11 - PZ11 0031	szt.	1	Relpol	
6	Sx4	Obudowa S4	szt.	1	Legrand	
7	1XS2	Listwa pomiarowa 847-436/060-1000, z modulem bezpiecznikowo sygnalizacyjnym, 16 torowa	szt.	1	WAGO	
8	R2	Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 6 mm ² szara 282-101	szt.	8	WAGO	
9		Ścianka rozdzielająca wystająca szara 282-332	szt.	4		
10		Ścianka końcowa szara 282-301	szt.	1		
11		Bezśrubowa blokada końcowa 6 mm 249-116	szt.	2		
12		Mostek poprzeczny izolowany 282-402	szt.	4		
13		Oznacznik i pozostały osprzęt dla listwy zaciskowej	kpl.	1		
14		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , czarny	m			
15		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , czarny	m			
16		Przewód LgY-750 6 mm ² , czarny	m			
Pole nr 6 - Linia 110 kV Drobin- Szafa sterowniczo-przełącznikowa FR6						
1		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , żółty	m			
2		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , czarny	m			
3		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , czarny	m			
Pole nr 6 - Linia 110 kV Drobin - Szafka kablowa R6						
1	F850	Podstawa rozłącznika bezpiecznikowego typu TYTAN 2 bieg. Z-SLS/NEOZ/2	szt.	1	EATON	
2	F850	Wtyk bezpiecznikowy D01 gG 10 A Z-SLS/E	szt.	2	EATON	
3	K71	Przełącznik elektromagnetyczny trzy zestyki przelączne, cewka 220 V DC R15-2013-23-1220-WT	szt.	1	Relpol	
4		Gniazdo wtykowe do przełączników R15 3P PZ11	szt.	1	Relpol	
5	K71	Obejma sprężynowa do gniazd PZ11 - PZ11 0031	szt.	1	Relpol	
6		Obudowa S4	szt.	1	Legrand	
7	R6	Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 6 mm ² szara 282-101	szt.	8	WAGO	
8		Ścianka rozdzielająca wystająca szara 282-332	szt.	3		
9		Ścianka końcowa szara 282-301	szt.	1		
10		Mostek poprzeczny izolowany 282-402	szt.	4		
11		Bezśrubowa blokada końcowa 6 mm 249-116	szt.	2		

7.4 Zestawienie materiałów						
Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
12		Oznacznik i pozostały osprzęt dla listwy zaciskowej	kpl.	1		
13		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , czarny	m			
14		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , czarny	m			
Pola nr 3, 5 - Transformatory 110/15 kV nr 1, 2 - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FR3, FR5						
1	A11	Wskaźnik numeru zaczepu transformatora typu WNZT-25, zasilanie 230 V AC	szt.	1	SZYMAŃSKI	dla 1 szafy
2	A13	Cyfrowy tabliowy miernik temperatury N24T N24T - 1 4 01 00 P 1 - sygnały pomiarowe temperaturowe, - sygnał wejściowy -50°C...150°C, - napięcie zasilania 85-253 V AC/DC, - jednostka °C, - wykonanie standardowe, - język polski, - z dodatkowym atestem Kontroli Jakości.	szt.	1	LUMEL	dla 1 szafy
3	A14	Cyfrowy tabliowy miernik napięcia N24Z, N24Z - 1 4 04 00 P 1 - sygnały pomiarowe AC, - sygnał wejściowy 100 V AC, - napięcie zasilania 85-253 V AC/DC, - jednostka V, - wykonanie standardowe, - język polski, - z dodatkowym atestem Kontroli Jakości.	szt.	1	LUMEL	dla 1 szafy
4	F11	Wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym, 1+N-biegunowy, 6A, 30mA CKN6-6/1N/B/003	szt.	1	EATON	dla 1 szafy
5	F43	Podstawa rozłącznika bezpiecznikowego typu TYTAN 2 bieg. Z-SLS/NEOZ/2	szt.	1	EATON	dla 1 szafy
6		Wtyk bezpiecznikowy D01 gG 6 A, Z-SLS/E-6A	szt.	2	EATON	dla 1 szafy
7	H35, H36	Lampka sygnalizacyjna diodowa żółta NEF-30 LDq 24-230 V AC/DC	szt.	2	SN Promet	dla 1 szafy
8	H4, H44	Wskaźnik położenia czerwony/zielony NEF30-WPcz 24-230 V AC/DC	szt.	2	SN Promet	dla 1 szafy
9	K18, K19, K28, K29, K61, K62, K63, K64, K65, K66, K67, K68, K7, K8, K478	Przełącznik elektromagnetyczny trzy zestyki przełączne, cewka 220 V DC R15-2013-23-1220-WT	szt.	15	Relpol	dla 1 szafy
10		Gniazdo wtykowe do przełączników R15 3P PZ11	szt.	18		dla 1 szafy
11		Obejma sprężynowa do gniazd PZ11 PZ11 0031	szt.	18		dla 1 szafy
12	K479, K480,	Przełącznik elektromagnetyczny trzy zestyki przełączne, cewka 230 V AC R15-2013-23-5230-WT	szt.	4	Relpol	dla 1 szafy
13	K481, K485	Gniazdo wtykowe do przełączników R15 3P PZ11	szt.	4		
14		Obejma sprężynowa do gniazd PZ11 PZ11 0031	szt.	4		
15	K901	Przełącznik elektromagnetyczny trzy zestyki przełączne, cewka 24 V DC R15-2013-23-1024-WT	szt.	1	Relpol	dla 1 szafy
16		Gniazdo wtykowe do przełączników R15 3P PZ11	szt.	1		
17		Obejma sprężynowa do gniazd PZ11 PZ11 0031	szt.	1		
18		Przełącznik elektromagnetyczny czasowy trzy zestyki przełączne, cewka 230 V AC PIR153-230AC-00T	szt.	1		

7.4 Zestawienie materiałów						
Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
19	K601	Gniazdo wtykowe do przełączników R15 3P GZP11	szt.	1	Repol	dla 1 szafy
20		Obejma sprężynowa do gniazd GZP11 GZP- 0054	szt.	1		
21		Moduł czasowy COM3	szt.	1		
22	P11	Miernik parametrów sieci N14 N14-2-1-00-1 - prąd wejściowy In=5 A, - napięcie wejściowe Un=57,7/100 V, - wykonanie standardowe, - z dodatkowym atestem Kontroli Jakości.	szt.	1	LUMEL	dla 1 szafy
23	S10, S11	Sterownik kwitujący warstwowy tablicowy z sygnalizacją świetlną Sod-5-SMt Szyldzik nr 5	szt.	2	ELBAR	dla 1 szafy
24	S131	Sterownik kwitujący warstwowy tablicowy z sygnalizacją świetlną Sod-2-SMt Szyldzik nr 7	szt.	1	ELBAR	dla 1 szafy
25	S21, S41, S43	Przełącznik pakietowy 2 - położeniowy bez pozycji "0", zatablicowy, pokrętko czarne 4G10-69-U-R014	szt.	3	Apator	dla 1 szafy
26	S31, S32	Przycisk sterowniczy fi=30 powrotny płaski - czarny z elementami łączeniowymi - 1NO i 1NC NEF30-KS-XY	szt.	2	SN Promet	dla 1 szafy
27	S46, S82	Przełącznik pakietowy 2 - położeniowy bez pozycji "0", zatablicowy, pokrętko czarne 4G10-55-U-R014	szt.	2	Apator	dla 1 szafy
28	S93	Przycisk sterowniczy fi=30 powrotny płaski - niebieski z 2 elementami łączeniowymi - 3NO NEF30-KN-2X	szt.	1	SN Promet	dla 1 szafy
29	XG1	Gniazdo wtykowe na szynę montażową 2P+Z, 16 A, 230 V AC	szt.	1	EATON	dla 1 szafy
30	FR...	Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 10 mm ² szara 284-101	szt.	20	WAGO	dla 1 szafy
31		Ścianka rozdzielająca wystająca pomarańczowa 284-322	szt.	3		dla 1 szafy
32		Ścianka końcowa 284-302	szt.	1		dla 1 szafy
33		Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 4 mm ² szara 281-101	szt.	465		dla 1 szafy
34		Ścianka rozdzielająca wystająca pomarańczowa 281-322	szt.	70		dla 1 szafy
35		Ścianka końcowa 281-302	szt.	11		dla 1 szafy
36		Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,08 - 2,5 mm ² szara 280-101	szt.	12		dla 1 szafy
37		Ścianka rozdzielająca wystająca pomarańczowa 280-322	szt.	1		dla 1 szafy
38		Ścianka końcowa 280-302	szt.	1		dla 1 szafy
39		Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 4 mm ² niebieska 281-104	szt.	3		dla 1 szafy
40		Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 4 mm ² zielono-żółta 281-107	szt.	2		dla 1 szafy
41		Mostek poprzeczny izolowany 284-402	szt.	4		
42		Mostek poprzeczny izolowany 281-402	szt.	189		dla 1 szafy
43		Mostek poprzeczny izolowany 280-402	szt.	6		dla 1 szafy
44		Bezśrubowa blokada końcowa 6 mm 249-116	szt.	22		dla 1 szafy
45		Oznacznik i pozostały osprzęt dla listwy zaciskowej	kpl.			wg potrzeb
46	XA31	Listwa kontrolna do zabezpieczeń 848-811	szt.	1	WAGO	dla 1 szafy
47		Złączka do przekładników prądowych z nożem zwierająco-rozłączającym 282-870	szt.	4		dla 1 szafy
48		Mostek poprzeczny, izolowany 282-424	szt.	3		dla 1 szafy
49		Nasadka ryglująca do przełączania grupowego 4-torowa 282-884	szt.	1		dla 1 szafy

7.4 Zestawienie materiałów						
Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
50	XA35	Blokada przełączania 282-384	szt.	11	WAGO	dla 1 szafy
51		Złączka do przekładników napięciowych z nożem rozłączającym 282-860	szt.	10		dla 1 szafy
52		Złączka przelotowa 282-865	szt.	2		dla 1 szafy
53		Nasadka ryglująca do przełączania grupowego 1-torowa 282-881	szt.	10		dla 1 szafy
54		Złączka przelotowa 282-865	szt.	2		dla 1 szafy
55		Ścianka rozdzielająca / końcowa 282-386	szt.	6		dla 1 szafy
56		Bezśrubowa blokada końcowa 6 mm 249-116	szt.	2		dla 1 szafy
57			Przewód LgY-750 2,5 mm ² , żółty	m		
58		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , zielony	m			wg potrzeb
59		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , czarny	m			
60		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , czarny	m			
61		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , j. niebieski	m			
62		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , j. niebieski	m			
63		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , zielono-żółty	m			
64		Przewód FTP flex 4x2xAWG 26/7	m			
Pola nr 3, 5 - Transformatory 110/15 kV nr 1, 2 - Szafki kablowe R3, R5						
1	F850	Podstawa rozłącznika bezpiecznikowego typu TYTAN 2 bieg. Z-SLS/NEOZ/2	szt.	1	EATON	dla 1 szafy
2		Wtyk bezpiecznikowy D01, 10 A, Z-SLS/E-10A	szt.	2	EATON	dla 1 szafy
3	K4	Szybki przełącznik wyłączający RSH-3 cewka 220 V DC	szt.	1	ZPRAE	dla 1 szafy
4		Gniazdo wtykowe do przełączników R15 4P, RSH-3 do montażu na szynę TS35, GZ14U	szt.	1	Relpol	dla 1 szafy
5	K71, K74, K75	Przełącznik elektromagnetyczny trzy zestyki przełączne, cewka 220 V DC R15-2013-23-1220-WT	szt.	3	Relpol	dla 1 szafy
6		Gniazdo wtykowe do przełączników R15 3P PZ11	szt.	3	Relpol	dla 1 szafy
7		Obejma sprężynowa do gniazd PZ11 PZ11 0031	szt.	3	Relpol	dla 1 szafy
8		Obudowa S4	szt.	1	Legrand	
9	S72	Rozłącznik bez pozycji "0" (1-2), obudowa zatablicowa, pokrętło czarne 4G10-70-U-R014	szt.	1	Apator	dla 1 szafy
10	R3(5)	Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 4 mm ² szara 281-101	szt.	110		dla 1 szafy
11		Ścianka rozdzielająca wystająca szara 281-332	szt.	32		
12		Ścianka końcowa 281-301	szt.	1		
13		Mostek poprzeczny izolowany 281-402	szt.	33		dla 1 szafy
14		Bezśrubowa blokada końcowa 6 mm 249-116	szt.	2		
15		Oznacznik i pozostały osprzęt dla listwy zaciskowej	kpl.	1		wg potrzeb
16		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , żółty	m			wg potrzeb
17		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , czarny	m			
18		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , czarny	m			
19		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , j. niebieski				
20		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , zielono-żółty	m			
Pole nr 4 - Łącznik szyn 110 kV - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FR4						
1	F11	Wyłącznik nadprądowy z modulem różnicowoprądowym, 1+N-biegunowy, 6A, 30mA CKN6-6/1N/B/003	szt.	1	EATON	
2	F41, F42 F43, F44	Podstawa rozłącznika bezpiecznikowego typu TYTAN 2 bieg. Z-SLS/NEOZ/2	szt.	4	EATON	
3	F41, F42 F43, F44	Wtyk bezpiecznikowy D01 gG 6 A, Z-SLS/E-6A	szt.	8	EATON	
4	H32	Lampka sygnalizacyjna diodowa żółta NEF30-LDg, 220 V DC	szt.	1	SN Promet	
5	H45	Lampka sygnalizacyjna diodowa czerwona NEF30-LDC, 220 V DC	szt.	1	SN Promet	
6	H444 H446	Wskaźnik położenia czerwono-zielony NEF30-WPcz 24-230 V AC/DC	szt.	2	SN Promet	

7.4 Zestawienie materiałów						
Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
7	K18, K19,	Przełącznik elektromagnetyczny trzy zestyki przełączne, cewka 220 V DC R15-2013-23-1220-WT	szt.	4	Relpol	
8	K28,	Gniazdo wtykowe do przełączników R15 3P PZ11	szt.	4	Relpol	
9	K29	Obejma sprężynowa do gniazd PZ11 PZ11 0031	szt.	4	Relpol	
10	P11	Miernik parametrów sieci N14 N14-2-1-00-1 - prąd wejściowy In=5 A, - napięcie wejściowe Un=57,7/100 V, - wykonanie standardowe, - z dodatkowym atestem Kontroli Jakości.	szt.	1	LUMEL	
11	S11	Sterownik kwitujący warstwowy tablicowy z sygnalizacją świetlną Sod-5-SMt Szyldzik nr 5	szt.	1	ELBAR	
12	S12	Sterownik kwitujący warstwowy tablicowy z sygnalizacją świetlną Sod-4-SMt Szyldzik nr 5	szt.	1	ELBAR	
13	S1314 S1316	Sterownik kwitujący warstwowy tablicowy z sygnalizacją świetlną Sod-2-SMt Szyldzik nr 7	szt.	2	ELBAR	
14	S41 S43	Przełącznik pakietowy 2 - położeniowy bez pozycji "0", zatablicowy, pokrętko czarne 4G10-69-U-R014	szt.	2	Apator	
15	S46 S83 S86	Przełącznik pakietowy 2 - położeniowy bez pozycji "0", zatablicowy, pokrętko czarne 4G10-55-U-R014	szt.	3	Apator	
16	S64	Przełącznik pakietowy 2 - położeniowy bez pozycji "0", zatablicowy, pokrętko czarne 4G10-86-U-R014	szt.	1	Apator	
17	S81	Przełącznik pakietowy 2 - położeniowy bez pozycji "0", zatablicowy, pokrętko czarne 4G10-56-U-R014	szt.	1	Apator	
18	S93	Przycisk sterowniczy fi=30 powrotny płaski - niebieski z czterema elementami łączeniowymi - 4NO NEF30-KN-4X	szt.	1	SN Promet	
19	S451	Przycisk sterowniczy fi=30 powrotny płaski - czerwony z dwoma elementami łączeniowymi - 2NO NEF30-KC-2X	szt.	1	SN Promet	
20	S452	Przycisk sterowniczy fi=30 powrotny płaski - zielony z dwoma elementami łączeniowymi - 2NO NEF30-KZ-2X	szt.	1	SN Promet	
21	XG1	Gniazdo wtykowe na szynę montażową 2P+Z, 16 A, 230 V AC	szt.	1	EATON	
22	FR4	Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 10 mm ² szara 284-101	szt.	16	WAGO	
23		Ścianka rozdzielająca wystająca pomarańczowa 284-322	szt.	4		
24		Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 4 mm ² szara 281-101	szt.	367		
25		Ścianka rozdzielająca wystająca pomarańczowa 281-322	szt.	52		
26		Ścianka końcowa 281-302	szt.	7		
27	FR4	Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 4 mm ² niebieska 281-104	szt.	5	WAGO	
28		Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 4 mm ² zielono-żółta 281-107	szt.	2		
29		Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 2,5 mm ² szara 280-101	szt.	9		
30		Ścianka rozdzielająca wystająca pomarańczowa 280-322	szt.	2		
31		Mostek poprzeczny izolowany 281-402	szt.	127		
32		Mostek poprzeczny izolowany 280-402	szt.	6		
33		Bezrębowa blokada końcowa 6 mm 249-116	szt.	18		
34		Oznacznik i pozostały osprzęt dla listwy zaciskowej	kpl.			wg potrzeb
35	XA32	Listwa kontrolna do zabezpieczeń 848-244	szt.	1	WAGO	
36	XA35	Listwa kontrolna do zabezpieczeń 848-244	szt.	1	WAGO	
37		Przewód FTP flex 4x2xAWG 26/7	m			
38		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , czarny	m			
39		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , niebieski	m			

7.4 Zestawienie materiałów						
Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
40		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , zielono-żółty	m			wg potrzeb
41		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , żółty	m			
42		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , zielony	m			
43		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , czarny	m			
44		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , niebieski	m			
Automatyka SZR 110 kV - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FR4						
1	H47	Lampka sygnalizacyjna diodowa żółta NEF30-LDg, 220 V DC	szt.	1	SN Promet	
2	K38 K39	Przełącznik elektromagnetyczny trzy zestyki przełączne, cewka 220 V DC R15-2013-23-1220-WT	szt.	2	Relpol	
3		Gniazdo wtykowe do przełączników R15 3P PZ11	szt.	2	Relpol	
4		Obejma sprężynowa do gniazd PZ11 PZ11 0031	szt.	2	Relpol	
5	S45	Przełącznik pakietowy 2 - położeniowy bez pozycji "0", zatablicowy, pokrętko czarne 4G10-71-U-R014	szt.	1	Apator	
6	S47	Przycisk sterowniczy fi=30 powrotny płaski - zielony z dwoma elementami łączeniowymi - 2NO NEF30-KZ-2X	szt.	1	SN Promet	
7	FR4	Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 4 mm ² szara 281-101	szt.	86	WAGO	Zaciski nr: 401-480, 821-826
8		Ścianka rozdzielająca wystająca pomarańczowa 281-322	szt.	10		
9		Ścianka końcowa 281-302	szt.	1		
10		Mostek poprzeczny izolowany 281-402	szt.	20		
11		Bezśrubowa blokada końcowa 6 mm 249-116	szt.	4		
12		Oznacznik i pozostały osprzęt dla listwy zaciskowej	kpl.			wg potrzeb
13		Przewód FTP flex 4x2xAWG 26/7	m			
14		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , zielono-żółty	m			
15		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , zielony	m			
16		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , czarny	m			
Pole nr 4 - Łącznik szyn 110 kV - Szafka kablowa R4						
1	F850	Podstawa rozłącznika bezpiecznikowego typu TYTAN 2 bieg. Z-SLS/NEOZ/2	szt.	1	EATON	
2		Wtyk bezpiecznikowy D01, 10A, Z-SLS/E-10A	szt.	2	EATON	
3	K71	Przełącznik elektromagnetyczny trzy zestyki przełączne, cewka 220 V DC R15-2013-23-1220-WT	szt.	1	Relpol	
4		Gniazdo wtykowe do przełączników R15 3P PZ11	szt.	1	Relpol	
5		Obejma sprężynowa do gniazd PZ11 PZ11 0031	szt.	1	Relpol	
6	S71	Rozłącznik izolacyjny 4 biegunowy Dilos 1 4P 40 A	szt.	1	GE	
7	R4	Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 6 mm ² szara 282-101	szt.	10	WAGO	
8		Ścianka rozdzielająca wystająca szara 282-332	szt.	4		
9		Mostek poprzeczny izolowany szary 282-402	szt.	4		
10		Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 4 mm ² szara 281-101	szt.	16	WAGO	
11		Ścianka rozdzielająca wystająca szara 281-332	szt.	3		
12		Ścianka końcowa 281-301	szt.	2		
13		Mostek poprzeczny izolowany 281-402	szt.	5		
14		Bezśrubowa blokada końcowa 6 mm 249-116	szt.	1		
15		Oznaczniki dla listwy zaciskowej	kpl.	1		wg potrzeb
16			Przewód LgY-750 6 mm ² , czarny	m		wg potrzeb
17		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , czarny	m		wg potrzeb	
18		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , czarny	m		wg potrzeb	
19		Przewód LqY-750 2,5 mm ² , zielono-żółty	m		wg potrzeb	

7.4 Zestawienie materiałów						
Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
ZS i LRW Rozdzielni 110 kV - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FZS						
1	F11	Wyłącznik różnicowo-prądowy CKN6-B6A/30mA	szt.	1	Eaton	
2	F30, F301, F302	Podstawa rozłącznika 2P	szt.	3	Eaton	
3		Z-SLS/NEOZ/2	szt.	6		
4	XG1	Wtyki bezpiecznikowe 2A	szt.	1	Eaton	
5	S42	Z-SLS/E-2A	szt.	1	Apator	
6	S93	Gniazdko serwisowe z bolcem Z-SD230-BS	szt.	1	Promet	
7	XA31, XA32, XA33, XA34, XA35, XA36, XA37	Przełącznik pakietowy 2-położeniowy z pozycją "1", zatablicowy, pokrętko czarne 4G10-55-U-R014	szt.	1	Wago	
8		Przycisk sterowniczy niebieski powrotny z guzikiem krytym, 2 NO, NEF30-KN-2X	szt.	1		
9		Złączka do przekładników prądowych z nożem zwierająco-rozłączającym 282-870	szt.	28		
10		Złączka rozłączalna do przekładników napięciowych 282-860	szt.	28		
11		Mostek poprzeczny 282-424	szt.	21		
12		Ścianka rozdzielająca/końcowa 282-386	szt.	14		
13		Nasadka ryglująca do przełączania grupowego, 4-torowa, 282-884	szt.	7		
14	FZS1,	Bezśrubowa blokada końcowa 249-116	szt.	14	Wago	
15	FZS2,	Blokada połączenia 282-384	szt.	35		
16	FZS3,	Złączka przelotowa 2-przewodowa, 4mm ² , szara, 281-101	szt.	175		
17	FZS4,	Złączka przelotowa 2-przewodowa, 4mm ² , niebieska, 281-104	szt.	5		
18	FZS5,	Złączka przelotowa 2-przewodowa, 4mm ² żółto-zielona, 281-107	szt.	2		
19	FZS6,	Mostek poprzeczny izolowany 281-402	szt.	55		
20	FZS7,	Ścianka rozdzielająca wystająca pomarańczowa 281-322	szt.	35		
21	FZS	Ścianka końcowa niewystająca szara 281-301	szt.	10		
22		Bezśrubowa blokada końcowa 249-116	szt.	20		
23		Tabliczka oznacznikowa, oznaczniki listw poziome	kpl.			wg potrzeb
24		Przewód LgY-750 4 mm ² , żółty	m			wg potrzeb
25		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , żółty	m			wg potrzeb
26		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , czarny	m			wg potrzeb
27		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , j. niebieski	m			wg potrzeb
28		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , zielono-żółty	m			wg potrzeb
29		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , czarny	m			wg potrzeb
30		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , j. niebieski	m			wg potrzeb
31		FTP 4x2x0,5	m			wg potrzeb
Sygnalizacja centralna stacji - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FSC						
1.	H36	Lampka sygnalizacyjna diodowa czerwona L22Dc	szt.	1	Promet	
2.	H71	Sygnalizator akustyczny PSA-4	szt.	1	ZPrAE	
3.	S81	Przełącznik pakietowy 2-położeniowy bez pozycji "0", zatablicowy, pokrętko czarne 4G10-56-U-R014	szt.	1	APATOR	
4.	K31	Przełącznik elektromagnetyczny trzy zestyki przełączane, cewka 220 V DC R15-2013-23-1220-WT	szt.	1	Relpol	
5.		Gniazdo wtykowe do przełączników R15 3P PZ11	szt.	1	Relpol	
6.		Obejma sprężynowa do gniazd PZ11 0031	szt.	1	Relpol	
7.	K51	Przełącznik elektromagnetyczny trzy zestyki przełączane, cewka 230 V AC R15-2013-23-5230-WT	szt.	1	Relpol	
8.		Gniazdo wtykowe do przełączników R15 3P PZ11	szt.	1	Relpol	
9.		Obejma sprężynowa do gniazd PZ11 0031	szt.	1	Relpol	
10.	F11	Wyłącznik nadprądowy z modulem różnicowoprądowym, 1+N-biegunowy, 6 A, 30 mA, CKN6-6/1N/B/003	szt.	1	EATON	
11.	XG1	Gniazdo z bolcem na szynę Z-SD230	szt.	1	EATON	
12.		Złączka przelotowa 2-przewodowa, 4mm ² , szara, 281-101	szt.	212		
13.		Złączka przelotowa 2-przewodowa, 4mm ² , niebieska, 281-104	szt.	11		

7.4 Zestawienie materiałów						
Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
14.	FSC	Złączka przelotowa 2-przewodowa, 4mm ² żółto-zielona, 281-107	szt.	7	WAGO	
15.		Mostek poprzeczny izolowany 281-402	szt.	0		według potrzeb
16.		Ścianka rozdzielająca pomarańczowa 281-322	szt.	30		
18.		Ścianka końcowa szara 281-301	szt.	30		
20.		Bezśrubowa blokada końcowa 249-116	szt.	30		
21.		Oznaczniki do zacisków	kpl.	0		według potrzeb
22.		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , czarny	m	-		według potrzeb
23.		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , jasnoniebieski	m	-		według potrzeb
24.		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , zielono-żółty	m	-		według potrzeb
25.		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , czarny	m	-		według potrzeb
26.		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , jasnoniebieski	m	-		według potrzeb
27.		Przewód FTP flex 4x2xAWG 26/7	m	-		według potrzeb

7.5 Zestawienie tabliczek opisowych				
Lp.	Symbol	Treść napisu	Miejsce montażu	Uwagi
Pole nr 2 - Linia 110 kV Głinojeck - Szafka kablowa R2 Pole nr 6 - Linia 110 kV Drobin - Szafka kablowa R6				
6	F850	F850 ZBROJENIE NAPĘDU WYŁĄCZNIKA	R2, R6	
7	K71	K71 KONTROLA NAP. ZAS. ZBROJENIA SPRĘŻYNY WYŁĄCZNIKA	R2, R6	
Pole nr 3 - Transformator 110/15 kV nr 1 - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FR3 Pole nr 5 - Transformator 110/15 kV nr 2 - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FR5				
1	A11	A11 PRZETWORNIK NR ZACZEPU PZ	FR3, FR5	
2	A13	A13 WSKAŹNIK TEMP. OLEJU TR	FR3, FR5	
3	A14	A14 POMIAR NAPIĘCIA PO STR. 15 kV	FR3, FR5	
4	N11	N11 REGULATOR NAPIĘCIA ARN	FR3, FR5	
5	F11	F11 GNIAZDO 1f 230 V AC	FR3, FR5	
6	F43	F43 (+) (-)	FR3, FR5	
7	H4	H4 UZIEMNIK PKT. NEUTR. TR. Q461	FR3, FR5	
8	H44	H44 UZIEMNIK ODŁĄCZNIKA SZYNOWEGO Q20F	FR3, FR5	
9	H35	H35 PRACA PZ	FR3, FR5	
10	H36	H36 ARN ODSŁAWIONA	FR3, FR5	
11	K7	K7 WYŁ. STR. 15 kV WYŁĄCZONY	FR3, FR5	
12	K8	K8 WYŁ. STR. 15 kV ZAŁĄCZONY	FR3, FR5	
13	K18	K18 KONTROLA SPRAWNOŚCI MICOM P632	FR3, FR5	
14	K19	K19 KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA ⊕⊖	FR3, FR5	
15	K28	K28 KONTROLA SPRAWNOŚCI MICOM P139	FR3, FR5	
16	K29	K29 KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA ⊕⊖	FR3, FR5	
17	K31	K31 ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWE TR	FR3, FR5	
18	K35	K35 ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE / STER. POLA	FR3, FR5	
19	K61	K61 SYGN. ZADZ. ZAB. FIRM. TR. BT1	FR3, FR5	

7.5 Zestawienie tabliczek opisowych				
Lp.	Symbol	Treść napisu	Miejsce montażu	Uwagi
20	K62	K62 SYGN. ZADZ. ZAB. FIRM. TR. BT2	FR3, FR5	
21	K63	K63 SYGN. ZADZ. ZAB. FIRM. TR. BPZ	FR3, FR5	
22	K64	K64 SYGN. ZADZ. ZAB. FIRM. TR. ZUB	FR3, FR5	
23	K65	K65 SYGN. ZADZ. ZAB. FIRM. TR. T1	FR3, FR5	
24	K66	K66 SYGN. ZADZ. ZAB. FIRM. TR. T2	FR3, FR5	
25	K67	K67 REZERWA	FR3, FR5	
26	K68	K68 REZERWA	FR3, FR5	
27	K478	K478 ZANIK 400 V AC NAPĘDU PZ	FR3, FR5	
28	K479	K479 AWARIA REG. NAP.	FR3, FR5	
29	K480	K480 BLOK. REG. NAP. DOLNA, GÓRNA	FR3, FR5	
30	K481	K481 REZERWA	FR3, FR5	
31	K485	K485 SYGN. PRACY PZ	FR3, FR5	
32	K901	K901 TELESTEROWANIE KASOWANIE REG. NAPIĘCIA	FR3,FR5	
33	K601	K601 ZBYT DŁUGI BIEG NAPĘDU PZ	FR3,FR5	
34	P11	P11 MIERNIK PARAMETRÓW SIECI	FR3, FR5	
35	S10	S10 WYŁ. STR. 15 kV	FR3, FR5	
36	S11	S11 WYŁĄCZNIK Q30	FR3, FR5	
37	S21	S21 AUTOMAT. REG. NAPIĘCIA	FR3, FR5	
38	S21	1 - ODSTAWIONA 2 - DOSTAWIONA	FR3, FR5	
39	S131	S131 ODŁĄCZNIK SZYNOWY Q20	FR3, FR5	
40	S41	S41 WYŁĄCZENIE Z ZS i LRW	FR3, FR5	
41	S41	1 - ODSTAWIONE 2 - DOSTAWIONE	FR3, FR5	
42	S43	S43 POBUDZENIE LRW	FR3, FR5	
43	S43	1 - ODSTAWIONE 2 - DOSTAWIONE	FR3, FR5	
44	S46	S46 TELESTEROWANIE	FR3, FR5	

7.5 Zestawienie tabliczek opisowych				
Lp.	Symbol	Treść napisu	Miejsce montażu	Uwagi
45	S46	1 - ODSZTAWIONE 2 - DOSTAWIONE	FR3, FR5	
46	S82	S82 ZAB. FIRM. T2	FR3, FR5	
47	S82	1 - NA SYGNALIZACJĘ 2 - NA WYŁ. STR. 15 kV	FR3, FR5	
48	S93	S93 KASOWANIE SYGNALIZACJI MiCOM	FR3, FR5	
49	XA31	XA31 LISTWA TESTOWA ZABEZP. RÓŻNICOWEGO	FR3, FR5	
50	XA35	XA35 LISTWA TESTOWA ZABEZP. NADPRĄDOW./ STER. POLA	FR3, FR5	
51	XG1	XG1 GNIAZDO 1f 230V AC	FR3, FR5	
Pole nr 3 - Transformator 110/15 kV nr 1 - Szafa kablowa R3 Pole nr 5 - Transformator 110/15 kV nr 2 - Szafa kablowa R5				
1	F850	F850 ZBROJENIE NAPĘDU WYŁĄCZNIKA	R3, R5	
2	K4	K4 OW2 OD P116	R3, R5	
3	K41	K41 ZAB. AUTONOMICZNE MiCOM P116	R3, R5	
4	K41.1	K41.1 ZAB. AUTONOMICZNE ZASOBNIK ENERGII	R3, R5	
5	K71	K71 KONTROLA NAP. ZAS. ZBROJENIA SPRĘŻYNY WYŁĄCZNIKA	R3, R5	
6	K74	K74 ZASILANIE BLOK. SF6	R3, R5	
7	K75	K75 OW2 OD P116	R3, R5	
8	S72	S72 ZABEZPIECZENIE AUTONOM.	R3, R5	
9	S72	1 - ODSZTAWIONE 2 - DOSTAWIONE	R3, R5	
10	U1	U1 KONWERTER RS485/FO	R3, R5	
11	U2	U2 ZASILACZ 230V AC / 48V DC	R3, R5	
Pole nr 4 - Łącznik szyn 110 kV - Szafa sterowniczo-przekąźnikowa FR4				
1	K32	K32 ZABEZP. ODLEGŁOŚCIOWE	FR4	
2	K35	K35 ZAB. NADPRĄDOWE /STER. POLA	FR4	
3	P11	P11 MIERNIK PARAMETRÓW SIECI	FR4	
4	F11	F11 GNIAZDO 1f 230V AC	FR4	
5	F41	F41 ⊕ ⊖	FR4	

7.5 Zestawienie tabliczek opisowych				
Lp.	Symbol	Treść napisu	Miejsce montażu	Uwagi
6	F42	F42 ☐☐	FR4	
7	F43	F43 (+) (-)	FR4	
8	F44	F44 ◇◇	FR4	
9	H32	H32 SPZ ODSTAWIONY	FR4	
10	H45	H45 AUTOMATYKA SZR 15 kV ZABLOKOWANA	FR4	
11	H444	H444 UZIEMNIK POLA OD STR. SEKCJI 1 Q21F	FR4	
12	H446	H446 UZIEMNIK POLA OD STR. SEKCJI 2 Q22F	FR4	
13	K18	K18 KONTROLA SPRAWNOŚCI MICOM P435	FR4	
14	K19	K19 KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA ⊕⊖	FR4	
15	K28	K28 KONTROLA SPRAWNOŚCI MICOM P139	FR4	
16	K29	K29 KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA ☐☐	FR4	
17	S451	S451 ZABLOKOWANIE SZR 15 kV	FR4	
18	S452	S452 ODBLOKOWANIE SZR 15 kV	FR4	
19	S11	S11 WYŁĄCZNIK Q30	FR4	
20	S12	S12 ŁĄCZNIK SZYN R15 kV	FR4	
21	S41	S41 WYŁĄCZENIE Z ZS I LRW	FR4	
22	S41	1 - ODSTAWIONE 2 - DOSTAWIONE	FR4	
23	S43	S43 POBUDZENIE LRW	FR4	
24	S43	1 - ODSTAWIONE 2 - DOSTAWIONE	FR4	
25	S46	S46 TELESTEROWANIE	FR4	
26	S46	1 - ODSTAWIONE 2 - DOSTAWIONE	FR4	
27	S64	S64 TRYB PRACY ZAB. P139, P435	FR4	
28	S64	1 - ODSTAWIONE 2 - ROZCINANIE 3 - ODŁĘGŁ / ZIEMNOZWARC. LINIA 110 kV	FR4	
29	S81	S81 AUTOMATYKA SPZ	FR4	
30	S81	1 - ODSTAWIONA 2 - DOSTAWIONA	FR4	
31	S83	S83 POBUDZ. SPZ OD ZAB. ZIEMNOZWARCOWEGO	FR4	
32	S83	1 - ODSTAWIONE 2 - DOSTAWIONE	FR4	

7.5 Zestawienie tabliczek opisowych				
Lp.	Symbol	Treść napisu	Miejsce montażu	Uwagi
33	S86	S86 ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE P139	FR4	
34	S86	1 - ODSZTAWIONE 2 - DOSTAWIONE	FR4	
35	S93	S93 KASOWANIE SYGNALIZACJI MiCOM	FR4	
36	S1314	S1314 ODŁĄCZNIK SZYNOWY SEKCJI 1 Q21	FR4	
37	S1316	S1316 ODŁĄCZNIK SZYNOWY SEKCJI 2 Q22	FR4	
38	XG1	XG1 GNIAZDO 1f 230V AC	FR4	
39	XA32	XA32 LISTWA TESTOWA ZABEZP. ODLEGŁOŚCIOWEGO	FR4	
40	XA35	XA35 LISTWA TESTOWA ZABEZP. ZIEMNOZW./ STER. POLA	FR4	
Automatyka SZR 110 kV - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FR4				
1	A23	A23 STEROWNIK SZR 110 kV	FR4	
2	H47	H47 AUTOMATYKA SZR 110 kV ODSZTAWIONA	FR4	
3	K38	K38 KONTROLA SPRAWNOŚCI MiCOM C434	FR4	
4	K39	K39 KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA ◆◆	FR4	
5	S45	S45 AUTOMATYKA SZR 110 kV	FR4	
6	S45	1 - ODSZTAWIONA 2 - DOSTAWIONA	FR4	
7	S47	S47 ODBŁOKOWANIE SZR 110 kV	FR4	
Pole nr 4 - Łącznik szyn 110 kV - Szafa kablowa R4				
1	F850	F850 ZBROJENIE NAPĘDU WYŁĄCZNIKA	R4	
2	K71	K71 KONTROLA NAP. ZAS. ZBROJENIA SPRĘŻYNY WYŁĄCZNIKA	R4	
3	S71	S71 SEKCJONOWANIE OBWODY ZASILANIA NAPĘDÓW WYŁĄCZNIKÓW	R4	
Sygnalizacja centralna - szafa FSC				
1.	A51	A51 SYGNALIZACJA CENTRALNA - KASETA NR 1	FSC	

7.5 Zestawienie tabliczek opisowych				
Lp.	Symbol	Treść napisu	Miejsce montażu	Uwagi
2.	A52	A52 SYGNALIZACJA CENTRALNA - KASETA NR 2	FSC	
3.	S81	S81 SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA 1 - ODSZAWIONA 2 - DOSTAWIONA	FSC	
4.	K31	K31 KONTROLA NAPIĘCIA ±AwUp	FSC	
5.	K51	K51 KONTROLA NAPIĘCIA SYGNALIZACJI AKUSTYCZNEJ	FSC	
6.	H36	H36 SYGNALIZACJA AKUSTYCZNA ODSZAWIONA	FSC	
7.	H71	H71 SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY	FSC	
8.	F11	F11 GNIAZDO 1f 230 V AC	FSC	
9.	XG1	XG1 GNIAZDO 1f 230 V AC	FSC	
Zabezpieczenie Szyn Zbiorniczych i Lokalna Rezerwa Wylacznikowa R110 kV - Szafa FZS				
1	A30	A30 ZS I LRW	FZS	
2	F301	F301 ZASILANIE PODSZAWOWE	FZS	
3	F302	F302 ZASILANIE REZERWOWE	FZS	
4	F30	F30 ZASILANIE △ △	FZS	
5	F11	F11 GNIAZDO 1f 230V AC	FZS	
6	S42	S42 ZS I LRW R110 kV 1 - ODSZAWIONE 2 - ZALACZONE	FZS	
7	S93	S93 KASOWANIE SYGNALIZACJI	FZS	
8	XG1	XG1 GNIAZDO SERWISOWE 230 VAC	FZS	