

Nasz znak: ROŚ.7230.51.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 645) oraz o art 104 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 08.09.2023 roku przez firmę **EL Projekt Rafał Chmielewski, Piątki 98/1, 13 – 100 Nidzica**

zezwała się:

na lokalizację linii kablowej nN 0,4 kV typu NA2XY 4x120 o łącznej długości 450 mb na działkach ozn. nr ewid. 93, część 96/5, 30 położonych w obrębie geodezyjnym Brajniki będących zarazem drogą publiczną gminną o numerze 194015 N do zasilenia kompleksu budynków projektowanych na terenie działek ozn. nr ewid. 87/..., 89/... oraz poprawę warunków zasilenia dla obecnych odbiorców, położonych w obrębie geodezyjnym Brajniki, zgodnie z załączonym do wniosku planem trasy przyłącza z następującymi uwagami:

1. Roboty przy budowie linii kablowej nN 0,4 kV oraz oznakować i wykonać zgodnie z prawem budowlanym i normami branżowymi.
2. Przejście poprzeczne umieścić w rurze osłonowej.
3. Zobowiązać właściciela umieszczonej w pasie drogi linii kablowej nN 0,4 kV do odpowiedzialności cywilnej za jej stan.
4. W celu uzyskania zgody na wejście z robotami w pas drogowy inwestor lub wykonawca działający z upoważnienia inwestora winien zwrócić się z wnioskiem do Wójty Gminy Jedwabno na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem robót. Do wniosku należy dołączyć harmonogram robót oraz uzgodniony projekt oznakowania robót.
5. Teren stanowiący własność gminy Jedwabno po zrealizowaniu inwestycji, doprowadzić do stanu pierwotnego. Na powyższe powinien być spisany stosowny protokół podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Urzędu Gminy w Jedwabnie.
6. Po wykonaniu robót należy odbudować naruszony pas drogowy z uwzględnieniem warunku, iż grunt w miejscu wykopu należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia $Is=0,98$.
7. Wyżej wymienione warunki ważne są przez okres dwóch lat.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust 3 ustawy o drogach publicznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Wnioskodawca złożył wniosek o uzgodnienie lokalizacji linii kablowej nN 0,4 kV typu NA2XY 4x120 o długości ok. 290 mb na działkach ozn. nr ewid. 93, część 96/5, 30 położonych w obrębie geodezyjnym Brajniki będących zarazem drogą publiczną gminną o numerze 194015 N do zasilenia kompleksu budynków projektowanych na terenie działek ozn. nr ewid. 87/..., 89/... oraz poprawę warunków zasilenia dla obecnych odbiorców, położonych w obrębie geodezyjnym Brajniki, oraz dołączył mapę w skali 1:1 000 z planem trasy przyłącza. W niniejszej sprawie lokalizacja trasy przyłączy nie spowoduje zagrożenia dla ruchu drogowego ani dla prawidłowej eksploatacji w/w drogi.

Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



Z up. WÓTA
Mariusz Kulas
KIEROWNIK
Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. EL Projekt Rafał Chmielewski
Piątki 98/1, 13 – 100 Nidzica
2. A/a ...

- sprawę prowadzi Mariusz Kulas tel. (89) 621-30-80

