

WARUNKI POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO (WPZ)

w przedmiocie:

**„DOSTAWA I INSTALACJA STACJI ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
(TYPU AC, WALLBOX) WRAZ Z BRANDINGIEM I OBSŁUGĄ GWARANCYJNĄ”**

Gdańsk, 20 grudnia 2024

ENERGA Obrót SA z Grupy ORLEN, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wybór Dostawcy w przedmiocie: „DOSTAWA I INSTALACJA STACJI ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH (TYPU AC, WALLBOX) WRAZ Z BRANDINGIEM I OBSŁUGĄ GWARANCYJNĄ”.

I. ZAMAWIAJĄCY

1. Zamawiającym (zwany dalej również: „Spółką” lub „Energa Obrót SA z siedzibą w Gdańsku”) w niniejszym postępowaniu jest:

Energa Obrót SA

80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000280916, NIP: 957-096-83-70, Regon 220418835, Kapitał zakładowy/wpłacony 372 533 800,00 zł.

2. Postępowanie prowadzi Energa Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Otokińskiej 25, 09-407 Płock. Adres do korespondencji: Olivia Business Centre (budynek Olivia Tower, V piętro), al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk.
3. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Dostawcami w godzinach 8.00-15.00:

- Natalia Zamiela, tel. 726 800 236, e-mail: Natalia.Zamiela2@energa.pl.

Wszelką korespondencję w formie elektronicznej prosimy przysyłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Connect.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA I INSTALACJA STACJI ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH (TYPU AC, WALLBOX) WRAZ Z BRANDINGIEM I OBSŁUGĄ GWARANCYJNĄ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w **Załączniku nr 1** do niniejszych Warunków Postępowania Zakupowego (zwanym dalej WPZ).

III. TRYB POSTĘPOWANIA

1. Postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej Connect pod adresem: <https://connect.orient.pl>
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).
3. W postępowaniu zakupowym Zamawiający zapewnia zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Dostawców.
4. Postępowanie może składać się z jednego lub kilku etapów.
5. Udział w postępowaniu jest możliwy wyłącznie dla Dostawców, którzy założą konto na Platformie Zakupowej CONNECT i zaakceptują Kodeks postępowania dla Dostawców oraz Regulamin aukcji elektronicznej realizowanej na Platformie Zakupowej ORLEN.
6. W przypadku problemów technicznych, m.in. z założeniem konta na Platformie, udziałem w aukcji, dostępna będzie pomoc techniczna (obsługa Platformy Zakupowej Connect – Hot Line) pod numerem telefonu +48 22 576 87 95; +48 22 382 19 99.
7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Dostawca. Niezależnie od wyniku postępowania Zamawiający nie będzie zobowiązany do zwrotu Dostawcy jakichkolwiek kosztów lub wynagrodzenia jakichkolwiek strat poniesionych w wyniku przygotowania i złożenia przez Dostawcę oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnej oceny przekazanych dokumentów, dokonania wyboru

najkorzystniejszej oferty bez prowadzenia negocjacji lub też do przeprowadzenia negocjacji z Dostawcami uznanymi w jego ocenie za zdolnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

9. Dopuszczenie do ewentualnych negocjacji nastąpi w wyniku oceny nadesłanych ofert.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający przewiduje możliwości realizacji zamówienia w częściach.
12. W przypadku posłużenia się przez Dostawcę przy realizacji części przedmiotu zamówienia podmiotami trzecimi (podwykonawcami) Dostawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Dostawcy, zmiany WPZ oraz do zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
14. Dostawcom nie przysługuje uprawnienie do wniesienia protestu lub odwołania.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Dostawcy, z którymi zostaną zawarte umowy ramowe.
16. Umowa ramowa dotycząca wykonania przedmiotu zamówienia, stanowiąca **Załącznik nr 3 do WPZ**, zostanie zawarta z Dostawcami, którzy przystąpią do niniejszego postępowania, złożą ofertę, wezmą udział w negocjacjach (jeśli się odbędą) oraz przedstawią ofertę uznaną za najkorzystniejszą.
17. Udzielanie wyjaśnień:
 - Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie WPZ we wskazanym terminie, przekazując pytania na PZ Connect - przycisk „Zadaj pytanie zamawiającemu”,
 - Treść pytań i odpowiedzi zostanie przesłana wszystkim Dostawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej Connect, bez ujawniania źródła zapytania,
 - Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytania, w przypadku gdy wpłyną one po wyznaczonym terminie.

IV. WARUNKI STAWIANE DOSTAWCOM

1. Dostawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać stawiane Dostawcom warunki oraz złożyć w tym zakresie oświadczenia o treści:
 - a) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności stanowiących przedmiot oferty lub będę korzystał z usług podwykonawców, posiadających niezbędne uprawnienia. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego,
 - b) znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie prac będących przedmiotem oferty,
 - c) oświadczam, że w stosunku do mojej firmy nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.
 - d) oświadczam, że w stosunku do mojej firmy nie toczy się postępowanie egzekucyjne,
 - e) oświadczam, że nie jestem w sporze sądowym lub arbitrażowym z ORLEN S.A. lub ze spółkami z Grupy Kapitałowej ORLEN,
 - f) oświadczam, że pracownicy i członkowie władz, a także wspólnicy i akcjonariusze Oferenta, nie pozostają z ORLEN S.A. lub ze spółkami z Grupy Kapitałowej ORLEN oraz jego członkami władz i pracownikami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności procesu wyboru dostawcy w ramach prowadzonego postępowania zakupowego.
 - g) oświadczam, że pracownicy członkowie władz, a także wspólnicy i akcjonariusze Oferenta, nie pozostają z innymi podmiotami, co do których posiadam wiedzę, że występują one jako uczestnicy postępowania zakupowego, w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby wpływać w sposób niekorzystny dla ORLEN S.A. lub spółki z Grupy Kapitałowej ORLEN na wybór danej oferty zgłoszonej w ramach postępowania zakupowego,

- h) oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i nie podlegam żadnym sankcjom gospodarczym obowiązującym w Polsce lub Unii Europejskiej,
 - i) oświadczam, że nie zalegam z płatnościami należności publiczno – prawnych (podatki i opłaty) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 - j) oświadczam, że zapoznałem się z treścią i warunkami zapytania ofertowego, w tym w szczególności z warunkami płatności i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz uznaję się za związanego określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania,
 - k) przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia wszystkie prace będę wykonywać samodzielnie,
 - l) wobec żadnej z osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta nie toczy się postępowanie karne, ani żadna z tych osób nie została prawomocnie skazana za przestępstwo korupcyjne.
2. Zamawiający wymaga, aby Dostawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:
- a) zapoznali się i zaakceptowali Kodeks postępowania dla Dostawcy,
 - b) zapoznali się i zaakceptowali wzór Umowy ramowej stanowiący Zał. nr 3 do WPZ,
 - c) posiadali ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 500 000,00 zł,
 - d) stosowali zasady etyki w prowadzonym biznesie, przeciwdziałać korupcji, przestrzegać praw pracowniczych i praw człowieka, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działać zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska,
 - e) zachowywali należytą staranność przy weryfikacji swoich dostawców, w tym poprzez podejmowanie adekwatnych działań wskazanych w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów „Metodyce w zakresie oceny *dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych*”.
3. Każdy Dostawca, który złoży ofertę zostanie poddany wewnętrznej weryfikacji przeprowadzonej zgodnie z Polityką przeciwdziałania nadużyciom i konfliktowi interesów w Grupie Energa.

V. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI

Umowy ramowe zostaną zawarte na czas określony – 36 miesięcy.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT

1. Wymagania i zalecenia ogólne:
- a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 - b) wymaga się by oferta była przygotowana w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści i złożona na Platformie Zakupowej Connect.
 - c) wymaga się by oferta była podpisana przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań, zgodnie z przedstawionymi dokumentami rejestrowymi,
 - d) wszelkie skreślenia i poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę uprawnioną, zgodnie z przedstawionymi dokumentami rejestrowymi,
 - e) cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie ewentualne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

- f) w przypadku, gdy Dostawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu.
2. Zamawiający może zwrócić się do Dostawcy o uzupełnienie przesłanej oferty o brakujące dokumenty.
3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów:

Kryteria formalne

1. OŚWIADCZENIA (wymagane na Platformie Zakupowej Connect).
2. DOKUMENTY REJESTROWE (KRS/CEIDG).
3. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - potwierdzenie posiadania w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł oraz kopia opłacenia składki.
4. OŚWIADCZENIE LUB ZAŚWIADCZENIE US, że Dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
5. OŚWIADCZENIE LUB ZAŚWIADCZENIE ZUS, że Dostawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
6. Akceptacja projektu umowy ramowej dołączonej do postępowania (**Zał. nr 3 do WPZ**).
7. Akceptacja „Wymagań BHP dla wykonawców zewnętrznych” obowiązujących w Energa Obrót SA (**Zał. nr 4 do WPZ**).

UWAGA : Kryteria formalne stanowią warunek udziału w postępowaniu i ich ocena to spełnia/nie spełnia

Kryteria techniczne

1. Karty katalogowe oferowanych urządzeń.

Kryteria Handlowe

1. Cena zł netto kompleksowej usługi za 1 szt. stacji ładowania typu Wallbox,
2. Cena zł netto kompleksowej usługi za 1 szt. stacji ładowania typu AC.
Cena uwzględnia: dostawę i instalację stacji, fundament prefabrykowany, branding, świadczenie usług gwarancyjnych oraz szkolenie pracowników.
3. Szczegółowy cennik stacji typu AC, Wallbox, znajdujących się w ofercie Dostawcy, o zakresie mocy od 11 kW do 22 kW

4. Zawartość oferty

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru (**KRS**) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (**CEIDG**), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w przypadku oferty składanej przez Dostawców występujących wspólnie dokument ten składa każdy z nich,
- b) potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż **500 000,00 zł oraz kopia opłacenia składki**,
- c) oświadczenie lub zaświadczenie **US**, że Dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie

wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

- d) oświadczenie lub zaświadczenie **ZUS**, że Dostawcy nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,
- e) karty katalogowe oferowanych urządzeń,
- f) szczegółowy cennik stacji typu AC, Wallbox, znajdujących się w ofercie Dostawcy, o zakresie mocy od 11 kW do 22 kW,
- g) wypełniony i podpisany formularz ofertowy („OFERTA / OFERTA OSTATECZNA”), zawierający wymagane oświadczenia (**Załącznik nr 2 do WPZ**),
- h) w przypadku opisanym w pkt VI.1.f) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Dostawcę.**

Wszystkie ww. dokumenty i oświadczenia wraz z ofertą do przedmiotowego postępowania należy złożyć na Platformie Zakupowej Connect. Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania (zgodnie z KRS lub CEIDG) dokumentów oraz załączanie skanów jak również podpisanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym umożliwiającym jego weryfikację).

5. Terminy

- a) terminy poszczególnych etapów (rund i tur) w postępowaniu zostaną wskazane na Platformie Zakupowej Connect,
- b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów. Zmiana terminów zostanie opublikowana na Platformie Zakupowej Connect,
- c) termin związania ofertą wynosi 90 dni. Na wniosek Zamawiającego skierowany do Dostawcy przed upływem terminu ważności oferty, Dostawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności oferty do kolejnych 90 dni po upływie daty ważności oferty.

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) ENERGA Obrót Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Alei Grunwaldzkiej 472, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280916, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 9570968370, z kapitałem zakładowym w kwocie 372.533.800,00 zł. (opłaconym w całości) informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej ADO) jest: **ENERGA Obrót S. A.** z siedzibą art. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, tel. 58 74 02 800, mail: obrot@energa.pl, www.energa.pl;
2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-obrot@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO wskazany w pkt 1. Dane dotyczące IOD dostępne są również na www.energa.pl;
3. ADO otrzymał Pani/Pana dane osobowe od Strony umowy, którą reprezentujesz.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem zakupowym w przedmiocie:

**„DOSTAWA I INSTALACJA STACJI ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
(TYPU AC, WALLBOX) WRAZ Z BRANDINGIEM I OBSŁUGĄ GWARANCYJNĄ”**

proszonym na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny oraz procedur wewnętrznych ADO, z których wyciąg wskazany jest w Warunkach Postępowania Zakupowego. Dane przetwarzane mogą być także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego. Prawnienie uzasadnionym interesem ADO jest: dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa, archiwizacja dokumentacji postępowania zakupowego.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
 - a. art. 6 ust 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 - b. art. 6 ust 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO tj. w celu związanym z postępowaniem zakupowym prowadzonym zgodnie z INSTRUKCJĄ ZAKUPOWĄ OBOWIĄZUJĄCĄ W GRUPIE ENERGA.
 - c. art. 6 ust 1 lit. f RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO (w tym dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa i archiwizacja dokumentów).
5. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
 - a. wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
 - b. uprawnione organy publiczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,,
 - c. uprawnione podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen na podstawie wewnętrznych umów,
 - d. podmioty dostarczające korespondencję,
 - e. podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,
 - f. podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych,
 - g. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie wsparcia i utrzymania systemów wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego,
Zamawiający może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie Zamawiającego, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego wskazanych w pkt.4 i 5.
 - a. przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, i.a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy;
 - b. w zakresie realizacji uzasadnionych interesów Zamawiającego, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Dostawcę sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 - c. w zakresie postępowania zakupowego – przez okres potrzebny do prowadzenia działań przygotowawczych i przedumownych; po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń,
 - d. w zakresie realizacji umowy – przez okres do jej zakończenia; po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.
7. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego, nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO.
9. Osoba, której dotyczą dane posiada prawo do *):

- a. dostępu do danych osobowych jej dotyczących i żądania ich kopii; Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego;
- b. sprostowania lub uzupełnienia jej danych osobowych; skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego, ani zmianą postanowień umowy na niezgodne z kodeksem cywilnym oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- c. żądania od Zamawiającego ograniczenia przetwarzania danych osobowych; skorzystanie z tego prawa nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa w tym art. w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- d. sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w stosunku do operacji przetwarzania prowadzonych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO;
- e. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych osobowych;
- f. usunięcia danych osobowych, jeżeli nie następują przesłanki wyłączające, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO,

Z uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z Zamawiającym lub IOD.

**) Z uwagi na specyfikę prowadzenia postępowań zakupowych może nie przysługiwać Państwu:*

- a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, jeżeli występuje forma papierowa dokumentacji;
 - c. na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- Zaznaczamy jednak, że każdorazowe żądanie będzie poddane odrębnej analizie, aby określić czy nie zachodzi w danym przypadku ograniczenie Państwa praw.*

Informujemy o przysługującym prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub formie elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące składania skarg są dostępne na stronie internetowej urzędu www.uodo.gov.pl w zakładce „Skargi”.

II. Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane Zamawiającemu, dysponują już informacjami, o których mowa w pkt. 1, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych osobowych tych osób, przekazanych przez Dostawcę w ofercie do danego zamówienia niepublicznego, **Dostawcy zobowiązani są** do złożenia w formularzu oferty oświadczenia dotyczącego pozyskania danych osobowych osób trzecich do celów związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego oraz zrealizowania względem wskazanych osób obowiązku informacyjnego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian zakresu przedmiotu zamówienia, warunków postępowania zakupowego (WPZ) i wymagań związanych z prowadzeniem negocjacji/aukcji.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych przez Dostawców danych. Podanie nieprawdziwych informacji będzie podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od negocjacji z Dostawcą, który podał nieprawdziwe dane.
3. Wszystkie materiały/dokumenty przekazane w trakcie postępowania stanowią tajemnicę Zamawiającego i podlegają ochronie na podstawie art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913).
4. Zobowiązuje się Dostawców do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych od Zamawiającego w związku z zaproszeniem do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu i wykorzystania ich tylko dla celów złożenia oferty w ramach niniejszego postępowania, nie ujawniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

IX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 4 – Wymagań BHP dla wykonawców zewnętrznych

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej (stanowiącej Zał. nr 3 do WPZ) na okres 3 lat w przedmiocie dostawy i instalacji urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych wraz z brandingiem i obsługą gwarancyjną.

- **Pozycja 1** - Urządzenia do ładowania (stacje typu AC),
- **Pozycja 2** - Urządzenia do ładowania (stacje typu Wallbox).

Wymagania dla urządzeń do ładowania samochodów elektrycznych:

1. Wymagania dla stacji AC i AC Wallbox

Nr ID	Opis Wymagania	Priorytet
Wymagania ogólne dotyczące stacji AC (POZYCJA 1) i stacji AC – Wallbox (POZYCJA 2)		
1.1	Dostarczane Urządzenia i niezbędne wyposażenie muszą posiadać wszelkie certyfikaty i pozwolenia umożliwiające zastosowanie ich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.	W
1.2	Dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zamówieniem nieużywane, sprawne, wolne od wad i nie mogą być przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich.	W
1.3	Wykonawca przekaze Zamawiającemu szczegółową dokumentację techniczną Urządzeń obejmującą: <ul style="list-style-type: none"> • Przygotowanie miejsca pod posadowienie urządzeń, • Schemat elektryczny urządzeń, • Instrukcję obsługi, • Instrukcję serwisową. • Listę części zamiennych 	W
1.4	Wykonawca zapewni montaż infrastruktury przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie BHP oraz wymagane przepisami uprawnienia, a także dostarczy wszystkie niezbędne atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodności dopuszczające poszczególne wyroby do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.	W
1.5	Urządzenia muszą posiadać 24 miesięczną gwarancję podstawową z możliwością rozszerzenia do 60 miesięcy	W
1.6	Urządzenia zapewnią możliwość ładowania samochodów w przypadku braku/przerw w komunikacji z Systemem IT:	
1.6.1	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość zastosowania lokalnych list akceptowanych lub blokowanych Klientów/kart (whitelist/blacklist), 	W
1.6.2	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość otwartego/darmowego ładowania przy braku komunikacji z Systemem IT, 	W
1.6.3	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość ładowania w przypadku braku podłączenia do Systemu IT. 	W
1.7	Możliwość łączenia urządzeń w grupy/klastry w celu zarządzania mocą dla całej grupy	O
1.8	Możliwość brandingu	W
1.9	Fundament prefabrykowany	W

Nr ID	Opis Wymagania	Priorytet
Wymagania dotyczące zarządzania stacjami oraz minimalnego zakresu obsługiwanych komunikatów i funkcji sterujących w standardzie OCPP (dot. POZYCJA 1, 2)		
1.10	Urządzenia muszą umożliwiać integrację z centralnym systemem do zarządzania stacjami i rozliczenia sesji ładowania (Systemem IT, działającym w oparciu o protokół OCPP), który użytkowany będzie przez Zamawiającego.	W
1.11	Stacja powinna być wyposażona w darmowy system umożliwiający załączanie stacją poprzez identyfikację kierowcy kartą RFID(załączanie, wyłączanie sesji) dane historyczne z ostatniego roku (zużycie całość, zużycie poszczególnych kierowców), odczyt na bieżąco informacji ze stacji online.	W
1.12	<p>Aktywna współpraca (na wszystkich etapach trwania projektu i użytkowania Urządzeń) Wykonawcy z Dostawcą Systemu IT w zakresie wspólnego rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych i komunikacyjnych związanych ze współpracą pomiędzy Urządzeniami do ładowania a Systemem IT (działającym w oparciu o protokół OCPP). Udział w procesie integracji Urządzeń do ładowania z Systemem IT, w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • udział w analizie, ustaleniach, wymiana wymagań i informacji o komunikacji i stosowanych protokołach; • dostosowywanie oprogramowania urządzeń do komunikacji z Systemem IT, w szczególności w przypadku niezgodności ze standardami komunikacji; • udział w testach z Dostawcą Systemu IT, z Zamawiającym; • udział w starcie produkcyjnym. <p>Opracowanie i wdrożenie wspólnie z Dostawcą Systemu IT scenariuszy rozwiązywania problemów – procedur serwisowych związanych z diagnozą podstawowych usterek i sposobów ich rozwiązywania – na potrzeby obsługi przez Zamawiającego (lub podmiot z Grupy ORLEN) i linii wsparcia dla Klientów.</p> <p>Oferowane Urządzenia muszą pozytywnie przejść pełny proces integracji/testów zgodności z Systemem IT używanym w Grupie ORLEN przed pierwszym Zamówieniem udzielonym Wykonawcy przez Zamawiającego.</p>	W
1.13	Urządzenia do ładowania muszą działać w oparciu o protokół OCPP w wersji co najmniej 1.6.	W
1.14	Urządzenia do ładowania powinny działać w oparciu o protokół OCPP w wersjach 2.0 i 2.0.1..	O
1.15	Urządzenia do ładowania muszą być otwarte na rozbudowę w zakresie obsługi wyższych wersji protokołu OCPP oraz innych protokołów wykorzystywanych w urządzeniach ładowania samochodów.	W
1.16	Urządzenie do ładowania musi umożliwiać obsługę wszystkich komunikatów przewidzianych w protokole OCPP 1.6, inicjowanych od strony Urządzenia, zgodnie ze specyfikacją na stronie http://www.openchargealliance.org/ .	W
1.17	Urządzenie do ładowania musi umożliwiać obsługę wszystkich komunikatów przewidzianych w protokole OCPP 1.6, inicjowanych od strony Systemu IT zgodnie, ze specyfikacją na stronie http://www.openchargealliance.org/ .	W
1.18	Wykonawca dostarczy listę dostawców oprogramowania/systemów dedykowanych dla właścicieli/operatorów infrastruktury sieci ładowania, których rozwiązania zostały przetestowane lub są w trakcie testów integracyjnych na Stacjach ładowania oferowanych przez Producenta. Zalecane jest dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia lub certyfikacji wydanej przez dostawcę oprogramowania. Wymagana integracja z systemem IT ETREL OCEAN. W przypadku nie obsługiwanego stacji ładowania przez Nadrzędny system IT, Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z dostawcą systemu i pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeprowadzeniem prac integracyjnych, a których zakończenie nastąpi przed uruchomieniem pierwszej z realizowanych na rzecz Zamawiającego Stacji Ładowania.	
Wymagania dotyczące interfejsów komunikacyjnych (dot. POZYCJA 1, 2)		

Nr ID	Opis Wymagania	Priorytet
1.19	Komunikacja zdalna ze stacją poprzez wykorzystanie: <ul style="list-style-type: none"> modemu GSM w standardzie 3G/4G/LTE (3G 900/2100 MHz, 4G 800/900/1800/2100/2600/2600 MHz, LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz) dostarczanego wraz z Urządzeniem Interfejs komunikacyjny Ethernet kart SIM, dostarczonych przez Zamawiającego i montowanych przez Wykonawcę 	W
1.20	Zapewnienie właściwego poziomu komunikacji poprzez: <ul style="list-style-type: none"> odpowiednie przygotowanie stacji do funkcjonowania łączności w miejscu jej lokalizacji (np. poprzez zastosowanie anten zewnętrznych), umożliwienie dostępu do stacji (np. w celu wymiany kart SIM) 	W
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa komunikacji pomiędzy Urządzeniami do ładowania a Systemem IT lub też pomiędzy Urządzeniami do ładowania, chmurą Dostawcy oraz Systemem IT (dot. POZYCJA 1, 2)		
<p>Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę jednego z dwóch wariantów.</p> <p><u>Wariant A:</u> W ramach dostarczenia Systemu IT planowane jest przygotowanie komunikacji z Systemem IT w oparciu o technologię telefonii komórkowej z wykorzystaniem prywatnego APN, dedykowanego wyłącznie dla Zamawiającego.</p> <p><u>Wariant B:</u> Zamawiający dopuszcza również rozwiązanie, w którym Wykonawca zapewni:</p> <ul style="list-style-type: none"> dostarczenie kart SIM i ich montaż w dostarczonych przez Wykonawcę Urządzeniach do ładowania; komunikację pomiędzy Urządzeniami do ładowania a systemem do zarządzania i serwisowania Wykonawcy (chmura Wykonawcy); możliwość komunikacji pomiędzy systemem do zarządzania i serwisowania Wykonawcy (chmura Wykonawcy) a Systemem IT. <p>Warunkiem dopuszczenia „Wariantu B” jest spełnienie wymagania 1.23.</p> <p>Wymaganie 1.23 nie obowiązuje dla „Wariantu A”. Wymagania 1.21 i 1.22 obowiązują dla Wariantu A i dla Wariantu B.</p>		
1.21	Dla komunikacji pomiędzy urządzeniami do ładowania a Systemem IT (lub też pomiędzy Urządzeniami do ładowania, chmurą Dostawcy oraz Systemem IT) musi być zachowana poufność i integralność przesyłanych danych.	W
1.22	<ol style="list-style-type: none"> Dla prywatnych APN – dodatkowe zabezpieczenie IPSec VPN powinno wykorzystywać obustronne uwierzytelnianie certyfikatami a jeżeli nie, to powinno wykorzystywać przynajmniej odpowiednie długie hasło PSK (min. 32 znaki) oraz funkcję skrótu SHA-2, szyfrowanie AES lub 3DES z trzema różnymi kluczami oraz negocjować IKE w trybie Main-Mode wykorzystując grupę 14 DH. Dla połączeń internetowych – połączenia muszą być zabezpieczone z wykorzystaniem TLS minimum v1.1 (rekomendowane TLS v1.2 lub wyższe). W TLS zalecane jest wykorzystywanie obustronnego uwierzytelniania certyfikatami PKI. W razie uzasadnionych problemów możliwe jest odstępianie od rygorystycznych wymagań. 	O
1.23	<p>Warunkiem dopuszczenia Wariantu B jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> zapewnienie, że z poziomu Systemu IT możliwe będzie jednolite zarządzanie i rozliczanie Urządzeń Wykonawcy i innych Urządzeń do ładowania zakupionych przez Zamawiającego; w przypadku braku możliwości bezpośredniego dostępu do funkcji diagnostycznych urządzenia lub braku możliwości aktualizacji oprogramowania 	W

Nr ID	Opis Wymagania	Priorytet
	<p>(firmware'u) - zapewnienie nieodpłatnego dostępu do alternatywnych narzędzi (realizujących te funkcje) oraz nieodpłatnych szkoleń z tych narzędzi;</p> <ul style="list-style-type: none"> zapewnienie, iż zachowane zostaną wymagania związane z bezpieczeństwem komunikacji, funkcjonalnością, kompatybilnością z protokołem OCPP, współpracą z Dostawcą Systemu IT oraz pozostałe wymagania zawarte w SIWZ; załączenie do oferty opisu architektury rozwiązania; koszty komunikacji w okresie 10 lat od daty podpisania Protokołu odbioru Urządzenia zawarte zostaną w koszcie danego Urządzenia do ładowania. Dyspozycyjność/niezawodność łączności na poziomie >99% 	
Wymagania techniczne dla stacji AC (POZYCJA 1)		
1.24	<p>Zasilanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 fazowe napięciem 230V AC, 50Hz (PE, N, L), 3 fazowe napięciem 3x230/400VAC, 50Hz (PE, N, L1, L2, L3), Prąd znamionowy 16A i 3x32A, Moc maksymalna w przedziale od 3,6kW do 22kW Współczynnik mocy > 0,96 Harmoniczne zgodne z IEC 61000-3-12 	W
1.25	Pobór mocy w stanie czuwania nie większy niż 10W	W
1.26	Sprawność nie mniejsza niż 94%	W
1.27	<p>Wymagania środowiskowe, umożliwiające pracę Urządzenia na otwartej przestrzeni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Temperatura pracy od -25 °C do + 50 °C Wilgotność < 95% bez kondensacji Stopień ochrony IP54 Ochrona mechaniczna przed uderzeniem IK10 Operacyjny poziom hałasu nie większy niż 45 dBA 	W
1.28	<p>Materiał obudowy: stal nierdzewna, aluminium anodowane, malowane lub lakierowane, tworzywa ABS.</p> <p>Obudowa i zewnętrzne elementy konstrukcyjne wykonane w sposób zapewniający trwałość (odporność na działanie warunków atmosferycznych, w tym m.in.: opadów, podwyższonej wilgotności powietrza, wiatru, promieniowania UV) przez min. 5 lat użytkowania.</p>	W
1.29	Interfejs użytkownika, sterowanie:	
1.29.1	<ul style="list-style-type: none"> Sygnalizacja trybu pracy: <ul style="list-style-type: none"> Gotowość do pracy Ładowanie Awaria 	W
1.29.2	<ul style="list-style-type: none"> Identyfikacja użytkownika za pomocą kart RFID Mifare Identyfikacja użytkownika za pomocą aplikacji Możliwość dokonywania identyfikacji/autoryzacji od strony Systemu IT. 	W
1.29.3	<ul style="list-style-type: none"> Sterowanie za pomocą ekranu, wykonanego w formie wyświetlacza TFT-LCD touch screen, przystosowanego do pracy w świetle słonecznym i/lub Sterowanie za pomocą klawiatury 	O

Nr ID	Opis Wymagania	Priorytet
1.29.4	<ul style="list-style-type: none"> Urządzenie musi posiadać funkcjonalny, spójny, intuicyjny i prosty w obsłudze interfejs użytkownika. 	W
1.30	<p>Ładowanie, poprzez gniazda:</p> <p>Mode 3 Typ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Moc do – 22 kW Zakres napięcia wyjściowego 400 V AC Maksymalny prąd wyjściowy 3x32A AC <p>Ładowanie poprzez kable:</p> <p>Kabel zakończony złączem typu T2:</p> <ul style="list-style-type: none"> Moc do - 22 kW Zakres napięcia wyjściowego 400V AC Maksymalny prąd wyjściowy 3x32A AC <p><i>Wykonanie gniazda/kable - wg wyboru Zamawiającego</i> <i>Typy gniazd/wtyków Urządzeń ładowania zgodne ze standaryzacją IEC 62196.</i></p>	W
1.31	<p>Wyświetlacz LCD z możliwością prezentowania materiałów reklamowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> Przekątna ekranu min. 12 cali Rozdzielczość matrycy min. 800x600 pikseli Czas reakcji matrycy maks. 30 ms Jasność min. 330 cd/m² Kontrast min. 900:1 Kąt widzenia obrazu 70°/70°(L/P), 50°/70°(G/D) <p><i>Sposób i format wgrywania materiałów oraz obsługiwane formaty danych Wykonawca określi w kolumnie „Przyjęte założenia”, przekazanego arkusza Excel.</i></p>	O
1.32	<p>Zgodność i spełnienie norm:</p> <ol style="list-style-type: none"> Minimum OCPP 1.6 IEC 61851-1 EN 61439-7 Dyrektywa Europejska 2014/35/EU (Low Voltage Directive) Dyrektywa Europejska 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility) dla komunikacji RFID: ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693 	W
1.33	RCD typ A - zabezpieczenia różnicowo prądowe	W
1.34	Licznik energii czynnej:	
1.34.1	<ul style="list-style-type: none"> Klasa dokładności dla energii czynnej nie gorsza niż B 	W
1.34.2	<ul style="list-style-type: none"> Muszą być zgodne z dyrektywą MID w szczególności w zakresie oceny zgodności (wg modułów B+D lub B+F lub H1) 	W
Wymagania techniczne dla AC - Wallbox (POZYCJA 2)		
1.35	<p>Zasilanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 fazowe napięciem 230V AC, 50Hz (PE, N, L), 3 fazowe napięciem 3x230/400VAC, 50Hz (PE, N, L1, L2, L3), Prąd znamionowy 16A i 3x32A, Moc maksymalna w przedziale od 3,6kW do 22kW Współczynnik mocy > 0,96 Harmoniczne zgodne z IEC 61000-3-12 	W
1.36	Pobór mocy w stanie czuwania nie większy niż 10W	W

Nr ID	Opis Wymagania	Priorytet
1.37	Sprawność nie mniejsza niż 94%	W
1.38	<p>Wymagania środowiskowe, umożliwiające pracę Urządzenia na otwartej przestrzeni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura pracy od -25 °C do + 50 °C • Wilgotność < 95% bez kondensacji • Stopień ochrony IP54 • Ochrona mechaniczna przed uderzeniem IK10 • Operacyjny poziom hałasu nie większy niż 45 dBA 	W
1.39	<p>Materiał obudowy: stal nierdzewna lub tworzywa termoplastyczne.</p> <p>Obudowa i zewnętrzne elementy konstrukcyjne wykonane w sposób zapewniający trwałość (odporność na działanie warunków atmosferycznych, w tym m.in.: opadów, podwyższonej wilgotności powietrza, wiatru, promieniowania UV) przez min. 5 lat użytkowania.</p>	W
1.40	Interfejs użytkownika, sterowanie:	
1.40.1	<ul style="list-style-type: none"> • Sygnalizacja trybu pracy: <ul style="list-style-type: none"> – Gotowość do pracy – Ładowanie – Awaria 	W
1.40.2	<ul style="list-style-type: none"> • Identyfikacja użytkownika za pomocą kart RFID Mifare • Identyfikacja użytkownika za pomocą aplikacji • Możliwość dokonywania identyfikacji/autoryzacji od strony Systemu IT. 	W
1.41	<p>Ładowanie poprzez gniazdo:</p> <p>Mode 3 Typ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> – Moc do – 22 kW – Zakres napięcia wyjściowego 400 V AC – Maksymalny prąd wyjściowy 3x32A AC <p>Ładowanie, gniazdo / kabel:</p> <p>Kabel zakończony złączem typu T2:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Moc do - 22kW – Zakres napięcia wyjściowego 400V AC – Maksymalny prąd wyjściowy 3x32A AC <p>Wykonanie gniazdo/kabel - wg wyboru Zamawiającego</p>	W
1.42	<p>Wyświetlacz LCD z możliwością prezentowania materiałów reklamowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Przekątna ekranu min. 12 cali – Rozdzielczość matrycy min. 800x600 pikseli – Czas reakcji matrycy maks. 30 ms – Jasność min. 330 cd/m² – Kontrast min. 900:1 – Kąt widzenia obrazu 70°/70°(L/P), 50°/70°(G/D) <p>Sposób i format wgrywania materiałów oraz obsługiwane formaty danych Wykonawca określi w kolumnie „Przyjęte założenia”, przekazanego arkusza Excel.</p>	O
1.43	<p>Zgodność i spełnienie norm:</p> <ol style="list-style-type: none"> Minimum OCPP 1.6 IEC 61851-1 EN 61439-7 Dyrektywa Europejska 2014/35/EU (Low Voltage Directive) Dyrektywa Europejska 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility) dla komunikacji RFID: ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693 	W

Nr ID	Opis Wymagania	Priorytet
1.44	RCD typ A - zabezpieczenia różnicowo prądowe	W
1.45	Licznik energii czynnej:	
1.45.1	<ul style="list-style-type: none"> Klasa dokładności dla energii czynnej nie gorsza niż B 	W
1.45.2	<ul style="list-style-type: none"> Muszą być zgodne z dyrektywą MID w szczególności w zakresie oceny zgodności (wg modułów B+D lub B+F lub H1) 	W
Wymagane dokumenty dotyczące Punktów AC (POZYCJA 1)		
1.46	Karty katalogowe wszystkich oferowanych urządzeń.	W
1.47	Deklaracje zgodności: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61851-1 EN 61439-7 Dyrektywa Europejska 2014/35/EU (Low Voltage Directive) Dyrektywa Europejska 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility) Deklaracje zgodności Urządzeń w zakresie komunikacji: <ul style="list-style-type: none"> systemowej: OCPP wersja minimum 1.6 RFID: ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693 	W
1.48	Deklaracja zgodności dla zastosowanych w Urządzeniu liczników energii elektrycznej: Potwierdzenie zachowania wymagań określonych w Dyrektywie 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz. U. L 135 z dnia 30.4.2004, str. 1) z późniejszymi zmianami (Dyrektywa MID)	W
1.49	Deklaracja zgodności MID zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. nr 3 poz. 27) wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (dokument wystawiany na wniosek producenta przed wprowadzeniem produktu na rynek)	O
Wymagane dokumenty dotyczące Punktów AC–Wallbox (POZYCJA 2)		
1.50	Karty katalogowe wszystkich oferowanych urządzeń.	W
1.51	Deklaracje zgodności: <ul style="list-style-type: none"> IEC 61851-1 EN 61439-7 Dyrektywa Europejska 2014/35/EU (Low Voltage Directive) Dyrektywa Europejska 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility) Deklaracje zgodności Urządzeń w zakresie komunikacji: <ul style="list-style-type: none"> systemowej: OCPP wersja minimum 16 RFID: ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693 	W

Legenda:

W – wymagany

O – nieobowiązkowy, dodatkowo preferowany

2. Wymagania dotyczące montażu stacji ładowania

Nr ID	Opis Wymagania
Informacje podstawowe	
2.1	Sukcesywne wykonywanie dla Zamawiającego prac instalacyjnych związanych z montażem i podłączeniem do istniejącej instalacji stacji ładowania.
2.2	Zamówienia będą udzielane sukcesywnie w miarę zaistniałych potrzeb w okresie obowiązywania Umowy Ramowej.
Informacje na temat instalacji stacji	
2.3	Czynności podejmowane w celu zlecenia wykonania prac, o których mowa w pkt. 2.1 wykonuje się w formie pisemnej. Przez formę pisemną rozumie się także korespondencję wysyłaną pocztą elektroniczną.
2.4	Realizując zlecenie Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wymagań zawartych w prawie budowlanym i energetycznym oraz wytycznych określonych w instrukcji montażu stacji/punktu ładowania samochodów elektrycznych.
2.5	Wykonawca zobowiązany jest skompletować niezbędną dokumentację w celu zgłoszenia stacji ładowania do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego (zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego) oraz dokonać takiego zgłoszenia i reprezentować Zleceniodawcę podczas odbioru stacji ładowania.

3. Wymagania dla świadczenia czynności gwarancyjnych

Nr ID	Opis Wymagania	Priorytet
Wymagania ogólne		
3.1	Usuwanie wad fizycznych i techniczna obsługa Urządzeń, których zakres, sposób i czas realizacji regulują Szczegółowe Warunki Gwarancji Urządzeń.	
3.2	W okresie gwarancji zapewnić cykliczne aktualizacje programowania stacji ładowania, nie rzadziej niż (np. 1 rok), zapewniające kompatybilność ładowania samochodów dostępnych na rynku	
Narzędzia i zasoby niezbędne do świadczenia czynności gwarancyjnych		
3.3	Dedykowany numer/numery telefonu i/lub adresy e-mail, zapewnione przez Wykonawcę zamówienia pod którym przyjmie zapytania i Zlecenia Naprawy. Narzędzie to powinno być dostępne dla Zamawiającego od momentu przekazania protokołem odbioru pierwszego Urządzenia/ partii Urządzeń.	W
3.4	Sprzęt IT pozwalający Wykonawcy zamówienia zapewnić instalację lokalną oraz zdalną bieżących aktualizacji firmware.	W

Nr ID	Opis Wymagania	Priorytet
3.5	Szkoleniowcy którzy przeprowadzą szkolenia dla pracowników zatrudnionych w spółce Zamawiającego w zakresie obsługi ładowarek i podstawowej diagnozy Awarii oraz z instalacji, konfiguracji, uruchomienia, obsługi bieżącej i konserwacji Urządzeń.	W
3.6	Wyposażeni w niezbędne narzędzia i części zamienne serwisanci posiadający odpowiednie kwalifikacje do usuwania wad fizycznych Urządzeń oraz wykonywania okresowych przeglądów Urządzeń na zasadach określonych w Szczegółowych Warunkach Gwarancji (Załącznik nr 2 do Umowy).	W

4. Wymagania dotyczące brandingu stacji

Wytyczne dla wykonawców do projektu brandingu ładowarek samochodów elektrycznych Energa stanowią Zał. nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ).

Załączniki:

Załącznik nr 1 do SOPZ - Wytyczne dla wykonawców do projektu brandingu ładowarek samochodów elektrycznych Energa

Załącznik nr 2 do WPZ
„OFERTA / OFERTA OSTATECZNA”

w postępowaniu prowadzonym w przedmiocie:

**„DOSTAWA I INSTALACJA STACJI ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
(TYPU AC, WALLBOX) WRAZ Z BRANDINGIEM I OBSŁUGĄ GWARANCYJNĄ”**
1. ZAMAWIAJĄCY:

ENERGA OBRÓT SA
80-309 Gdańsk
al. Grunwaldzka 472

2. DOSTAWCA (Pełna nazwa podmiotu składającego ofertę):

.....
Nazwa firmy

.....
Kod, Miasto

.....
Ulica, numer domu

.....
Numer NIP

.....
Numer REGON

3. CENA KOMPLEKSOWEJ OFERTY (W ZŁ):

Lp.	Rodzaj Urządzenia	Moc ładowania	Standard ładowania	Sposób ładowania	Oferowany			Cena jednostkowa zł netto *	Stawka podatku VAT (%)	Wartość podatku VAT (zł) od ceny jednostkowej netto	Cena jednostkowa zł brutto
					Producent	Typ	Maksymalny termin realizacji kompleksowego zamówienia				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8x9	11=8+10
Cena zawiera: dostawę i instalację stacji, fundament prefabrykowany, branding, świadczenie usług gwarancyjnych oraz szkolenie pracowników.											
1.	Stacja ładowania samochodów elektrycznych prądem zmiennym AC wolnostojąca	2x22 kW	Typ2	2xgniazdo				*			

Lp.	Rodzaj Urządzenia	Moc ładowania	Standard ładowania	Sposób ładowania	Oferowany			Cena jednostkowa zł netto *	Stawka podatku VAT (%)	Wartość podatku VAT (zł) od ceny jednostkowej netto	Cena jednostkowa zł brutto
					Producent	Typ	Maksymalny termin realizacji kompleksowego zamówienia				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8x9	11=8+10
2.	Stacja ładowania samochodów elektrycznych prądem zmiennym AC - Wallbox	2x22 kW	Typ2	2xgniazdo				*			

*wartości do wpisania na Platformie Zakupowej Connect

4. OŚWIADCZAMY, ŻE:

- akceptujemy wymagania określone w Warunkach Postępowania Zakupowego,
- spełniamy wszystkie warunki stawiane Dostawcom,
- zapoznaliśmy się i akceptujemy Kodeks postępowania dla Dostawcy,
- posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 500 000,00 zł.,
- stosujemy zasady etyki w prowadzonym biznesie, przeciwdziałamy korupcji, przestrzegamy praw pracowniczych i praw człowieka, przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działamy zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska,
- zachowujemy należyłą staranność przy weryfikacji swoich dostawców, w tym poprzez podejmowanie adekwatnych działań wskazanych w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów „Metodyce w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych,
- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu,²⁾
- sporządziliśmy ofertę na własny koszt i ryzyko, bez prawa do wynagrodzenia, lub odszkodowania, także w wypadku wykluczenia nas z postępowania, nie przyjęcia naszej oferty, odrzucenia jej na dowolnym etapie, bądź unieważnienia postępowania,
- potwierdzamy, że termin związania ofertą złożoną w postępowaniu wynosi 90 dni. Na wniosek Zamawiającego skierowany przed upływem terminu ważności oferty, zobowiązujemy się do przedłużenia ważności oferty do kolejnych 90 dni po upływie daty ważności oferty.
- akceptujemy bez zastrzeżeń treść projektu umowy ramowej zawartej w **Załączniku nr 3 do WPZ** i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy ramowej na uzgodnionych warunkach.

5. Do oferty załączamy następujące dokumenty:

- Karty katalogowe oferowanych urządzeń,
- Szczegółowy cennik stacji typu AC, Wallbox, znajdujących się w ofercie Dostawcy, o zakresie mocy od 11 kW do 22 kW,
-

6. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

imię i nazwisko

tel.

e-mail.....

_____, dnia _____ 2024 r.

(podpis i pieczęć imienna osoby wskazanej w dokumencie,
uprawnioną do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania
Dostawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

²⁾ W przypadku gdy Dostawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Dostawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

PROJEKT UMOWY RAMOWEJ
(dokument dołączony w osobnym pliku)

**WYMAGANIA BHP OBOWIAZUJĄCE WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH
W ENERGA OBRÓT SA
(dokument dołączony w osobnym pliku)**