

Zapytanie ofertowe nr LAB/2/000080/24**I. Zakres zapytania ofertowego**

ORLEN Laboratorium S.A. zaprasza do złożenia oferty na realizację niżej wyspecyfikowanych usług.

II. Przedmiot zapytania ofertowego**Usługa A (PP7/2 - Olsztyn)****1. Sprzedaż 2 sztuk klimatyzatora typu Split.****Wymagania techniczne**

- Usługa dotyczy wykonania nowej instalacji klimatyzacji składającej się z 2 sztuk jednostek zewnętrznych oraz 2 sztuk jednostek wewnętrznych ściennych o odpowiedniej mocy oraz możliwie najwyższej klasie energetycznej (najniższym zużyciu energii elektrycznej) w Sali laboratoryjnej o kubaturze ok. 192,5m³. Urządzenia powinny być tak dobrane, aby zapewnić komfort pracy w wymienionym wyżej pomieszczeniu.
- Usługa obejmująca wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w szczególności:
 - wykonanie przebić przez przegrody budowlane - o ile to konieczne,
 - montaż jednostek zewnętrznych,
 - montaż jednostek wewnętrznych,
 - montaż instalacji technicznej,
 - wypełnienie instalacji ekologicznym czynnikiem chłodniczym,
 - wykonanie połączeń elektrycznych dla każdej jednostki wewnętrznej z jednostką zewnętrzną,
 - w przypadku, gdy instalacja elektryczna zasilająca jednostki klimatyzacji wymagała będzie budowy, rozbudowy lub przebudowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej tej instalacji oraz wykonania rozbudowy instalacji zgodnie z projektem. Projekt budowlany sporządzony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. W powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ww. dokumentacji, dokumentacji powykonawczej oraz protokołów potwierdzających wykonanie niezbędnych badań instalacji elektrycznej jako załączników do

ORLEN Laboratorium S.A.

ul. Chemików 7
09-411 Płock

tel. (24) 256 81 25
fax (24) 367 74 79
orlenlaboratorium@orlen.pl
www.orlenlaboratorium.pl

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Marek Marzec

Członek Zarządu – Andrzej Aleksandrowicz

Rejestracja Spółki:

Sąd Rejonowy dla łodzi – Śródmieście w łodzi

XX Wydział Gospodarczy

nr KRS 0000628738

NIP 774-27-43-094

Kapitał zakładowy/kapitał wpłacony 9.977.130 zł



protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania projektu powykonawczego wybudowanej instalacji klimatyzacji w obiekcie

- dokonanie pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej potwierdzonych stosownym protokołem
- wykonanie niezbędnych prac po montażu - szpachlowanie otworów i malowanie ścian (punktowe w miejscach przebicia ściany).

2. Uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania zamontowanych jednostek klimatyzacji.

3. Przeszkolenie personelu z obsługi urządzeń.

4. Dostawa dokumentacji:

- certyfikat CE w języku polskim,
- instrukcja obsługi w języku polskim

5. Podpisanie protokołu odbioru przez Pracownię oraz Dostawcę nie wcześniej, niż po potwierdzeniu spełnienia powyższych wymagań.

Pozostałe wymagania:

- Gwarancja - minimum 24 miesiące na urządzenia oraz na prace instalacyjne.
- Wykonanie, w okresie trwania gwarancji, przeglądów okresowych w ilości niezbędnej do utrzymania gwarancji, zgodnie z wymogami określonymi przez producenta klimatyzatorów, przy czym koszty przeglądów gwarancyjnych klimatyzatorów, przedstawione w ofercie Wykonawcy, muszą obejmować także wymianę części i podzespołów, których wymiana będzie konieczna dla prawidłowego ich funkcjonowania w okresie gwarancji.
- Wymagana wizja lokalna - szczegółowy zakres prac oraz warunki realizacji usługi zostaną omówione podczas wizji lokalnej na obiekcie (wymóg konieczny do złożenia oferty). Konieczne jest uzgodnienie terminu odbycia wizji lokalnej z min. 3-dniowym wyprzedzeniem. Wstęp na teren Punktu Obsługi Laboratoryjnej w Olsztynie PP7/2 należy uzgodnić z Jackiem Lech – tel. 24 256 63 81, 667 677 018, jacek.lech@orlen.pl

Usługa B (PP7/4 - Warszawa)

1. Sprzedaż 1 sztuki klimatyzatora typu Split.

Wymagania techniczne:

- Usługa dotyczy wykonania nowej instalacji klimatyzacji składającej się z 1 sztuki jednostki zewnętrznej oraz 1 sztuki jednostki wewnętrznej ściennej o odpowiedniej mocy w pokoju biurowym o kubaturze ok. 49,2 m³
 - W przypadku, gdy instalacja elektryczna zasilająca jednostkę klimatyzacji wymagała będzie budowy, rozbudowy lub przebudowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej tej instalacji oraz wykonania rozbudowy instalacji zgodnie z projektem. Projekt budowlany sporządzony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. W powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ww. dokumentacji, dokumentacji powykonawczej oraz protokołów potwierdzających wykonanie niezbędnych badań instalacji elektrycznej jako załączników do protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania projektu powykonawczego wybudowanej instalacji klimatyzacji w obiekcie.
 - Wykonanie niezbędnych prac po montażu - szpachlowanie otworów i malowanie ścian (punktowe w miejscach przebicia ściany).
2. Uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności działania zamontowanej instalacji klimatyzacji.
3. Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń.
4. Dostawa dokumentacji:
- certyfikat CE w języku polskim,
 - instrukcja obsługi w języku polskim,
5. Podpisanie protokołu odbioru przez Pracownię oraz Dostawcę nie wcześniej, niż po potwierdzeniu spełnienia powyższych wymagań.

Pozostałe wymagania:

- Gwarancja - minimum 24 miesiące na urządzenie oraz na prace instalacyjne
- Wykonanie, w okresie trwania gwarancji, przeglądów okresowych w ilości niezbędnej do utrzymania gwarancji, zgodnie z wymogami określonymi przez producenta klimatyzatora, przy czym koszty przeglądów gwarancyjnych klimatyzatora, przedstawione w ofercie Wykonawcy, muszą obejmować także wymianę części i podzespołów, których wymiana będzie konieczna dla prawidłowego ich funkcjonowania w okresie gwarancji.
- Wymagana wizja lokalna - szczegółowy zakres prac oraz warunki realizacji usługi zostaną omówione podczas wizji lokalnej na obiekcie (wymóg konieczny do złożenia oferty). Konieczne jest uzgodnienie terminu odbycia wizji lokalnej z min. 3-dniowym wyprzedzeniem. Wstęp na teren Punktu Obsługi Laboratoryjnej w Warszawie PP7/4 należy uzgodnić z Anną Kilar – tel. 24 256 63 76, 607 321 355, anna.kilar@orlen.pl

Usługa C (TT2 - Włocławek)**1. Sprzedaż 1 sztuki klimatyzatora przysufitowego.**Wymagania techniczne:

- urządzenie o mocy dostosowanej do kubatury pomieszczenia 80 m³ (pokój chromatograficzny nr 39), dobrany tak, aby zapewniał utrzymanie temperatury, co najmniej od 18°C do 25°C (w w/w pomieszczeniu pracują urządzenia generujące ciepło: dwa chromatografy gazowe, chromatografy jonowe, piec, dygestorium)
 - ekologiczny czynnik chłodniczy
 - głośność jednostki wewnętrznej max 40dB
 - pilot bezprzewodowy
 - wykonanie orurowania z izolacją, przewodów do sterowania między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną, instalacji skroplin i innych niezbędnych przyłączy zapewniających prawidłową i bezpieczną pracę klimatyzatora
 - wykonanie niezbędnych prac po montażu - szpachlowanie otworów i malowanie ścian (punktowe w miejscach przebicia ściany)
2. Instalacja i uruchomienie urządzenia w Pracowni.
 3. Sprawdzenie poprawności działania urządzenia poprzez sprawdzenie czy w pomieszczeniu utrzymuje się temperatura nie wyższa niż 18°C przez 48h.
 4. Dostawa dokumentacji:
 - certyfikat dopuszczający urządzenie do stosowania na terenie Unii Europejskiej – certyfikat CE
 - oryginalna instrukcja obsługi z tłumaczeniem w języku polskim minimum w wersji elektronicznej
 - niezbędna dokumentacja techniczna, w tym protokół sprawdzenia szczelności
 - karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji, w tym wymagane okresowe przeglądy techniczne i konserwacje dla utrzymania gwarancji.
 5. Podpisanie protokołu odbioru przez Pracownię oraz Dostawcę nie wcześniej, niż po potwierdzeniu spełnienia powyższych wymagań.

Pozostałe wymagania:

- Gwarancja - minimum 24 miesiące na urządzenie oraz prace instalacyjne.
- Wykonanie, w okresie trwania gwarancji, przeglądów okresowych w ilości niezbędnej do utrzymania gwarancji, zgodnie z wymogami określonymi przez producenta klimatyzatora, przy czym koszty przeglądów gwarancyjnych klimatyzatora, przedstawione w ofercie Wykonawcy, muszą obejmować także wymianę części i podzespołów, których wymiana będzie konieczna dla prawidłowego ich funkcjonowania w okresie gwarancji.
- Wymagana wizja lokalna - szczegółowy zakres prac oraz warunki realizacji usługi zostaną omówione podczas wizji lokalnej na obiekcie (wymóg konieczny do złożenia oferty). Konieczne jest uzgodnienie

terminu odbycia wizji lokalnej z min. 3-dniowym wyprzedzeniem. Wstęp na teren Pracowni Chloru TT2 (teren Obiektu Chronionego ANWIL S.A. Włocławek) należy uzgodnić z Kierownik Izabelą Kowalską – tel. 24 256 84 44, 693 304 464, izabela.kowalska@orlen.pl

Usługa D (TT4 - Włocławek)

1. Sprzedaż 2 sztuk klimatyzatorów przysufitowych grzewczo-chłodzących.

Wymagania techniczne

- klimatyzatory przysufitowe o mocy dostosowanej do kubatury i wyposażenia pomieszczeń:
 - sala laboratoryjna nr 101 o kubaturze 142m³ (główne urządzenia pracujące w tej Sali: cztery dygestoria, dwa lepkościomierze)
 - sala laboratoryjna nr 113 o kubaturze 145m³ (główne urządzenia pracujące w tej sali: dwa dygestoria, dwa chromatografy gazowe, chłodziarka, suszarka, kalorymetr różnicowy (DSC), aparat Vicata)
 - ekologiczny czynnik chłodniczy
 - klimatyzatory tak dobrane, aby zapewniały utrzymanie temperatury w pomieszczeniach w zakresie co najmniej od 18°C do 25°C, przy założeniu że pracują wszystkie ww. urządzenia 24h/dobę przez 365 dni w roku
 - głośność jednostki wewnętrznej max 40dB
 - piloty bezprzewodowe
 - demontaż dwóch aktualnie zamontowanych w ww. salach dwóch klimatyzatorów wraz z zagospodarowaniem odpadów - zużytych klimatyzatorów
 - wykonanie orurowania z izolacją, przewodów do sterowania między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną, instalacji skroplin i innych niezbędnych przyłączy zapewniających prawidłową i bezpieczną pracę klimatyzatorów
 - wykonanie niezbędnych prac po demontażu starych i montażu nowych klimatyzatorów - szpachlowanie otworów i malowanie ścian (punktowe w miejscach przebicia ściany)
2. Instalacja i uruchomienie urządzeń w Pracowni.
3. Sprawdzenie poprawności działania urządzeń poprzez sprawdzenie czy w pomieszczeniu utrzymuje się temperatura nie wyższa niż 18°C przez 48h.
4. Dostawa dokumentacji:
- certyfikat dopuszczający urządzenie do stosowania na terenie Unii Europejskiej – certyfikat CE
 - oryginalna instrukcja obsługi z tłumaczeniem w języku polskim minimum w wersji elektronicznej
 - niezbędna dokumentacja techniczna, w tym protokół sprawdzenia szczelności
 - karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji, w tym wymagane okresowe przeglądy techniczne i konserwacje dla utrzymania gwarancji.
5. Podpisanie protokołu odbioru przez Pracownię oraz Dostawcę nie wcześniej, niż po potwierdzeniu spełnienia powyższych wymagań.

Pozostałe wymagania:

- Gwarancja - minimum 24 miesiące na urządzenie oraz prace instalacyjne.
- Wykonanie, w okresie trwania gwarancji, przeglądów okresowych w ilości niezbędnej do utrzymania gwarancji, zgodnie z wymogami określonymi przez producenta klimatyzatora, przy czym koszty przeglądów gwarancyjnych klimatyzatora, przedstawione w ofercie Wykonawcy, muszą obejmować także wymianę części i podzespołów, których wymiana będzie konieczna dla prawidłowego ich funkcjonowania w okresie gwarancji.
- Wymagana wizja lokalna - szczegółowy zakres prac oraz warunki realizacji usługi zostaną omówione podczas wizji lokalnej na obiekcie (wymóg konieczny do złożenia oferty). Konieczne jest uzgodnienie terminu odbycia wizji lokalnej z min. 3-dniowym wyprzedzeniem. Wstęp na teren Pracowni PCW i Tworzy TT4 (teren Obiektu Chronionego ANWIL S.A. Włocławek) należy uzgodnić z Kierownik Małgorzatą Pieniędz – tel. 24 256 83 26, 693 304 470, malgorzata.pieniadz@orlen.pl

Usługa E (TT1 - Włocławek)**1. Sprzedaż 5 sztuk klimatyzatorów ściennych grzewczo-chłodzących.**Wymagania techniczne

- Urządzenia ściennie grzewczo-chłodzące:
 - Moc chłodzenia dobrana do gabarytów pomieszczenia ok. 48 m³ nie gorsza niż 5,0 kW – 2 sztuki,
 - Moc chłodzenia dobrana do gabarytów pomieszczenia o. 97 m³ nie gorsza niż 7,0 kW – 3 sztuki,
 - Moc grzewcza dobrana do gabarytów pomieszczenia ok. 48 m³ i 97 m³,
 - Wydajność powietrza ok. 1000 m³/h (jednostka wewnętrzna),
 - System SeffClean lub inny do automatycznego czyszczenia,
 - Głośność jednostki wewnętrznej poniżej 40 dB,
 - Czynnik chłodniczy nie gorszy niż R32,
 - Zasilanie 1/230V/50Hz
 - Orurowanie freonowe wraz z izolacją – do każdego z klimatyzatorów,
 - Przewody sterujące pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną – do każdego z klimatyzatorów,
 - Zasilanie elektryczne – do każdego z klimatyzatorów,
 - Instalacja skroplin – do każdego z klimatyzatorów,
 - Pilot bezprzewodowy – do każdego z klimatyzatorów,
 - Położenie nowej odrębnej instalacji elektrycznej do 4 pomieszczeń laboratoryjnych pod klimatyzatory, podłączenie do oddzielnych bezpieczników
2. Demontaż i utylizacja 1 sztuki klimatyzatora.
3. Montaż i uruchomienie 5 sztuk klimatyzatorów.
4. Przeszkolenie personelu z obsługi.
5. Dostawa dokumentacji:
- Instrukcja obsługi oryginalną oraz w języku polskim, min. w wersji elektronicznej,
 - Podstawowa i niezbędna dokumentacja techniczna, zawierająca:
 - schematy i połączenia elektroniczne oraz elektryczne
 - opis techniczny wraz z uprawnieniami osób wykonujących
 - protokoły badań, prób, pomiarów i sprawdzeń powykonawczych
 - karty materiałowe
 - rysunki powykonawcze i schematy instalacji
 - Karta gwarancyjna z warunkami gwarancji
 - Dokument poświadczający dopuszczenie do stosowania na terenie Unii Europejskiej (CE) w języku polskim
 - Dokumenty potwierdzające, że firma posiada uprawnienia i certyfikaty na f-gazy na montaż, serwis i napełnianie urządzeń klimatyzacyjnych.
6. Podpisanie protokołu odbioru przez Pracownię oraz Dostawcę nie wcześniej, niż po potwierdzeniu spełnienia powyższych wymagań.

Pozostałe wymagania:

- Gwarancja - minimum 24 miesiące na urządzenie oraz prace instalacyjne.
- Wykonanie, w okresie trwania gwarancji, przeglądów okresowych w ilości niezbędnej do utrzymania gwarancji, zgodnie z wymogami określonymi przez producenta klimatyzatora, przy czym koszty przeglądów gwarancyjnych klimatyzatora, przedstawione w ofercie Wykonawcy, muszą obejmować także wymianę części i podzespołów, których wymiana będzie konieczna dla prawidłowego ich funkcjonowania w okresie gwarancji.
- Wymagana wizja lokalna - szczegółowy zakres prac oraz warunki realizacji usługi zostaną omówione podczas wizji lokalnej na obiekcie (wymóg konieczny do złożenia oferty). Konieczne jest uzgodnienie terminu odbycia wizji lokalnej z min. 3-dniowym wyprzedzeniem. Wstęp na teren Pracowni Nawozów i

Środowiska Naturalnego TT1 (teren Obiektu Chronionego ANWIL S.A. Włocławek) należy uzgodnić z Kierownik Mirosławą Maćczak – tel. 24 256 84 32, 663 899 012, miroslawamacczak@orlen.pl

Usługa F (PP3 - Włocławek)

1. Sprzedaż 1 sztuki klimatyzatora ściennego grzewczo – chłodzącego.

Wymagania techniczne

- Urządzenie dobrane do utrzymania w pomieszczeniu biurowo – laboratoryjnym (nr 119) temperatury w zakresie: 18-30 °C.
 - moc chłodzenia dostosowana do kubatury i wyposażenia pomieszczenia 54 m³, nie gorsza, niż 5,0 kW,
 - moc grzewcza dostosowana do kubatury i wyposażenia pomieszczenia 54 m³,
 - ekologiczny czynnik chłodniczy, np. R32 lub R410A,
 - pilot bezprzewodowy,
 - wykonanie orurowania z izolacją, przewody do sterowania między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną, instalacja skroplin i inne niezbędne przyłącza zapewniające prawidłową i bezpieczną pracę klimatyzatora, zasilanie elektryczne,
 - położenie nowej odrębnej instalacji elektrycznej do pomieszczenia nr 119, podłączenie do oddzielnych bezpieczników,
 - wykonanie niezbędnych prac po montażu - szpachlowanie otworów i malowanie ścian (punktowe w miejscach przebicia ściany).
2. Dostawa, wniesienie, montaż, uruchomienie urządzenia (I-wsze piętro).
3. Przeszkolenie Personelu w zakresie obsługi (szkolenie standardowe/installacyjne).
4. Dostawa dokumentacji:
- Instrukcja obsługi oryginalna oraz w języku polskim, min. w wersji elektronicznej,
 - Podstawowa i niezbędna dokumentacja techniczna zawierająca:
 - schematy i połączenia elektroniczne oraz elektryczne,
 - opis techniczny wraz z uprawnieniami osób wykonujących protokoły badań, prób, pomiarów i sprawdzeń powykonawczych,
 - karty materiałowe,
 - rysunki powykonawcze i schematy instalacji.
 - Karta gwarancyjna z warunkami gwarancji, w tym wymagane okresowe przeglądy techniczne i konserwacje dla utrzymania gwarancji,
 - Dokumenty poświadczające dopuszczenie do stosowania na terenie Unii Europejskiej (CE) w języku polskim,
 - Dokumenty potwierdzające, że Firma posiada uprawnienia i certyfikaty na f-gazy na montaż, serwis i napełnianie urządzeń klimatyzacyjnych.
5. Podpisanie protokołu odbioru przez Pracownię oraz Dostawcę nie wcześniej, niż po potwierdzeniu spełnienia powyższych wymagań.

Pozostałe wymagania:

- Gwarancja - minimum 24 miesiące na urządzenie oraz prace instalacyjne.
- Wykonanie, w okresie trwania gwarancji, przeglądów okresowych w ilości niezbędnej do utrzymania gwarancji, zgodnie z wymogami określonymi przez producenta klimatyzatora, przy czym koszty przeglądów gwarancyjnych klimatyzatora, przedstawione w ofercie Wykonawcy, muszą obejmować także wymianę części i podzespołów, których wymiana będzie konieczna dla prawidłowego ich funkcjonowania w okresie gwarancji.
- Wymagana wizja lokalna - szczegółowy zakres prac oraz warunki realizacji usługi zostaną omówione podczas wizji lokalnej na obiekcie (wymóg konieczny do złożenia oferty). Konieczne jest uzgodnienie terminu odbycia wizji lokalnej z min. 3-dniowym wyprzedzeniem. Wstęp na teren Pracowni Chromatografii i Środowiska Pracy (PP3) w Budynku Pracowni Nawozów i Środowiska Naturalnego

(TT1) - teren Obiektu Chronionego ANWIL S.A. Włocławek, należy uzgodnić z Kierownik - Beatą Kukowską, tel. 605 199 378, beata.kukowska@orlen.pl

III. Sposób złożenia Oferty

Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Oferta musi być kompletna i przygotowana z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej CONNECT do dnia wskazanego w zapytaniu, w odpowiednio przygotowanych do tego celu blokach. Dopuszcza się załączniki w formacie ".doc", ".xls", ".pdf".

Przewiduje się równoległy proces składania poszczególnych części oferty; część formalna, techniczna i handlowa składane są równolegle; otwarcie części handlowej następuje po akceptacji części formalnej i technicznej. Umożliwiono częściowe złożenie oferty tj. na pojedyncze pozycje/usługi zapytania.

Część formalna

Prosimy o przedstawienie:

- potwierdzenia o zapoznaniu się i akceptacji zasad prezentowanych w dokumentach "Kodeks postępowania dla Dostawców", "Polityka antykorupcyjna", "Polityka upominkowa", "Polityka zarządzania konfliktem interesów", "Poradnik antykorupcyjny", "Polityka ochrony praw człowieka"
- aktualnego KRS, wyciągu/wypisu z jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG lub równoważnego dokumentu rejestrowego
- oświadczenia, że dane Oferenta zawarte w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są aktualne (jeśli wymagane dotyczy Oferenta)
- oświadczenia potwierdzającego, że Oferent jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i nie został wykreślony z rejestru jako podatnik VAT.

Część Techniczna

Prosimy o przedstawienie:

- potwierdzenia realizacji wymaganej usługi tj. oferta techniczna powinna zawierać specyfikację oferowanego urządzenia oraz wyczerpujące i konkretne odpowiedzi na wszystkie podane w pkt. II zapytania ofertowego zagadnienia w formie zwięzłych opisów; jeżeli którekolwiek z wymagań wyszczególnionych w zapytaniu nie jest spełnione w części lub w całości, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu
- wypełnionego i podpisanego Oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej (Załącznik nr 1)
- wypełnionego i podpisanego Oświadczenia Oferenta (Załącznik nr 2)
- okresu gwarancji
- terminu realizacji usługi.

W części technicznej NIE WOLNO dodawać załącznika z kalkulacją cenową – w przypadku załączenia oferty handlowej w pozycjach technicznych zastrzegamy możliwość odrzucenia oferty bez rozpatrywania.

Część Handlowa

Prosimy o przedstawienie:

- ceny z uwzględnieniem kosztów związanych z utrzymaniem zaoferowanej gwarancji
- potwierdzenia zapoznania się i akceptacji Kar umownych zaproponowanych w Załączniku nr 3
- terminu płatności.

IV. Informacje dodatkowe dla Oferentów

Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego wyłącznie poprzez Platformę Zakupową CONNECT. Prosimy, aby pod treścią pytań nie umieszczać danych identyfikujących Państwa firmę (nazwy firmy, imienia i nazwiska osoby zadającej pytania). Odpowiedzi będą udzielane tą samą drogą z zastrzeżeniem prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyny.

W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej Oferent zobowiązany będzie do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Brak uzupełnienia oferty przez Oferenta w wyznaczonym terminie spowoduje jej automatyczne odrzucenie. Ponadto Oferent może być zobligowany do uzupełnienia oferty o dodatkowe dokumenty/informacje w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie przez Oferenta w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów/informacji spowoduje automatyczne odrzucenie oferty.

V. Poufność

Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako poufne. Informacje dotyczące faktu zaproszenia Oferenta do udziału w niniejszej procesie, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów, mogą być udzielane przez Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji.

VI. Zastrzeżenia Zamawiającego

ORLEN Laboratorium S.A. nie jest związana postanowieniami ustawy o zamówieniach publicznych i jako Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru Dostawcy według przyjętych kryteriów oceny, a tym samym do odrzucenia oferty bez podania przyczyny (w części lub w całości),
- odrzucenia oferty niekompletnej lub gdy na etapie oceny ofert stwierdzi po weryfikacji danych, iż podane przez Oferenta dane są nieprawdziwe i może się to przełożyć na wynik postępowania przetargowego,
- odstąpienia od ustalonych kryteriów wyłącznie w przypadku pojawienia się istotnych okoliczności, mających wpływ na interes i dobro Zamawiającego,
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyn,
- odrzucenia wydania referencji bez podania przyczyny,
- prowadzenia dodatkowych wielostopniowych negocjacji technicznych i cenowych (w tym aukcji elektronicznej)
- zakupu poszczególnych Usług od różnych Dostawców.

ORLEN Laboratorium S.A. zastrzega, że:

- w przypadku akceptacji złożonej oferty, Oferent zostanie poinformowany w formie pisemnej (zamówienie/umowa jednorazowa),
- potwierdzenia uzgodnionych warunków zamówienia/umowy ze strony ORLEN Laboratorium mogą dokonywać jedynie osoby posiadające stosowane pełnomocnictwo,
- zamówienie/umowa zostanie zawarta z chwilą podpisania jej przez ORLEN Laboratorium S.A. i Dostawcę lub potwierdzenia przyjęcia do realizacji przez Dostawcę.

Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu prawo zwrotu poniesionych kosztów. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odrzucenia jego oferty lub nie wybrania oferty. Nie przewiduje się trybu odwoławczego od dokonania wyboru Dostawcy.

VII. Wybór Dostawcy

1. Wybór Dostawcy zostanie dokonany na podstawie oceny złożonych ofert, w oparciu o ustalone wcześniej kryteria, po przeprowadzeniu negocjacji handlowych.
2. Oceny ofert dokona Zespół Zakupowy ze strony ORLEN Laboratorium S.A. – bez udziału Oferentów.
3. Planuje się przeprowadzić ocenę ofert w trzech etapach:

Etap I Ocena formalna**Etap II** Ocena techniczna obejmująca spełnienie wymagań technicznych obligatoryjnych w zakresie:

- potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych z pkt. II zapytania ofertowego
- przedstawienia Oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej oraz zapisów w Oświadczeniu Oferenta

Etap III Ocena handlowa obejmująca

- warunki finansowe (wartość zdyskontowana) obejmujące: cenę z uwzględnieniem kosztów związanych z utrzymaniem zaoferowanej gwarancji oraz termin płatności
- akceptację Kar umownych (dla przypadku zamówienia o kwocie powyżej 50 tys. zł).

Warunkiem zakwalifikowania oferty do następnego Etapu jest pozytywna ocena oferty w danym etapie.

Firmy, które przedstawią oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną zaproszone do dalszych negocjacji.

4. Dla każdej pozycji/Usługi za najlepszą zostanie uznana oferta, która będzie spełniała kryteria formalne, postawione obligatoryjne wymagania techniczne oraz otrzyma najwyższą punktację handlową.

VIII. Uwagi dodatkowe

1. W ORLEN Laboratorium S.A. został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Środowiskiem i BHP wg normy PN-EN ISO 14001 i PN-ISO 45001, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem środowiskowym i BHP oraz stały postęp w dziedzinie zmniejszania uciążliwości Spółki dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania”.
2. W ORLEN Laboratorium podczas wykonywania prac obowiązują przepisy wewnętrzne w zakresie BHP, Zarządzenia Kompleksowego Systemu Prewencji ORLEN S.A. lub Zarządzenia Kompleksowego Systemu Prewencji ANWIL S.A. w tym Zarządzeń dotyczących wydawania zezwoleń jednorazowych, do których przestrzegania Dostawca jest zobowiązany.
3. Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania przez Dostawcę będą posiadać kwalifikacje i uprawnienia oraz będą posiadać stosowne szkolenia BHP (w tym uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy na terenie ORLEN S.A. lub ANWIL S.A.)
4. Osoby pracujące na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN S.A. zobowiązane są do przestrzegania wewnętrznych zasad o ruchu osobowym zgodnie z Zarządzeniem 34/DG/2023 z dnia 25 września 2023, osoby pracujące na terenie Zakładu Produkcyjnego ANWIL S.A. zobowiązane są do przestrzegania wewnętrznych zasad o ruchu osobowym zgodnie z Zarządzeniem 45/DG/2020 z dnia 23 października 2020, natomiast osoby pracujące na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN Południe S.A. zobowiązane są do przestrzegania wewnętrznych zasad o ruchu osobowym zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Naczelnego Orlen Południe S.A.
5. Osoby pracujące na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN S.A. zobowiązane są do przestrzegania wewnętrznych zasad o ruchu materiałowym zgodnie z Zarządzeniem 5/DG/2022 z dnia 6 kwietnia 2022.
6. Osoby pracujące na terenie Zakładu Produkcyjnego ANWIL S.A. zobowiązane są do przestrzegania Wytycznych do organizacji ruchu osobowego i materiałowego w Obiektach chronionych ANWIL S.A. w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem zgodnie z Zarządzeniem nr 46/DG/2020 z 23 października 2020.
7. Osoby pracujące na terenie ORLEN Laboratorium S.A. zobowiązane są do zapoznania się z Instrukcją Bezpieczeństwa ws. ogólnych zasad postępowania dla osób przebywających na terenie ORLEN Laboratorium S.A.
8. Firma prowadząca prace jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania usługi, w związku z tym zobowiązana jest do zagospodarowania wytworzonych odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. 2023, poz. 1587 z późn. zm.).
9. Dostawca ma obowiązek zgłaszania do osoby odpowiedzialnej za odbiór usługi ilości i rodzaju wytworzonych odpadów podczas realizacji zleconej usługi.
10. Dostawca ma obowiązek zgłaszania do osoby odpowiedzialnej za odbiór usługi będącej przedmiotem zamówienia zdarzeń potencjalnie wypadkowych lub wypadków pracowników oraz awarii środowiskowych, które powstały podczas jej realizacji.

11. Dostawca ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego Zapytania, gwarantującego pokrycie ewentualnych strat wyrządzonych podczas realizacji dostawy/usługi.

Złożenie oferty do niniejszego Zapytania jest jednoznaczne w akceptacją przez Dostawcę warunków realizacji dostaw na teren ORLEN S.A. / ANWIL S.A. / ORLEN Południe S.A., w tym:

- przestrzegania wewnętrznych zasad BHP;
- przestrzegania wewnętrznych zasad o ruchu osobowym oraz ruchu materiałowym na terenie Obiektu chronionego ORLEN S.A./ANWIL S.A./ORLEN Południe S.A. zgodnie z obowiązującymi Zarządzeniami;
- zawarcia umowy z ORLEN Ochroną Sp. z o.o., która umożliwi ruch osobowy i materiałowy na terenie Obiektu chronionego ORLEN S.A./ ANWIL S.A./ORLEN Południe S.A.;
- ponoszenia wszelkich opłat wynikających z realizacji dostawy, w tym opłat związanych z odbyciem niezbędnych szkoleń BHP, opłat związanych z utrzymaniem kart identyfikacyjnych, czy też opłat za wjazd pojazdem na teren Obiektu chronionego ORLEN S.A./ANWIL S.A./ORLEN Południe S.A.

* Na życzenie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu wszelkie dodatkowe informacje wynikające z realizacji dostaw na terenie ORLEN S.A./ANWIL S.A./ORLEN Południe S.A. w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mailowy.