

 <div> <b>POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.</b>          ul. Chemików 7          09-411 Płock       </div>	<b>KARTA KATALOGOWA ELEMENTÓW STACJI PALIW</b>		INDEKS <b>A</b>
	NAZWA ELEMENTU <b>ŚCIANY POMIESZCZEŃ BUDYNKU STACJI</b>		NR KATALOGOWY <b>MW/ 1</b>
			DATA <b>26.01.2017</b>
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie może być w całości lub w części zmieniana, uzupełniana lub odstąpiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.			
<b>OPIS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ściany wykończone pojedynczymi płytami gipsowo-kartonowymi grub. 12,5 mm</li> <li>• W pomieszczeniach „mokrych”: węzły sanitarne, kotłownia, oraz magazynach płyty o podwyższonej odporności wodnej, w pozostałych pomieszczeniach płyty zwykłe.</li> <li>• Na ścianach zewnętrznych płyty montowane na paskach ( dopuszcza się montowanie na rusztach pod warunkiem zachowania wewnętrznych wymiarów pomieszczeń), na ścianach działowych montowane w systemie suchej zabudowy na rusztach z profili ocynkowanych typu C 50 i C 75.</li> <li>• Pomędzy salą sprzedaży a pomieszczeniami zaplecza na profilach CU 75 o całkowitej grubości 10 cm</li> <li>• Ścianki instalacyjne w węźle sanitarnym na profilach 2x CU 50 o całkowitej szerokości 20 cm.</li> <li>• Pomędzy pomieszczeniami zaplecza na profilach CU 50 o całkowitej grubości 7,5 cm.</li> <li>• Rozstaw profili w ścianach obkładanych płytkami ściennymi oraz obciążanych wiszącymi szafkami: 40 cm, w pozostałych ściankach : 60 cm.</li> <li>• Ściana, na której wiszą szafki w pomieszczeniu socjalnym ma posiadać wzmocnieniową belkę poziomą na wysokości 210 cm.</li> <li>• Przestrzeń pomiędzy płytami okładzinowymi w ściankach działowych wypełniona płytami z wełny mineralnej, półtwardej, grubości 5 cm, oraz paroizolacją, zgodnie z kierunkiem przepływu wilgoci.</li> <li>• W ciągach komunikacyjnych zaplecza prowadzących z drzwi zewnętrznych zaplecza do magazynów na ścianach układać blachę nierdzewną o grubości ok 1mm do wysokości 120cm.</li> <li>• Narożniki ścian zabezpieczone na pełną wysokość kątownikiem aluminiowym.</li> <li>• W Brandzie <b>stop cafe bistro (SC1.0)</b> ORLEN wszystkie ściany budynku stacji na płaszczyznach nieobłożonych płytkami ceramicznymi malowane wałkiem, farbami lateksowymi w kolorze RAL 1015 z wyłączeniem strefy bistro (G8) malowanej matową zmywalną farbą w kolorze rdzawym Crown Ecorson – Oxidecor oraz części ścian wewnątrz toalet klientów malowanych w kolorze RAL 3020 (farba zmywalna półmat, satyna). Farba na ścianach nieobłożonych płytkami musi posiadać, co najmniej II klasę odporności na ścieranie zgodnie z ISO 11998.</li> <li>• Malowanie ścian toalet klientów zgodnie z projektem. Wewnętrzne słupy konstrukcji stalowej budynku malowane w kolorze RAL 1015.</li> </ul> <b>Ściany budynku stacji formatu SC 2.0</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ściany sali sprzedaży malowane wałkiem, farbami lateksowymi w kolorze NCS S 6502Y z wyjątkiem strefy kitchen box powyżej blatu (od85 do 245cm) wyłożonej płytką np. Paradyż Tamoe kafel Bianco 10x20cm, fuga np. Sopro DF10 w kolorze białym 10.</li> <li>• Ściany zaplecza malowane wałkiem, farbami lateksowymi w kolorze NCS S 1500 – N. Z wyjątkiem pomieszczenia kierownika, kuchni i szatni personelu malowanych w kolorze RAL 9010. Farba na ścianach nieobłożonych płytkami musi posiadać, co najmniej II klasę odporności na ścieranie zgodnie z ISO 11998.</li> <li>• W miejscach narażonych na kontakt z wodą płytki ceramiczne 25x20cm układane poziomo w kolorze białym matowym układane do wysokości 210cm od posadzki.</li> </ul>			
<b>LOKALIZACJA:</b> budynek stacji <b>WARUNKI ODBIOROWE:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Techniczne Warunki Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych T. I .Roboty Budowlane</li> <li>2. Warunki Wykonania Robót ( Normy Zakładowe) dla przyjętego systemu zabudowy.</li> <li>3. Aprobata techniczna dla systemu suchej zabudowy ( płyty, profile, akcesoria)</li> <li>4. Aprobata techniczna dla ocieplenia z wełny mineralnej, lub znak B</li> <li>5. Atest higieniczny oraz Aprobata Techniczna dla powłok malarskich, lub znak B</li> </ol>			
ZATWIERDZAJĄCY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.			

## Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr

[illegible]