



– PL1 ÷ PL3: łącznik przyciskowy pojedynczy monostabilny z lampką LED w kolorze zielonym, 1NO, 250V, 20A, montaż na wsporniku TH 35 np. Legrand LP471



Rozdzielnica wnekowa, II klasa ochrony, 1x12 modułów, IP40, IK07, wymiary 234mm x 327mm x 102mm (wys. x szer. x gł.), drzwi przezroczyste, np. Legrand Practibox S lub równoważna

SelinAr

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ  
ARCHITEKT EWA MIROWSKA  
ul. E. Ch. Majzela 7/48, 91-439 Łódź, tel. 042 656 84 84

## SCHEMAT TABLICY TSO

treść rys.

STACJA PALIW ORLEN S.A., NR 4232  
08-100 SIEDLCE, UL. BRZESKA 189, NR DZ. EW. 49/4, 48/10, 21/4, 25/3, 26/8, OBR. EW. 88, JEDN. EW. 146401\_1  
obiekt, lokalizacja

ORLEN S.A., UL. CHEMIKÓW 7, 09-411 PŁOCK  
inwestor  
opracował

projektował

weryfikował

mgr inż. Jarostaw Korczyński  
upr. nr LUB/0271/PWBE/16

mgr inż. Michał Kolański  
upr. nr LUB/0241/PWOE/12

E-14  
nr rys.

--:--  
skala

PT  
stadium

ELEKTRYCZNA  
branża

STYCZEŃ 2024  
data