



Nazwa projektu: Sterowanie instalacją węzłów cieplnych dla stacji paliw
PKN NR SP4232 SIEDLCE wewnątrz rozdzielnicy TK1

Numer projektu: X11625

Odbiorca: PKN "ORLEN" S.A.
UL. CHEMIKÓW 7,
09-411 PŁOCK

Zaakceptowane:

Data: _____

Podpis: _____

Pieczątka: _____

Producent: IGLOO

Stary Wiśnicz 289
32-720 Nowy Wiśnicz
Poland
tel.: +48 14 662 19 10
fax: +48 14 662 19 12
e-mail: info@igloo.pl

Numer konsumenta: _____

Zaprojektowane: mgr inż. Mariusz Smoter

Wykonane: mgr inż. Adrian Stepień

Data utworzenia: 2023-10-24

Liczba stron: —

Informacje techniczne

Ogólne:

Marka:	RS PRO
Model:	Rozdzielnia sterownicza 775-5381
Wymiary w/h/d:	1400x800x300mm
Stopień ochrony:	IP66
Klasa ochrony:	I
Typ instalacji:	Montaż w obudowie
Prowadzenie kabli:	powyżej / poniżej
Temperatura otoczenia:	0 do +55 °C
Wilgotność względna:	5 – 95 %
Specjalne warunki obsługi:	

Projekt sporządzony w zgodności z:

- Dyrektywa MD – dyrektywa maszynowa 2006/42
- Dyrektywa LVD – dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
- Dyrektywa EMC – dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE

Ogólne:

Konfiguracja sieci:	TN-S
Napięcie znamionowe (Un):	400 VAC
Napięcie znamionowe izolacji (Ui):	≥Un
Prąd znamionowy (In)	100A
Częstotliwość znamionowa (fn):	50 Hz

Informacje techniczne

Kolory przewodów

Obwody robocze:

Przewód fazowy L1	brązowy	BN
Przewód fazowy L2	czarny	BK
Przewód fazowy L3	szary	GY
Przewód neutralny N	niebieski	BU
Przewód ochronny PE	żółto-zielony	GYNE

Obwody sterownicze:

230VAC (L)	brązowy	BN
230VAC (N)	niebieski	BU
24VDC	czerwony	RD
0VDC	czarny	BK


Przekroje przewodów (H05/H07V-K)


Przekrój przewodu dla min. 125 % prądu znamionowego obwodu


Minimalne wymagania:


Obwody fazowe 230V/400VAC	min. 1.5 mm ² – max 16mm ²
Obwody sterownicze	min. 0.5 mm ²
Sygnały napięciowe	min. 1 mm ²
Uziemienie obudowy	min. 2.5 mm ²


Szczegóły wyszczególniono w schemacie


























1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<div>Lokalizacja pomp na instalacji hydraulicznej</div> <div><div><div>CIF1 moduł ModBus pompa P3</div><div>wilo CIF-Modul Modbus RTU Art. No. 2190368/22W15</div><div>Termination S1 S2</div><div>A(-) B(+GND) A(-) B(+GND)</div></div><div>Linia RS1</div><div><div>LINIA RS1</div><div>> RS1 ModBus(A)</div><div>> RS1 ModBus(B)</div></div></div>										
<div><div>MORE THAN COOLING</div></div>	Schemat elektryczny rozdzielni węzłów cieplnych TK1 Stacja Paliw PKN NR SP4232_SIEDLCE			Podłączenie komunikacji ModBus pomp P3 oraz P6		Data utworzenia: 2023-06-02	Projektował: AS	Funkcja:	Schemat: 19	Indeks:
						Data wydruku:	Sprawdził:	Lokalizacja:	Następny: 20	Lb. sch.: 46












Lb. sch.:	
-----------	--



0,22

0,22

0,22

0,22

T05
czuj. temp.
zasilanie do bufora
AC z produkcji
AC (dół)

5

13

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

T06
czuj. temp.
powrót z bufora
AC do produkcji
AC (dół)

6

14

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

T07
Czujnik zasilanie
weźownicy
(górn) CWU

7

15

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

T08
Czujnik powrót
z weźownicy
CWU (dół)

8

16

0,22

0,22

AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI
C5	C5	C5	C5	C5	C5	C5	C5
EL3208-0010	EL3208-0010	EL3208-0010	EL3208-0010	EL3208-0010	EL3208-0010	EL3208-0010	EL3208-0010
Czuj. temp. BUFOR CT zasilanie góra	Czuj. temp. BUFOR CT powrót dół	Czuj. temp. zasilanie do bufora CH.T. z prod. CH.T. (górn)	Czuj. temp. wylot z bufora CH.T. do prod. CH.T. (dół)	Czuj. temp. wlot do bufora AC z produkcji AC (dół)	Czuj. temp. wylot z bufora AC do prod. AC (dół)	Czuj. temp. zasilanie 1 weźownicy (górnj) CWU	Czuj. temp. powrót z weźownicy CWU
AI1	AI2	AI3	AI4	AI5	AI6	AI7	AI8
20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<div><div><div><div><div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>1</div><div>9</div></div></div><div><div>T11</div><div>czuj. temp. w buforze CT gora</div></div><div><div>NTC</div></div></div><div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>1</div><div>10</div></div></div><div>AI</div><div>C6</div><div>EL3208-0010</div><div>Czuj. temp. w buforze CT gora</div><div>AI1</div><div>20.5</div></div> <div><div><div><div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>2</div><div>10</div></div></div><div><div>T12</div><div>czuj. temp. w buforze CT dol</div></div><div><div>NTC</div></div></div><div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>2</div><div>11</div></div></div> <div>AI</div> <div>C6</div> <div>EL3208-0010</div> <div>Czuj. temp. w buforze CT dol</div> <div>AI2</div> <div>20.5</div>									

<div><div><div><div><div><div>0,22</div><div>0,22</div><div>0,22</div></div><div><div>3</div><div>11</div></div></div><div><div>T13</div><div>czujnik obiegu C.T. "ogrzewanie podlogowe"</div></div><div><div>NTC</div></div></div><div><div>0,22</div><div>0,22</div><div>0,22</div></div><div><div>3</div><div>12</div></div></div><div>AI</div><div>C6</div><div>EL3208-0010</div><div>Czuj. temp. obiegu C.T. "ogrz. podł."</div><div>AI3</div><div>20.5</div></div> <div><div><div><div><div>0,22</div><div>0,22</div><div>0,22</div></div><div><div>4</div><div>12</div></div></div><div><div>T14</div><div>czujnik obiegu C.T. "kurtyna + grzejnik"</div></div><div><div>NTC</div></div></div><div><div>0,22</div><div>0,22</div><div>0,22</div></div><div><div>4</div><div>13</div></div></div> <div>AI</div> <div>C6</div> <div>EL3208-0010</div> <div>Czuj. temp. obiegu C.T. "kurtyna + grzejnik"</div> <div>AI4</div> <div>20.5</div>		
---	--	--

<div><div><div><div><div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>5</div><div>13</div></div></div><div><div>T21</div><div>czujnik w buforze CH.T. - dol</div></div><div><div>NTC</div></div></div><div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>5</div><div>14</div></div></div><div>AI</div><div>C6</div><div>EL3208-0010</div><div>Czuj. temp. w buforze CH.T. - dol</div><div>AI5</div><div>20.5</div></div> <div><div><div><div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>6</div><div>14</div></div></div><div><div>T22</div><div>czujnik w buforze CH.T. - gora</div></div><div><div>NTC</div></div></div><div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>6</div><div>15</div></div></div> <div>AI</div> <div>C6</div> <div>EL3208-0010</div> <div>Czuj. temp. w buforze CH.T. - gora</div> <div>AI6</div> <div>20.5</div>		
--	--	--

<div><div><div><div><div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>7</div><div>15</div></div></div><div><div>T23</div><div>czujnik w buforze AC - dol</div></div><div><div>NTC</div></div></div><div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>7</div><div>16</div></div></div><div>AI</div><div>C6</div><div>EL3208-0010</div><div>Czuj. temp. w buforze AC - dol</div><div>AI7</div><div>20.5</div></div> <div><div><div><div><div>0,22</div><div>0,22</div><div>0,22</div></div><div><div>8</div><div>16</div></div></div><div><div>T24</div><div>czujnik w buforze AC - gora</div></div><div><div>NTC</div></div></div><div><div>0,22</div><div>0,22</div><div>0,22</div></div><div><div>8</div><div>17</div></div></div> <div>AI</div> <div>C6</div> <div>EL3208-0010</div> <div>Czuj. temp. w buforze AC - gora</div> <div>AI8</div> <div>20.5</div>		
--	--	--

<div><div><div><div><div><div>IGLOO</div><div>MORE THAN COOLING</div></div></div><div>Schemat elektryczny rozdzielni węzłów ciepłych TK1</div><div>Stacja Paliw PKN NR SP4232_SIEDLCE</div></div></div></div>	<div>Podłączenie wejść karty C6 AI sterownika PLC</div>	<div>Data utworzenia:</div> <div>2023-05-30</div>	<div>Projektował:</div> <div>AS</div>	<div>Funkcja:</div>	<div>Schemat:</div> <div>31</div>	<div>Indeks:</div>
		<div>Data wydruku:</div>	<div>Sprawdził:</div>	<div>Lokalizacja:</div>	<div>Następny:</div> <div>32</div>	<div>Lb. sch.:</div> <div>46</div>

0,22

0,22

0,22

3

11

T13

czujnik obiegu C.T. "ogrzewanie podłogowe"

NTC

0,22

0,22

0,22

3

12

AI

C6

EL3208-0010

Czuj. temp. obiegu C.T. "ogrz. podł."

AI3

20.5

0,22

0,22

0,22

4

12

T14

czujnik obiegu C.T. "kurtyna + grzejnik"

NTC

0,22

0,22

0,22

4

13

AI

C6

EL3208-0010

Czuj. temp. obiegu C.T. "kurtyna + grzejnik"

AI4

20.5

1,5

1,5

1,5

5

13

T21

czujnik w buforze CH.T. - dół

NTC

1,5

1,5

1,5

5

14

AI

C6

EL3208-0010

Czuj. temp. w buforze CH.T. - dół

AI5

20.5

1,5

1,5

1,5

6

14

T22

czujnik w buforze CH.T. - góra

NTC

1,5

1,5

1,5

6

15

AI

C6

EL3208-0010

Czuj. temp. w buforze CH.T. - góra

AI6

20.5

1,5

1,5

1,5

7

15

T23

czujnik w buforze AC - dół

NTC

1,5

1,5

1,5

7

16

AI

C6

EL3208-0010

Czuj. temp. w buforze AC - dół

AI7

20.5

0,22

0,22

0,22

8

16

T24

czujnik w buforze AC - góra

NTC

0,22

0,22

0,22

8

17

AI


C6


EL3208-0010

Czuj. temp. w buforze AC - góra

AI8

20.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<div><div><div><div><div>1,5</div><div>TP1</div><div>czujnik podpos.</div><div>WC personelu</div><div>1,5</div><div>1</div><div>9</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>AI</div><div>C8</div><div>BECKHOFF 3208-0010</div><div>Czuj. temp. podpos.</div><div>WC personelu</div><div>AI1</div><div>20.6</div></div></div><div><div><div>1,5</div><div>TP2</div><div>czujnik podpos.</div><div>szatnia personelu</div><div>1,5</div><div>2</div><div>10</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>AI</div><div>C8</div><div>EL3208-0010</div><div>Czuj. temp. podpos.</div><div>szatnia personelu</div><div>AI2</div><div>20.6</div></div></div><div><div><div>1,5</div><div>TP3</div><div>czujnik podpos.</div><div>zaplecze socjalne</div><div>1,5</div><div>3</div><div>11</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>AI</div><div>C8</div><div>EL3208-0010</div><div>Czuj. temp. podpos.</div><div>zaplecze socjalne</div><div>AI3</div><div>20.6</div></div></div><div><div><div>1,5</div><div>TP4</div><div>czujnik podpos.</div><div>biuro kierownika</div><div>1,5</div><div>4</div><div>12</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>AI</div><div>C8</div><div>EL3208-0010</div><div>Czuj. temp. podpos.</div><div>biuro kierownika</div><div>AI4</div><div>20.6</div></div></div><div><div><div>1,5</div><div>TP5</div><div>czujnik podpos.</div><div>komunikacja zaplcha</div><div>1,5</div><div>5</div><div>13</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>AI</div><div>C8</div><div>EL3208-0010</div><div>Czuj. temp.</div><div>komunikacja zaplcha</div><div>AI5</div><div>20.6</div></div></div><div><div><div>1,5</div><div>TP6</div><div>czujnik pow.</div><div>aneks urz.</div><div>chłodniczych</div><div>1,5</div><div>6</div><div>14</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>AI</div><div>C8</div><div>EL3208-0010</div><div>Czuj. temp. pow.</div><div>aneks urządzeń</div><div>AI6 chłodniczych</div><div>20.6</div></div></div><div><div><div>1,5</div><div>TP7</div><div>czujnik podpos.</div><div>toaleta os.</div><div>Niepełnospr.</div><div>1,5</div><div>7</div><div>15</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>AI</div><div>C8</div><div>EL3208-0010</div><div>Czuj. temp. podpos.</div><div>toaleta os.niepełnospr.</div><div>AI7</div><div>20.6</div></div></div><div><div><div>1,5</div><div>TP8</div><div>czujnik podpos.</div><div>POND</div><div>1,5</div><div>8</div><div>16</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>AI</div><div>C8</div><div>EL3208-0010</div><div>Czuj. temp. podpos.</div><div>POND</div><div>AI8</div><div>20.6</div></div></div></div></div>											
		Schemat elektryczny rozdzielni węzłów ciepłych TK1 Stacja Paliw PKN NR SP4232_SIEDLCE		Podłączenie wejść karty C8 AI sterownika PLC		Data utworzenia: 2023-06-15		Projektował: AS	Funkcja:	Schemat: 33	Indeks:
						Data wydruku:		Sprawdził:	Lokalizacja:	Następny: 34	Lb. sch.: 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<div><div><div><div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>Tww10</div><div>czujnik pow.</div><div>przedsionek damski</div><div>NTC</div></div></div><div><div>AI</div><div>C11</div><div>BECKHOFF 3208-0010</div><div>Czuj. temp. pow.</div><div>przedsionek damski</div><div>AI1</div><div>20.8</div></div></div><div><div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>Tww11</div><div>czujnik pow.</div><div>sala sprzedaży</div><div>NTC</div></div></div><div><div>AI</div><div>C11</div><div>EL3208-0010</div><div>Czuj. temp. pow.</div><div>sala sprzedaży</div><div>AI2</div><div>20.8</div></div></div> <div><div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>Tww12</div><div>czujnik pow.</div><div>sala sprzedaży</div><div>NTC</div></div></div> <div><div>AI</div><div>C11</div><div>EL3208-0010</div><div>Czuj. temp. pow.</div><div>sala sprzedaży</div><div>AI3</div><div>20.8</div></div> <div><div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>Tww13</div><div>czujnik pow.</div><div>sala sprzedaży</div><div>NTC</div></div></div> <div><div>AI</div><div>C11</div><div>EL3208-0010</div><div>Czuj. temp. pow.</div><div>sala sprzedaży</div><div>AI4</div><div>20.8</div></div> <div><div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>Tww14</div><div>czujnik pow.</div><div>pomieszczenie techniczne</div><div>NTC</div></div></div> <div><div>AI</div><div>C11</div><div>EL3208-0010</div><div>Czuj. temp. pow.</div><div>pom. techniczne</div><div>AI5</div><div>20.8</div></div> <div><div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>Tww15</div><div>czujnik pow.</div><div>sala sprzedaży</div><div>NTC</div></div></div> <div><div>AI</div><div>C11</div><div>EL3208-0010</div><div>Czuj. temp. pow.</div><div>sala sprzedaży</div><div>AI6</div><div>20.8</div></div> <div><div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>Tz</div><div>czujnik pow.</div><div>zewnetrznej</div><div>NTC</div></div></div> <div><div>AI</div><div>C11</div><div>EL3208-0010</div><div>Czuj. temp. pow.</div><div>zewnetrznej</div><div>AI7</div><div>20.8</div></div> <div><div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div><div>1,5</div></div><div><div>Troz</div><div>czujnik pow.</div><div>wewnatrz rozdzielni TK1</div><div>NTC</div></div></div> <div><div>AI</div><div>C11</div><div>EL3208-0010</div><div>Czuj. temp. pow.</div><div>wewnatrz rozdzielni TK1</div><div>AI8</div><div>20.8</div></div>									
<div><div><div><div><div></div><div>Schemat elektryczny rozdzielni węzłów ciepłych TK1</div><div>Stacja Paliw PKN NR SP4232_SIEDLCE</div></div><div><div>Podłączenie wejść karty C11 AI sterownika PLC</div></div><div><div><div><div>Data utworzenia:</div><div>2023-10-20</div></div><div><div>Data wydruku:</div><div></div></div></div><div><div><div>Projektował:</div><div>AS</div></div><div><div>Sprawdził:</div><div></div></div></div><div><div><div>Funkcja:</div><div></div></div><div><div>Lokalizacja:</div><div></div></div></div><div><div><div>Schemat:</div><div>36</div></div><div><div>Następny:</div><div>39</div></div></div><div><div><div>Indeks:</div><div></div></div><div><div>Lb. sch.:</div><div>46</div></div></div></div></div></div></div>									

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Twww13

czujnik pow.

sala sprzedaży

NTC

AI

C11

EL3208-0010

Czuj. temp. pow.

sala sprzedaży

AI4

20.8

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Twww14

czujnik pow.

pomieszczenie techniczne

NTC

AI

C11

EL3208-0010

Czuj. temp. pow.

pom. techniczne

AI5

20.8

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Twww15

czujnik pow.

sala sprzedaży

NTC

AI

C11

EL3208-0010

Czuj. temp. pow.

sala sprzedaży

AI6

20.8

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Tz

czujnik pow.

zewnetrznej

NTC

AI

C11

EL3208-0010

Czuj. temp. pow.

zewnetrznej

AI7

20.8

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Troz

czujnik pow.

wewnatrz rozdzielni TK1

NTC

AI

C11


EL3208-0010


Czuj. temp. pow.


wewnatrz rozdzielni TK1


AI8



20.8

















Zestawienie dokumentów																
L.p	Schemat	Rodzaj dokumentu		Opis							Data modyfikacji					
1	1	Schematy zasadnicze														
2	2	Zestawienie dokumentów		Zestawienie dokumentów							2023-10-26					
3	3	Zestawienie dokumentów		Zestawienie dokumentów							2023-10-26					
4	2	Schematy zasadnicze		Informacje techniczne												
5	3	Schematy zasadnicze		Informacje techniczne												
6	4	Schematy zasadnicze		Podłączenie głównego zasilania oraz liczników energii												
7	5	Schematy zasadnicze		Podłączenie grzałek												
8	6	Schematy zasadnicze		Podłączenie głównego zasilania pomp P11-P23												
9	7	Schematy zasadnicze		Podłączenie głównego zasilania pomp P31-P61												
10	8	Schematy zasadnicze		Podłączenie głównego zasilania wentylatorów dachowych												
11	9	Schematy zasadnicze		Podłączenie obwodów (PC,PLC) z ukłm podtrzymania												
12	10	Schematy zasadnicze		Podłączenie zasilacza sterowania												
13	11	Schematy zasadnicze		Podpiecie zasilania gniazd serwisowych oraz wentylatora WR												
14	12	Schematy zasadnicze		Podpięcie switcha, routera, paneli HMI												
15	13	Schematy zasadnicze		Podpięcie jednostki monitoringu XWEB												
16	14	Schematy zasadnicze		Przypisanie cewek styczników Q1-Q12 do zestyków przekaźników												
17	15	Schematy zasadnicze		Przypisanie cewek styczników Q13-Q23												
18	16	Schematy zasadnicze		Przypisanie cewek styczników Q24-Q27												
19	17	Schematy zasadnicze		Przypisanie cewek styczników Q35-Q45												
20	18	Schematy zasadnicze		Przypisanie cewek styczników Q46-Q49												
21	19	Schematy zasadnicze		Podłączenie komunikacji ModBus pomp P3 orazP6												
22	20	Schematy zasadnicze		Podłączenie sterownika PLC												
23	21	Schematy zasadnicze		Podłączenie sterownika PLC strona 2												
24	22	Schematy zasadnicze		wyjścia złącz Dsub9												
25	23	Schematy zasadnicze		Podłączenie wyjść karty C2 DO sterownika PLC												
26	24	Schematy zasadnicze		Podłączenie wyjść karty C2 DO sterownika PLC												
27	25	Schematy zasadnicze		Podłączenie wyjść karty C3 DO sterownika PLC												
28	26	Schematy zasadnicze		Podłączenie wyjść karty C3 DO sterownika PLC												
29	27	Schematy zasadnicze		Podłączenie wyjść karty C4 DO sterownika PLC												
30	28	Schematy zasadnicze		Podłączenie wyjść karty C4 DO sterownika PLC												
31	30	Schematy zasadnicze		Podłączenie wejść karty C5 AI sterownika PLC												
32	31	Schematy zasadnicze		Podłączenie wejść karty C6 AI sterownika PLC												
33	32	Schematy zasadnicze		Podłączenie wejść karty C7 AI sterownika PLC												
34	33	Schematy zasadnicze		Podłączenie wejść karty C8 AI sterownika PLC												
35	34	Schematy zasadnicze		Podłączenie wejść karty C9 AI sterownika PLC												
36	35	Schematy zasadnicze		Podłączenie wejść karty C10 AI sterownika PLC												
37	36	Schematy zasadnicze		Podłączenie wejść karty C11 AI sterownika PLC												
38	39	Schematy zasadnicze		Podłączenie wejść karty C12 DI sterownika PLC												
- LOGO -		Schemat elektryczny rozdzielni węzłów ciepłych TK1 Stacja Paliw PKN NR SP4232_SIEDLCE		Zestawienie dokumentów			Data utworzenia: 2023-10-26		Projektował: AS		Funkcja:		Schemat: 2		Indeks:	
							Data modyfikacji: 2023-10-26 10:38:25		Sprawdził:		Lokalizacja:		Następny: 3		Lb. sch.: 2	

Zestawienie dokumentów																
L.p	Schemat	Rodzaj dokumentu		Opis						Data modyfikacji						
39	40	Schematy zasadnicze		Podłączenie wejść karty C12 DI sterownika PLC												
40	41	Schematy zasadnicze		Podłączenie wyjść kart C13,C14 (PWM)												
41	42	Schematy zasadnicze		Podłączenie wyjść karty C15 AO												
42	43	Schematy zasadnicze		Podłączenie wejść karty C16 AI sterownika PLC												
43	44	Schematy zasadnicze		Podłączenie zasilania zaworów Z3DM1-Z3DP												
44	45	Schematy zasadnicze		Podłączenie zasilania zaworów Z3PAC,Z3PCH												
45	46	Schematy zasadnicze		Podłączenie zasilania zaworów Z3D71,Z3D72												
46	47	Schematy zasadnicze		Podłączenie zasilania zaworów IMI												
47	48	Schematy zasadnicze		Podłączenie siłowników termoelektrycznych												
48	49	Schematy zasadnicze		Podłączenie siłowników termoelektrycznych												
49	48	Zabudowa aparatury 2D		Rozmieszczenie komponentów												
50	1	Zestawienie aparatury		Zestawienie aparatury						2023-10-26 10:15:24						
51	2	Zestawienie aparatury		Zestawienie aparatury						2023-10-26 10:15:24						
52	3	Zestawienie aparatury		Zestawienie aparatury						2023-10-26 10:15:24						
53	4	Zestawienie aparatury		Zestawienie aparatury						2023-10-26 10:15:24						
54	5	Zestawienie aparatury		Zestawienie aparatury						2023-10-26 10:15:24						
55	6	Zestawienie aparatury		Zestawienie aparatury						2023-10-26 10:15:24						
56	7	Zestawienie aparatury		Zestawienie aparatury						2023-10-26 10:15:24						
57	8	Zestawienie aparatury		Zestawienie aparatury						2023-10-26 10:15:24						
58	9	Zestawienie aparatury		Zestawienie aparatury						2023-10-26 10:15:24						
59	10	Zestawienie aparatury		Zestawienie aparatury						2023-10-26 10:15:24						
60	11	Zestawienie aparatury		Zestawienie aparatury						2023-10-26 10:15:24						
61	12	Zestawienie aparatury		Zestawienie aparatury						2023-10-26 10:15:24						
62	13	Zestawienie aparatury		Zestawienie aparatury						2023-10-26 10:15:24						
63	1	Zestawienie materiałów		Zestawienie materiałów						2023-10-26 10:15:25						
64	2	Zestawienie materiałów		Zestawienie materiałów						2023-10-26 10:15:25						
65	1	Listwy zaciskowe Matrix		X0						2023-10-26 10:15:25						
66	2	Listwy zaciskowe Matrix		X1						2023-10-26 10:15:25						
67	3	Listwy zaciskowe Matrix		X1						2023-10-26 10:15:25						
68	4	Listwy zaciskowe Matrix		X2						2023-10-26 10:15:25						
69	5	Listwy zaciskowe Matrix		X2						2023-10-26 10:15:25						
70	6	Listwy zaciskowe Matrix		X3						2023-10-26 10:15:25						
71	7	Listwy zaciskowe Matrix		X4						2023-10-26 10:15:25						
- LOGO -		Schemat elektryczny rozdzielni węzłów cieplnych TK1 Stacja Paliw PKN NR SP4232_SIEDLCE		Zestawienie dokumentów			Data utworzenia: 2023-10-26		Projektował: AS		Funkcja:		Schemat: 3		Indeks:	
							Data modyfikacji: 2023-10-26 10:38:25		Sprawdził:		Lokalizacja:		Następny: 1		Lb. sch.: 2	

Zestawienie aparatury											
L.p	Oznaczenie (-)	Kod katalogowy	Producent	Opis			Rodzaj dokumentu	Nr schematu	Poł.		
1	F-TK1	017-189	HAGER	rozłącznik izolacyjny 4P 100A Hager SBN490			Schematy zasadnicze	4	1		
2	LE2	015-815	CARLO GAVAZZI	licznik energii zespołów grzewczych ADR. 25 baudrate 19200			Schematy zasadnicze	4	3		
3	LE3	015-815	CARLO GAVAZZI	Licznik energii elektr. oprzyrz. pomocnicze ADR. 24			Schematy zasadnicze	4	7		
4	F100	015-727	HAGER	S303 B20			Schematy zasadnicze	5	3		
5	H11	014-269	ELIKO	grzałka 9kW			Schematy zasadnicze	5	3		
6	H12	014-269	ELIKO	grzałka 9kW			Schematy zasadnicze	5	5		
7	F101	015-727	HAGER	S303 B20			Schematy zasadnicze	5	5		
8	HS61	014-270	WUG MB				Schematy zasadnicze	5	7		
9	F102	015-715	HAGER	S301 B16			Schematy zasadnicze	5	7		
10	P11	095-306	GRUNDFOS	Pompa obiegowa ogrzewanie podłogowe,			Schematy zasadnicze	6	2		
11	F1	015-730	HAGER	S301 C6			Schematy zasadnicze	6	2		
12	F2	015-718	HAGER	S301 C10			Schematy zasadnicze	6	4		
13	P12	095-306	GRUNDFOS	Pompa ogrzewanie kurtyna/grzejnik			Schematy zasadnicze	6	4		
14	F3	015-718	HAGER	S301 C10			Schematy zasadnicze	6	5		
15	P21	095-306	GRUNDFOS	Pompa obiegowa (redundantna) zasilanie rozdzielacz CH.T.			Schematy zasadnicze	6	5		
16	P22	095-306	GRUNDFOS	Pompa obiegowa (redundantna) zasilanie rozdzielacz CH.T.			Schematy zasadnicze	6	7		
17	F4	015-730	HAGER	S301 C6			Schematy zasadnicze	6	7		
18	F5	015-730	HAGER	S301 C6			Schematy zasadnicze	6	9		
19	P23	095-306	GRUNDFOS	Pompa zasilanie klimakonwektor (pokój kierownika) obieg nr 2 CH.T			Schematy zasadnicze	6	9		
20	F6	015-718	HAGER	S301 C10			Schematy zasadnicze	7	2		
21	P31	095-319	WILO	Pompa zasil. obieg grzewczo -chłodniczy			Schematy zasadnicze	7	3		
22	F7	015-730	HAGER	S301 C6			Schematy zasadnicze	7	5		
23	P41	095-302	GRUNDFOS	Pompa odzysku ciepła z agregatu MCP 4F			Schematy zasadnicze	7	5		
24	P51	095-303	GRUNDFOS	Pompa obiegu wentylacji mechanicznej			Schematy zasadnicze	7	7		
25	F8	015-730	HAGER	S301 C6			Schematy zasadnicze	7	7		
26	P61			Pompa obiegu CWU			Schematy zasadnicze	7	9		
27	F9	015-730	HAGER	S301 C6			Schematy zasadnicze	7	9		
28	P71	095-326	Omnigena	Pompa układu autouzup -ełniania glikolu			Schematy zasadnicze	8	2		
29	F10	015-718	HAGER	S301 C10			Schematy zasadnicze	8	2		
30	WP			Wentylator dachowy typu CAPP 4 – 190 300 magazyn spożywczy/			Schematy zasadnicze	8	4		
				przemysłowy							
31	F11	015-718	HAGER	S301 C10			Schematy zasadnicze	8	4		
32	F12	015-718	HAGER	S301 C10			Schematy zasadnicze	8	6		
33	WC			Wentylator dachowy typu CAPP.P190-550 Pom. toalet 255			Schematy zasadnicze	8	6		
34	F13	015-718	HAGER	S301 C10			Schematy zasadnicze	8	8		
35	WM			Wentylator dachowy typu CAPP 4-190 300 Pokój opiekuna z dzieckiem			Schematy zasadnicze	8	8		
				50							
36	F14	015-718	HAGER	S301 C10			Schematy zasadnicze	9	1		
- LOGO -		Schemat elektryczny rozdzielni węzłów ciepłych TK1 Stacja Paliw PKN NR SP4232_SIEDLCE		Zestawienie aparatury			Data utworzenia: 2023-10-26	Projektował: AS	Funkcja:	Schemat: 1	Indeks:
							Data modyfikacji: 2023-10-26 10:38:26	Sprawdził:	Lokalizacja:	Następny: 2	Lb. sch.: 13

Zestawienie aparatury													
L.p	Oznaczenie (-)	Kod katalogowy	Producent	Opis	Rodzaj dokumentu		Nr schematu		Poł.				
37	UPS1	.			Schematy zasadnicze		9		2				
38	Fups1	015-715	HAGER	S301 B16	Schematy zasadnicze		9		4				
39	Z2			zasilacz komputera PC2	Schematy zasadnicze		9		4				
40	Fups2	015-715	HAGER	S301 B16	Schematy zasadnicze		9		5				
41	Z1			zasilacz komputera PC1	Schematy zasadnicze		9		6				
42	PC2	099-784	HP	komputer aktual. oprogram.	Schematy zasadnicze		9		7				
43	PC1	099-784	HP	komputer obsługi systemu SCADA	Schematy zasadnicze		9		7				
44	Fups3	015-716	HAGER	wył. nadpr. ukł. sterowania S301 B10	Schematy zasadnicze		10		2				
45	Z	012-341	WEIDMULLER		Schematy zasadnicze		10		2				
46	X4	095-552	PHOENIX CONTACT	blok rozdzielczy GND	Schematy zasadnicze		10		4				
47	X5	095-552	PHOENIX CONTACT	blok rozdzielczy +24V	Schematy zasadnicze		10		4				
48	F15	015-748	HAGER	S301 C1	Schematy zasadnicze		11		4				
49	WR	011-226	SUNON	wentylator rozdzielnicy TK1	Schematy zasadnicze		11		4				
50	GW1	016-850	SIMET	Gniazdo Serwisowe	Schematy zasadnicze		11		5				
51	F16	015-715	HAGER	S301 B16	Schematy zasadnicze		11		5				
52	GW2	016-850	SIMET	Gniazdo Serwisowe	Schematy zasadnicze		11		6				
53	F17	015-715	HAGER	S301 B16	Schematy zasadnicze		11		6				
54	HMI2	005-908	WECON	Panel HMI 4,3' w s. sprzedaży	Schematy zasadnicze		12		2				
55	HMI3	005-909	WECON	Panel HMI 7' w p. kierownika	Schematy zasadnicze		12		3				
56	R	015-668	TP LINK	Router	Schematy zasadnicze		12		6				
57	S	017-167	COMPARTA	Switch Ethernet	Schematy zasadnicze		12		7				
58	ANT1	011-456	INNY	Antena Magn. 13dBi SMA 5m	Schematy zasadnicze		12		9				
59	XWEB1	005-657	EMERSON	Jednostka monitoringu	Schematy zasadnicze		13		4				
60	F18	015-730	HAGER	S301 C6	Schematy zasadnicze		14		1				
61	Q1	015-111	ETI		Schematy zasadnicze		14		1				
62	Q2	015-111	ETI		Schematy zasadnicze		14		2				
63	Q3	015-111	ETI		Schematy zasadnicze		14		3				
64	Q4	015-111	ETI		Schematy zasadnicze		14		4				
65	Q5	015-111	ETI		Schematy zasadnicze		14		4				
66	Q6	015-111	ETI		Schematy zasadnicze		14		5				
67	Q7	015-111	ETI		Schematy zasadnicze		14		6				
68	Q8	015-111	ETI		Schematy zasadnicze		14		7				
69	Q9	015-111	ETI		Schematy zasadnicze		14		7				
70	Q10	015-111	ETI		Schematy zasadnicze		14		8				
71	Q11	015-111	ETI		Schematy zasadnicze		14		9				
72	Q12	015-111	ETI		Schematy zasadnicze		14		10				
73	Q13	015-111	ETI		Schematy zasadnicze		15		1				
74	Q14	015-111	ETI		Schematy zasadnicze		15		2				
- LOGO -		Schemat elektryczny rozdzielni węzłów cieplnych TK1 Stacja Paliw PKN NR SP4232_SIEDLCE		Zestawienie aparatury		Data utworzenia: 2023-10-26		Projektował: AS		Funkcja:		Schemat: 2	Indeks:
						Data modyfikacji: 2023-10-26 10:38:26		Sprawdził:		Lokalizacja:		Następny: 3	Lb. sch.: 13

Zestawienie aparatury																	
L.p	Oznaczenie (-)	Kod katalogowy		Producent	Opis			Rodzaj dokumentu		Nr schematu		Poł.					
75	Q15	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		15		3					
76	Q16	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		15		4					
77	Q17	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		15		4					
78	Q18	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		15		5					
79	Q19	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		15		6					
80	Q21	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		15		7					
81	Q20	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		15		7					
82	Q22	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		15		8					
83	Q23	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		15		9					
84	Q24	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		16		1					
85	Q25	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		16		2					
86	Q26	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		16		3					
87	Q27	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		16		4					
88	Q28	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		16		4					
89	Q29	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		16		5					
90	Q30	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		16		6					
91	Q32	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		16		7					
92	Q31	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		16		7					
93	Q33	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		16		8					
94	Q34	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		16		9					
95	Q35	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		17		1					
96	Q36	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		17		2					
97	Q37	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		17		3					
98	Q39	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		17		4					
99	Q38	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		17		4					
100	Q40	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		17		5					
101	Q41	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		17		6					
102	Q43	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		17		7					
103	Q42	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		17		7					
104	Q44	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		17		8					
105	Q100	017-169		SIEMENS				Schematy zasadnicze		17		9					
106	Q101	017-169		SIEMENS				Schematy zasadnicze		18		1					
107	Q102	015-111		ETI				Schematy zasadnicze		18		2					
108	CIF1	095-316		WILO	moduł ModBus pompa P3			Schematy zasadnicze		19		3					
109	C1	005-885		BECKHOFF				Schematy zasadnicze		20		2					
110	C2	005-895		BECKHOFF	EL2809			Schematy zasadnicze		20		3					
111	C3	005-895		BECKHOFF	EL2809			Schematy zasadnicze		20		3					
112	C5	005-891		BECKHOFF	EL3208-0010			Schematy zasadnicze		20		4					
- LOGO -		Schemat elektryczny rozdzielni węzłów ciepłych TK1 Stacja Paliw PKN NR SP4232_SIEDLCE			Zestawienie aparatury			Data utworzenia: 2023-10-26		Projektował: AS		Funkcja:		Schemat: 3		Indeks:	
								Data modyfikacji: 2023-10-26 10:38:26		Sprawdził:		Lokalizacja:		Następny: 4		Lb. sch.: 13	

Zestawienie aparatury												
L.p	Oznaczenie (-)	Kod katalogowy	Producent	Opis	Rodzaj dokumentu		Nr schematu		Poł.			
113	C4	005-895	BECKHOFF	EL2809	Schematy zasadnicze		20		4			
114	C6	005-891	BECKHOFF	EL3208-0010	Schematy zasadnicze		20		5			
115	C7	005-891	BECKHOFF	EL3208-0010	Schematy zasadnicze		20		6			
116	C8	005-891	BECKHOFF	EL3208-0010	Schematy zasadnicze		20		6			
117	C10	005-891	BECKHOFF	EL3208-0010	Schematy zasadnicze		20		7			
118	C9	005-891	BECKHOFF	EL3208-0010	Schematy zasadnicze		20		7			
119	C11	005-894	BECKHOFF	EL3208-0010	Schematy zasadnicze		20		8			
120	C13	005-932	BECKHOFF	EL2535 (PWM)	Schematy zasadnicze		21		3			
121	C12	005-894	BECKHOFF	EL1809 (DI)	Schematy zasadnicze		21		3			
122	C14	005-932	BECKHOFF	EL2535 (PWM)	Schematy zasadnicze		21		4			
123	C15	005-912	BECKHOFF	EL4004	Schematy zasadnicze		21		4			
124	C16	005-896	BECKHOFF	EL3054	Schematy zasadnicze		21		5			
125	C17	005-896	BECKHOFF	EL6022	Schematy zasadnicze		21		6			
126	C18	005-897	BECKHOFF		Schematy zasadnicze		21		7			
127	Dsub3	016-930	MH CONNECTORS		Schematy zasadnicze		22		2			
128	Dsub1	016-930	MH CONNECTORS		Schematy zasadnicze		22		2			
129	Dsub2	016-930	MH CONNECTORS		Schematy zasadnicze		22		2			
130	K1	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze		23		2			
131	K2	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze		23		3			
132	K3	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze		23		4			
133	K4	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze		23		5			
134	K5	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze		23		6			
135	K6	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze		23		7			
136	K7	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze		23		8			
137	K8	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze		23		10			
138	K9	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze		24		2			
139	K10	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze		24		3			
140	K11	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze		24		4			
141	K12	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze		24		5			
142	K13	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze		24		6			
143	K14	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze		24		7			
144	K15	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze		24		8			
145	K16	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze		24		10			
146	K17	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze		25		2			
147	K18	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze		25		3			
148	K19	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze		25		4			
149	K20	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze		25		5			
150	K21	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze		25		6			
- LOGO -		Schemat elektryczny rozdzielni węzłów ciepłych TK1 Stacja Paliw PKN NR SP4232_SIEDLCE		Zestawienie aparatury		Data utworzenia:	Projektował:	Funkcja:	Schemat:	Indeks:		
						2023-10-26	AS		4			
						Data modyfikacji:	Sprawdził:	Lokalizacja:	Następny:	Lb. sch.:		
						2023-10-26 10:38:26			5	13		

Zestawienie aparatury										
L.p	Oznaczenie (-)	Kod katalogowy	Producent	Opis	Rodzaj dokumentu	Nr schematu	Poł.			
151	K22	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	25	7			
152	K23	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	25	8			
153	K24	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	25	10			
154	K25	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	26	2			
155	K26	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	26	3			
156	K27	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	26	4			
157	K28	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	26	5			
158	K29	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	26	6			
159	K30	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	26	7			
160	K31	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	26	8			
161	K32	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	26	10			
162	K33	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	27	2			
163	K34	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	27	3			
164	K35	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	27	4			
165	K36	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	27	5			
166	K37	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	27	6			
167	K38	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	27	7			
168	K39	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	27	8			
169	K40	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	27	10			
170	K41	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	28	2			
171	K42	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	28	3			
172	K43	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	28	4			
173	K44	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	28	5			
174	K45	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	28	6			
175	K46	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	28	7			
176	K47	011-424	FINDER		Schematy zasadnicze	28	8			
177	T01	005-520	CAREL	BUFOR CT zasilanie góra	Schematy zasadnicze	30	2			
178	T02	005-520	CAREL	BUFOR CT powrót dół	Schematy zasadnicze	30	3			
179	T03	005-520	CAREL	Czujnik zasilanie bufora CH.T.	Schematy zasadnicze	30	4			
180	T04	005-520	CAREL	Czujnik temp. powrót z bufora CH.T. do prod. CH.T. (dół)	Schematy zasadnicze	30	5			
181	T05	005-520	CAREL	czuj. temp. zasilanie do bufora AC z produkcji AC (dół)	Schematy zasadnicze	30	6			
182	T06	005-520	CAREL	czuj. temp. powrót z bufora AC do produkcji AC (dół)	Schematy zasadnicze	30	7			
183	T07	005-520	CAREL	Czujnik zasilanie wezownicy (góra) CWU	Schematy zasadnicze	30	9			
184	T08	005-520	CAREL	Czujnik powrót z weżownicy CWU (dół)	Schematy zasadnicze	30	10			
185	T11	005-520	CAREL	czuj. temp. w buforze CT gora	Schematy zasadnicze	31	2			
186	T12	005-520	CAREL	czuj. temp. w buforze CT dol	Schematy zasadnicze	31	3			
187	T13	005-520	CAREL	czujnik obiegu C.T. "ogrzewanie podłogowe"	Schematy zasadnicze	31	4			
188	T14	005-520	CAREL	czujnik obiegu C.T. "kurtyna + grzejnik"	Schematy zasadnicze	31	5			
- LOGO -		Schemat elektryczny rozdzielni węzłów ciepłych TK1 Stacja Paliw PKN NR SP4232_SIEDLCE		Zestawienie aparatury	Data utworzenia: 2023-10-26	Projektował: AS	Funkcja:	Schemat: 5	Indeks:	
					Data modyfikacji: 2023-10-26 10:38:26	Sprawdził:	Lokalizacja:	Następny: 6	Lb. sch.: 13	

Zestawienie aparatury										
L.p	Oznaczenie (-)	Kod katalogowy	Producent	Opis	Rodzaj dokumentu		Nr schematu		Poł.	
189	T21	005-520	CAREL	czujnik w buforze CH.T. - dół	Schematy zasadnicze		31		6	
190	T22	005-520	CAREL	czujnik w buforze CH.T. - góra	Schematy zasadnicze		31		7	
191	T23	005-520	CAREL	czujnik w buforze AC - dół	Schematy zasadnicze		31		9	
192	T24	005-520	CAREL	czujnik w buforze AC - góra	Schematy zasadnicze		31		10	
193	T25	005-520	CAREL	czuj. temp. zasil. obieg. nr 1 AC. (pokój kierownika)	Schematy zasadnicze		32		2	
194	T31	005-520	CAREL	czujnik - zasilanie obieg grzewczo-chłodniczy	Schematy zasadnicze		32		3	
195	T41	005-520	CAREL	czuj. temp. zasil. buforu C.T. z odzysku ciepła z MCP	Schematy zasadnicze		32		4	
196	T42	005-520	CAREL	czuj. temp. powrót z buforu C.T. do odzysku ciepła z MCP	Schematy zasadnicze		32		5	
197	T51	005-520	CAREL	czuj. temp. zasilanie odzysku ciepła z wentylacji mechanicznej	Schematy zasadnicze		32		6	
198	T52	005-520	CAREL	czuj. temp. powrót odzysku ciepła z wentylacji mechanicznej	Schematy zasadnicze		32		7	
199	T61	005-520	CAREL	czujnik temperatury BUFOR CWU góra	Schematy zasadnicze		32		9	
200	T62	005-520	CAREL	czuj. temp. BUFOR CWU dół	Schematy zasadnicze		32		10	
201	TP1	005-520	CAREL	czujnik podpos. WC personelu	Schematy zasadnicze		33		2	
202	TP2	005-520	CAREL	czujnik podpos. szatnia personelu	Schematy zasadnicze		33		3	
203	TP3	005-520	CAREL	czujnik podpos. zaplecze socjalne	Schematy zasadnicze		33		4	
204	TP4	005-520	CAREL	czujnik podpos. biuro kierownika	Schematy zasadnicze		33		5	
205	TP5	005-520	CAREL	czujnik podpos. komunikacja zaplczą	Schematy zasadnicze		33		6	
206	TP6	005-520	CAREL	czujnik pow. aneks urz. chłodniczych	Schematy zasadnicze		33		7	
207	TP7	005-520	CAREL	czujnik podpos. toaleta os. Niepełnospr.	Schematy zasadnicze		33		9	
208	TP8	005-520	CAREL	czujnik podpos. POND	Schematy zasadnicze		33		10	
209	TP9	005-520	CAREL	czujnik podpos. sala sprzedaży	Schematy zasadnicze		34		2	
210	TP10	005-520	CAREL	czujnik podpos. przedsionek WC damski	Schematy zasadnicze		34		3	
211	TP11	005-520	CAREL	czujnik podpos. sala sprzedaży	Schematy zasadnicze		34		4	
212	TP12	005-520	CAREL	czujnik podpos. sala sprzedaży	Schematy zasadnicze		34		5	
213	TP13	005-520	CAREL	czujnik podpos. sala sprzedaży	Schematy zasadnicze		34		6	
214	TP14	005-520	CAREL	czujnik podpos. pomieszczenie techniczne	Schematy zasadnicze		34		7	
215	TP15	005-520	CAREL	czujnik podpos. sala sprzedaży	Schematy zasadnicze		34		9	
216	Tww1	005-520	CAREL	czujnik pow. WC personelu	Schematy zasadnicze		34		10	
217	Tww2	005-520	CAREL	czujnik pow. szatnia personelu	Schematy zasadnicze		35		2	
218	Tww3	005-520	CAREL	czujnik pow. zaplecze socjalne	Schematy zasadnicze		35		3	
219	Tww4	005-520	CAREL	czujnik pow. biuro kierownika	Schematy zasadnicze		35		4	
220	Tww5	005-520	CAREL	czujnik pow. komunikacja zaplczą	Schematy zasadnicze		35		5	
221	Tww6	005-520	CAREL	czujnik pow. aneks urządzeń chłodniczych	Schematy zasadnicze		35		6	
222	Tww7	005-520	CAREL	czujnik pow. toaleta os. Niepełnospr.	Schematy zasadnicze		35		7	
223	Tww8	005-520	CAREL	czujnik pow. POND	Schematy zasadnicze		35		9	
224	Tww9	005-520	CAREL	czujnik pow. sala sprzedaży	Schematy zasadnicze		35		10	
225	Tww10	005-520	CAREL	czujnik pow. przedsionek damski	Schematy zasadnicze		36		2	
226	Tww11	005-520	CAREL	czujnik pow. sala sprzedaży	Schematy zasadnicze		36		3	
- LOGO -		Schemat elektryczny rozdzielni węzłów cieplnych TK1 Stacja Paliw PKN NR SP4232_SIEDLCE		Zestawienie aparatury		Data utworzenia: 2023-10-26	Projektował: AS		Funkcja:	Indeks:
						Data modyfikacji: 2023-10-26 10:38:26	Sprawdził:		Lokalizacja:	Następny: 6 7 Lb. sch.: 13

Zestawienie aparatury											
L.p	Oznaczenie (-)	Kod katalogowy	Producent	Opis			Rodzaj dokumentu		Nr schematu	Poł.	
227	Tww12	005-520	CAREL	czujnik pow. sala sprzedaży			Schematy zasadnicze		36	4	
228	Tww13	005-520	CAREL	czujnik pow. sala sprzedaży			Schematy zasadnicze		36	5	
229	Tww14	005-520	CAREL	czujnik pow. pomieszczenie techniczne			Schematy zasadnicze		36	6	
230	Tww15	005-520	CAREL	czujnik pow. sala sprzedaży			Schematy zasadnicze		36	8	
231	Tz	005-520	CAREL	czujnik pow. zewnętrznej			Schematy zasadnicze		36	9	
232	Troz	005-520	CAREL	czujnik pow. wewnątrz rozdzielni TK1			Schematy zasadnicze		36	10	
233	B1			kontakton główne drzwi przesuwne			Schematy zasadnicze		39	1	
234	B2			kontakton drzwi POM. TECH. SYS. ME			Schematy zasadnicze		39	3	
235	B3			kontakton drzwi przy komorach			Schematy zasadnicze		39	4	
236	WLS	005-982	TERMIPOL	J2- Czujnik niskiego poziomu			Schematy zasadnicze		39	7	
237	UPS1	.					Schematy zasadnicze		39	8	
238	Z3PAC	095-673		S2 LR24A ZR-EXT-01, S1A			Schematy zasadnicze		40	1	
239	Z3PCH	095-673		S2 LR24A ZR-EXT-01, S1A			Schematy zasadnicze		40	3	
240	P11	095-306	GRUNDFOS	Pompa obiegowa ogrzewanie podłogowe,			Schematy zasadnicze		41	2	
241	R1	E40-378	INNY	2.8kΩ			Schematy zasadnicze		41	2	
242	R2	E40-378	INNY	2.8kΩ			Schematy zasadnicze		41	4	
243	P21	095-306	GRUNDFOS	Pompa obiegowa (redundantna) zasilanie rozdzielacz CH.T.			Schematy zasadnicze		41	5	
244	R3	E40-378	INNY	2.8kΩ			Schematy zasadnicze		41	6	
245	P22	095-306	GRUNDFOS	Pompa obiegowa (redundantna) zasilanie rozdzielacz CH.T.			Schematy zasadnicze		41	7	
246	Z3DM1	095-644	AFRISO	1192 ARV 384 ARM992			Schematy zasadnicze		42	1	
247	Z3DM2	095-658	BELIMO				Schematy zasadnicze		42	2	
248	Z3DM3	095-644	AFRISO	1192 ARV 384 ARM992			Schematy zasadnicze		42	4	
249	Z3DZ	095-658	BELIMO				Schematy zasadnicze		42	5	
250	Z3DP	095-658	BELIMO				Schematy zasadnicze		42	6	
251	Pt1	005-715	DANFOSS	Przetwornik ciśnienia bufor C.T.			Schematy zasadnicze		43	3	
252	Pt21	005-715	DANFOSS	Przetwornik ciśnienia bufor CH.T.			Schematy zasadnicze		43	6	
253	Pt22	005-715	DANFOSS	Przetwornik ciśnienia bufor AC			Schematy zasadnicze		43	8	
254	Z3DM1	095-644	AFRISO	1192 ARV 384 ARM992			Schematy zasadnicze		44	2	
255	Z3DM2	095-658	BELIMO				Schematy zasadnicze		44	4	
256	Z3DM3	095-644	AFRISO	1192 ARV 384 ARM992			Schematy zasadnicze		44	5	
257	Z3DZ	095-658	BELIMO				Schematy zasadnicze		44	6	
258	Z3DP	095-658	BELIMO				Schematy zasadnicze		44	8	
259	Z3PAC	095-673		S2 LR24A ZR-EXT-01, S1A			Schematy zasadnicze		45	4	
260	Z3PCH	095-673		S2 LR24A ZR-EXT-01, S1A			Schematy zasadnicze		45	6	
261	H1	095-659	BELIMO	Podgrzewacz wrzeciona zaworu Z3D71			Schematy zasadnicze		45	8	
262	H2	095-659	BELIMO	Podgrzewacz wrzeciona zaworu Z3D72			Schematy zasadnicze		45	9	
263	Z3D71	095-632	IGLOO	zawor trojdrogowy układu dopelniania glikolu - przełączenie			Schematy zasadnicze		46	4	
				bufor ciepła/ (buforCWU lub chłodu)							
- LOGO -		Schemat elektryczny rozdzielni węzłów cieplnych TK1 Stacja Paliw PKN NR SP4232_SIEDLCE		Zestawienie aparatury			Data utworzenia: 2023-10-26		Projektował: AS		Funkcja:
							Data modyfikacji: 2023-10-26 10:38:26		Sprawdził:		Lokalizacja:
									Schemat: 7		Indeks:
									Następny: 8		Lb. sch.: 13

Zestawienie aparatury																	
L.p	Oznaczenie (-)	Kod katalogowy		Producent	Opis			Rodzaj dokumentu		Nr schematu	Poł.						
264	Z3D72	095-632		IGLOO	zawor trojdrogowy układu dopelniania glikolu -przełączenie bufor			Schematy zasadnicze		46	6						
					CWU/bufor chłodu												
265	F19	015-717		HAGER	S301 B6			Schematy zasadnicze		47	2						
266	IMI12	005-971		IMI	zawor IMI na powrocie obiegu O.CT. kurtyna powietrzna			Schematy zasadnicze		47	2						
267	IMI13	005-971		IMI	zawor IMI na powrocie obiegu O.CT. grzejnik 22			Schematy zasadnicze		47	3						
268	IMI38	005-971		IMI	Zawor IMI na zasilaniu Nagrzewnica 1			Schematy zasadnicze		47	5						
269	F20	015-730		HAGER	wył. nadpr. STE1.1 S301 C6			Schematy zasadnicze		48	1						
270	STE1.1							Schematy zasadnicze		48	1						
271	STE1.2							Schematy zasadnicze		48	2						
272	F21	015-730		HAGER	wył. nadpr. STE1.2 S301 C6			Schematy zasadnicze		48	2						
273	STE1.3							Schematy zasadnicze		48	3						
274	F22	015-730		HAGER	wył. nadpr. STE1.3 S301 C6			Schematy zasadnicze		48	3						
275	F23	015-730		HAGER	wył. nadpr. STE1.4 S301 C6			Schematy zasadnicze		48	4						
276	STE1.4							Schematy zasadnicze		48	4						
277	STE1.5							Schematy zasadnicze		48	5						
278	F24	015-730		HAGER	wył. nadpr. STE1.5 S301 C6			Schematy zasadnicze		48	5						
279	F25	015-730		HAGER	wył. nadpr. STE1.6 S301 C6			Schematy zasadnicze		48	6						
280	STE1.6							Schematy zasadnicze		48	6						
281	STE2.1							Schematy zasadnicze		48	7						
282	F26	015-730		HAGER	wył. nadpr. STE2.1 S301 C6			Schematy zasadnicze		48	7						
283	STE2.6							Schematy zasadnicze		48	8						
284	STE2.2							Schematy zasadnicze		48	8						
285	STE2.5							Schematy zasadnicze		48	8						
286	STE2.3							Schematy zasadnicze		48	8						
287	F27	015-730		HAGER	wył. nadpr. STE2.2 S301 C6			Schematy zasadnicze		48	8						
288	STE2.4							Schematy zasadnicze		48	8						
289	F28	015-730		HAGER	wył. nadpr. STE2.3-STE2.6 S301 C6			Schematy zasadnicze		48	8						
290	STE2.7							Schematy zasadnicze		48	9						
291	F29	015-730		HAGER	wył. nadpr. STE2.7 S301 C6			Schematy zasadnicze		48	9						
292	F30	015-730		HAGER	wył. nadpr. STE3.1-STE3.3 S301 C6			Schematy zasadnicze		49	3						
293	STE3.1							Schematy zasadnicze		49	3						
294	STE3.2							Schematy zasadnicze		49	3						
295	STE3.3							Schematy zasadnicze		49	3						
296	STE3.4							Schematy zasadnicze		49	5						
297	F31	015-730		HAGER	wył. nadpr. STE3.4 S301 C6			Schematy zasadnicze		49	5						
298	STE3.6							Schematy zasadnicze		49	6						
299	STE3.5							Schematy zasadnicze		49	6						
300	F32	015-730		HAGER	wył. nadpr. STE2.2 S301 C6			Schematy zasadnicze		49	6						
- LOGO -		Schemat elektryczny rozdzielni węzłów ciepłych TK1 Stacja Paliw PKN NR SP4232_SIEDLCE			Zestawienie aparatury			Data utworzenia:		Projektował:		Funkcja:		Schemat:		Indeks:	
								2023-10-26		AS				8			
								Data modyfikacji:		Sprawdził:		Lokalizacja:		Następny:		Lb. sch.:	
								2023-10-26 10:38:26						9		13	

Zestawienie aparatury										
L.p	Oznaczenie (-)	Kod katalogowy	Producent	Opis	Rodzaj dokumentu	Nr schematu	Poł.			
301	STE3.8				Schematy zasadnicze	49	7			
302	STE3.7				Schematy zasadnicze	49	7			
303	F33	015-730	HAGER	wył. nadpr. STE2.2 S301 C6	Schematy zasadnicze	49	7			
304	K12	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
305	U7				Zabudowa aparatury 2D	48				
306	U6				Zabudowa aparatury 2D	48				
307	C15	005-912	BECKHOFF	EL4004	Zabudowa aparatury 2D	48				
308	K13	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
309	K9	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
310	C8	005-891	BECKHOFF	EL3208-0010	Zabudowa aparatury 2D	48				
311	C7	005-891	BECKHOFF	EL3208-0010	Zabudowa aparatury 2D	48				
312	C5	005-891	BECKHOFF	EL3208-0010	Zabudowa aparatury 2D	48				
313	K11	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
314	U10				Zabudowa aparatury 2D	48				
315	C6	005-891	BECKHOFF	EL3208-0010	Zabudowa aparatury 2D	48				
316	K10	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
317	K8	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
318	C10	005-891	BECKHOFF	EL3208-0010	Zabudowa aparatury 2D	48				
319	U13				Zabudowa aparatury 2D	48				
320	X5	095-552	PHOENIX CONTACT	blok rozdzielczy +24V	Zabudowa aparatury 2D	48				
321	Q101	017-169	SIEMENS		Zabudowa aparatury 2D	48				
322	U14				Zabudowa aparatury 2D	48				
323	K14	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
324	C1	005-885	BECKHOFF		Zabudowa aparatury 2D	48				
325	K2	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
326	C17	005-896	BECKHOFF	EL6022	Zabudowa aparatury 2D	48				
327	K3	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
328	K1	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
329	X4	095-552	PHOENIX CONTACT	blok rozdzielczy GND	Zabudowa aparatury 2D	48				
330	U9				Zabudowa aparatury 2D	48				
331	K5	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
332	U8				Zabudowa aparatury 2D	48				
333	U12				Zabudowa aparatury 2D	48				
334	U11				Zabudowa aparatury 2D	48				
335	K6	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
336	K7	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
337	PC2	099-784	HP	komputer aktual. oprogram.	Zabudowa aparatury 2D	48				
338	PC1	099-784	HP	komputer obsługi systemu SCADA	Zabudowa aparatury 2D	48				
- LOGO -		Schemat elektryczny rozdzielni węzłów ciepłych TK1 Stacja Paliw PKN NR SP4232_SIEDLCE		Zestawienie aparatury		Data utworzenia: 2023-10-26	Projektował: AS	Funkcja:	Schemat: 9	Indeks:
						Data modyfikacji: 2023-10-26 10:38:26	Sprawdził:	Lokalizacja:	Następny: 10	Lb. sch.: 13

Zestawienie aparatury										
L.p	Oznaczenie (-)	Kod katalogowy	Producent	Opis	Rodzaj dokumentu	Nr schematu	Poł.			
339	C2	005-895	BECKHOFF	EL2809	Zabudowa aparatury 2D	48				
340	C3	005-895	BECKHOFF	EL2809	Zabudowa aparatury 2D	48				
341	Z	012-341	WEIDMULLER		Zabudowa aparatury 2D	48				
342	C4	005-895	BECKHOFF	EL2809	Zabudowa aparatury 2D	48				
343	S	017-167	COMPARTA	Switch Ethernet	Zabudowa aparatury 2D	48				
344	K4	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
345	K42	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
346	K49	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
347	K35	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
348	K36	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
349	K37	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
350	K38	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
351	K39	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
352	K33	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
353	K41	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
354	K32	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
355	K43	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
356	K44	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
357	K45	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
358	K46	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
359	K47	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
360	Q18	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D	48				
361	K40	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
362	Q41	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D	48				
363	K24	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
364	K25	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
365	K26	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
366	K27	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
367	Q37	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D	48				
368	Q38	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D	48				
369	K34	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
370	Q40	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D	48				
371	Q28	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D	48				
372	Q42	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D	48				
373	Q43	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D	48				
374	Q44	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D	48				
375	K29	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
376	K30	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
- LOGO -		Schemat elektryczny rozdzielni węzłów cieplnych TK1 Stacja Paliw PKN NR SP4232_SIEDLCE		Zestawienie aparatury		Data utworzenia: 2023-10-26	Projektował: AS	Funkcja:	Schemat: 10	Indeks:
						Data modyfikacji: 2023-10-26 10:38:26	Sprawdził:	Lokalizacja:	Następny: 11	Lb. sch.: 13

Zestawienie aparatury										
L.p	Oznaczenie (-)	Kod katalogowy	Producent	Opis	Rodzaj dokumentu	Nr schematu	Poł.			
377	K31	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
378	Q39	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D	48				
379	F26	015-730	HAGER	wył. nadpr. STE2.1 S301 C6	Zabudowa aparatury 2D	48				
380	K48	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
381	F11	015-718	HAGER	S301 C10	Zabudowa aparatury 2D	48				
382	F12	015-718	HAGER	S301 C10	Zabudowa aparatury 2D	48				
383	F13	015-718	HAGER	S301 C10	Zabudowa aparatury 2D	48				
384	F22	015-730	HAGER	wył. nadpr. STE1.3 S301 C6	Zabudowa aparatury 2D	48				
385	F23	015-730	HAGER	wył. nadpr. STE1.4 S301 C6	Zabudowa aparatury 2D	48				
386	F8	015-730	HAGER	S301 C6	Zabudowa aparatury 2D	48				
387	F25	015-730	HAGER	wył. nadpr. STE1.6 S301 C6	Zabudowa aparatury 2D	48				
388	F7	015-730	HAGER	S301 C6	Zabudowa aparatury 2D	48				
389	F27	015-730	HAGER	wył. nadpr. STE2.2 S301 C6	Zabudowa aparatury 2D	48				
390	F28	015-730	HAGER	wył. nadpr. STE2.3-STE2.6 S301 C6	Zabudowa aparatury 2D	48				
391	F29	015-730	HAGER	wył. nadpr. STE2.7 S301 C6	Zabudowa aparatury 2D	48				
392	F30	015-730	HAGER	wył. nadpr. STE3.1-STE3.3 S301 C6	Zabudowa aparatury 2D	48				
393	F31	015-730	HAGER	wył. nadpr. STE3.4 S301 C6	Zabudowa aparatury 2D	48				
394	F32	015-730	HAGER	wył. nadpr. STE2.2 S301 C6	Zabudowa aparatury 2D	48				
395	F24	015-730	HAGER	wył. nadpr. STE1.5 S301 C6	Zabudowa aparatury 2D	48				
396	U15				Zabudowa aparatury 2D	48				
397	Q29	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D	48				
398	Q30	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D	48				
399	Q31	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D	48				
400	Q32	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D	48				
401	Q33	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D	48				
402	Q34	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D	48				
403	F10	015-718	HAGER	S301 C10	Zabudowa aparatury 2D	48				
404	Q36	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D	48				
405	R	015-668	TP LINK	Router	Zabudowa aparatury 2D	48				
406	C9	005-891	BECKHOFF	EL3208-0010	Zabudowa aparatury 2D	48				
407	C11	005-894	BECKHOFF	EL3208-0010	Zabudowa aparatury 2D	48				
408	C12	005-894	BECKHOFF	EL1809 (DI)	Zabudowa aparatury 2D	48				
409	C13	005-932	BECKHOFF	EL2535 (PWM)	Zabudowa aparatury 2D	48				
410	C14	005-932	BECKHOFF	EL2535 (PWM)	Zabudowa aparatury 2D	48				
411	K28	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D	48				
412	Q35	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D	48				
413	Q7	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D	48				
414	F21	015-730	HAGER	wył. nadpr. STE1.2 S301 C6	Zabudowa aparatury 2D	48				
- LOGO -		Schemat elektryczny rozdzielni węzłów ciepłych TK1 Stacja Paliw PKN NR SP4232_SIEDLCE		Zestawienie aparatury	Data utworzenia: 2023-10-26	Projektował: AS	Funkcja:	Schemat: 11	Indeks:	
					Data modyfikacji: 2023-10-26 10:38:26	Sprawdził:	Lokalizacja:	Następny: 12	Lb. sch.: 13	

Zestawienie aparatury										
L.p	Oznaczenie (-)	Kod katalogowy	Producent	Opis	Rodzaj dokumentu		Nr schematu	Poł.		
415	K23	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D		48			
416	Fups1	015-715	HAGER	S301 B16	Zabudowa aparatury 2D		48			
417	Fups2	015-715	HAGER	S301 B16	Zabudowa aparatury 2D		48			
418	Q1	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48			
419	Q2	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48			
420	K21	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D		48			
421	Q5	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48			
422	F16	015-715	HAGER	S301 B16	Zabudowa aparatury 2D		48			
423	Q8	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48			
424	Q9	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48			
425	Q10	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48			
426	Q11	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48			
427	Q12	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48			
428	Q13	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48			
429	Q4	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48			
430	K19	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D		48			
431	K16	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D		48			
432	K17	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D		48			
433	F1	015-730	HAGER	S301 C6	Zabudowa aparatury 2D		48			
434	F2	015-718	HAGER	S301 C10	Zabudowa aparatury 2D		48			
435	F3	015-718	HAGER	S301 C10	Zabudowa aparatury 2D		48			
436	F4	015-730	HAGER	S301 C6	Zabudowa aparatury 2D		48			
437	K22	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D		48			
438	K18	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D		48			
439	Q16	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48			
440	K20	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D		48			
441	F6	015-718	HAGER	S301 C10	Zabudowa aparatury 2D		48			
442	F9	015-730	HAGER	S301 C6	Zabudowa aparatury 2D		48			
443	F14	015-718	HAGER	S301 C10	Zabudowa aparatury 2D		48			
444	Fups3	015-716	HAGER	wył. nadpr. ukł. sterowania S301 B10	Zabudowa aparatury 2D		48			
445	F15	015-748	HAGER	S301 C1	Zabudowa aparatury 2D		48			
446	F5	015-730	HAGER	S301 C6	Zabudowa aparatury 2D		48			
447	Z1			zasilacz komputera PC1	Zabudowa aparatury 2D		48			
448	Q24	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48			
449	Q25	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48			
450	Q26	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48			
451	Q27	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48			
452	Q100	017-169	SIEMENS		Zabudowa aparatury 2D		48			
- LOGO -		Schemat elektryczny rozdzielni węzłów ciepłych TK1 Stacja Paliw PKN NR SP4232_SIEDLCE		Zestawienie aparatury		Data utworzenia: 2023-10-26	Projektował: AS	Funkcja:	Schemat: 12	Indeks:
						Data modyfikacji: 2023-10-26 10:38:26	Sprawdził:	Lokalizacja:	Następny: 13	Lb. sch.: 13

Zestawienie aparatury											
L.p	Oznaczenie (-)	Kod katalogowy	Producent	Opis	Rodzaj dokumentu		Nr schematu		Poł.		
453	LE2	015-815	CARLO GAVAZZI	licznik energii zespołów grzewczych ADR. 25 baudrate 19200	Zabudowa aparatury 2D		48				
454	Q14	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48				
455	XWEB1	005-657	EMERSON	Jednostka monitoringu	Zabudowa aparatury 2D		48				
456	Q21	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48				
457	Z2			zasilacz komputera PC2	Zabudowa aparatury 2D		48				
458	C16	005-896	BECKHOFF	EL3054	Zabudowa aparatury 2D		48				
459	Q3	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48				
460	Q6	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48				
461	C18	005-897	BECKHOFF		Zabudowa aparatury 2D		48				
462	K15	011-424	FINDER		Zabudowa aparatury 2D		48				
463	LE3	015-815	CARLO GAVAZZI	Licznik energii elektr. oprzyrz. pomocnicze ADR. 24	Zabudowa aparatury 2D		48				
464	F17	015-715	HAGER	S301 B16	Zabudowa aparatury 2D		48				
465	F20	015-730	HAGER	wył. nadpr. STE1.1 S301 C6	Zabudowa aparatury 2D		48				
466	Q17	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48				
467	Q19	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48				
468	F33	015-730	HAGER	wył. nadpr. STE2.2 S301 C6	Zabudowa aparatury 2D		48				
469	Q102	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48				
470	F100	015-727	HAGER	S303 B20	Zabudowa aparatury 2D		48				
471	Q23	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48				
472	F102	015-715	HAGER	S301 B16	Zabudowa aparatury 2D		48				
473	Q22	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48				
474	F18	015-730	HAGER	S301 C6	Zabudowa aparatury 2D		48				
475	F19	015-717	HAGER	S301 B6	Zabudowa aparatury 2D		48				
476	GW1	016-850	SIMET	Gniazdo Serwisowe	Zabudowa aparatury 2D		48				
477	GW2	016-850	SIMET	Gniazdo Serwisowe	Zabudowa aparatury 2D		48				
478	F-TK1	017-189	HAGER	rozłącznik izolacyjny 4P 100A Hager SBN490	Zabudowa aparatury 2D		48				
479	Q20	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48				
480	Q15	015-111	ETI		Zabudowa aparatury 2D		48				
481	F101	015-727	HAGER	S303 B20	Zabudowa aparatury 2D		48				
- LOGO -		Schemat elektryczny rozdzielni węzłów cieplnych TK1 Stacja Paliw PKN NR SP4232_SIEDLCE		Zestawienie aparatury		Data utworzenia: 2023-10-26		Projektował: AS		Funkcja:	
						Data modyfikacji: 2023-10-26 10:38:26		Sprawdził:		Lokalizacja:	
										Schemat: 13	
										Następny: 1	
										Indeks: 13	

Zestawienie materiałów												
L.p	Ilość	Kod katalogowy	Producent	Opis								
1	31/0											
2	9/6770											
3	1/0	.										
4	2/0	095-673										
5	2/0	095-644	AFRISO	Siłownik elektryczny ARM 992 ProClick. proporcjonalny. 24 V AC/DC. 60/120 s. 6 Nm								
6	1/0	005-885	BECKHOFF	Procesor Beckhoff CX8180								
7	6/0	005-891	BECKHOFF	ETHERCAT - MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH, 8We PT100 (RTD)								
8	2/0	005-894	BECKHOFF	Karta wejść dwustanowych Beckhoff 16 kanałów EL1809								
9	3/0	005-895	BECKHOFF	ETHERCAT - MODUŁ WYJŚĆ CYFROWYCH, 16Wy 24VDC 0.5A								
10	2/0	005-896	BECKHOFF	ETHERCAT - MODUŁ KOMUNIKACYJNY, 2xRS422/RS485								
11	1/0	005-897	BECKHOFF	Moduł końca magistrali Beckhoff E-Bus EL9011								
12	1/0	005-912	BECKHOFF	Karta wyjść Beckhoff 0-10V 4 kanały EL4004								
13	2/0	005-932	BECKHOFF	Karta wyjść Beckhoff EL2535								
14	3/0	095-658	BELIMO	Siłownik obrotowy SR24A-SR 20Nm AC/DC 24V analogowe								
15	2/0	095-659	BELIMO	Ogrzewanie wrzeciona ZR24-2								
16	4/0	095-661	BELIMO	Styk pomocniczy S1A do siłowników do przepustnic i siłowników obrotowych								
17	56/0	005-520	CAREL	Czujnik Carel NTC030HP00 (3.2m) R-7756N								
18	2/0	015-815	CARLO GAVAZZI	Licznik energii elektrycznej RS485 mbus 3-fazowy. pomiar bezpośredni EM340DINAV23XS1X								
19	1/0	017-167	COMPARTA	Switch Ethernet niezarządzalny Ilość portów: 16 12÷48VDC RJ45								
20	5/0	015-342	CONTACTCLIP	Zug jednopoziomowy PRK 6/2A								
21	3/0	015-343	CONTACTCLIP	Zug uziemiający PSL 6/2A GNYE								
22	4/0	015-344	CONTACTCLIP	Płytką końcowa PAP 6/2A GR								
23	81/0	015-345	CONTACTCLIP	Zug jednopoziomowy PRK 4/2A								
24	24/0	015-347	CONTACTCLIP	Zug uziemiający PSL 4/2A GNYE								
25	79/0	015-349	CONTACTCLIP	Zug jednopoziomowy PRK 1.5/2A								
26	2/0	015-350	CONTACTCLIP	Płytką końcowa PAP 1.5/2A OG								
27	3/0	005-715	DANFOSS	Przetwornik ciśnienia Danfoss MBS 3000-XX11-1AB04 1-15bar 4~20MA 1/4" (060G1121)								
28	2/0	014-269	ELIKO	Grzałka Eliko 9 kW korek 6/4" do bufora / bojlera Model: G.K. 9.0 (W099C)								
29	1/0	005-657	EMERSON	Jednostka monitoringu Dixel XWEB500D-8F000P XWEB PRO								
30	45/0	015-111	ETI	Stycznik 25 A 2NO 230V								
31	49/0	011-424	FINDER	Przełącznik interfejsowy 39.11.0.024.0060 FINDER Ucewki - 24VDC								
32	1/0	095-302	GRUNDFOS	Pompa obiegowa UPM3 Flex AS 15-50 92615726								
33	1/0	095-303	GRUNDFOS	Pompa obiegowa UPM3 Flex AS 15-75 92605489								
34	5/0	095-306	GRUNDFOS	Pompa obiegowa UPML 25-105 PWM 130 mm 92727767								
35	5/0	015-715	HAGER	MCB WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ICN=6000A 1P B 16A								
36	1/0	015-716	HAGER	MCB WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ICN=6000A 1P B 10A								
37	1/0	015-717	HAGER	Wyłącznik nadprądowy S 301 B6								
38	8/0	015-718	HAGER	MCB WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ICN=6000A 1P C 10A								
- LOGO -		Schemat elektryczny rozdzielni węzłów cieplnych TK1 Stacja Paliw PKN NR SP4232_SIEDLCE		Zestawienie materiałów				Data utworzenia: 2023-10-31	Projektował: AS	Funkcja:	Schemat: 1	Indeks:
								Data modyfikacji: 2023-10-31 14:44:11	Sprawdził:	Lokalizacja:	Następny: 2	Lb. sch.: 2

Zestawienie materiałów										
L.p	Ilość	Kod katalogowy	Producent	Opis						
39	2/0	015-727	HAGER	Wyłącznik nadprądowy S 303 B20						
40	21/0	015-730	HAGER	MCB WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ICN=6000A 1P C 6A						
41	1/0	015-748	HAGER	MCB WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ICN=6000A 1P C 1A						
42	1/0	017-189	HAGER	Modułowy rozłącznik izolacyjny 4P 100A 400VAC Hager SBN490						
43	2/0	099-784	HP	Komputer HP PRODESK 600G1 I5-4570T 128SSD 8GB "mały"						
44	2/0	095-632	IGLOO	Siłownik szary AC230V. czas=15s. typ LX90-F011						
45	3/0	005-971	IMI	Siłownik termiczny EMO T do zaworu IMI						
46	1/0	011-456	INNY	Antena Magnetyczna 13dBi SMA 5m						
47	3/0	E40-378	INNY	Rezystor metal film THT 2.8kΩ 0.6W ±1% Ø2.4x6.3mm 50ppm/°C PN:MF0207FTE52-2K8						
48	3/0	016-930	MH CONNECTORS	Wtyk męski D-Sub PIN: 9 proste lutowanie na przewód PN: MHDTPK9-DB9P-K						
49	1/0	095-326	Omnigena	Pompa hydroforowa WZ 250B 230V						
50	2/0	095-552	PHOENIX CONTACT	Blok rozdzielczy - PTFIX 18X1.5-NS35 GY - 1046949						
51	2/0	017-169	SIEMENS	Stycznik: 3-biegunowy NO x3 Styki pomocnicze: NO + NC 230VAC PN: 3RT2027-1AL20						
52	2/0	016-850	SIMET	Gniazdo 2P+Z typ E TH35 16A 250VAC/ MRD50-16						
53	1/0	011-226	SUNON	Wentylator DP202A 2123MBT						
54	1/0	005-982	TERMIPOL	Czujnik poziomu cieczy L=500mm. kontaktron						
55	1/0	015-668	TP LINK	Router bezprzewodowy z modemem 4G TP-Link MR600 1200Mbps a/b/g/n/ac 3G/4G(LTE) 300Mbps 4xLAN						
56	1/0	005-908	WECON	Panel Wecon 4.3" HMI PI3043ie-N						
57	1/0	005-909	WECON	Panel Wecon 7" HMI PI3070ig						
58	1/0	012-341	WEIDMULLER	Zasilacz: impulsowy 240W 24VDC 10A 85÷264VAC 80÷370VDC DIN 1469490000 WEIDMÜLLER						
59	1/0	095-316	WILO	Moduł CIF Modbus RTU						
60	1/0	095-319	WILO	Pompa obiegowa Wilo-Stratos MAXO 30/0.5-12-R7 PN10 2217901						
61	1/0	095-325	WILO	Pompa Wilo Yonos MAXO 40/0.5-12						
62	1/0	014-270	WUG MB	Grzałka elektryczna MB 3000W 6/4" OWR1. jednofazowa						

			Położenie		2																																																	
			Nr schematu		4																																																	
Opis	Kod katalogowy	Oznaczenie	----- Kabel -----																																																			
Listwa zaciskowa			X0		Oznaczenie Wy																																																	
					Zacisk																																																	
					Nr																																																	
					Oznaczenie We																																																	
Opis	Kod katalogowy	Oznaczenie	----- Kabel -----																																																			
- LOGO -	Schemat elektryczny rozdzielni węzłów ciepłych TK1 Stacja Paliw PKN NR SP4232_SIEDLCE		X0		Data utworzenia: 2023-10-26		Projektował: AS		Funkcja:		Schemat: 1		Indeks:																																									
					Data modyfikacji: 2023-10-26 10:38:27		Sprawdził:		Lokalizacja:		Następny: 2		Lb. sch.: 7																																									

[illegible]

----- Kabel -----			Położenie		4
			Nr schematu		8
Opis	Kod katalogowy	Oznaczenie			
			16317E(ZG)17E(ZG)18E(ZG)19E(ZG)20E(ZG)21E(ZG)22E(ZG)23E(ZG)24E(ZG)25E(ZG)26E(ZG)27E(ZG)28E(ZG)29E(ZG)30E(ZG)31E(ZG)32E(ZG)33E(ZG)34E(ZG)35E(ZG)36E(ZG)37E(ZG)38E(ZG)39E(ZG)40E(ZG)41E(ZG)42E(ZG)43E(ZG)44E(ZG)45E(ZG)46E(ZG)47E(ZG)48E(ZG)49E(ZG)50E(ZG)51E(ZG)52E(ZG)53E(ZG)54E(ZG)55E(ZG)56E(ZG)57E(ZG)58E(ZG)59E(ZG)60E(ZG)61E(ZG)62E(ZG)63E(ZG)64E(ZG)65E(ZG)66E(ZG)67E(ZG)68E(ZG)69E(ZG)70E(ZG)71E(ZG)72E(ZG)73E(ZG)74E(ZG)75E(ZG)76E(ZG)77E(ZG)78E(ZG)79E(ZG)80E(ZG)81E(ZG)82E(ZG)83E(ZG)84E(ZG)85E(ZG)86E(ZG)87E(ZG)88E(ZG)89E(ZG)90E(ZG)91E(ZG)92E(ZG)93E(ZG)94E(ZG)95E(ZG)96E(ZG)97E(ZG)98E(ZG)99E(ZG)100E(ZG)101E(ZG)102E(ZG)103E(ZG)104E(ZG)105E(ZG)106E(ZG)107E(ZG)108E(ZG)109E(ZG)110E(ZG)111E(ZG)112E(ZG)113E(ZG)114E(ZG)115E(ZG)116E(ZG)117E(ZG)118E(ZG)119E(ZG)120E(ZG)121E(ZG)122E(ZG)123E(ZG)124E(ZG)125E(ZG)126E(ZG)127E(ZG)128E(ZG)129E(ZG)130E(ZG)131E(ZG)132E(ZG)133E(ZG)134E(ZG)135E(ZG)136E(ZG)137E(ZG)138E(ZG)139E(ZG)140E(ZG)141E(ZG)142E(ZG)143E(ZG)144E(ZG)145E(ZG)146E(ZG)147E(ZG)148E(ZG)149E(ZG)150E(ZG)151E(ZG)152E(ZG)153E(ZG)154E(ZG)155E(ZG)156E(ZG)157E(ZG)158E(ZG)159E(ZG)160E(ZG)161E(ZG)162E(ZG)163E(ZG)164E(ZG)165E(ZG)166E(ZG)167E(ZG)168E(ZG)169E(ZG)170E(ZG)171E(ZG)172E(ZG)173E(ZG)174E(ZG)175E(ZG)176E(ZG)177E(ZG)178E(ZG)179E(ZG)180E(ZG)181E(ZG)182E(ZG)183E(ZG)184E(ZG)185E(ZG)186E(ZG)187E(ZG)188E(ZG)189E(ZG)190E(ZG)191E(ZG)192E(ZG)193E(ZG)194E(ZG)195E(ZG)196E(ZG)197E(ZG)198E(ZG)199E(ZG)200E(ZG)201E(ZG)202E(ZG)203E(ZG)204E(ZG)205E(ZG)206E(ZG)207E(ZG)208E(ZG)209E(ZG)210E(ZG)211E(ZG)212E(ZG)213E(ZG)214E(ZG)215E(ZG)216E(ZG)217E(ZG)218E(ZG)219E(ZG)220E(ZG)221E(ZG)222E(ZG)223E(ZG)224E(ZG)225E(ZG)226E(ZG)227E(ZG)228E(ZG)229E(ZG)230E(ZG)231E(ZG)232E(ZG)233E(ZG)234E(ZG)235E(ZG)236E(ZG)237E(ZG)238E(ZG)239E(ZG)240E(ZG)241E(ZG)242E(ZG)243E(ZG)244E(ZG)245E(ZG)246E(ZG)247E(ZG)248E(ZG)249E(ZG)250E(ZG)251E(ZG)252E(ZG)253E(ZG)254E(ZG)255E(ZG)256E(ZG)257E(ZG)258E(ZG)259E(ZG)260E(ZG)261E(ZG)262E(ZG)263E(ZG)264E(ZG)265E(ZG)266E(ZG)267E(ZG)268E(ZG)269E(ZG)270E(ZG)271E(ZG)272E(ZG)273E(ZG)274E(ZG)275E(ZG)276E(ZG)277E(ZG)278E(ZG)279E(ZG)280E(ZG)281E(ZG)282E(ZG)283E(ZG)284E(ZG)285E(ZG)286E(ZG)287E(ZG)288E(ZG)289E(ZG)290E(ZG)291E(ZG)292E(ZG)293E(ZG)294E(ZG)295E(ZG)296E(ZG)297E(ZG)298E(ZG)299E(ZG)300E(ZG)301E(ZG)302E(ZG)303E(ZG)304E(ZG)305E(ZG)306E(ZG)307E(ZG)308E(ZG)309E(ZG)310E(ZG)311E(ZG)312E(ZG)313E(ZG)314E(ZG)315E(ZG)316E(ZG)317E(ZG)318E(ZG)319E(ZG)320E(ZG)321E(ZG)322E(ZG)323E(ZG)324E(ZG)325E(ZG)326E(ZG)327E(ZG)328E(ZG)329E(ZG)330E(ZG)331E(ZG)332E(ZG)333E(ZG)334E(ZG)335E(ZG)336E(ZG)337E(ZG)338E(ZG)339E(ZG)340E(ZG)341E(ZG)342E(ZG)343E(ZG)344E(ZG)345E(ZG)346E(ZG)347E(ZG)348E(ZG)349E(ZG)350E(ZG)351E(ZG)352E(ZG)353E(ZG)354E(ZG)355E(ZG)356E(ZG)357E(ZG)358E(ZG)359E(ZG)360E(ZG)361E(ZG)362E(ZG)363E(ZG)364E(ZG)365E(ZG)366E(ZG)367E(ZG)368E(ZG)369E(ZG)370E(ZG)371E(ZG)372E(ZG)373E(ZG)374E(ZG)375E(ZG)376E(ZG)377E(ZG)378E(ZG)379E(ZG)380E(ZG)381E(ZG)382E(ZG)383E(ZG)384E(ZG)385E(ZG)386E(ZG)387E(ZG)388E(ZG)389E(ZG)390E(ZG)391E(ZG)392E(ZG)393E(ZG)394E(ZG)395E(ZG)396E(ZG)397E(ZG)398E(ZG)399E(ZG)400E(ZG)401E(ZG)402E(ZG)403E(ZG)404E(ZG)405E(ZG)406E(ZG)407E(ZG)408E(ZG)409E(ZG)410E(ZG)411E(ZG)412E(ZG)413E(ZG)414E(ZG)415E(ZG)416E(ZG)417E(ZG)418E(ZG)419E(ZG)420E(ZG)421E(ZG)422E(ZG)423E(ZG)424E(ZG)425E(ZG)426E(ZG)427E(ZG)428E(ZG)429E(ZG)430E(ZG)431E(ZG)432E(ZG)433E(ZG)434E(ZG)435E(ZG)436E(ZG)437E(ZG)438E(ZG)439E(ZG)440E(ZG)441E(ZG)442E(ZG)443E(ZG)444E(ZG)445E(ZG)446E(ZG)447E(ZG)448E(ZG)449E(ZG)450E(ZG)451E(ZG)452E(ZG)453E(ZG)454E(ZG)455E(ZG)456E(ZG)457E(ZG)458E(ZG)459E(ZG)460E(ZG)461E(ZG)462E(ZG)463E(ZG)464E(ZG)465E(ZG)466E(ZG)467E(ZG)468E(ZG)469E(ZG)470E(ZG)471E(ZG)472E(ZG)473E(ZG)474E(ZG)475E(ZG)476E(ZG)477E(ZG)478E(ZG)479E(ZG)480E(ZG)481E(ZG)482E(ZG)483E(ZG)484E(ZG)485E(ZG)486E(ZG)487E(ZG)488E(ZG)489E(ZG)490E(ZG)491E(ZG)492E(ZG)493E(ZG)494E(ZG)495E(ZG)496E(ZG)497E(ZG)498E(ZG)499E(ZG)500E(ZG)501E(ZG)502E(ZG)503E(ZG)504E(ZG)505E(ZG)506E(ZG)507E(ZG)508E(ZG)509E(ZG)510E(ZG)511E(ZG)512E(ZG)513E(ZG)514E(ZG)515E(ZG)516E(ZG)517E(ZG)518E(ZG)519E(ZG)520E(ZG)521E(ZG)522E(ZG)523E(ZG)524E(ZG)525E(ZG)526E(ZG)527E(ZG)528E(ZG)529E(ZG)530E(ZG)531E(ZG)532E(ZG)533E(ZG)534E(ZG)535E(ZG)536E(ZG)537E(ZG)538E(ZG)539E(ZG)540E(ZG)541E(ZG)542E(ZG)543E(ZG)544E(ZG)545E(ZG)546E(ZG)547E(ZG)548E(ZG)549E(ZG)550E(ZG)551E(ZG)552E(ZG)553E(ZG)554E(ZG)555E(ZG)556E(ZG)557E(ZG)558E(ZG)559E(ZG)560E(ZG)561E(ZG)562E(ZG)563E(ZG)564E(ZG)565E(ZG)566E(ZG)567E(ZG)568E(ZG)569E(ZG)570E(ZG)571E(ZG)572E(ZG)573E(ZG)574E(ZG)575E(ZG)576E(ZG)577E(ZG)578E(ZG)579E(ZG)580E(ZG)581E(ZG)582E(ZG)583E(ZG)584E(ZG)585E(ZG)586E(ZG)587E(ZG)588E(ZG)589E(ZG)590E(ZG)591E(ZG)592E(ZG)593E(ZG)594E(ZG)595E(ZG)596E(Z		

