NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	WYS.[m]	POW.[m²]
-POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:			
0/01	SALA SPRZEDAŻY	3,00	96,5
0/02	PRZEDSIONEK TOALET	3,00	3,6
0/03	PRZEDSIONEK MĘSKI	3,00	2,8
0/04	TOALETA MĘSKA	3,00	1,3
0/05	TOALETA NIEPEŁN./DAMSKA	3,00	4,8
0/06	POKÓJ OPIEKUNA Z DZIECKIEM	3,00	3,5
0/08	ANEKS PORZĄDKOWY	3,00	0,6
0/09	ANEKS URZ. CHŁODNICZYCH	3,00	8,2
0/10	MAGAZYN PRZEMYSŁOWY	3,00	3,7
0/11	SZATNIA PERSONELU	3,00	10,1
0/12	TOALETA PERSONELU	3,00	2,6
0/13	WC PERSONELU	3,00	1,3
0/14	MAGAZYN SPOŻYWCZY	3,00	4,8
0/15	ZAPLECZE SOCJALNE	3,00	5,5
0/16	BIURO KIEROWNIKA	3,00	5,4
		RAZEM:	154,7
-POWIERZCHNIA RUCHU:			
0/07	KOMUNIKACJA ZAPLECZA	3,00	15,7
		RAZEM:	15,7
-POWIERZCHNIA USŁUGOWA:			
0/17	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	3,10	6,3
		RAZEM:	6,3
POWIERZCHNIA NETTO BUDYNKU: (pow.użytkowa+pow.ruchu+pow.usługowa)		RAZEM:	176,7
POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA:		RAZEM:	183,8
POWIERZCHNIA ZABUDOWY:		RAZEM:	198,4

OZNACZENIA OGÓLNE:

WEJŚCIE DO BUDYNKU

± 0,00 RZĘDNA WYKOŃCZENIA

PPOŻ:

GAŚNICA PROSZKOWA 6KG

PWP URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCE (PRZYCISK) PRZECIWPOŻ. WYŁĄCZNIKA PRĄDU

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU:

CSSP CENTRALA SSP

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

SYSTEM PRZYZYWOWY:

CENTRALA SYST. PRZYZYWOWEGO

PRZYCISK POCIĄGOWY SYSTEMU PRZYZYWOWEGO (WEZWANIE)

S SYGNALIZATOR SYST. PRZYZYW.

Kas. PRZYCISK SYSTEMU PRZYZYWOWEGO Z LAMPKĄ SYGNALIZACYJNĄ

KONSTRUKCJA PRZEGRÓD:

SZ1	12cm	PŁYTA WARSTWOWA ŚCIENNA Z WYPEŁNIENIEM Z PIANKI PU
		KONSTRUKCJA NOŚNA PAWILONU WC. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
	7,5cm	JEDEN PROFIL CW/UW 50, JEDNOSTRONNE OPŁYTOWANE, PODWÓJNE PŁYTY 12,5MM NA WYS. 3,10M, WYPEŁNIENIE Z WEŁNY MINERALNEJ;
		WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Uc(max)=0,18W/m2K
SZ2	12cm	PŁYTA WARSTWOWA ŚCIENNA Z WYPEŁNIENIEM Z PIANKI PU
		KONSTRUKCJA NOŚNA PAWILONU WC. PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
	10cm	JEDEN PROFIL CW/UW 75, JEDNOSTRONNE OPŁYTOWANE, PODWÓJNE PŁYTY 12,5MM NA WYS. 3,10M, WYPEŁNIENIE Z WEŁNY MINERALNEJ;
		WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA Uc(max)=0,18W/m2K
SW1	12,5cm	JEDEN PROFIL CW/UW 75, DWUSTRONNE OPŁYTOWANIE, PODWÓJNE PŁYTY 12,5MM NA WYS. 3,10M, WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
SW2	10cm	JEDEN PROFIL CW/UW 50, DWUSTRONNE OPŁYTOWANIE, PODWÓJNE PŁYTY 12,5MM NA WYS. 3,10M, WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
SW3		DWA PROFILE CW/UW 50, DWUSTRONNE OPŁYTOWANE, PODWÓJNE PŁYTY 12,5MM NA WYS. 3,10M, WYPEŁNIENIE Z WEŁNY MINERALNEJ; (CAŁKOWITA SZEROKOŚĆ ŚCIANY ZWYMIAROWANA NA RZUTACH)

UWAGI:

1. ŚCIANY KORYTARZY KOMUNIKACYJNYCH POWINNY BYĆ DOPROWADZONE DO WYSOKOŚCI STROPODACHU I MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI15
2. WEWNĘTRZNE OKŁADZINY ŚCIENNE WYKONAĆ ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA.
3. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZAMONTOWAĆ PŁYTY WODOODPORNE.
4. W POMIESZCZENIACH SANITARIATÓW W ŚCIANACH SYSTEMOWYCH G-K ZAMONTOWAĆ STELAŻE GEBERIT POD UMYWALKI, PISUARY, MUSZLE.
5. W POMIESZCZENIU TOALET DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAMONTOWAĆ WZMOCNIENIA POD UMOCOWANIE UCHWYTÓW.
6. W POMIESZCZENIU SOCJALNYM NA ŚCIANIE NA KTÓREJ WISZĄ SZAFKI ZAMONTOWAĆ BELKĘ WZMOCNIENIOWĄ POZIOMĄ NA WYSOKOŚCI 210CM.

SelinAr

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ
ARCHITEKT EWA MIROWSKA
ul. E. Ch. Majzela 7/48, 91-439 Łódź, tel. 042 656 84 84

RZUT PRZYZIEMIA
treść rys.

A-02
nr rys.

STACJA PALIW ORLEN S.A., NR 4232 SIEDLCE
08-100 SIEDLCE, UL. BRZESKA 189, NR DZ. EW. 49/4, 48/10, 21/4, 25/3, 26/8, OBR. EW. 88, JEDN. EW. 146401_1
obiekt, lokalizacja

1:50
skala

ORLEN S.A., UL. CHEMIKÓW 7, 09-411 PŁOCK
inwestor

PA-B
stadium

opracował	projektował	weryfikował
mgr inż. arch. Anna Sapała	mgr inż. arch. Ewa Mirowska upr. nr 62/93/Wł.	mgr inż. arch. Marian Koczur upr. nr 109/90/Wł.

ARCHITEKTURA
branża

STYCZEŃ 2023
data