NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	WYS.[m]	POW.[m 2]
-POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:			
O/01	SALA SPRZEDAŻY	3,00	96,5
O/02	PRZEDSIONEK TOALET	3,00	3,6
O/03	PRZEDSIONEK DAMSKI	3,00	2,8
O/04	TOALETA DAMSKA	3,00	1,3
O/05	TOALETA NIEPEŁN./MĘSKA	3,00	4,8
O/06	POKÓJ OPIEKUNA Z DZIECKIEM	3,00	3,5
O/08	ANEKS PORZĄDKOWY	3,00	0,6
O/09	ANEKS URZ. CHŁODNICZYCH	3,00	8,2
O/10	MAGAZYN PRZEMYSŁOWY	3,00	3,7
O/11	SZATNIA PERSONELU	3,00	10,1
O/12	TOALETA PERSONELU	3,00	2,5
O/13	WC PERSONELU	3,00	1,3
O/14	MAGAZYN SPOŻYWCZY	3,00	4,8
O/15	ZAPLECZE SOCJALNE	3,00	5,5
O/16	BIURO KIEROWNIKA	3,00	5,4
		RAZEM:	154,6
-POWIERZCHNIA RUCHU:			
O/07	KOMUNIKACJA ZAPLECZA	3,00	15,7
		RAZEM:	15,7
-POWIERZCHNIA USŁUGOWA:			
O/17	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	3,10	5,6
		RAZEM:	5,6
POWIERZCHNIA NETTO BUDYNKU: (pow.użytkowa+pow.ruchu+pow.usługowa)		RAZEM:	175,9
POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA:		RAZEM:	183,4
POWIERZCHNIA ZABUDOWY:		RAZEM:	198,4

OZNACZENIA:

- wpust podłogowy -14szt.
- T1.1 trójnik 160/110 - 29szt.
- R1 redukcja Dn160mm/110mm -3szt.
- R2 redukcja Dn110mm/50mm - 1szt.
- P1 pion kanalizacji sanitarnej Dn 160mm
- KD4 pion kanalizacji deszczowej Dn110mm
- WD4 wpust dachowy kanalizacji deszczowej
- Instalacja odprowadzenia skroplin/wg proj IGL
- kanalizacja podposadzkowa
- kanalizacja podstropowa

UWAGA:

1. Proponowany sposób podłączenia przyborów sanitarnych zweryfikować na budowie.
2. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach osłonowych.
3. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać w systemie kanalizacji niskoszumowej (piony i podejścia pod urządzenia), instalację prowadzoną pod posadzką – PVC, SN8. Instalację odprowadzenia skroplin prowadzić ze spadkiem 1% w kierunku odpływu do instalacji kanalizacji sanitarnej.
4. Podejścia kanalizacyjne pod miski ustępowe wykonać o średnicy DN110, natomiast podejścia pod pozostałe urządzenia o średnicy DN50 oraz wyposażyć je w szczelne zamknięcia wodne (syfony).
5. Dla średnicy przewodów kanalizacyjnych zachować min. spadek: 0,160 - 1,5%; 0,110, 050 - 3%.
6. Instalację kanalizacji prowadzić w bruzdach ściennych, jastrychu lub obudować.
7. Piony kanalizacji sanitarnej Dn160mm należy wyprowadzić ponad dach 1 m i zakończyć wywiewką 160mm.
8. Wszystkie przejścia instalacji przez ściany i stropy należy zabezpieczyć ppoż. zgodnie z klasą odporności przegrody budowlanej wg wytycznych operatu ppoż.

SelinAr
PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ
ARCHITEKT EWA MIROWSKA
ul. E. Ch. Majzela 7/48, 91-439 Łódź, tel. 042 656 84 84

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ — treść rys. — IS-02 nr rys.

STACJA PALIW ORLEN S.A., NR 4232 SIEDLCE
08-100 SIEDLCE, UL. BRZESKA 189, NR DZ. EW. 49/4, 48/10, 21/4, 25/3, 26/8, OBR. EW. 88, JEDN. EW. 146401_1 — obiekt, lokalizacja — 1:50 skala

ORLEN S.A., UL. CHEMIKÓW 7, 09-411 PŁOCK — inwestor — PT stadium

opracował	projektował	weryfikował	
	mgr inż. Katarzyna Matuszewska upr. nr LOD/0894/POOS/08	mgr inż.Katarzyna Krzak upr. nr LOD/1698/POOS/11	WOD-KAN branża
			15.01.2024 data