ARK. 1

ARK. 1

DO ROZBIÓRKI:
Istn. linia napowietrzna SN-15kV główna nr **107**
relacji "istn. GPZ Połczyn Zdr. 15/110kV pole nr 20 sekcja nr 2
- istn. STSa 20/100 63kVA nr T510778 "Sękorady"
3xAFL6 70mm²; Lc=551m [67-72]
układ trójkątny/leśny;

Proj. linia elektroenerg. kablowa SN-15kV
3x NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm² (12/20kV);
L=775m/813m

Proj. R.O. SRS-G 160; L=105m

DO ROZBIÓRKI:
Istn. 3xAFL6 70mm²; L=105m [72-73]
układ trójkątny;

Proj. R.O. SRS 160; L=7m

Istn. linia napowietrzna SN-15kV odgałęzienie nr **107/005** "Sękorady"
3xAFL6 35mm² wymienić na 3xEKOPAS CCST-AL3 WK 70mm²; L=32m;
δ=50MPa; Np=3x337=1011daN
obostrzenie I°; układ płaski;
Strefa wiatrowa: WI
Strefa sadziowa: SIa

Istn. 71(I°)
PL-12/ZN200
do rozbiórki

Istn. 72(I°)
O-12/2xBSW350c
do rozbiórki

Istn. 73(I°)
ROKo-12/3xBSW350c
ON3V-20/4 nr 511749
do rozbiórki

Istn. STSa 20/100 63kVA
nr T510778 "Sękorady"
Proj. 3xASM-18N prod. APATOR S.A.
Ruz≤ Ω

Proj. 68(I°) /K2g2o-12 /12 E
RN III 24/4-100A W-S-H nr 511746
RUN III 24/4-100A W-S-H nr 511749 (stacja)
6xMVTO-5131-ML-4-13 prod. Tyco-Electronics
6xSEW 20.3S+SP16 prod. ENSTO
6xASM-18N prod. APATOR S.A.
Ruz≤ Ω

Istn. 1
P-12/ZN200
do rozbiórki

Istn. 74
N_{150}-12/2xBSW350c
do rozbiórki

Proj. R.O. SRS 160; L=24m

Istn. 75(I°)
PL-12/ZN200
do rozbiórki

DO ROZBIÓRKI:
Istn. 3xAFL6 70mm²; Lc=498m [73-78]
układ trójkątny/leśny;

Proj. R.O. SRS 160; L=12m

Proj. linia elektroenerg. kablowa SN-15kV
3x NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm² (12/20kV);
L=1564m/1660m

Istn. 76(I°)
PL-12/ZN200
do rozbiórki

Proj. R.O. SRS-G 160; L=16m
(przewiert sterowany)

Proj. R.O. SRS-G 160; L=150m
(przewiert sterowany)

Istn. 77(I°)
PL-12/ZN200
do rozbiórki

Proj. 3xR.O. DVK 160; Lc=12m

Istn. 78(I°)
ON-12/2xZN200
do rozbiórki

DO ROZBIÓRKI:
Istn. linia napowietrzna SN-15kV główna nr **107** "Sękorady"
kierunek "istn. GPZ Połczyn Zdr. 15/110kV pole nr 20 sekcja nr 2
- istn. STS 20/100 75kVA nr 10777 "Kołacz Zakład Las"
3xAFL6 70mm²; Lc=829m [78-86]
układ trójkątny/leśny;

Istn. 79
PL-12/ZN200
do rozbiórki

Proj. 2xR.O. DVK 160;
Lc=8m

Istn. 80
PL-12/ZN200
do rozbiórki

ARK.3

Oświadczam, za zgodność z oryginałem,
że projekt zagospodarowania terenu został
sporządzony na kopii aktualnej mapy do celów
projektowych wprowadzonych do zasobów
geodezyjnych i kartograficznych o numerze:
GG.6640.691.2023 z dnia 21.09.2023 r.

mgr inż. Dariusz Trzaszczka
projektant nr upr.: POM/0187/POOE/08

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Obiekt: dz.: 27, 201/1, 201/2, 392...
Obręb: [321603_5.0092] Kołacz
gmina Połczyn-Zdrój
Mapa w układzie współrzędnych 2000(6)
Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH
Skala 1:500
Sekcja: –
Obszar opracowania: –
identyfikator: –
zmiany geodezyjne: GG.6640.691.2023
Wykaz opracowań: Inż. Grzegorz Matuszek 2023.09.21
W zakresie pomiaru nie badano istnienia obiektów nieuchomości
pozostałe służebności przesyłu lub przejazdu.
Legenda: –
Oświadczenie
Oświadczam, że niniejszy dokument, został opracowany w wyniku prac geodezyjnych, których rezultaty
zostały pozytywnie zweryfikowane i przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego.
Numer, oraz data wydania/zmiany protokołu weryfikacji: GG.6640.691.2023_10851 z 21.09.2023r
Nazwa organu: Starosty Geodezyjnej i Kartograficznej do którego zgłoszono pracę: STAROSTA ŚWIDWIŃSKI
Identyfikator operatu: P.3216.2023.758
Wykonawca prac geodezyjnych: UZK KOMAT Inż. Grzegorz Matuszek Regon 320340615, NIP 672 188 25 14
Numer uprawnień zawodowych kierownika prac: 23881
Zakres swobodny odpowiedzialności kierownika za materiały fotograficzne odrębnie
Geodeta Inż. Grzegorz Matuszek

OBJAŚNIENIA:

- Proj. linia elektroenergetyczna kablowa SN-15kV 3x NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm²
- Proj. słup mocny SN-15kV nr 73(67) wyposażyć w rozłączniki SN i ograniczniki przepięć SN
- Proj. linia napowietrzna SN-15kV w przewodach w osłonie izolacyjnej SN
- Istn. linia napowietrzna SN-15kV do rozbiórki
- Istn. linia napowietrzna nn-0,4kV
- Istn. linia teletechniczna
- eN — Istn. linia kablowa nn-0,4kV
- ks/kd — Istn. sieć kanalizacyjna
- w — Istn. sieć wodociągowa
- t — Istn. sieć teletechniczna

Opracował:	mgr inż. Dariusz Trzaszczka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM0187/POOE/08		Data: 29 luty 2024r.
Projektował:	mgr inż. Dariusz Trzaszczka	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM0187/POOE/08		
Sprawdził:	mgr inż. Łukasz Jankowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM0004/PWBE/16		Opracowanie: PROJEKT ZAGOS. TERENU
	Imię i nazwisko	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	
Inwestor: Energa operator ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk		Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu ARK. nr 2			Skala: 1:1000
					Rewizja:
					OBMBS/51/18366
ORLEN Projekt ul. Zgierskiego 42, 09-411 Płock		Nazwa i adres obiektu: Budowa linii elektroenergetycznych kablowych: nn-0,4kV, SN-15kV, stanowisk słupowych: nn-0,4kV, SN-15kV, stacji transformat. słup. 15/0,4kV nr T510392 "Kołacz Kolonia" wraz z złączem kablowym SN ZKSN-3 nr T516050 "ZKSN Kołacz Kolonia" i szafki pomiarowej nn-0,4kV. działki nr: 1, 4 obręb nr 0085 Zaborze; 27, 79/6, 118, 148, 150/1, 199/2, 200/4, 201/1, 201/2, 202, 386/2, 388/1, 389/1, 389/7, 390/1, 391/3, 391/5, 391/8, 392, obręb nr 0092, Kołacz gmina; Połczyn Zdrój [321603_5]			Rysunek nr: E2