Data	Rysował	Zatwierdził	Rewizja	Oznaczenie









Poz.	Ilość	Opis	Nr normy / rysunku	Materiał	Masa 1szt.	Masa całk.
16	24	Podkładka sprężysta Z 16,3–Fe/Zn5	PN–77/M–82008	–	0,01	0,17
15	1	Śruba M16x30–8.8–B–Fe/Zn5	PN–78/M–82105		0,09	0,09
14	24	Śruba M16x50–8.8–B–Fe/Zn5	PN–78/M–82105	–	0,12	2,82
12	2	Pierścień osadczy Z150	PN–81/M–85111		0,12	0,25
11	1	Wpust A 32x18 – 180	PN–70/M–85005		0,78	0,78
10	2	Wpust A 36x20 – 180	PN–70/M–85005		0,97	1,95
9	1	Wziernik 1000x700	018 WZIE		71,90	71,9
8	1	Sprzęgło	006 SPE		166,49	166,4
7	1	Krążek zabezpieczający	18PZWE 01–01–03–2		0,55	0,55
6	2	Tuleja	18PZWE 03–01–03		5,15	10,3
5	2	Koło łańcuchowe napędowe	18PZWE 01–01–03_B		118,44	236,8
4	1	Oprawa łożyska _NU	033 OŁTE		131,05	131,0
3	1	Oprawa łożyska _U	032 OŁTE		130,13	130,1
2	1	Wał napędowy	18PZWE 03–01–02		241,97	241,9
1	1	Korpus głowicy	18PZWE 03–01–01	–	391,36	391,3

Inwestor: PGNiG TERMIKA S.A.

Dostawca: ELEWATOR

Poddostawca:

Nazwa zadania: **Dostawa podajników węgla III–go stopnia kotła OFz450A do Elektrociepłowni Żerań w Warszawie**

Nazwa projektu: Projekt urządzeń — Nr umowy: 23DOZZ1006

Rodzaj projektu: Wykonawczy — Branża: Mechaniczna

Tytuł rys.: Głowica napędowa
Podajnik węgla III stopnia
OFz 450A

		Data	Podpis
Ark. 1/1	Format A1		
Konstr.	K. Chmura	15–05–2023	
Spr.	Ł. Kazimierski	17–05–2023	
Zatw.	J. Kubisz	19–05–2023	

Skala: 1:5 — Masa: 1387 kg — Nazwa pliku: 18PZWE 03–01_Głowica napędowa

Numer rysunku: 18PZWE 03–01 — Rewizja: .

Dokumentacja stanowi własność Elewator S.A. i nie może być powielana, odwzorowywana ani przekazywana osobom trzecim bez pisemnej zgody.