



ORLEN
SERWIS

Załącznik nr 1 z dnia 26.03.2026

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiana rury od wody zimnej od strony hali w Budynku Warsztatu Mechanicznego B

Wymiana rury od wody zimnej od strony hali w Budynku Warsztatu Mechanicznego B

Zakres:

Wymiana rury stalowej od wody zimnej na rurę polipropylenową zgrzewaną wraz z zaworami od licznika w magazynku podręcznym nr 4 do węzła ciepłego.

Na czas wymiany na nową rurę należy wykonać tymczasowe podłączenie wody, aby w całym obiekcie była cały czas dostępna woda zimna.

W zakresie prace budowlane (malowanie, szpachlowanie, zaklejenie dziur i pęknięć po otworach itp.) na ścianach punktowo w miejscu prowadzenia prac oraz po starych wyciętych rurach.

Szczegółowy zakres podczas wizji lokalnej.


Praca możliwa od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00 z możliwością wstrzymania frontu robót.


Prace należy prowadzić w sposób uzgodniony z użytkownikiem, aby nie zakłócić prowadzonych prac zgodnie z przepisami BHP i obowiązującymi na terenie Anwilu S.A.

Obowiązkowa wizja lokalna.

Okres gwarancji na roboty budowlane minimum 3 lata.

Osoba kontaktowa z wydziału MWM pod względem technicznym: Cezary Błędowski tel. 697-981-671


Cezary Błędowski
Specjalista
Wydział Warsztatowy Mechanika ANWIL


Mariusz Błędowski
Kierownik
Wydział Warsztatowy Mechanika ANWIL