



Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego PKN/2/001767/26

Specyfikacja techniczna

- I. Przedmiot zapytania ofertowego:** Zakup i dostawa żwiru filtracyjnego.
- II. Adresy dostawy:** ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock,
Zakład Wodno-Ściekowy, Wydział Produkcji Wody, Działka F-15.
- III. Termin realizacji:** Dostawa według sukcesywnego wywołania.
- IV. Koszty dostawy, transportu i rozładunku:** po stronie Oferenta.
- V. Wymagania techniczne:**

- Żwir filtracyjny 10-20mm - 75 ton
- Żwir filtracyjny 5-10mm - 75 ton
- Żwir filtracyjny 3-5mm - 75 ton
- Żwir filtracyjny 2-3mm - 75 ton
- Żwir filtracyjny 0,8-1,4mm – 625 ton

Złoże filtracyjne płukane.

Gatunek I.

Żwir zgodny z normą PN-91/B-06716.

Dostawy luzem.

Realizacja zamówienia w okresie 31.08.-16.10.2026 r.

Wstępny harmonogram dostaw:

Filtr nr 1: 31 sierpnia – 4 września

- 1) Granulacja 10-20 mm - 1 dostawa (ok. 25 ton)
- 2) Granulacja 5 -10 mm - 1 dostawa (ok. 25 ton)
- 3) Granulacja 3-5 mm - 1 dostawa (ok. 25 ton)
- 4) Granulacja 2-3 mm - 1 dostawa (ok. 25 ton)
- 5) Granulacja 0,8-1,4 mm - 8 dostaw (ok. 200 ton)

Filtr nr 2: 21 – 25 września

- 1) Granulacja 10-20 mm - 1 dostawa (ok. 25 ton)
- 2) Granulacja 5 -10 mm - 1 dostawa (ok. 25 ton)



- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 3) Granulacja 3-5 mm | - 1 dostawa (ok. 25 ton) |
| 4) Granulacja 2-3 mm | - 1 dostawa (ok. 25 ton) |
| 5) Granulacja 0,8-1,4 mm | - 8 dostaw (ok. 200 ton) |

Filtr nr 3: 12 -16 października

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Granulacja 10-20 mm | - 1 dostawa (ok. 25 ton) |
| 2) Granulacja 5 -10 mm | - 1 dostawa (ok. 25 ton) |
| 3) Granulacja 3-5 mm | - 1 dostawa (ok. 25 ton) |
| 4) Granulacja 2-3 mm | - 1 dostawa (ok. 25 ton) |
| 5) Granulacja 0,8-1,4 mm | - 9 dostaw (ok. 225 ton) |

W miarę możliwości granulacje z poz. 1-4 będziemy mogli przyjąć wcześniej.

VI. Pozostałe wymagania obligatoryjne:

Wymagane dokumenty (obligatoryjnie dołączone w języku polskim wersja papierowa i elektroniczna):

- Specyfikacja produktu / krzywa przesiewu.
- Świadectwo badań.
- Aktualna koncesja na wydobywanie.
- Potwierdzenie zgodności z normą PN-91/B-06716.
- Oświadczenie o źródle pochodzenia żwiru filtracyjnego.