

**Dodatkowe wymagania stawiane Wykonawcy na
Instalacji Polietylenu 2
Czyszczenia chemiczne wymienników ciepła**

Do realizacji prac wymagane są minimalnie dwa agregaty do chemicznego czyszczenia.

Wykonawca będzie miał przygotowane aparaty do prac po wcześniejszym demontażu króćców aparatu i montażu króćców tymczasowych zakończonych wyjściem 2" kl. 150 RF przez firmę remontową.

Wymienniki ciepła będą czyszczone w miejscu posadowienia na instalacji Polietylen 2.

Prace związane z czyszczeniem na terenie instalacji będą prowadzone na 2 zmianie (18.00 – 06.00), aby zminimalizować niebezpieczeństwo wypadkowe przy wzmożonych pracach mechanicznych na pierwszej zmianie i w celu usprawnienia prac. Do obowiązków wykonawcy czyszczenia chemicznego należy:

1. pozyskanie zezwolenia od Zakładu Wodno-Ściekowego Orlen S.A. na spuszczenia do I systemu kanalizacji zneutralizowanych ścieków po przeprowadzonych czyszczeniach,
2. wykonanie i zatwierdzenie w UDT Płock technologii czyszczenia chemicznego aparatów podległych pod dozór.

09.02.2024

Starszy Inżynier Wsparcia/Produkcji
Dział Utrzymania Ruchu
Kompleksu Tlenku Etylenu i Fenolu

Tomasz Olszewski