

Opis przedmiotu zamówienia do postępowania w trybie prostym

Pn. „Dostawa muf SN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A.”

1. Opis przedmiotu zamówienia

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu :

L.p.	Typ i przekrój	J.m.	Ilość	indeks materiałowy TD
1	Mufa przelotowa taśmowo-żywiczna 12/20kV do łączenia ekranowanych trójżyłowych kabli o izolacji papierowej ze wspólną powłoką ołowianą o przekroju 120mm ² tj. do połączenia kabla typu HAKnFtA(Y) z HAKnFtA (Y) wraz ze złączkami śrubowymi o przekroju 50-150 mm ² dla żyły głównej kabla	Szt.	10	
2	Mufa przelotowa taśmowo-żywiczna 12/20kV do łączenia ekranowanych trójżyłowych kabli o izolacji papierowej ze wspólną powłoką ołowianą o przekroju 240mm ² tj. do połączenia kabla typu HAKnFtA(Y) z HAKnFtA (Y) wraz ze złączkami śrubowymi o przekroju 95-240 mm ² dla żyły głównej kabla	Szt.	10	
3	Mufa przejściowa taśmowo-żywiczna 12/20kV do łączenia ekranowanych trójżyłowych kabli o izolacji papierowej ze wspólną powłoką ołowianą o przekroju 120mm ² z trzema jednożyłowymi ekranowanymi kablami w izolacji polietylenowej tj. do połączenia kabla typu HAKnFtA(Y) z XRUHAKXS, 120/25 i 50 mm ² wraz ze złączkami śrubowymi 50-150 mm ² dla żyły głównej oraz złączką śrubową 25-50 mm ² dla żyły powrotnej	Szt.	10	
4	Mufa przejściowa taśmowo-żywiczna 12/20kV do łączenia ekranowanych trójżyłowych kabli o izolacji papierowej ze wspólną powłoką ołowianą o przekroju 240mm ² z trzema jednożyłowymi ekranowanymi kablami w izolacji polietylenowej tj. do połączenia kabla typu HAKnFtA(Y) z XRUHAKXS, 120/25 i 50 mm ² wraz ze złączkami śrubowymi 95-240 mm ² dla żyły głównej kabla oraz złączką śrubową 25-50 mm ² dla żyły powrotnej	Szt.	10	

1. Wykonanie wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu do umowy dostaw będzie realizowane jednorazowo w żądanych ilościach, na podstawie zamówienia składanych pisemnie lub mailem przez jednostki organizacyjne Zamawiającego. Wymaga się, aby oferowane produkty będące przedmiotem postępowania były fabrycznie nowe (nieużywane, nieregenerowane i nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji).
2. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki do odbioru przedmiotu umowy, w szczególności zobowiązuje się, iż osoby upoważnione do działania w imieniu Zamawiającego będą uczestniczyć w procedurze odbioru przedmiotu umowy.
3. Dostawy będą realizowane w dni robocze w godzinach 7:00-14:00.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłego sprawdzania stanu wykonania Umowy i przedstawiania swoich uwag Wykonawcy.
5. Każdorazowa dostawa przedmiotu umowy będzie dokumentowana dowodem Wz Wykonawcy zawierającym numer realizowanego zamówienia, wystawionym w sposób umożliwiający pełną i jednoznaczną identyfikację pod względem ilościowym i jakościowym dostawy przedmiotu umowy, dokonywaną przez upoważnioną osobę Zamawiającego.

Z chwilą podpisania dowodu WZ przez przedstawiciela Zamawiającego wszelkie prawa w stosunku do przedmiotu umowy przechodzą na Zamawiającego.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Magazyn Główny we Wrocławiu

1. Wymagane dokumenty niezbędne do zweryfikowania oferowanego przedmiotu zamówienia Wykaz norm którym powinny odpowiadać mufy przelotowe i przejściowe taśmowo - żywiczne na napięcie 12/20kV do łączenia ekranowanych trójżyłowych kabli ze wspólną powłoką ołowianą o izolacji papierowej przesyczonej syciwem nieściekającym tj. do połączenia kabla typu HAKnFtA(Y):

- 1.1. PN-HD 629.2 S2:2006E „Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV – Część 2: Kable o izolacji papierowej przesyczonej” lub
- 1.2. PN-HD 629.2 S2:2006/A1:2008E „Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV -- Część 2: Kable o izolacji papierowej przesyczonej”.
- 1.3. PN-EN 61442:2005E „Metody badań osprzętu przeznaczonego do kabli energetycznych na napięcia znamionowe od 6 kV ($U_m = 7,2$ kV) do 36 kV ($U_m = 42$ kV)”. W zakresie prób zwarciovych żyły powrotnej dla warunków krajowych :
- 1.4. PN-E-06401-01:1990P „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV -- Postanowienia ogólne.”
- 1.5. PN-EN 61238-1:2004E „Zaciskowe i mechaniczne złącza kabli energetycznych na napięcie znamionowe nie przekraczające 36 kV ($U_m = 42$ kV) -- Część 1: Metody badania i wymagania.”

Dostarczane zestawy powinny być dostosowane do kabli o konstrukcji zgodnej z normami:

- 1.6. HD 621 S1:2003E „Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej przesyczonej PN”;
- 1.7. PN-E-90251:1976P „Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej -- Kable o powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV”.

2. Zamawiający nie dopuszcza / dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: cena -100%
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w Specyfikacji oraz zawiera najniższą cenę wykonania Zamówienia
5. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury .
6. Oferta musi zawierać:
 - 1). Oświadczenie (wg załącznika nr 2 do Specyfikacji),
 - 2). Wypełniony i podpisany formularz wyceny (wg wzoru w załączniku nr 3 do Specyfikacji)
 - 3). Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

26.09.2024

X Piotr Krocza

Piotr Krocza

Podpisany przez: Krocza Piotr

26.09.2024

X
TaubonPielęgnia S.A.
Z siedzibą w Warszawie
Kamień 100-00000
Tomasz Pieprzyk

Tomasz Pieprzyk

Podpisany przez: Pieprzyk Tomasz

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa

Adres

„.....”

Oświadczam, że:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej w Specyfikacji działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,

5) w okresie 3 lat przed wszczęciem Postępowania nie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu wyrządzenia przeze mnie szkody polegającej na niewykonaniu Zamówienia lub wykonaniu Zamówienia nienależycie,

6) nie otwarto w odniesieniu do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

7) nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

8) dot. osoby fizycznej: nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) dot. spółki jawnej: żaden wspólnik nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

10) dot. spółki partnerskiej: żaden partner lub członek zarządu nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

11) dot. spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej: żaden komplementariusz nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

12) dot. osoby prawnej: żaden z urzędujących członków organu zarządzającego nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie Zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

13) sąd nie orzekł wobec mnie, jako podmiotu zbiorowego, zakazu ubiegania się o Zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Dnia.....

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Formularz wyceny

Do postępowania „Dostawa muf SN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A.”

L.p.	Typ i przekrój	J.m.	Ilość	Cena jedno stko wa	wartoś ć	Oferowan y typ
1	Mufa przelotowa taśmowo-żywiczna 12/20kV do łączenia ekranowanych trójżyłowych kabli o izolacji papierowej ze wspólną powłoką ołowianą o przekroju 120mm ² tj. do połączenia kabla typu HAKnFtA(Y) z HAKnFtA (Y) wraz ze złączkami śrubowymi o przekroju 50-150 mm ² dla żyły głównej kabla	Szt.	10			
2	Mufa przelotowa taśmowo-żywiczna 12/20kV do łączenia ekranowanych trójżyłowych kabli o izolacji papierowej ze wspólną powłoką ołowianą o przekroju 240mm ² tj. do połączenia kabla typu HAKnFtA(Y) z HAKnFtA (Y) wraz ze złączkami śrubowymi o przekroju 95-240 mm ² dla żyły głównej kabla	Szt.	10			
3	Mufa przejściowa taśmowo-żywiczna 12/20kV do łączenia ekranowanych trójżyłowych kabli o izolacji papierowej ze wspólną powłoką ołowianą o przekroju 120mm ² z trzema jednożyłowymi ekranowanymi kablami w izolacji polietylenowej tj. do połączenia kabla typu HAKnFtA(Y) z XRUHAKXS, 120/25 i 50 mm ² wraz ze złączkami śrubowymi 50-150 mm ² dla żyły głównej oraz złączką śrubową 25-50 mm ² dla żyły powrotnej	Szt.	10			
4	Mufa przejściowa taśmowo-żywiczna 12/20kV do łączenia ekranowanych trójżyłowych kabli o izolacji papierowej ze wspólną powłoką ołowianą o przekroju 240mm ² z trzema jednożyłowymi ekranowanymi kablami w izolacji polietylenowej tj. do połączenia kabla typu HAKnFtA(Y) z XRUHAKXS, 120/25 i 50 mm ² wraz ze złączkami śrubowymi 95-240 mm ² dla żyły głównej kabla oraz złączką śrubową 25-50 mm ² dla żyły powrotnej	Szt.	10			

Słownie:

.....
Miejscowość i data.....
Podpis/y i pieczęć/ci osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy