

Opis przedmiotu zamówienia

dla zadania pn.: „**Sprawdzenie w zakresie legalizacji i wzorcowania liczników energii elektrycznej w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie**”.

Wykonanie badania okresowego w zakresie legalizacji n/w liczników energii elektrycznej w oparciu o aktualne przepisy i normy:

- I. Liczniki energii czynnej i biernej Landys & Gyr:
- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. Licznik typu ZMU202c.4c1r441r45f9 | nr fabr. 74531059; |
| 2. Licznik typu ZMU202c.4c1r441r45f9 | nr fabr. 74531060; |
| 3. Licznik typu ZMU202c.4c1r441r45f9 | nr fabr. 74531067; |
| 4. Licznik typu ZMQ202C.8r4af6 | nr fabr. 94940376; |
| 5. Licznik typu ZMQ202C.8r4af6 | nr fabr. 94940377; |
| 6. Licznik typu ZMQ202C.8r4af6 | nr fabr. 94940378; |
| 7. Licznik typu ZMQ202C.8r4af6 | nr fabr. 94580697; |
| 8. Licznik typu ZMQ202C.6r4af9 | nr fabr. 95636908; |
| 9. Licznik typu ZMQ202C.6r4af9 | nr fabr. 95636909; |

Pełna legalizacja w/w liczników w n/w zakresie:

- legalizacja energii czynnej – klasa dokładności dla en. czynnej 0,2S
- wzorcowanie energii biernej – klasa dokładności dla en. biernej 0,5

- II. Liczniki energii czynnej i biernej PAFAL:
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Licznik typu 6EB9atgr | nr fabr. 13527154; |
| 2. Licznik typu 6EB9atgr | nr fabr. 13841942; |

Pełna legalizacja w/w liczników w n/w zakresie:

- legalizacja energii czynnej – klasa dokładności dla en. czynnej 1
- wzorcowanie energii biernej – klasa dokładności dla en. biernej 2

- III. Liczniki energii czynnej i biernej Landys & Gyr:
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Licznik typu ZMG405CR | nr fabr. 98389534; |
| 2. Licznik typu ZMG405CR | nr fabr. 98389540; |
| 3. Licznik typu ZMG405CR | nr fabr. 98389537; |
| 4. Licznik typu ZMG405CR | nr fabr. 98389538; |
| 5. Licznik typu ZMG405CR | nr fabr. 98389533; |
| 6. Licznik typu ZMG405CR | nr fabr. 98389539; |

Pełna legalizacja w/w liczników w n/w zakresie:

- legalizacja energii czynnej – klasa dokładności dla en. czynnej 1
- wzorcowanie energii biernej – klasa dokładności dla en. biernej 2

Powyższe liczniki energii elektrycznej powinny być przebadane i zwrócone w terminie do 7 dni od dnia ich odbioru od Zamawiającego. Zamawiający przewiduje dostarczenie do legalizacji liczników w dwóch partiach – pierwsza partia będzie liczyła 9 szt. liczników natomiast pozostałe 8 szt. liczników będzie przygotowane w drugiej partii.

Termin odbioru liczników zostanie uzgodniony drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Na potwierdzenie wykonania zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzenia z legalizacji liczników energii czynnej oraz świadectwo wzorcowania energii biernej.

Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzeń za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Zamawiający nie zapewnia opakowań przeznaczonych do transportu oraz konfekcjonowania przedmiotowych liczników. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest zapewnić opakowania urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, niezbędne dla zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem lub pogorszeniem jakości w czasie transportu do/z siedziby Zamawiającego.

Odbiór i zwrot urządzenia przez Wykonawcę z/do siedziby Klienta Wewnętrznego, tj. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.

Liczniki, które nie zostaną zakwalifikowane prawnie lub technicznie do legalizacji należy zwrócić do Zamawiającego.

Koszty transportu liczników z/do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.