


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

GT PROFIL  
DATA: 2023-01-10/002/CK  
PODPIS: 

**Gazownia w Sosnowcu**  
ul. Jana III Sobieskiego 62,  
41-209 Sosnowiec  
tel. 32 398 50 00 , 22 444 33 33  
gazownia.sosnowiec@psgaz.pl

**GT PROFIL S. C.**  
ul. Mickiewicza 10D/15  
43-170 Łaziska Górne

Wasz znak: GT/23\_015/004/CK  
Nasz znak: PSGZA.0167.763.160125255.2024

Sosnowiec, 30.01.2024r.

Dot.: Uzgodnienie przebiegu proj. trasy sieci i przyłączy ciepłowniczych dla zadania  
pn. : "Przebudowa sieci ciepłowniczej przy ul. 3 Maja w Sosnowcu"

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.01.2024 r. w ww. sprawie informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej:

**- niskiego ciśnienia (stal)**

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu opiniujemy **pozytywnie** z następującymi uwagami:

- W miejscu skrzyżowania projektowanej inwestycji z ww. gazociągami należy zachować odległość pionową nie mniejszą niż 0,2 m.
- Miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- W przebiegu równoległym projektowanej inwestycji z gazociągiem należy zachować poziomą zgodnie z ww. Rozporządzeniem zał. nr 2 Tabela 2 i/lub 3.
- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG.
- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej,

należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.

- Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.
- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.
- Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.
- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu ww. gazociągów Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branżowego do Gazowni w Sosnowcu.

W tym celu pismo w wersji papierowej należy przesłać do Gazowni na adres: ul. Sobieskiego 62, 41-200 Sosnowiec. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma należy przesłać na adres e-mail: [gazownia.sosnowiec@psgaz.pl](mailto:gazownia.sosnowiec@psgaz.pl)

Nadzór wykonywany jest odpłatnie.

**Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.**

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Gazownia w Sosnowcu

Dariusz Kruk

Załączniki: plany (1 szt.- 2XA4)  
Kopia: Gazownia w Sosnowcu.



zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których uzyskano pozytywny wynik weryfikacji. Jednocześnie powiadomienie o zażądaniu kary za złożenie fałszywego	
zawierających	WGG.6640.397.2023
zawierających	PREZYDENT MIASTA SOSNOWCA
	ATJ GEODEZJA USŁUGI GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE JOANNA LEŚNIEWSKA
zawierających	18.05.2023
zawierających	mgr inż. Tomasz Leśniewski nr upr. 22730

