



Katowice, dn. 04.11.2024 r.

Sygnatura TC/PP/PN-U/MO/5/01/24

**TAURON Serwis sp. z o.o.**  
**ul. Promienna 7**  
**43-603 Jaworzno**

Dotyczy: Końcowego uzgodnienia projektu wykonawczego dwufunkcyjnego węzła ciepłego i modułu przyłączeniowego na potrzeby ciepłego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynku przy ul. 3 Maja dz. nr-1218/2, 1219/2 w Sosnowcu.

W odpowiedzi na Państwa zlecenie z dnia 04-01-2024r. informujemy, że przesłany do zaopiniowania projekt węzła ciepłego i modułu przyłączeniowego j.w. po wprowadzeniu uzupełnień związanych z poprawą projektu AKPiA z dnia 31-10-2024r. zostaje uzgodniony pod względem eksploatacyjnym.

Jednocześnie informujemy, że nie wyrażamy zgody na montaż filtrów nad pompami.

Zwracamy uwagę, że wszystkie zawory spustowe i odpowietrzające po stronie wysokich parametrów zabudowane przed licznikiem ciepła muszą mieć możliwość plombowania.

Pomieszczenia wymiennikowni oraz modułu przyłączeniowego winno spełniać wymogi normy PN-B-02423 Węzły ciepłownicze –wymagania i badania przy odbiorze.

Koszty niniejszego uzgodnienia, zgodnie z cennikiem TAURON Ciepło sp. z o.o. ponosi podmiot, który zwrócił się o jego wykonanie. Koszty powinny zostać pokryte w wysokości i zgodnie z dyspozycją zawartą w dołączonej fakturze VAT – otrzymaną oddzielną korespondencją.

Łączymy wyrazy szacunku

Załączniki:

- 1egz. dokumentacji węzła ciepłego część technologiczna,
- 1egz. dokumentacji modułu przyłączeniowego,
- 1egz. dokumentacji węzła ciepłego część AKP i A,
- 1egz. dokumentacji węzła ciepłego część elektryczna.
- 1egz. dokumentacji spisu załączników.

Kopia:

1x PC-4, 1x TRISP, 1x PN-U; a/a

Opiniujący:

inż. M. Osyra  
tel: 516 110 539

Autor pisma:

inż. Maciej Osyra

Dyrektor  
Departamentu Przesyłu  
Jacek Urban