

Załącznik do umowy kompleksowej dostawy ciepła
Tabela regulacyjna dla węzłów cieplnych
zasilanych z sieci ciepłowniczej TAURON Ciepło sp. z o.o.

współczynnik ϕ	T zewn	T zas.	T pow.	DT
1,00	-20	128,0	63,0	65,0
0,98	-19	125,3	62,4	62,9
0,95	-18	123,0	62,2	60,8
0,93	-17	120,7	61,9	58,8
0,90	-16	118,4	60,9	57,5
0,88	-15	116,0	60,8	55,2
0,85	-14	113,7	60,5	53,2
0,83	-13	111,3	60,0	51,3
0,80	-12	108,9	58,9	50,0
0,78	-11	106,6	58,6	48,0
0,75	-10	104,2	57,4	46,8
0,73	-9	101,8	57,0	44,8
0,70	-8	99,4	55,9	43,5
0,68	-7	97,0	55,4	41,6
0,65	-6	94,6	54,4	40,2
0,63	-5	92,1	53,1	39,0
0,60	-4	89,7	52,7	37,0
0,58	-3	87,2	52,2	35,0
0,55	-2	84,7	51,0	33,7
0,53	-1	82,2	50,4	31,8
0,50	0	79,8	49,3	30,5
0,48	1	77,3	48,3	29,0
0,45	2	74,7	48,3	26,4
0,43	3	72,3	48,3	24,0
0,40	4	70,0	48,3	21,7
0,38	5	69,0	48,3	20,7
0,35	6	69,0	48,3	20,7
0,33	7	69,0	48,3	20,7
0,30	8	69,0	48,3	20,7
0,28	9	69,0	48,3	20,7
0,25	10	69,0	48,3	20,7
0,23	11	69,0	48,3	20,7
0,20	12	69,0	48,3	20,7
	i powyżej			