



UWAGI:

1. Podsypka, obsypka i zasypka wstępna - piasek (max. wielkość ziaren $\leq 32\text{mm}$).
2. Wymiary podano w cm.
3. Montaż rur w wykopie należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur.



ACE Instal
www.aceinstal.pl

ACE Instal Sp. z o.o.
ul. Modelarska 31
40-142 Katowice
tel./fax: 32 209 53 67
e-mail: biuro@aceinstal.pl



TAURON
CIEPŁO

INWESTOR
Tauron Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice

TEMAT ZADANIA

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej 8 budynków wielorodzinnych w Sosnowcu przy ul. Kalinowej (bud. 1 - 8; dz. nr 316/3, 153).

TEMAT RYSUNKU

Ułożenie przewodów w wykopie - rysunek dyspozycyjny

Funkcja	Imię i nazwisko	Podpis
Projektant:	mgr inż. Leszek Krzak nr uprawnień: SLK/3200/POOS/10	
Opracował:	mgr inż. Joanna Turewicz	
Sprawdził:	mgr inż. Jarosław Sakławski nr uprawnień: SLK/3203/POOS/10	
Projekt chroniony jest prawami autorskimi. Rysunek oraz żaden jego fragment nie może być powielany. Powielanie/wykorzystywanie do innych celów bez pisemnej zgody pracowni jest zabronione.		Data: 07.2024
		Skala: -
		Nr rysunku: 8