

1. Uzyskać wymagane odległości przewodów od powierzchni ziemi w przęśle BBZ003309 (66187) - BBZ003342 (66188) poprzez dobudowę w środku przęsła słupa lub przebudowę sąsiedniego stanowiska BBZ003309 odpowiednio dobranego przez projektanta słupa odporowego wirowanego. Istniejące przewody: ciąg główny – 3x70 AASXSn