



UWAGA:

1. GRANICA EKSPLOATACJI DLA PRZYTĄCZY ZNAJDUJE SIĘ PRZY HAKU NA ŚCIANIE NA ZACISKACH ODGAŁĘŻNYCH PRZEBIJAJĄCYCH IZOLACJĘ

LEGENDA:

- PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA RODZIELCZA nN 1kV AsXSn 4x70mm² I OŚWIETLENIA ULICZNEGO AsXSn 2x25mm²
- PROJ. NAPOWIETRZNE PRZYTĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE nN 1kV AsXSn 2(4)x25mm²
- ISTN. NAPOWIETRZNE PRZYTĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE nN 1kV WYKONANE PRZEWODAMI AsXSn 4x25mm² - ADAPTOWANE I PRZEŁOŻONE NA PROJ. SŁUPY
- PROJ. LINIA NAPOWIETRZNA RODZIELCZA nN 1kV AsXSn 4x35mm² - ODGAŁĘZIENIE
- PROJ. SŁUP Z ŻERDZI BETONOWEJ WYSTAWIONY W MIEJSCE SŁUPA ISTN. ZDEMONTOWANEGO
- ISTN. SŁUP
- ISTN. ZŁĄCZE KABLOWE
- ISTN. KABEL ELEKTROENERGETYCZNY nN 1kV