

 <div><a href="http://www.elektrobud.pl">http://www.elektrobud.pl</a> <a href="mailto:wschowa@elektrobud.pl">wschowa@elektrobud.pl</a> <b>ELEKTROBUD</b> Przyczyna Dolna 39 tel. (65) 540 80 00 67-400 Wschowa fax. (65) 540 80 08</div>	<b>Tabela nr TI/3:</b> Zestawienie materiałów do demontażu	Data wykonania: 12.2017	
		Strona: 1/1	
<b>Zadanie:</b> Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii napowietrznej 110 kV Libiąż – Dwory do stacji 110/6 kV Janina			
Lp.	Nazwa	Jedn.	Ilość
1	Słup kratowy typu EOW24 Pm+25,0 m (sł. nr 102)	kpl.	1
2	Łańcuch izolatorowy ŁP2 (sł. nr 102)	kpl.	6
3	Zawiesie przelotowe przewodu odgromowego AFL (sł. nr 102)	kpl.	1
4	Zawiesie przelotowe przewodu odgromowego OPGW (sł. nr 102)	kpl.	1