


<div><div>Przyczyna Dolna 39 tel. (65) 540 80 00 67-400 Wschowa fax. (65) 540 80 08</div></div>				Tabela nr TI/1: Temat:		Wykaz montażowy Budowa linii napowietrznej 110 kV relacji: odczep z linii napowietrznej 110 kV Libiąż – Dwory do stacji 110/6 kV Janina					Przewód roboczy: Przewód odgromowy: Izolacja: Długość linii:		AFL-6 240 mm2 AFL-1,7 70 mm2 CS 12 S16 S16 550/3240 4,209 km				Data wykonania: 12.2017										
																								Strona: 2/2			
Numer słupa	Kąt załomu	Rozpiętość przęsła	Długość sekcji odciągowej	Obiekty krzyżowane	Poziom obciążenie	Stanowiska słupowe					Przewody fazowe			Przewód odgromowy					Łańcuchy izolatorowe				Tabliczki				
						Seria słupów	Typ przelotowych	Typ mocnych	Typ fundamentu	Typ uziemienia	Typ przewodów	Naciąg normalny (temp. +10°C)	Tłumiki drgań (w tył / w przód)	Typ przewodów	Naciąg normalny (temp. +10°C)	Zawiesia odciągowe	Zawiesia przelotowe	Tłumiki drgań (w tył / w przód)	łańcuch łP - 110 kV	łańcuch łP2 - 110 kV	łańcuch łO - 110 kV	łańcuch łO2 - 110 kV	Tabliczki numeracyjne	Tabliczki ostrzegawcze	Tabliczki fazowe (1 kpl = 3 szt.)	Tabliczki do kontroli z powietrza (1 kpl. = 2 szt.)	
-	°	m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	kN		-	kN	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	kpl.	kpl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
102/13	213°50'	227,0			II	EBW24		M4+2,5	FB3	O3	AFL-6 240 mm2	13,5	- / -	1x AFL-1,7 70 mm2	5,6	2		- / -	1			3	2	2	1	1	
		191,2	601,0	linia tel., droga tech., ul. Gromiecka	I	EBW24	P+2,5		FB1	O3			1 / 1				1	1 / 1		3			2	2			
102/14		181,3		linia tel., droga, ul. Ariańska	I	EBW24	P+15		FD4	UTP 5/5-1x9			- / 1				1	- / 1		3			2	2			
102/15		228,5		ciek wodny Kopalniówka		EBW24		M2+25	FD3	UTP 6/6-1x9			- / -			2		- / -	1		3		2	2	1		
102/16		160,4	160,4	droga gruntowa, las	II	EBW24	P+30		FD5	UTP 6/6-1x9		13,5	1 / 1		5,6		1	1 / 1		3			3	2	2	1	
102/17		174,3	174,3	droga woj. DW 780, las ul. Kopalniana, parking	II	EBW24		M4+25	FD2	O3			- / -			2		- / -	1			3	2	2	1	1	
102/18	148°15'	263,9	513,7	2x droga dojazdowa (bet.)	I	EBW24	P+10		FB1	UTP 5/5-4x9		13,5	1 / 1		5,6		1	1 / 1		3			3	2	2		
102/19		249,8				EBW24		M9+2,5	SF 300x380x/320	UTP 6/6-2x9			- / 1			2		- / 1	1		3		2	2	1	1	
102/20	119°53'	100,9	100,9	droga dojazdowa (bet.), droga gruntowa	I	EB24						4,3	- / 1		2x AFL- 1,7 70	1,7			- / -				3	2	2	1	
Br.						GPZ 110/6 kV Janina							- / -						- / -				3	2	2	1	