

<div><div><div><div><div></div><div>E</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>http://www.elektrobud.pl</div><div>wschowa@elektrobud.pl</div><div>ELEKTROBUD</div><div><div>Przyczyna Dolna 39</div><div>tel. (65) 540 80 00</div><div>67-400 Wschowa</div><div>fax. (65) 540 80 08</div></div></div></div></div>				<div><div>Tabela nr TI/2:</div><div>Temat:</div></div> <div>Wykaz montażowy</div> <div>Istniejąca linia napowietrzna 110 kV relacji Libiąż – Dwory (odcinek st. 98 - st. 106)</div>											<div><div>Przewód roboczy:</div><div>Przewód odgromowy:</div><div>Przewód OPGW:</div><div>Izolacja:</div></div> <div><div>AFL-6 240 mm2</div><div>AFL-1,7 70 mm2</div><div>AL3/A20SA 59/25-7,5</div><div>H.110.120.1240.S.S</div></div>										<div><div>Data wykonania:</div><div>12.2017</div></div> <div>Strona: 1/1</div>								
Numer słupa	Kąt załomu	Rozpiętość przęsła	Długość sekcji odciągowej	Obiekty krzyżowane	Poziom obostrzenia	Stanowiska słupowe					Przewody fazowe			Łańcuchy izolatorowe					Przewód odgromowy AFL					Przewód odgromowy OPGW					Tabliczki				
-	°	m	m	-	°	Seria słupów	Typ przelotowych	Typ mocnych	Typ fundamentu	Typ uziemienia	Typ przewodów	Napiąg normalny (temp. +10°C)	Tłumiki drgań (w tył / w przód)	łańcuch ŁP - 110 kV	łańcuch ŁP2 - 110 kV	łańcuch ŁPV2/1	łańcuch ŁO - 110 kV	łańcuch ŁO2 - 110 kV	Typ przewodów	Napiąg normalny (temp. +10°C)	Zawiesia odciągowe	Zawiesia przelotowe	Tłumiki drgań (w tył / w przód)	Typ przewodów	Napiąg normalny (temp. +10°C)	Zawiesia odciągowe	Zawiesia przelotowe	Tłumiki drgań (w tył / w przód)	Tabliczki ostrzegawcze	Tabliczki numeracyjne	Tabliczki fazowe (1 kpl = 3 szt.)	Tabliczki torowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
98	204°45'	210,0	1 958,1	ul. Reja	III	EOW24		M4+5	X-128251	O3	2x 3x AFL-6 240 mm2	13,5	- / 2					12	1x AFL-1,7 70 mm2	7,0	2		- / -	OPGW ASLH-D(S)bb 2x24 SMF (AL3/A20SA 59/25-7,5)	5,6	1		2 / -	2	2	2	2	
99						EOW24	P+5		X-128251	2TU9-a/b			- / -		6						2		1 / 1				1	1 / 1	2	2	2		
100				240,0		EOW24	Pm+25		X-128251	2TU9-a/b			1 / 1		6						2		- / -				1	- / -	2	2	2		
101				242,0		EOW24	Pm+30		X-128251	2TU9-a/b			- / -		6								1 / 1				1	1 / 1	2	2	2		
102				244,0	teren rekreacyjny, Średni Stawek, ul. Wędkarska	III	EOW24		K+26	X-128251			O3	2 / 2							12+3	2				- / -	2		2 / -	2	2	2	2
103				236,0	ul. Stawowa	III	EOW24	Pm+15		X-128251			2TU9-a/b	- / -		6							1 / 1				1	1 / 1	2	2	2		
104	180°11'			249,4	altanka, linia nn,	III	EOW24	P+5		X-128251			O3	1 / 1		6						2				- / -		1	- / 1	2	2	2	
105				265,0	linia nn, linia tel., ul. Czecha	III	EOW24	P+5		X-128251			2TU9-a/b	- / -		6										1 / 1		1	1 / 1	2	2	2	
106	179°58'	271,7		ul. Czarnieckiego	III	EOW24		M2+5	X-124945	UZ-4/4+2x9				2 / 2					12			2		- / -			1		2 / -	2	2	2	2

- elementy projektowane