

Dane kontaktowe:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141
42-500 Będzin

info@tauron-dystrybucja.pl



**TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
Wydział Planowania i Rozwoju**

Wytyczne projektowe

Przebudowa linii napowietrznej 15 kV relacji: RS Flagówka – Hotel Lipsk na
linie kablową na odcinku od słupa nr 15/19 – 15/38 na terenie Lasów
Państwowych.(Gmina Chrzanów, Libiąż)

Opracował:

[Redacted signature]

.....
[imię i nazwisko]

Zatwierdził:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
Kierownik Wydziału Planowania i Rozwoju

24 SIE, 2018

[Redacted signature]

.....
Data, podpis, pieczęć

Trzebinia, sierpień 2018

1) Cel realizacji zadania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa linii napowietrznej 15 kV relacji: RS Flagówka – Hotel Lipsk na linie kablową na odcinku od słupa nr 15/19 – 15/38 na terenie Lasów Państwowych.(Gmina Chrzanów, Libiąż).

2) Powiązanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON S.A.

Zadanie powiązane z programem kablowania sieci napowietrznych SN na terenie Lasów Państwowych w latach 2019 i 2020r.

3) Opis stanu istniejącego

Linia napowietrzna 15 kV RS Flagówka – Hotel Lipsk, a właściwie RS Stella – Trzebińska 5 w tej części została wykonana na słupach BSW i ŻN w latach 80 - tych przewodami AFL 3x70 i ma łącznie około 13 km długości i zasilą odbiorców na terenie miasta Chrzanowa oraz Zagórcza i Żarek.

Numer majątkowy:

6221206 – ciąg RS Stella – Trzebińska 5,


4) Proponowane rozwiązanie

W związku z faktem, iż na przedmiotowym odcinku ciągu linia napowietrzna przebiega przez teren leśny i jest narażona na awarie związane z nagłymi zmianami warunków atmosferycznych proponuje się jej skablowanie w celu poprawy współczynnika niezawodności oraz zmniejszenia parametrów SAIDI, SAIFI.

Linie kablową średniego napięcia proponuje się wykonać zgodnie z załączonymi planami sytuacyjnymi oraz schematem.

Dla zrealizowania konieczne jest wykonanie następującego zakresu prac:

- budowa linii kablowej 3xXRUHAKXS 1x240 o szacunkowej długości L=1,9km od projektowanego słupa nr 15/19 z rozłącznikiem do projektowanego złącza kablowego ZK-SN i dalej do projektowanego słupa nr 15/38 z rozłącznikiem,
- budowa 4 – polowego złącza kablowego ZK-ŚN,
- demontaż istniejącej sieci napowietrznej średniego napięcia zgodnie z planem sytuacyjnym oraz schematem,

Legenda:	
	Istniejące linie SN
Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny – stan istniejący	
Nazwa zadania: Wytyczne projektowe Przebudowa linii napowietrznej 15 kV relacji: RS Pągówka – hotel Lipka na linie kablowe na odcinku od skłosa nr 15719 – 15738 na terenie Lasów Państwowych. (Gmina Czerzany, Lublin)	
Data: sierpień 2018	
Rys nr: 1	
Kreśli: Tomasz Jasko	
Sprawdził:	
Zatwierdził:	



