



Rozdzielnica SN
typu TPM
konfiguracja LLLL
prod. ZPUE S.A.

$U_f = 25 \text{ kV}$
 $I_f = 630 \text{ A}$
 $I_k = 20 \text{ kA (1s)}$
 $I_p = 50 \text{ kA}$



ENPROM®

ul. Taneczna 18c
02-829 WARSZAWA
www.enprom.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Rozwiązania opracowane na rysunku stanowią
własność ENPROM Sp. z o.o.
Dokonywanie zmian, poprawek, skreśleń itp.
oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
jednostki autorskiej jest zabronione

Obiekt	Przebudowa linii napowietrznej 15kV relacji: RS Flagówka - Hotel Lipsk na linię kablową na odcinku od stupa nr 15/19 do stupa 15/38 na terenie Lasów Państwowych			
Tom	Projekt wykonawczy			
Rysunek	Schemat elektryczny złącza kablowego ZK SN			
	Data	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Opracował	07.19	Ewa Walczak	MAP/0063/PBE/17	
Projektował	07.19	Ewa Walczak	MAP/0063/PBE/17	
Sprawdził	07.19	Pawel Mitka	MAP/0288/PWDE/11	
Skala	Nr rysunku		Rewizja	Nr str.
-	181718.02.07		rev. -	1/2