

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

*Oddział w Będzinie
Wydział Planowania i Rozwoju*

Wytyczne projektowe *Przebudowa sieci napowietrznej niskiego napięcia w miejscowości Podlipie. Obwody zasilane ze stacji: Podlipie 2 Sklep [S-646]*

Opracował:

Tomasz Jaśko

.....
[imię i nazwisko]

Zatwierdził:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
Kierownik Wydziału Planowania i Rozwoju

15. LIS. 2018

Rybaczynski
Tomasz Rybaczynski

.....
Data, podpis, pieczęć

Olkusz, I 2015r. (Aktualizacja Trzebinia XI 2018)

1) Cel realizacji zadania

Celem niniejszego opracowania jest modernizacja linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi zasilanych ze stacji transformatorowej: Podlipie 2 Sklep [S-646] w Podlipiu.

2) Powiązanie z projektami/programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.

Brak

3) Opis stanu istniejącego

Istniejąca sieć niskiego napięcia w miejscowości Podlipie została wybudowana w latach 80-tych na słupach typu ŻN z przewodami typu Al50mm², AL35 mm². W wyniku wieloletniego użytkowania sieć jest mocno wyeksploatowana, słupy betonowe zastosowane na tej sieci są wyjątkowo popękane w stosunku do swojego wieku ze znacznymi ubytkami betonu oraz śladami korozji uzbrojenia. Przewody są wielokrotnie łączone i naprawiane.

Parametry sieci:

Podlipie 2 Sklep [S-646]:

System ochrony przeciwporażeniowej: Samoczynne wyłączenie zasilania

Układ pracy sieci nN: TN-C

Moc znamionowa transformatora SN/nN: 160 kVA

4) Stan projektowany

a) Opis rozwiązania

Z uwagi na coraz większą awaryjność linii napowietrznej nN, niezadowalający stan techniczny oraz trudności z dotrzymaniem standardów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej, a także spełnieniem warunków ochrony przeciwporażeniowej przewiduje się wykonaniem kompleksowej modernizacji sieci niskiego napięcia zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej Podlipie 2.

Wymagania dotyczące budowy linii nN

Do modernizacji sieci napowietrznej nN (tory główne, odgałęzienia i przyłącza) należy zastosować samonośne przewody izolowane o żyłach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie płomienia typu AsXSn (o przekroju dobranym odpowiednio do obciążeń i układu pracy sieci) i żerdzie wirowane.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy przeprowadzić optymalizację sieci nN mając na uwadze: wyeliminowanie miejsc kolizyjnych, ograniczenie strat sieciowych,

lokalizację miejsc podziału sieci, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, dopuszczalne spadki napięć i przewidzieć odpowiednie przekroje przewodów roboczych projektowanej sieci. W dokumentacji należy zamieścić stosowne rysunki obrazujące cały układ sieci wraz z wszystkimi przyłączami napowietrznymi, kablowymi.

Na słupach linii należy umieścić tablice identyfikacyjne i numeracyjne. Na pierwszych (od stacji zasilającej) słupach oraz w miejscach rozgałęzień linii wielotorowych nN winny być umieszczone czytelne tablice z oznakowaniem numeru obwodu. Każdy słup powinien posiadać czytelny numer umieszczony na wysokości 1,5 – 3m od poziomu terenu.

Szczegóły przedstawiono na załączonych rysunkach.

Ponadto planowane linie nN winny spełniać wymagania obowiązujących przepisów oraz standardów TAURON Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej

System ochrony przeciwporażeniowej należy zaprojektować w oparciu o „Wytyczne doboru środków ochrony przed porażeniem w urządzeniach WN, SN, nN do stosowania przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja S.A.” oraz „Standard techniczny nr 6/DTS/2015 budowy układów uziomowych w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.”

Wymagania w zakresie oświetlenia ulicznego

Sieć oświetlenia ulicznego przewiduje się wykonać jako sieć odrębną wykonaną na wspólnych słupach z siecią rozdzielczą. Do modernizacji należy zastosować samonośne przewody izolowane o żyłach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie płomienia typu AsXSn(odrębne od sieci rozdzielczej).

Przewiduje się wymianę przestarzałych opraw oświetleniowych i zastąpienie ich oprawami typu LED. Rozmieszczenie i moc opraw dobrać na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Szczegóły rozwiązań w zakresie sieci oświetlenia ulicznego należy ustalić z właścicielem urządzeń na etapie opracowywania dokumentacji projektowej (spółka oświetleniowa).

Zakres zadania sieć rozdzielcza:

- a. przebudowa sieci rozdzielczej z przewodami gołymi na sieć z przewodami izolowanymi typu AsXSn L=0,8km wraz z przebudową stanowisk słupowych,
- b. wymiana istniejących przyłączy na izolowane – 60 szt.
- c. demontaż istniejącej sieci rozdzielczej nN

Zakres zadania sieć oświetleniowa:

- a. przebudowa poprzez podwieszenie pod siecią rozdzielczą nowej sieci oświetleniowej wykonanej przewodami z przewodami izolowanymi typu AsXS_n L=0,8km,
- b. demontaż istniejącej sieci oświetleniowej nN

b) Analiza wariantowa

Z uwagi na stopień skomplikowania zadania analiza wariantowa nie jest wymagana.

c) Uzasadnienie proponowanego rozwiązania

Wysoka awaryjność oraz długie wyeksplloatowane obwody niskiego napięcia powodują trudności z dopełnieniem standardów jakościowych dostarczanej energii oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Zaproponowane rozwiązanie poprawi parametry sieci oraz umożliwi przyłączenie nowych odbiorców.

d) Uwagi dodatkowe

- **W dokumentacji projektowej należy w sposób jednoznaczny dokonać podziału zakresu związanego z siecią rozdzielczą oraz oświetlenia ulicznego i opracować odrębne kosztorysy inwestorskie.**
- Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania w zakresie miejsca posadowienie urządzeń, trasy linii itp. są przykładowe. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej projektant jest zobowiązany do przeprowadzenia stosownej analizy, rozeznania sytuacji terenowej oraz uwarunkowań prawnych i przedłożenia do zaakceptowania inwestorowi ostatecznego rozwiązania przed rozpoczęciem dalszego postępowania zmierzającego do uzyskania wymaganych decyzji i uzgodnień umożliwiających budowę projektowanych urządzeń.
- Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A.
- W sprawach związanych z regulacją terenowo - prawną należy stosować „Wytyczne dotyczące nabywania tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości w związku z lokalizacją urządzeń TAURON Dystrybucja S.A.” oraz „Wytyczne dotyczące określania powierzchni służebności przesyłu niezbędnej do właściwego korzystania z urządzeń TAURON Dystrybucja S.A.”
- Dla zadań realizowanych w systemie „pod klucz” warunkiem przystąpienia do robót budowlanych jest uzgodnienie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej

lub wykonawczej jeżeli dokumentacja budowlana nie jest wymagana) przez Zamawiającego

- W celu poprawy skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz ograniczenia strat sieciowych należy zgodnie z wymogami „Wytycznych prowadzenia działań w TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie ograniczenia strat energii elektrycznej” zoptymalizować długości obwodów nN. Obwody o długości przekraczającej 500m nie spełniają wymogu ograniczenia strat sieciowych. W przypadku obwodów dłuższych należy przedstawić analizę ekonomiczno-techniczną zastosowanego rozwiązania.
- Zgodnie z zasadami ustalania zapotrzebowania mocy, jako podstawę do obliczeń należy przyjąć wymagania normy SEP-E-0002. Obliczenia bilansu mocy poszczególnych obwodów należy oprzeć o zapisy normy SEP-E-0002 dla instalacji modernizowanych pkt. 3.4. Dopuszcza się wykonanie obliczeń w oparciu o wyniki pomiarów obciążeń w okresie szczytu jesienno-zimowego, przyjęte wartości należy powiększyć o 30% (na rozwój sieci w latach następnych).
- Niedopuszczalne jest projektowanie sieci „pod korek” w celu zasilenia tego, co mamy.
- W celu ograniczenia czasów wyłączeń w trakcie realizacji prac budowlanych na etapie projektowania uwzględnić realizację prac w technologii PPN (prac pod napięciem).
- W projekcie należy dodatkowo przedstawić analizę możliwości podłączenia instalacji odnawialnych źródeł energii OZE(wykonać analizę napięciową oraz rozptywową).
- Nowa sieć ma umożliwiać przyłączanie nowych odbiorców i spełniać wymogi w zakresie parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej.

5) Załączniki graficzne

- Plan linii stan istniejącej sieci nN
- Plan linii stan projektowanej sieci nN
- Schemat stacji Podlipie 2

6) Załączniki

- Szacowane nakłady

7) Korespondencja dotycząca opiniowania

- Opinie do wytycznych

Załącznik 1**Szacowane nakłady TAURON Dystrybucja S.A.**

Lp.	Nazwa nakładu	Ilość [kpl] Długość [km]	Cena jednostkowa [tys. zł]	Nakłady [tys. zł]
1	przebudowa sieci rozdzielczej z przewodami gołymi na sieć z przewodami izolowanymi typu AsXSn L=0,8km wraz z przebudową stanowisk słupowych,	0,80		
2	wymiana istniejących przyłączy na izolowane - 60szt.	60,00		
3	demontaż istniejącej sieci rozdzielczej nN	0,80		
4	Opracowanie dokumentacji projektowej		14%	
Razem				

Szacowane nakłady TAURON Dystrybucja Serwis

Lp.	Nazwa nakładu	Ilość [kpl] Długość [km]	Cena jednostkowa [tys. zł]	Nakłady [tys. zł]
1	przebudowa poprzez podwieszenie pod siecią rozdzielczą nowej sieci oświetleniowej wykonanej przewodami z przewodami izolowanymi typu AsXSn L=0,8km wraz z wymianą 12 opraw,	0,80		
2	demontaż istniejącej sieci oświetleniowej nN	0,80		
3	Opracowanie dokumentacji projektowej		14%	
Razem				