Tabela montażowa linii napowietrznej nN - Wygiełza Obwód nr 1 od stacji Bukowno Wygiełza
według albumu Linia nNi

Słup

Numer słupa	Typ, funkcja	Orientacyjny załom	Rozpiętość przęsła	Przewód AsXSn - Tor 1	Przewód AsXSn 4x95+1x35mm2
1_1	K		0	4x95+1x35	1
1_2	P	180	1	4x95+1x35	1
Przyłącze kab.1					
1_3	P	180	1	4x95+1x35	1
Przyłącze nap.1					
Przyłącze nap.2					
Przyłącze nap.3					
1_4	P	180	1	4x95+1x35	1
Przyłącze nap.1					
Przyłącze nap.2					
Przyłącze kab.3					
1_5	P	180	1	4x95+1x35	1
Przyłącze nap.1					
Przyłącze nap.2					
1_6	P	180	1	4x95+1x35	1
Przyłącze nap.1					
Przyłącze nap.2					
Przyłącze nap.3					
1_7	P	180	1	4x95+1x35	1
Przyłącze nap.1					
1_10	O	180	1	4x95+1x35	1
Przyłącze nap.1					
Przyłącze nap.2					
Przyłącze nap.3					
Przyłącze nap.4					
Przyłącze nap.5					
Razem:					**8**

Żerdzie / Ustoje

Numer słupa	Typ, funkcja	E-10.5/12	E-10.5/15	E-10.5/4.3	Typ ustoju	Beton C12/15	Objemka OU-1	Płyta stopowa 0.5 x 0.5m	Płyta ustojowa U-85
1_1	K		1		UB2	1,19		1	
1_2	P			1	UP1		1	1	1
Przyłącze kab.1									
1_3	P			1	UP1		1	1	1
Przyłącze nap.1									
Przyłącze nap.2									
Przyłącze nap.3									
1_4	P			1	UP1		1	1	1
Przyłącze nap.1									
Przyłącze nap.2									
Przyłącze kab.3									
1_5	P			1	UP1		1	1	1
Przyłącze nap.1									
Przyłącze nap.2									
1_6	P			1	UP1		1	1	1
Przyłącze nap.1									
Przyłącze nap.2									
Przyłącze nap.3									
1_7	P			1	UP1		1	1	1
Przyłącze nap.1									
1_10	O	1			UP3		2	1	2
Przyłącze nap.1									
Przyłącze nap.2									
Przyłącze nap.3									
Przyłącze nap.4									
Przyłącze nap.5									
Razem:		**1**	**1**	**6**		**1,19**	**8**	**8**	**8**

Uziomy

Numer słupa	Typ, funkcja	Typ uziomu	Bednarka stalowa-oc. 25x4mm	Klamerka COT 36	Pręt uziomu fi 14.2mm, dł.9	Przewód izolowany dł. 1m AsXSn 1x95mm2	Śruba oc. M10x25 + N + PO + PS	Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37	Zacisk SLIW57 odgałęźny przebijający izolację	Zacisk uziomowy ZUS 30
1_1	K	TP 2x10	30,5	8	2		2	8		1
1_2	P									
Przyłącze kab.1										
1_3	P									
Przyłącze nap.1										
Przyłącze nap.2										
Przyłącze nap.3										
1_4	P									
Przyłącze nap.1										
Przyłącze nap.2										
Przyłącze kab.3										
1_5	P									
Przyłącze nap.1										
Przyłącze nap.2										
1_6	P									
Przyłącze nap.1										
Przyłącze nap.2										
Przyłącze nap.3										
1_7	P									
Przyłącze nap.1										
1_10	O	TP 2x10	30,5	8	2	1	2	8	1	1
Przyłącze nap.1										
Przyłącze nap.2										
Przyłącze nap.3										
Przyłącze nap.4										
Przyłącze nap.5										
Razem:			**61**	**16**	**4**	**1**	**4**	**16**	**1**	**2**

Oświetlenie uliczne

Numer słupa	Typ, funkcja	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KWO-2	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KWO-3	Objemka OW-2	Objemka OW-3	Opaska PER 15	Oprawa bezpiecznikowa SV 29.25523	Przewód izolowany ALYd 16mm2	Przewód izolowany DYd 2.5mm2	Typ oprawy: Istniejąca	Wkładka topikowa 25A	Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1	Zacisk SLIW54 odgałęźny przebijający izolację	Zacisk tulejowy ZUP-5
1_1	K		2		2	2	1	1	3	1	1	1	1	1
1_2	P													
Przyłącze kab.1														
1_3	P	2		2		2	1	1	3	1	1	1	1	1
Przyłącze nap.1														
Przyłącze nap.2														
Przyłącze nap.3														
1_4	P													
Przyłącze nap.1														
Przyłącze nap.2														
Przyłącze kab.3														
1_5	P	2		2		2	1	1	3	1	1	1	1	1
Przyłącze nap.1														
Przyłącze nap.2														
1_6	P													
Przyłącze nap.1														
Przyłącze nap.2														
Przyłącze nap.3														
1_7	P	2		2		2	1	1	3	1	1	1	1	1
Przyłącze nap.1														
1_10	O													
Przyłącze nap.1														
Przyłącze nap.2														
Przyłącze nap.3														
Przyłącze nap.4														
Przyłącze nap.5														
Razem:		**6**	**2**	**6**	**2**	**8**	**4**	**4**	**12**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**

Inne

Numer słupa	Typ, funkcja	Głowica kablowa 0.6/1kV STKO1B	Głowica kablowa 0.6/1kV STKO3	Hak PD 2.3 nakrętkowy	Hak SOT 101.2 wieszakowy	Hak SOT 21.216 wieszakowy	Klamerka COT 36	Kolanko FA50	Kolanko FA75	Ogranicznik przepięćBOP 0,28/5	Ogranicznik przepięć BOP 0,66/5	Opaska PER 15	Osłona rurowa BE 50	Osłona rurowa BE 75	Osłonka końca przewodu PK 99.050	Osłonka końca przewodu PK 99.095	Przewód AsXSn 35mm2	Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37	Uchwyt SO 270 przelotowy	Uchwyt SO 276S odciągowy	Uchwyt SO 79.5 dystansowy	Uchwyt SO 79.6 dystansowy	Zacisk SLIW54 odgałęźny przebijający izolację	Zacisk SLIW57 odgałęźny przebijający izolację	Zacisk SLIW59 odgałęźny przebijający izolację	Zacisk uziomowy ZUS 30	Zestaw do zakładania uziemiaczy ST 208
1_1	K		1		1		7		1	1	3	2		1	1	4	3	16		1	7	1			4	1	1
1_2	P	1				1	7	1				2	1					16	1		7				4		
Przyłącze kab.1																											
1_3	P					1													1								
Przyłącze nap.1																											
Przyłącze nap.2																											
Przyłącze nap.3																											
1_4	P					1													1								
Przyłącze nap.1																											
Przyłącze nap.2																											
Przyłącze kab.3																											
1_5	P					1													1								
Przyłącze nap.1																											
Przyłącze nap.2																											
1_6	P					1													1								
Przyłącze nap.1																											
Przyłącze nap.2																											
Przyłącze nap.3																											
1_7	P					1													1								
Przyłącze nap.1																											
1_10	O			1		1				1	3	2					3			2			1	4		1	
Przyłącze nap.1																											
Przyłącze nap.2																											
Przyłącze nap.3																											
Przyłącze nap.4																											
Przyłącze nap.5																											
Razem:		**1**	**1**	**1**	**1**	**7**	**14**	**1**	**1**	**2**	**6**	**6**	**1**	**1**	**1**	**4**	**6**	**32**	**6**	**3**	**14**	**1**	**1**	**4**	**8**	**2**	**1**

Przyłącza

Numer słupa	Typ, funkcja	Rozpiętość przyłącza	Długość przewodu AsXSn 2x25mm2	Długość przewodu AsXSn 4x25mm2	Długość kabla YAKY/YAKXS 4x35mm2	Głowica kablowa 0.6/1kV STKO1B	Hak SO76 płytowy	Hak SOT 29 wieszakowy	Klamerka COT 36	Kolanko FA50	Mufa nN SMH-4 0,6/1kV 16-35	Opaska PER 15	Osłona rurowa BE 50	Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37	Taśma stalowa, 2x2, 20x0.7 COT 37	Uchwyt SO 79.5 dystansowy	Uchwyt SO 80.235S odciągowy	Uchwyt SO 80S odciągowy	Zacisk SLIW52	Zacisk SLIW57 odgałęźny przebijający izolację
1_1	K																			
1_2	P					1			7	1	1	2	1	16		7				4
Przyłącze kab.1		13			14															
1_3	P						3	3	6			6			12		4	2	8	8
Przyłącze nap.1		0	0																	
Przyłącze nap.2		0	0																	
Przyłącze nap.3		0		0																
1_4	P					1	2	2	11	1	1	6	1	16	8	7	4		4	8
Przyłącze nap.1		0	0																	
Przyłącze nap.2		0	0																	
Przyłącze kab.3		12			13															
1_5	P						2	2	4			4			8		2	2	6	6
Przyłącze nap.1		0	0																	
Przyłącze nap.2		0		0																
1_6	P						3	3	6			6			12		2	4	10	10
Przyłącze nap.1		0	0																	
Przyłącze nap.2		0		0																
Przyłącze nap.3		0		0																
1_7	P						1	1	2			2			4			2	4	4
Przyłącze nap.1		0		0																
1_10	O						5	5	10			10			20		8	2	12	12
Przyłącze nap.1		0	0																	
Przyłącze nap.2		0	0																	
Przyłącze nap.3		0		0																
Przyłącze nap.4		0	0																	
Przyłącze nap.5		0	0																	
Razem:			**0**	**0**	**27**	**2**	**16**	**16**	**46**	**2**	**2**	**36**	**2**	**32**	**64**	**14**	**20**	**12**	**44**	**52**

INPRO	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I PROJEKTOWANIE INPRO 41-200 Sosnowiec, ul. Gen. Wł. Andersa 27B tel. 697-301-305 e-mail: inpro.elektro@gmail.com		STADIUM PT
TEMAT	Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN i niskiego napięcia nN wraz z stacją transformatorową SN/nN oraz Remont sieci napowietrznej nN dla zadania: *"Modernizacja sieci napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowych Bukowno Wygiełza oraz Bukowno Ośrodek Zdrowia w Bukownie"*		
OBIEKT	Sieć elektroenergetyczna nN oraz SN		
INWESTOR	Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna 31-035 Kraków ul. Podgórska 25A w ramach Oddziału Będzin 42-500 Będzin ul. Małobądzka 141.		
BRANŻA: elektryczna	OPRACOWAŁ		PODPIS
SKALA	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Przemysław Rak	SLK/7042/PWBE/17 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń	12-04-2025 PODPIS
Brak	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Michał Błaut	SLK/5880/PWBE/15 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń	12-04-2025 PODPIS
NR RYS **S_07**	Tab1		NR STRONY 62