Tabela montażowa linii napowietrznej nN - Wygiełza Obwód nr 1 od stacji Bukowno Wygiełza
według albumu Linia nNi

Nr	Grupa	Numer słupa	1_1	1_2	1_3	1_4	1_5	Przyłącze nap.1	1_6	Przyłącze nap.1	1_7	Przyłącze nap.1	1_8	Przyłącze nap.1	Przyłącze nap.2	1_9	1_10	Przyłącze nap.1	Przyłącze nap.2	Przyłącze nap.3	1_11	1_12	Przyłącze nap.1	Przyłącze nap.2	Razem :
2	Słup	Typ, funkcja	K	P	P	P	P		P		P		P			P	P				P	K			
3		Orientacyjny załom		180	180	180	180		180		180		180			180	180				180				
4		Rozpiętość przęsła	0	40	44	42	34		38		34		34			40	48				44	40			
5		Przewód AsXSn - Tor 1	4x95	4x95	4x95	4x95	4x95		4x95		4x95		4x95			4x95	4x95				4x95	4x95			
6		Przewód AsXSn - Tor 2	2x35	2x35	2x35	2x35	2x35		2x35		2x35		2x35			2x35	2x35				2x35	2x35			
7		Przewód AsXSn 2x35mm2	1	42	46	44	35		40		35		35			42	50				46	46			462
8		Przewód AsXSn 4x95mm2	1	42	46	44	35		40		35		35			42	50				46	46			462
9	Żerdzie	E-10.5/15	0																			1			1
10		E-10.5/4.3		1	1	1			1		1					1	1				1				8
11		E-10.5/6					1						1												2
12	Ustoje	Typ ustoju		UP1	UP1	UP1	UP3		UP1		UP1		UP3			UP1	UP1				UP1	UP17			
13		Element ustoju ES-2a																				4			4
14		Objemka OU-1		1	1	1	2		1		1		2			1	1				1				12
15		Płyta stopowa 0.5 x 0.5m		1	1	1	1		1		1		1			1	1				1	1			11
16		Płyta ustojowa U-85		1	1	1	2		1		1		2			1	1				1	4			16
17	Uziomy	Typ uziomu																				TP2x10			
18		Bednarka stalowa-oc. 25x4mm																				30,5			30,5
19		Klamerka COT 36																				8			8
20		Pręt uziomu fi 14.2mm, dł.9																				2			2
21		Śruba oc. M10x25 + N + PO + PS																				2			2
22		Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37																				8			8
23		Zacisk uziomowy ZUS 30																				2			2
24	Oświetlenie uliczne	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KWO-2		2		2			2				2				2								10
25		Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KWO-3																				2			2
26		Objemka OW-2		2		2			2				2				2								10
27		Objemka OW-3																				2			2
28		Opaska PER 15		2		2			2				2				2					2			12
29		Oprawa bezpiecznikowa SV 29.25523		1		1			1				1				1					1			6
30		Oprawa istniejąca		1		1			1				1				1					1			6
31		Przewód izolowany ALYd 16mm2		1		1			1				1				1					1			6
32		Przewód izolowany DYd 2.5mm2		3		3			3				3				3					3			18
33		Typ oprawy: Istniejąca		1		1			1				1				1					1			6
34		Wkładka topikowa 25A		1		1			1				1				1					1			6
35		Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1		1		1			1				1				1					1			6
36		Zacisk SLIW54 odgałęźny przebijający izolację		1		1			1				1				1					1			6
37		Zacisk tulejowy ZUP-5		1		1			1				1				1					1			6
38	Inne	Hak PD 2.3 nakrętkowy		1	1	1	1		1		1		1			1	1				1				10
39		Hak SOT 21.16 wieszakowy																				2			2
40		Hak SOT 21.216 wieszakowy		1	1	1	1		1		1		1			1	1				1				10
		Ogranicznik przepięć BOP 0,28/5																				1			1
41		Ogranicznik przepięć BOP 0,66/5																				3			4
42		Opaska PER 15																				3			3
43		Osłonka końca przewodu PK 99.025																				2			2
44		Osłonka końca przewodu PK 99.095																				4			4
45		Poprzecznik PI-1																				1			1
46		Przewód AsXSn 35mm2																				6			6
47		Śruba M20x400 + N + PK + PS																				1			1
48		Uchwyt SO 270 przelotowy		2	2	2	2		2		2		2			2	2				2				20
49		Uchwyt SO 274.250S odciągowy																				1			1
50		Uchwyt SO 276S odciągowy																				1			1
51		Uchwyt SO 79.6 dystansowy																				2			2
52		Zacisk uziomowy ZUS 30																				2			2
53	Przyłącza	Zestaw do zakładania uziemiaczy ST 208																				2			2
54		Rozpiętość przyłącza						21		0		0		0	30			0	0	0			0	0	
55		Długość przewodu AsXSn 2x25mm2								0								0	0				0		0
56		Długość przewodu AsXSn 4x25mm2						22				0		0	30					0				0	52
57		Hak SO76 płytowy					1		1		1		2				3					2			10
58		Hak SOT 29 wieszakowy					1		1		1		2				3					2			10
59		Klamerka COT 36					2		2		2		4				6					4			20
60		Opaska PER 15					2		2		2		4				6					4			20
61		Taśma stalowa, 2x2, 20x0.7 COT 37					4		4		4		8				12					8			40
62		Uchwyt SO 80.235S odciągowy							2								4					2			8
63		Uchwyt SO 80S odciągowy					2				2		4				2					2			12
64		Zacisk SLIW52					4		2		4						8					6			24

iNPRO	INSTALACJE ELEKTRYCZNE I PROJEKTOWANIE INPRO 41-200 Sosnowiec, ul. Gen. Wł. Andersa 27B tel. 697-301-305 e-mail: inpro.elektro@gmail.com	STADIUM PT
TEMAT	Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN i niskiego napięcia nN wraz z stacją transformatorową SN/nN oraz Remont sieci napowietrznej nN dla zadania: *"Modernizacja sieci napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowych Bukowno Wygiełza oraz Bukowno Ośrodek Zdrowia w Bukownie"*	
OBIEKT	Sieć elektroenergetyczna nN oraz SN	
INWESTOR	Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna 31-035 Kraków ul. Podgórska 25A w ramach Oddziału Będzin 42-500 Będzin ul. Małobądzka 141.	
BRANŻA	OPRACOWAŁ	PODPIS
elektryczna	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Przemysław Rak, SLK/7042/PWBE/17 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń	12-04-2025 PODPIS
SKALA: Brak	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Michał Błaut, SLK/5880/PWBE/15 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń	12-04-2025 PODPIS
NR RYS: **S_11**	Tab 5	NR STRONY: 66