



AB 1768



**Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom  
tel. (32) 39 67 100; dyspozytor 994  
e-mail: bpk@bpk.pl  
[www.bpk.pl](http://www.bpk.pl)



IT/1004/2023  
BPK/1727/09/2023/W

Bytom, dnia 05 września 2023 r.

**ELZAR  
Instalatorstwo Elektryczne  
ul. Ciupków 7  
44-100 Gliwice**

dot.: uzgodnienia branżowego i wywiadu branżowego przebiegu ziemnej linii kablowej nN do budynków mieszkalnych oraz demontażu sieci napowietrznej nN wraz z słupami nr 2-12 na ul. Wojciechowskiego nr 1 – nr 9, pl. Powstańców Śląskich nr 1, nr 4 w Bytomiu.”.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w odpowiedzi na wniosek, z dnia 11.08.2023r., w sprawie powyższego uzgodnienia branżowego przesyła plan sytuacyjny z wkreśloną siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej należącą do BPK Sp. z o.o. oraz siecią kanalizacji deszczowej będącej własnością Gminy Bytom, MZDiM z siedzibą w Bytomiu ul. Smolenia 35 i uzgadnia projekt z uwagami.

W miejscu skrzyżowań i zbliżeń projektowanej linii kablowej nN z siecią wodociągową należy zachować odległości (min. 0,3m w pionie i min. 1,0m w poziomie) zaś w miejscu skrzyżowań i zbliżeń z siecią kanalizacyjną zachować min. 1,0m odległości od krawędzi rurociągu i zastosować zabezpieczenie zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Dla zabezpieczenia sieci wodociągowej rura osłonowa powinna być osadzona min. 0,6m w jedną i drugą stronę od osi wodociągu. W okolicach zbliżeń z siecią wodociągową należy wykonać wykopy ręcznie. W trakcie prowadzenia prac należy zachować dostęp do uzbrojenia sieci oraz pozostawić je w stanie używalności. Po zakończeniu prac uzbrojenie sieci znajdujące się w obszarze inwestycji powinno być osadzone zgodnie z przewidzianą technologią.

W przypadku rozbieżności, prosimy o przekazanie dokumentacji umożliwiającej naniesienie prawidłowego usytuowania sieci wod-kan. Niezależnie od wrysowanego uzbrojenia nie należy wykluczyć istnienia urządzeń wod-kan, o których brak jest informacji w naszej spółce.



BPK Sp. z o.o. informuje, że w zakresie prowadzonej inwestycji występują inne sieci wod-kan nie będące własnością spółki. W zakresie uzgodnienia projektu dotyczącego kanalizacji deszczowej należy się zwrócić do Gminy Bytom, MZDiM z siedzibą w Bytomiu ul. Smolenia 35.

W czasie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń należących do BPK inwestor powinien wystąpić o nadzór nad robotami wykonywanymi w bezpośrednim sąsiedztwie sieci wod-kan. Nadzór wykonywany jest odpłatnie. Inwestor powinien przesłać zlecenie z podaną datą i znakiem uzgodnienia.

Uzgodnienia branżowe ważne są przez okres 2 lat licząc od daty niniejszego pisma.

BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNALNE Sp. z o.o.  
WICEPREZES ZARZĄDU  
*Marek Stajndor*

Załączniki:

- plan sytuacyjny

Otrzymują:

- adresat

- a/a

Oprac.: Ł. Tyczka