

DOKUMENTACJA GEODEZYJNA – wymagania na potrzeby systemu ZMS

- 1.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia do TAURON Dystrybucja S.A. geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w postaci papierowej – szkic geodezyjny oraz na nośniku elektronicznym informacja o współrzędnych pomierzonych punktów.
- 1.2. Dokumentacja geodezyjna zostanie przekazana do TAURON Dystrybucja S.A. wraz z dokumentacją powykonawczą.
- 1.3. Dokumentacja geodezyjna powinna być wykonana w Układzie 2000 strefa 6 składa się z:
 - szkicu geodezyjnego wersja papierowa
 - elektronicznej postaci operatu

Nośnik elektroniczny operatu zawiera:

- plik tekstowy oraz plik w formacie Shape, ze współrzędnymi pomiaru o strukturze

- **NR_PUNKTU**
- **Y**
- **X**
- **Z**
- **KOD_K1 lub kodowanie zgodne z GESUT**
- **NR KERG lub ID GESUT**
- **SP_POZYSK**
- **Uwagi**

Sposób kodowania obiektów wg K-1 (lub GESUT) musi być jednolity dla danego pliku.

Dokładność współrzędnych: minimum 2 miejsca dziesiętne.

Informacja w polu sposób pozyskania powinna być zapisana w formie kodu:

Kod	Znaczenie
O	Pomiar na osnowę i obliczenia, w tym pomiary GPS powiązane z osnową
A	Pomiar wykrywaczem przewodów
B	Dane branżowe
D	Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy
F	Fotogrametria
G	GPS bez powiązania z osnową
I	Inne
M	Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe
N	Niepoprawne - brak miar kontrolnych, podejrzane lub oczywiście błędne
X	Nieokreślone, brak danych

- pliki o rozszerzeniu *.dbf, *.shp, *.shx, *.prj dla poszczególnych warstw zawierające rodzaje urządzeń będących przedmiotem pomiaru, w tym między innymi:

- **pomiary**
- **mufy**
- **szafki**
- **słup**

Załącznik nr 21

do Wytycznych w sprawie odbiorów i sprawdzeń urządzeń elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.



- **domiary**
- **linie kablowe**
- **linie napowietrzne**
- **rury**
- **stacja**
- **itp.**

W przypadku przekazania dokumentacji geodezyjnej do OMD w późniejszym czasie niż dokumentacji powykonawcza (w celu jej zarchiwizowania – dołączenia do dokumentacji powykonawczej znajdującej się w Składnicy) przekazywane dokumenty muszą być opisane numerem ID WebPROD dokumentacji, do której mają zostać dołączone.