

Załącznik nr 2 do Standardu technicznego nr 15/2016
- dobór materiałów oraz sposobu i częstości
prowadzenia prac zabezpieczających przed korozją
wsporczych konstrukcji stalowych
w TAURON Dystrybucja S.A.
(wersja druga).

Opis zasad kwalifikacji systemów malarskich.

Kraków, kwiecień 2023 r.

Spis treści

1. Podstawowe wymagania stawiane przez TAURON Dystrybucja S.A. systemom malarskim3
2. Zasady uczestnictwa producentów / dystrybutorów systemów malarskich w procesie tworzenia nowych edycji4

1. Podstawowe wymagania stawiane przez TAURON Dystrybucja S.A. systemom malarskim

1.1. Wymagania techniczne

Systemy malarskie zgłoszone do stosowania w TAURON Dystrybucja S.A. (skrót: TD S.A.) muszą spełniać podstawowe wymagania narzucone przez TD S.A.:

- a. przeznaczone do stosowania w środowisku atmosferycznym o korozyjności C3, C4,
- b. zakładany minimalny okres trwałości zabezpieczenia antykorozyjnego gwarantowany przez system malarski: długi H, > 15 lat,
- c. maksymalny czas odstępu pomiędzy możliwością nakładania kolejnej warstwy systemu malarskiego: 24 godziny,
- d. maksymalna liczba warstw systemu malarskiego do osiągnięcia wymaganej trwałości systemu malarskiego dla określonej kategorii korozyjności środowiska: 3,
- e. dla wymalowań renowacyjnych, maksymalny wymagany stopień przygotowania powierzchni przed wymalowaniem: przy użyciu narzędzi ręcznych lub narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym do stanu St2,
- f. aplikacja farby w warunkach halowych metodą natryskową,
- g. aplikacja farby „na obiekcie” pędzlem,
- h. przeznaczone do renowacji podłoży stalowych lub stalowych ocynkowanych, lub wymalowań nowych podłoży stalowych ocynkowanych.

UWAGA:

Każdy producent może zgłosić maksymalnie jeden system malarski do określonego rodzaju podłoża i dla określonej kategorii korozyjności środowiska oraz sposobu aplikacji.

1.2. Wymagania jakościowe

System malarski i jego elementy składowe powinien legitymować się następującymi dokumentami technicznymi i jakościowymi:

- a. Krajową Oceną Techniczną KOT farby / systemu malarskiego,
- b. Krajową Deklaracją Właściwości Użytkowych KDWU,
- c. Kartą techniczną farby / systemu malarskiego,
- d. Kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych,
- e. Instrukcją nakładania farby.

1.3. Wymagania formalne

Dopuszczone do stosowania w TD S.A. są wyłącznie systemy malarskie umieszczone na „Liście kwalifikowanej systemów malarskich do zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w TAURON Dystrybucja S.A.”

Należy stosować systemy malarskie z aktualnej edycji Listy ogłoszonej na stronach internetowych TD S.A.:

<https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-preferencji> w zakładce „Lista kwalifikowana urządzeń i materiałów”.

2. Zasady uczestnictwa producentów / dystrybutorów systemów malarskich w procesie tworzenia nowych edycji „Listy kwalifikowanej systemów malarskich do zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w TD S.A.”

Producent / dystrybutor systemów malarskich uczestnicząc w procesie tworzenia nowej edycji „Listy” powinien zapoznać się z obowiązującymi w TD S.A. „Wytycznymi kwalifikacji systemów jako środka zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych i stalowych ocynkowanych konstrukcji energetycznych w TAURON Dystrybucja S.A.” [T4]

Powyższy dokument jest opublikowany na stronie internetowej TD S.A.:

<https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-preferencji> w zakładce „Procedury i metody kwalifikacji”.

TD S.A. rozpoczyna nowy proces weryfikacji „Listy” od publikacji „Wytycznych” na stronie internetowej TD S.A. w obszarze standaryzacji. Dodatkowo informacja o rozpoczęciu procesu tworzenia kolejnej edycji „Listy” wraz z treścią „Wytycznych” oraz zaproszeniem do uczestnictwa, jest rozsyłana na adresy poczty elektronicznej producentów / dystrybutorów systemów malarskich, których aktualne adresy poczty elektronicznej są znane TD S.A. na dzień ogłoszenia procesu kwalifikacyjnego.

Producent / dystrybutor systemów malarskich może zgłosić swoje dane kontaktowe poprzez przesłanie ich na adres e-mail:

standaryzacja@tauron-dystrybucja.pl lub anna.mikolajczyk@tauron-dystrybucja.pl.

Na „Listę” mogą zostać wpisane wyłącznie systemy spełniające wymagania aktualnych „Wytycznych”.

Maksymalna liczba systemów malarskich wpisanych na „Listę” dla określonego podłoża oraz sposobu aplikacji: 5. Liczb ta, w szczególnych sytuacjach, może zostać zwiększona do 6. Decyzje o tym podejmuje TD S.A.

Wyłoniona „Lista” obowiązuje przez **minimum** 3 lata.