

Urząd Miasta Rybnika
Wydział Geodezji i Kartografii
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
T: +48 324392355, email: geodezja@um.rybnik.pl

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Rybnika sposobem elektronicznym
w terminie do 2024-02-05

Temat uzgodnienia: Budowa obwodu nN wraz z przebudową sieci nN zasilanej ze stacji GLRR0684 Golejów Szkoła

Znak sprawy: G-II.6630.21.2024

Wnioskodawca: [miasto.rybnik.pl](#)
[www.miasto.rybnik.pl](#), [skontaktujmy sie](#)

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Rybnik Golejów ul.Komisji Edukacji Narodowej, Jarzębinowa, Wypoczynkowa
Rodzaj i funkcja przewodu: Narada Koordynacyjna - Rybnik ul. KEN, Jarzębinowa, Wypoczynkowa
Informacje uzupełniające:

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Bożena Plewnia - Inspektor w ODGiK

Protokolant/Sekretarz: <brak>

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	3S S.A.	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
2	BEST-Eko Sp. z o.o.	nie dotyczy Nie dotyczy
3	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.	pozytywne bez uwag Brak uwag
4	Hydroinstal Sp. z o.o.	nie dotyczy Nie dotyczy
5	Leon Sp. z o.o.	pozytywne z uwagami Kable firmy Leon podwieszone na podbudowie energetycznej nN. Na 14 dni przed rozpoczęciem prac powiadomić firmę Leon o zamiarze przystąpienia do robót w celu rekonfiguracji sieci.
6	Multimedia Polska Spółka z o.o.	pozytywne bez uwag Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
7	NETIA S.A.	pozytywne bez uwag Brak uwag
8	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.	nie dotyczy Nie dotyczy

9	Orange Polska S.A. Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>Opiniujemy projekt na następujących warunkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w miejscach zblżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004 • w miejscach skrzyżowań i zblżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL. • w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska wg zasad opisanych na stronie www.orange.pl/kontrola-dostepu-do-infrastruktury.phtml • przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na w/w stronie internetowej • każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. <p>W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor lub Wykonawca;</p>
10	PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.	<p>pozytywne bez uwag</p> <p>Brak uwag</p>
11	Polska Grupa Górnicza Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji Rybnik	<p>pozytywne bez uwag</p> <p>Brak uwag</p>
12	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Gazownia w Rybniku	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>Uzgadniamy z następującymi uwagami:</p> <p>- Skrzyżowania i zblżenia projektowanych inwestycji z siecią gazową należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN.</p> <p>Przed przystąpieniem do robót w pobliżu naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór. Roboty w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Rybniku.</p> <p>Wszystkie kolizje i zblżenia z siecią należy każdorazowo zgłaszać do odbioru naszemu przedstawicielowi.</p>
13	Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. - Dział Stacji i Sieci Gazowych	<p>pozytywne bez uwag</p> <p>Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p>
14	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Katowicach	<p>pozytywne bez uwag</p> <p>Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie</p>
15	Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.	<p>pozytywne bez uwag</p> <p>Brak uwag</p>
16	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>Trasę uzgadnia się z uwagą, że roboty w pobliżu czynnych urządzeń wod – kan pozostających własnością PWiK Rybnik należy wykonywać pod nadzorem służb eksploatacyjnych Spółki ręcznie. Zblżenia i skrzyżowania z sieciami PWiK zabezpieczyć zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.</p>
17	Safe- Lock.NET Dawid Partyka	<p>pozytywne bez uwag</p> <p>Brak uwag</p>

18	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach	pozytywne z uwagami Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest, ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. o nadzór branżowy. Zbliżenia i skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami.
19	Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o.	nie dotyczy Nie dotyczy
20	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	nie dotyczy Nie dotyczy
Wójt/burmistrz/prezydent miasta według właściwości miejscowej:		
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Urząd Miasta Rybnika - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - Referat Ekologii	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w nadzie
2	Urząd Miasta Rybnika - Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej - Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej	pozytywne z uwagami Zbliżenia i skrzyżowania z siecią kanalizacji deszczowej należy zabezpieczyć zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami. Zachować odległości od sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami prawa.
3	Urząd Miasta Rybnika - Wydział Cyfryzacji i Nowych Technologii	nie dotyczy Nie dotyczy
4	Urząd Miasta Rybnika Wydział Geodezji i Kartografii	pozytywne z uwagami Należy zachować punkty osnowy geodezyjnej prawem chronione.
5	Urząd Miasta Rybnika Wydział Mienia	pozytywne bez uwag Brak uwag
Inne podmioty:		
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach	pozytywne bez uwag Brak uwag
2	Zarząd Zieleni Miejskiej	pozytywne z uwagami W razie wykonywania prac ziemnych (wykopy, przewierci) teren przywrócić do stanu pierwotnego bez pozostawienia na powierzchni gleby kamieni, gruzu lub szkła które może stanowić zagrożenie dla życia lub mienia podczas koszenia poboczy W razie kolizji w drzewami prace wykonać w taki sposób aby maksymalnie chronić i nie ingerować w koronę jak i system korzeniowy drzew

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

nie złożono****,

~~złożono~~****.

****niewłaściwe skreślić

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

.....
.....
.....

Elektronicznie podpisany przez

Data: 2024.02.06 08:38:15 +01'00'

.....
Podpis i pieczęć przewodniczącego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z art. 15 ust. 1w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.