

Starosta Zgorzelecki
59-900 Zgorzelec
ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8A
tel. (075) 77-615-41, (75) 77-562-73

Zgorzelec 2018-05-23

GK.6630.42.2018.3

PROTOKÓŁ

W dniu 23-05-2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu (Wydział Geodezji i Kartografii, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8, I piętro, pok.203) w formie tradycyjnej i elektronicznej odbyła się narada koordynacyjna w sprawie uzgodnienia propozycji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Położenie: Zgorzelec, ul. Mickiewicza.

Dotyczy: Modernizacja linii kablowej nN pomiędzy węzłami WK-18 i WK-17.

Wnioskodawca: Pracownia Komputerowo Projektowa Sieci i Instalacji „Maliński Comupter Studio”, 59-900 Zgorzelec, ul. Prusa 15/7.

Przewodniczący narady: Izabela Michalak – Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

PNiK „Nesco” Sp. z o.o. - projekt został uzgodniony - Tomasz Hlucak

Gorazdowa Zgorzelec

23.05.2018

Uzgodniony przebieg sieci

Robert Polow

Mistrz
Sieci i Instalacji Gazowych
Robert Polow

W naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

- 1) wnioskodawcy;*
- 2) Burmistrza Miasta Zgorzelec;*
- 3) Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.;*
- 4) Telewizji Kablowej „Tomków” Sp. z o.o.;*
- 5) Tauron Dystrybucja S.A. - stanowisko przesłane pocztą elektroniczną stanowi załącznik*

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. STAROSTY
Michalak
Izabela Michalak
Inspektor Wydziału Geodezji i Kartografii

do protokołu;

6) Orange Polska S.A. - stanowisko przebrane przez elektronicznego stanowią załącznik

do protokołu

7) Telefonia Dialog Sp. z o.o. - " -

Z up. STAROSTY

Michał

Izabela Michalak

Inspektor Wydziału Geodezji i Kartografii

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. STAROSTY

Michał

Izabela Michalak

Inspektor Wydziału Geodezji i Kartografii

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra
Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl



Bolesławiec, dn. 23.05.2018 r.

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
ul. Bohaterów II Armii WP 8a
59-900 Zgorzelec

Sygnatura: TD/OJG/OMD/2018-05-23/
GK.6630.42.2018.2

Dotyczy: Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Odpowiadając na Wasze pismo GK.6630.42.2018.2 w sprawie narady koordynacyjnej w dniu 23-05-2018 r. dotyczącej projektu: Modernizacja linii kablowej nN pomiędzy węzłami WK-18 i WK-17 w m. Zgorzelec, ul. Mickiewicza informuję, że ww. projekt uzgadniam z następującymi uwagami:

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, liniami nN należy zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Na istniejące kable nN będące w kolizji poprzecznej z projektowaną siecią należy zaprojektować i założyć dwudzielne rury osłonowe o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, wychodzące 0,5 m poza projektowany obiekt.
3. Dokładne położenie istniejących linii kablowych nN należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).
4. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli elektroenergetycznych.
5. Wszelkie prace w pobliżu i na istniejących urządzeniach energetycznych własności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Regionu Lubiąż (kontakt Pan Marek Pirowski tel. 75 889 3210) a następnie zgłosić do dokonania odbioru robót zanikowych.
6. O nadzór służb energetycznych należy wystąpić pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Lubiąż, ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra na minimum 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Do pisma należy załączyć mapę ze wskazanym miejscem do nadzoru (powołać się na datę i numer opinii), oraz projekt zabezpieczenia ww. linii kablowych przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robót.

Sprawę prowadzi: Stanisław Bogaczewicz
tel. +48 75 889 22 22

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
Wydział Dokumentacji
Specjalista ds. dokumentacji

Stanisław Bogaczewicz

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.611.250,96 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. STAROSTY
Michał
Izabela Michalak
Inspektor Wydziału Geodezji i Kartografii
www.tauron-dystrybucja.pl

Temat: PD: Powiat Zgorzelecki - narada koordynacyjna GK.6630.42.2018 w dniu 23-05-2018
Nadawca: * ZZSS_NK_Południe - Hurt <ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Poludnie@orange.com>
Data: 2018-05-21 10:53
Adresat: "i.michalak@powiat.zgorzelec.pl" <i.michalak@powiat.zgorzelec.pl>

GK.6630.42.2018 Opiniujemy projekt na następujących warunkach:

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004
 - zabezpieczyć doziemną sieć telekomunikacyjną na koszt Inwestora rurami ochronnymi zbliżeniowymi (odległość w zbliżeniu nie mniejsza niż 1m, w miejscu skrzyżowania nie mniejsza niż 0,2m do ścianki rury zbliżeniowej na zabezpieczonej sieci eN do ścianki rury kanalizacji tt/zabezpieczonej sieci tt, a odpowiednio w miejscach zbliżeń nie mniej niż 0,5m pomiędzy ściankami zabezpieczonych obu sieci doziemnych)
 - w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
 - w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
 - przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor • każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
- W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

Jacek Bakota, Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie
Tel.: +48 12 255 06 37, Kom.: +48 510 038 157
Orange Polska, Alfreda Dauna 66, 30-629 Kraków
<http://www.orange.pl>

-----Wiadomość oryginalna-----

Od: Izabela Michalak [<mailto:i.michalak@powiat.zgorzelec.pl>]

Wysłano: 18 maja 2018 10:53

Do: Adam Maliwiecki; d.mazerant@zgorzelec.com; Bogaczewicz Stanisław;

wojciech.korneluk@wroclaw.psgaz.pl; t.hladki@pwik.zgorzelec.pl;

m.szwacz@pwik.zgorzelec.pl; zpec@zpec.com.pl; iza@tomkow.pl;

marcin.siwicki@tomkow.pl; * ZZSS_NK_Południe - Hurt; Krystian Wateha

Temat: Powiat Zgorzelecki - narada koordynacyjna GK.6630.42.2018 w dniu 23-05-2018


Witam.

W załączeniu przesyłam skan zawiadomienia i projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji "Modernizacja linii kablowej nN pomiędzy węzłami WK-18 i WK-17 - Zgorzelec, ul. Mickiewicza".

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. STAROSTY
Michalak
Izabela Michalak
Inspektor Wydziału Geodezji i Kartografii

— GK.6630.42.2018.2.2.jpg —



Izabela Michalak <i.michalak@powiat.zgorzelec.pl>

Inspektor

Wydział Geodezji i Kartografii

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

— Załączniki: —

GK.6630.42.2018.2.1.pdf	376 KB
GK.6630.42.2018.2.2.jpg	2,3 MB
GK.6630.42.2018.2.3.pdf	579 KB
i_michalak.vcf	360 B

Za zgodność
z oryginałem

Z up. STAROSTY
Michalak
Izabela Michalak
Inspektor Wydziału Geodezji i Kartografii



Adres do korespondencji:
Telefonia Dialog sp. z o.o.
ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław

Zgorzelec 23-05-2018

OPINIA ROBOCZA

załącznik do narady koordynacyjnej GK.6630.42.2018

**Dotyczy: Modernizacja linii kablowej nN pomiędzy węzłami WK-18 i WK-17 -
Zgorzelec, ul. Mickiewicza**

Dokumentacja projektowa uzgodniona z poniższymi uwagami:

1. Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu Arot (PVC) wielootworowa i może być nie oznaczona taśmą ostrzegawczą.
2. Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywać ręcznie, ostrożnie, obowiązuje strefa ochronna urządzeń telekomunikacyjnych po 1 metrze z każdej strony.
3. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny być oszalowane (zabezpieczone) przed obsunięciem się ziemi.
4. Zbliżenia i skrzyżowania podziemnych urządzeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.
5. W miejscach zbliżeń zachować odstęp (zgodnie z normą) w poziomie od zewnętrznych krawędzi studni kablowych i ciągów kanalizacji teletechnicznej.
6. W przypadku uszkodzenia urządzeń telekomunikacyjnych będących własnością TD Sp. z o.o. kosztami naprawy i poniesionych strat obciążony zostanie wykonawca robót wraz z inwestorem.
Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przedmiotowych robót należy złożyć pisemne powiadomienie na adres ul. Strzegomska 142a 54-429 Wrocław; wysłać faxem pod nr (71 781-16-00) lub mailem: nadzory@netia.pl
7. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegają przed zasypaniem sprawdzeniu przez przedstawiciela TD Sp. z o.o. i podlegają odbiorowi. Nadzór oraz odbiór prac jest odpłatny.
8. Odpisy niniejszego pisma Adresat dołączy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robót określonych w nagłówku.

Uwagi dodatkowe: Pracę wykonywać pod nadzorem przedstawiciela TD Sp. z o.o.

Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przedmiotowych robót należy złożyć powiadomienie na mail: nadzory@netia.pl oraz pisemnie.

KABLE ŚWIATŁOWODOWE W KANALIZACJI !!!

Imię i nazwisko osoby wystawiającej uzgodnienie: Krystian Wateha
Tel 601 181 246

Telefonia Dialog sp. z o.o., ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław • NIP 692-19-90-816 • REGON 390570519
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000419488 • Kapitał zakładowy 50.000.000 PLN. Kapitał opłacony w całości.

**Za zgodność
z oryginałem**

Z up. STAROSTY
Michał
Izabela Michalak
Inspektor Wydziału Geodezji i Kartografii