

Załącznik nr

1 Mm nr:



Dokumentacja Techniczno Ruchowa baterii			1 szt.
Stojak	PRDS	28 184/230	1 szt.
Stojak	PRDS	28 184/230	1 szt.
Stojak	PRDS	26 184/230	1 szt.
Stojak	PRDS	26 184/230	1 szt.
Ogniwo/ blok	12 GroE 300	1110255010	106 szt.
	grid power V X		
AquaGen		grid   aquagen pro	106 kpl.
Łącznik międzyogniowy		714 140 8092	100 szt.
Łącznik międzyrzędowy		714 863 8050	4 szt.
Łącznik między stojakami		714 860 0470	3 szt.
Śruba izolowana M8x22mm		714 200 0521	208 szt.
Śruba nieizolowana M8x25mm		714 200 2045	8 szt.
Podkładka		714 2000 312	8 szt.
Podkładka sprężynująca		714 2002 053	8 szt.
Izolacja na biegun		724 501 2220	8 szt.
Naklejki z numeracją		1 - 106	1 kpl.
Oznaczenia biegunów		714 200 0902	1 kpl.
Termometr		714 220 0807	1 szt.
Areometr		714 190 003 0/1	1 kpl.
CE		714 200 0890	4 szt.
Zestaw Kuwet		0	1 szt.

Auftrag: 0

Obiekt: R-304 Bolesławiec rozd. 20kV

Sporządził: Paweł Jarocki

Sprawdził:

Wydął:

Dnia: 14 sty 21

Dnia:

Dnia: