



TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie

Wydział Planowania i Rozwoju Sieci

Wytyczne projektowe

**Automatyzacja sieci 15 kV zasilanej z RS Gdów
Linia: Gdów p. 1 - Kawec**

Opracował:

Artur Piątek

Zatwierdził:

03.03.2026 r.

.....
data, podpis, pieczęć

Kraków – Luty - 2026

KZ: KR/ 002884/26

1) Cel realizacji zadania

Celem zadania jest poprawa wskaźnika CTP oraz CP poprzez zabudowę: jednego reklozera i dwóch rozłączników THO. Umożliwi to w sposób automatyczny wykrywanie miejsc zwarć, ich izolacji i rekonfiguracji sieci SN tak, aby w możliwie najszybszym czasie ograniczyć ilość odbiorców pozostających bez napięcia, minimalizując przy tym ilość wyłączeń pozostałym odbiorcom.

2) Powiązanie z projektami / programami realizowanymi w TAURON Dystrybucja S.A.

Przedmiotowa inwestycja nie jest związana z projektami / programami realizowanymi obecnie w TAURON Dystrybucja S.A.

3) Opis stanu istniejącego

Linia SN - ciąg liniowy: Gdów p. 1 – Kawec powstała w latach 60 tych XX w. Dla budowy linii zastosowano podbudowę ze słupów żelbetonowych oraz przewody typu AFL6 o zróżnicowanych przekrojach 25 mm², 35 mm², 50 mm² i 70 mm². W późniejszych latach ciąg główny częściowo zmodernizowano stosując kabel SN 3x XRUHAKXS 1x120 mm². Linia wraz z odgałęzieniami ma całkowitą długość ok. L~60,4 km, (rys. nr 1). Istniejące przerwy ruchowe zlokalizowane są w: ŁKRP2221, ŁTRB1440 i pozostają bez zmian.

4) Opis stan planowanego

W ramach zadania należy zabudować w ciągu liniowym Gdów p. 1 – Kawec:

- reklozer w miejsce łącznika ŁKRP1294 na słupie KRP484476
- rozłącznik/odłącznik dla odzwierciedlenia przerwy ruchowej przed reklozerów
- rozłącznik THO na słupie KRP483719
- rozłącznik THO w miejsce łącznika ŁKRP309 na słupie KRP484276

Rozłącznik/odłącznik należy zabudować na słupie przed reklozerem od strony zasilania, w przypadku braku uzyskania zgody na zabudowę na sąsiednim słupie, odłącznik należy zabudować w linii – komplet odłącznika zawierającego zestaw 3 szt. odłączników jednofazowych (z izolatorem z okuciami ucho płaskie, ucho widlaste) z łącznikiem dwuuuchowym płaskim, wyposażonych w zaciski przyłączeniowe.

Nie dopuszcza się zabudowy rozłącznika na tym samym słupie, na którym będzie zabudowany reklozer.

Wymagania dla PRNS z uwzględnieniem funkcjonalności FDIR ujęto w Standardzie technicznym nr 32/2019 – punkt rozłącznikowy napowietrzny sterowany, do zabudowy w sieci dystrybucyjnej SN w TAURON Dystrybucja S.A..

Warunki pracy oraz wymagania techniczne i jakościowe, które powinny spełniać punkty reklozerowe napowietrzne SN, na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. ujęto w Standardzie technicznym nr 46/2023

Zakres rzeczowy zadania:

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| • Zabudowa reklozera | 1 kpl. |
| • Zabudowa rozłącznika/odłącznika | 1 kpl. |
| • Zabudowa rozłącznika THO | 2 kpl. |

Szczegóły istniejącego i proponowanego rozwiązania - przedstawiono na załączonych rysunkach

Zadanie należy zrealizować bez wyłączania Odbiorców. Wykonywanie wszelkich prac doraźnych, tymczasowych układów zasilania, zapewnienia agregatów, związanych z faktem pracy na czynnym obiekcie leży po stronie Wykonawcy.

Całość prac zaprojektować i wykonać z obowiązującymi standardami TAURON Dystrybucja S.A.

Zakres demontażu :

- | | |
|-------------------|--------|
| • Łącznik ŁKRP309 | 1 kpl. |
|-------------------|--------|

Zdemontowane urządzenia należy przekazać po wcześniejszym uzgodnieniu do Regionu Podgórze.

Parametry techniczne do obliczeń

Poniżej podajemy parametry techniczne do wykonania niezbędnych obliczeń przy zasilaniu od strony:

- RS Gdów p. 1, ciąg liniowy Gdów p. 1 – Kawec
moc zwarcia po stronie SN – 15 kV w wysokości 250 MVA,
- prąd zwarcia doziemnego – 100 A i czas jego trwania 0,8 s
 - wymagany stopień skompensowania mocy biernej $\text{tg } \varphi \leq 0,4$
 - sieć SN pracuje z izolowanym punktem neutralnym.

Uwagi końcowe:

- Wszystkie zastosowane urządzenia i rozwiązania muszą spełniać obowiązujące w TD S.A. Standardy techniczne – dostępne na stronie www pod adresem: <https://www.auron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/ksiega-standardow-technicznych> oraz wymagania przepisów prawa,
- przed przystąpieniem do projektowania należy przeprowadzić inwentaryzację sieci oraz weryfikację układu ruchowego sieci SN,
- realizację prac należy przewidzieć w sposób minimalizujący czas niezbędnych wyłączeń i przerw w zasilaniu Odbiorców,
- w przypadku wystąpienia kolizji proponowane rozwiązania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (lub naziemnym) jego likwidację / przebudowę realizować zgodnie z obowiązującą standaryzacją i przepisami. Przebudowę uprzednio uzgodnić z właścicielem terenu, właścicielem uzbrojenia oraz TD S.A. Wydział Eksploatacji OME.
- należy uwzględnić wymagania TAURON Dystrybucja S.A. dotyczące uzgodnień w zakresie projektowanych urządzeń,
- na etapie projektowania należy uwzględnić wymagania TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie typów urządzeń elektroenergetycznych wynikających z przetargów skonsolidowanych,
- w związku z realizacją przez TAURON Dystrybucja dostaw inwestorskich na etapie realizacji dopuszcza się zastosowanie innych/innego urządzenia/materiału wynikającego z zawartych umów skonsolidowanych pod warunkiem, że parametry techniczne dostarczanego urządzenia/materiału nie różnią się od określonych w wytycznych projektowych.

5) Załączniki graficzne

Na załączonych do opracowania rysunkach przedstawiono istniejące i proponowane rozwiązania:

Rys. 1 Linia SN Gdów p. 1 – Kawec - stan istniejący / stan planowany.

