



Original

04.12.2023
29.12.2023

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

Kraków, 23.11.2023 r.

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Krakowie**

KR.ZUZ.2.4210.789.2023.NW

DECYZJA

Działając na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 6) w związku z art. 16 pkt 65) lit. f) i art. 17 ust. 1 pkt 4), art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 2 pkt 12), art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku spółki Tauron Dystrybucja S.A., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę wylotu kanalizacji odprowadzającej wody opadowe lub roztopowe z terenu stacji 110/SN Świątniki Górne do wód powierzchniowych potoku Wilga, na terenie działki nr 289 obr. Świątniki Górne,

o r z e k a m

- I. Udzielam spółce **TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Krakowie, ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków**, pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę wylotu z kanalizacji odprowadzającej wody opadowe lub roztopowe z terenu stacji 110/SN Świątniki Górne do wód powierzchniowych potoku Wilga, na dz. nr 289 obr. Świątniki Górne, poprzez wykorzystanie prefabrykatu betonowego, odtworzenie korytek ściekowych na podbudowie betonowej wzdłuż skarpy oraz umocnienie brzegu potoku kamieniem łamanym, przy zachowaniu następujących parametrów:
 - współrzędne geodezyjne wylotu X: 5534671.41 Y: 7424628.91;
 - średnica wylotu 200 mm;
 - rzędna dna wylotu 294,30 m n.p.m.
 - współrzędne początku umocnienia X: 5534677.18 Y: 7424629.65;
 - współrzędne końca umocnienia X: 5534675.64 Y: 7424631.18;
 - długość umocnienia 1 m powyżej i poniżej miejsca zrzutu wód.
- II. Stwierdzam, że udzielone niniejszą decyzją pozwolenia wodnoprawne nie rodzą praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- III.

UZASADNIENIE

W dniu 18.09.2023 r. do Zarządu Zlewni w Krakowie wpłynął wniosek spółki TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Krakowie, ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków, działającej przez Pełnomocnika Panią Annę Kałuskę-Kycior, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę wylotu kanalizacji odprowadzającej wody opadowe lub roztopowe z terenu stacji 110/SN Świątniki Górne do wód powierzchniowych potoku Wilga, na terenie działki nr 289 obr. Świątniki Górne.

Przy wniosku przedłożono operat wodnoprawny, wersję elektroniczną operatu, opis zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, oryginał uproszczonego wypisu z rejestru gruntów, oryginał wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie za zgodność oraz potwierdzenie dokonania opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego i pełnomocnictwo.

Zawiadomieniem z dnia 10.10.2023 r., strony biorące udział w postępowaniu zostały poinformowane o jego wszczęciu i o możliwości wniesienia ewentualnych uwag i wniosków do sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wód Polskich. Strony w wyznaczonym terminie nie wniosły żadnych uwag ani wniosków do przedmiotowego postępowania.

Na podstawie art. 50 ustawy Kpa w dniu 10.10.2023 r., organ wezwał Pełnomocnika do uzupełnienia dokumentacji. Uzupełnienie, wpłynęło w dniu 23.10.2023 r.

Przedmiotem niniejszego wniosku jest przebudowa wylotu, której celem jest właściwe odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu stacji 110/SN Świątniki Górne do wód powierzchniowych potoku Wilga. Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym istniejący obecnie wylot jest w złym stanie technicznym i wymaga przebudowy. Po przebudowie wylot będzie prefabrykowany z betonową obudową. Rury doprowadzające wody do wylotu wykonane są z PVC Ø 200mm. Korytka ściekowe prowadzące wody do potoku będą betonowe. Wzdłuż korytek po obu stronach ułożone będą ażury. Brzeg potoku zostanie umocniony kamieniem łamany powyżej i poniżej miejsca zrzutu wód. Przebudowa wylotu zapewni prawidłowe odprowadzanie wód z terenu stacji, natomiast ubezpieczenie koryta potoku zabezpieczy przed rozmywaniem skarpy cieku.

Na wykonanie przedmiotowego wylotu, Starostwo Powiatowe w Krakowie udzieliło pozwolenia wodnoprawnego znak: OS.62233/28/02/KK z dnia 04.10.2002r.

Zgodnie z aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły ustanowionym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 300), które weszło w życie w dniu 17 lutego 2023 r., planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie „Wilga”, kod RW2000092137299, posiadającej status silnie zmienionej części wód, dla której celem środowiskowym jest umiarkowany potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Teren, na którym zaplanowano wykonanie prac objętych wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, znajduje się również w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o europejskim kodzie GW2000148 o dobrym stanie chemicznym i ilościowym, a osiągnięcie przez nią celów środowiskowych nie jest zagrożone. Planowane przedsięwzięcie, nie będzie mieć negatywnego wpływu na osiągnięcie celu środowiskowego oraz nie będzie naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie naruszy ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków wynikających z odrębnych przepisów.

W związku z tym, że udzielone niniejszą decyzją pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości, realizacja pozwolenia wymaga dopełnienia wszelkich obowiązków dotyczących korzystania z gruntów, w tym należących do Wód Polskich (pokrytych wodą powierzchniową i pozostałych) takich jak zawarcie umowy użytkowania, uzyskanie zgody na wejście w teren itp.

Biorąc pod uwagę powyższe, uznając wniosek za zasadny, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, 31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi, tj. Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Krakowie, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do

wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

DECYZJA NINIEJSZA STAŁA SIĘ OSTATECZNA

z dniem 19.12.2023

data 21.12.2023 podpis 

Z up. Dyrektora
Zarządu Zlewni w Krakowie
p.o. Kierownik
Działu Zgód Wodnoprawnych

Bartłomiej Hajdas

Otrzymują:

1. Pełnomocnik – Anna Kałuska-Kycior, Anel Polska Sp. z o.o., ul. Grębałowska 59, 31-764 Kraków (z.p.o.)
2. Strony postępowania zgodnie z rozdzielnikiem (z.p.o.)
3. ZUZ aa.

Na podstawie art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne pobrano opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 0/100).

Adnotacji dokonała Nadia Warzecha